

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II

ZADAVATEL:

Sídlem:

IČ:

Druh veřejné zakázky:

Forma zadávacího řízení:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

44992785

stavební práce

otevřené podlimitní

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**„Dům s pečovatelskou službou Mlýnská“**

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod evidenčním číslem 499245.

Dotaz č. 1

Na akci DPS Mlýnská ul., BRNO jste zaslali DI, kompletační tabulku u VZT.

S ohledem na vyvarování se chyb, které vznikly při zpracování cenové nabídky v dubnu 2014, přepisováním do kompletačních tabulek cenových nabídek od subdodavatelů a tím docházelo k záměně provázanosti buněk, prosím o popis buněk v kompletační tabulce s návazností na rozpis VV VZT. (viz dotazy na přiložené tabulce).

Odpověď č. 1

Zadavatel provedl posouzení poskytovaného soupisu prací, dodávek a služeb části M24_VZT s ohledem na jednoznačnost zadání a neshledal, že by se jednalo o zadání nestandardní, v rozporu s pravidly a zvyklostmi pro oceňování prací části M24_VZT. I přes tuto skutečnost poskytuje zadavatel přílohou těchto dodatečných informací uchazečům popis jednotlivých řádků rekapitulace ze souboru M24_VZT_2 – soubor „M24_VZT-DI II“ ve formátu *xls. Tento soubor slouží jako pomůcka pro korektní zpracování ocenění soupisu prací, dodávek a služeb části M24_VZT. Nejedná se o změnu zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2

Vzhledem k navzájem vylučujícím se podmínkám nelze nacenit plastové výrobky – požadavek na zvukový útlum vs. předsazená montáž (nejsme schopni garantovat požadovaný zvukový útlum). Jak tedy nacenit plastové výrobky?

Odpověď č. 2

Zadavatel po konzultaci se zpracovatelem projektové dokumentace uvádí, že pokud z hlediska tepelně izolačního a z hlediska akustických vlastností vyhoví požadavkům zateplovací systém spolu s konstrukčním materiálem zdiva a dále tyto parametry splní i všechny konstrukční části okna (zasklení, konstrukční materiál rámu a křídla a v případě, že má rám podkladní profil, tak i tento), předsazené upevnění tyto parametry nezhorší. Základním předpokladem je, že montáž bude provedena kvalitně v souladu s požadavky na provedení montáže a s použitím materiálů odpovídající kvality (např. EJOT-compacfoam).

Dotaz č. 3

Pol. č. 54 stavebního rozpočtu - tepelně izolační minerální tvárnice - co je tím myšleno? Jaké rozměry? Kde se v 5NP nachází?

Odpověď č. 3

Zadavatel uvádí, že se jedná o tvárnice pod okny, zakreslené např. ve stavební části - řez B-B, které jsou součástí skladby obvodového pláště O19.

Dotaz č. 4

Rozpočet SILNOPROUD - 1 přístroje - položka 126 – protipožární malta, je uzamčena položka „celkem mat“, nepronásobí se sl. jednotka množství s jednotkovou cenou, a ani vypočtený výsledek nejde vepsat. Tím by byla 0 ve sloupci, kde je dodávka materiálu a byla by zkreslena rekapitulace. Rozpočet Silnoproud – 4 rozvaděče – řádek 406,7 stykač, nelze doplnit cenu za montáž (uzamčena buňka)

Odpověď č. 4

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací poskytuje nový soubor Silnoproud_DI II, ve kterém byly nedostatky popisované v dotazu uchazeče odstraněny. Uchazeči jsou povinni výše uvedenou změnu ve svých nabídkách zohlednit.

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel v rámci kontroly soupisu prací Silnoproud_DI I na základě dotazu č.4 těchto dodatečných informací zjistil, že se v souboru nachází i další nedostatek. V záložce REK SO01.5 chybí řádek Specifikace dodávky rozvaděče RPO. Tato chyba byla odstraněna v novém souboru Silnoproud_DI II. Uchazeči jsou povinni tuto změnu ve svých nabídkách zohlednit.


Uchazeči jsou povinni úpravy zadávacích podmínek v souladu s těmito dodatečnými informacemi ve svých nabídkách zohlednit. Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v souladu s ust. § 40 odst. 3) zákona prodlužuje přiměřeně dle povahy provedené úpravy lhůtu pro podání nabídek **do 11.11. 2014 do 12:00 hodin.**

Přílohy:

M24_VZT_DI II

Silnoproud_DI II

V Brně dne 4.11.2014



WALLET s.r.o.
Karlovo náměstí 14-15/292
120 00 Praha 2
IČO: 26704871, DIČ: CZ26704871


Mgr. Alice Otáhalová
WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)

Osoba oprávněná k podepisování za zadavatele:

V Brně dne 4.11.2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO
MAGISTRÁT MĚSTA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
001



Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB