


ROZVADĚČ R1VE - VELÍN



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
 ROZVADĚČ R1VE - PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ VELÍNA
 ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ / NÁSTĚNNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
 ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.2
 TYP: NAPŘ. :
 ROZMĚR:
 KRYTÍ: IP 30
 INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 9,0 \text{ kW}$
 SOUDOBÝ PŘÍKON: $P_s = 6,0 \text{ kW}$
 KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 17, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				
Investor:				
KÚ: Plzeňský	MÚ: Nýrsko	St.Ú: Nýrsko	Formát	
Stavba: REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍŤ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM VE MĚSTĚ NÝRSKO			Datum	09 / 2016
			Čís.zakázky	50 / 16
			Proj.stupeň: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Objekt: PS01, 02 - KOTELNA HU			Měřítko:	Číslo výkresu: D1.3 / 4
Dílčí část: D1.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Obsah: ROZVADĚČ R1VE				

ROZVADĚČ R1VE - VELÍN

List 1 / 1

L1, L2, L3,

