


ROZVADĚČ ROF - OSVĚTLENÍ FILTRU SPALIN

POHLED DVEŘE



POZN.:

ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ NA OCEL STOŽÁRU

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PE+N , STŘ.50HZ, 400/230V/ TN-S.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE

TYP: SPELSBERG AK 28 PLUS

KRYTÍ: IP 65

INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 2,50 \text{ kW}$

SOUDOBY PŘÍKON: $P_S = 2,50 \text{ kW}$

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 17, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				
Investor:				
Plzeňský	MÚ: Nýrsko	St.Ú: Nýrsko	Formát	
Stavba: REKONSTRUKCE ZDROJE A SÍŤ CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM VE MĚSTĚ NÝRSKO			Datum	09 / 2016
			Čís.zakázky	50 / 16
			Proj.stupeň: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Objekt: PS01, 02 - KOTELNA HU			Měřítko:	Číslo výkresu: D1.3 / 5
Dílčí část: D1.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Obsah: ROZVADĚČ ROF				

ROZVADĚČ ROF - OSVĚTLENÍ FILTRU SPALIN

List 1 / 1

