

Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika

Příloha specifikace									
Kód	Název	Množství	Jednotka	Přibližná cena				Celková cena	
				celková	bez DPH	DPH	DPH	celková	bez DPH
-	-	-	-	00	00	00	00	00	00
01 Vnitřní INP vstup, knihovna									
01.01	Kompaktní VZT jednotka s nastřílným regulátorem výměníkem ZT, vodním ohřevem, EC motorem, CAV regulací (na konstantní průtok), vč. zápojů lokální MAF	ks	1						
01.02	Průtok měřič 700-300mm	ks	4						
01.03	Klapka uzavírací se senem 700-300mm	ks	2						
01.04	Plastový sítok VZT jednotky s mechanickou zápojovou uzávěrkou (budíky)	ks	1						
01.05	Regulátor teploty, IP20, Modbus/Kalman/RS485	ks	1						
01.06	Přídavná VZT jednotky - Připojení průduchovacího sítu	ks	1						
01.07	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200-300-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	1						
01.08	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300-300-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	2						
01.09	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400-300-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	2						
01.10	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200-300-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	1						
01.11	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300-300-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	1						
01.12	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400-300-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	1						
01.13	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300-300-300 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	1						
01.14	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400-300-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	1						
01.15	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300-600-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	1						
01.16	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřramenného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300-600-200 mm. Jádru tlumiče hluku z pozinkovaného plechu s nábyty	ks	1						
01.17	Převléhací žaluzie hliníkové o rozměru 800-950mm (AF = 0,32m) se sítí proti uniknutí prachu vč. montážního rámu	ks	1						
01.18	Převléhací žaluzie hliníkové o rozměru 800-450mm (AF = 0,32m) se sítí proti uniknutí prachu vč. montážního rámu	ks	1						
01.19	Multifunkční integrovaný difuzor kruhový s bočním připojovacím hrdlem Ø200mm	ks	14						
01.20	Vývětrná kruhová potrubí 400-300mm s regulací průtoku	ks	7						
01.21	Vývětrná kruhová potrubí 500-300mm s regulací průtoku	ks	3						
01.22	Vývětrná kruhová potrubí 300-300mm s regulací průtoku	ks	1						
01.23	Talířový ventilační potrubí Ø200mm vč. montážního demaku	ks	6						
01.24	Talířový ventilační potrubí Ø200mm vč. montážního demaku	ks	1						
01.25	Talířový ventilační potrubí Ø250mm vč. montážního demaku	ks	3						
01.26	Krycí mřížka Ø125mm	ks	2						
01.27	Stěnová mřížka jednostranná rozměru 200-300mm	ks	4						
01.28	Stěnová mřížka jednostranná rozměru 300-300mm	ks	2						
01.29	Regulační klapka s ručním ovládním Ø100mm	ks	3						
01.30	Regulační klapka s ručním ovládním Ø125mm	ks	3						
01.31	Regulační klapka s ručním ovládním Ø200mm	ks	3						
01.32	Regulační klapka s ručním ovládním Ø250mm	ks	1						
01.33	Regulační klapka s ručním ovládním 300-300mm	ks	1						
01.34	Ochranný zvukotlumič potrubí o lokaci Ø200mm	bm	3						
PR01.01	Polární klapka 700-300 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dle vybavení termoelektronickým spouštěčem, součástí servopohonu jsou i pomocné signály se signalizací polohy listu klapky	ks	1						
PR02.02	Polární klapka 700-300 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dle vybavení termoelektronickým spouštěčem, součástí servopohonu jsou i pomocné signály se signalizací polohy listu klapky	ks	1						
	Potrubí kruhové Spino s obousměrným pozinkovaným plechem								
	Ø200 mm vč. 30% tvarovky	bm	54						
	Ø225 mm vč. 30% tvarovky	bm	56						
	Ø250 mm vč. 40% tvarovky	bm	20						
	Ø300 mm vč. 40% tvarovky	bm	40						
	Ø350 mm vč. 30% tvarovky	bm	27						
	Ø375 mm vč. 30% tvarovky	bm	30						
	Potrubí čtyřramenné okružní s obousměrným pozinkovaným plechem								
	do sběrnou 1500 mm vč. 20% tvarovky	bm	26						
	do sběrnou 1800 mm vč. 40% tvarovky	bm	4						
	do sběrnou 2000 mm vč. 40% tvarovky	bm	30						
	do sběrnou 2500 mm vč. 100% tvarovky	bm	2						
	Teplotní čidla s měrnými vlny Ø 40mm s AL 100	m2	4						
	Hluková čidla s měrnými vlny Ø 40mm s AL 100 (použitelné čísla 0,02)	m2	68						
	Hluková čidla s měrnými vlny Ø 40mm s optickými čísla (použitelné čísla 0,02)	m2	18						
02 Vnitřní ZNP kanceláře, archiv, klubovny									
02.01	Kompaktní VZT jednotka s nastřílným regulátorem výměníkem ZT, vodním ohřevem, EC motorem, VAV regulací (na konstantní tlak), vč. zápojů lokální MAF	ks	1						
02.02a	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (použitelné Ø 120V), vlna 100mm, vlna 100mm	ks	1						
02.02b	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (použitelné Ø 120V), vlna 100mm, vlna 100mm	ks	1						
02.02c	Číslo 02.02, řídicí signál Ø 120V, Ø - 2000mm	ks	1						

Příloha specifikace									
Kód	Název	Množství	Jednotka	Podrobné údaje				Tabulkové údaje	
				Podrobné údaje	Podrobné údaje	Podrobné údaje	Podrobné údaje	Podrobné údaje	Podrobné údaje
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.00a	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00b	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.00c	Číslo 002, řídicí signál 0-10V, 0-2000ppm	ks	1						
02.00d	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00e	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.00f	Číslo 002, řídicí signál 0-10V, 0-2000ppm	ks	1						
02.00g	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00h	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.00i	Číslo 002, řídicí signál 0-10V, 0-2000ppm	ks	1						
02.00j	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00k	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.00l	Číslo 002, řídicí signál 0-10V, 0-2000ppm	ks	1						
02.00m	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00n	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.00o	Číslo 002, řídicí signál 0-10V, 0-2000ppm	ks	1						
02.00p	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00q	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.00r	Číslo 002, řídicí signál 0-10V, 0-2000ppm	ks	1						
02.00s	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00t	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.00u	Číslo 002, řídicí signál 0-10V, 0-2000ppm	ks	1						
02.00v	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00w	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.00x	Číslo 002, řídicí signál 0-10V, 0-2000ppm	ks	1						
02.00y	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=250m³/h	ks	1						
02.00z	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servogohonem (ovládaní 0-10V), vlnit+300mm, Vmax=200m³/h	ks	1						
02.01	Průtoková sonda 100-300mm	ks	4						
02.02	Klapka uzavírací se směrem 800-600mm	ks	2						
02.03	Plátový výhon k VZT jednotce s mechanickou útlapovou uzávěrkou (kulíkovou)	ks	1						
02.04	Regulátor teploty (P21, Modbus/RS485/RS485)	ks	1						
02.05	Přívěsná VZT jednotka - Připojovací průdušňáček 12m	ks	1						
02.06	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400-300-200 mm. Jádra tlumiče hluku z pocínovaného plechu s nábyty	ks	4						
02.07	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400-300-200 mm. Jádra tlumiče hluku z pocínovaného plechu s nábyty	ks	6						
02.08	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400-300-200 mm. Jádra tlumiče hluku z pocínovaného plechu s nábyty	ks	2						
02.09	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.10	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.11	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.12	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.13	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.14	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.15	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.16	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.17	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.18	Prostřední částice hliníkové o rozměru 1000-600 mm (A1 + 0,20mm) se síti proti vnějším prachům	ks	1						
02.19	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm manuálním nastavením průtoku 70m³/h	ks	2						
02.20	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm manuálním nastavením průtoku 90m³/h	ks	1						
02.21	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm manuálním nastavením průtoku 90m³/h	ks	1						
02.22	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm manuálním nastavením průtoku 90m³/h	ks	2						
02.23	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm manuálním nastavením průtoku 110m³/h	ks	2						
02.24	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm manuálním nastavením průtoku 140m³/h	ks	2						

Stavební úpravy - Mozaiky 52 - Vzduchotechnika

Podrobná specifikace

Pozice	Název	Jednotka	Množství	Podrobná specifikace			
				Podrobná specifikace		Podrobná specifikace	
-	-	-	-	Podrobná specifikace		Podrobná specifikace	
				Podrobná specifikace		Podrobná specifikace	
02-25	Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø100mm	ks	4				
02-26	Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø125mm	ks	7				
02-27	Vývětrka do hranatého potrubí 300 x 100mm s regulací průtoku vz. přetlakového bosu	ks	7				
02-28	Vývětrka do hranatého potrubí 400 x 100mm s regulací průtoku vz. přetlakového bosu	ks	10				
02-29	Talířový ventrikulový odvodní (Ø100mm vč. montážního číselníku	ks	4				
02-30	Talířový ventrikulový odvodní (Ø125mm vč. montážního číselníku	ks	3				
02-31	Číselník zvukotlumič potrubí s izolací Ø125mm	bm	32				
02-32	Číselník zvukotlumič potrubí s izolací Ø140mm	bm	10				
02-33	Číselník zvukotlumič potrubí s izolací Ø200mm	bm	10				
PH02-01	Podlání klapa 800x300 se senzorovým 230V (AC) s pružinou, dle vybrané termoelektronické spouštěcího čidla, součástí senzorového jasu i pomocné spínací se signalizací polohy listu klapy.	ks	1				
PH02-02	Podlání klapa 800x300 se senzorovým 230V (AC) s pružinou, dle vybrané termoelektronické spouštěcího čidla, součástí senzorového jasu i pomocné spínací se signalizací polohy listu klapy.	ks	1				
PH02-03	Podlání klapy 800x300mm s aktivním mechanismem s pružinovým senzorovým (230V AC) s termoelektronickou spouštěcí 72°C a koncovým mikrospínačem.	ks	1				
	Potrubí kruhové špičky z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 30% tvarovek	bm	26				
	Ø125 mm vč. 30% tvarovek	bm	99				
	Ø140 mm vč. 30% tvarovek	bm	40				
	Ø200 mm vč. 30% tvarovek	bm	32				
	Potrubí čtyřhranné okapy i z oboustranně pozinkovaného plechu						
	do obvodu 1000 mm vč. 30% tvarovek	bm	62				
	do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek	bm	67				
	do obvodu 1800 mm vč. 70% tvarovek	bm	5				
	do obvodu 2600 mm vč. 40% tvarovek	bm	30				
	do obvodu 3600 mm vč. 100% tvarovek	bm	2				
	Teplotní izolace z minerální vlny Ø 40mm s AL 1000	m2	139				
	Hluková izolace z minerální vlny Ø 40mm s AL 1000 (použitelná šířka 0,80)	m2	64				
	Hluková izolace z minerální vlny Ø 40mm s oplechováním (použitelná šířka 0,80)	m2	18				
03	Samostatný odťah WC MUČ, UKLID, WC						
	- společná potrubí a komponenty zař. 03 a 07 vypracovány u zař. 03						
	- společná potrubí a komponenty zař. 03, 06, 08 a 07 vypracovány u zař. 03						
03-01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø100mm	ks	1				
	- parametry dle tabulky výkonů						
03-02	Rychlospínací spínač Ø100mm	ks	2				
03-03	Zpětná klapka Ø140mm	ks	1				
03-04	Regulační klapka s ručním ovládnutím Ø140mm	ks	1				
03-05	Trumčí do kruhového potrubí Ø100mm, délky 400mm	ks	2				
	(šifrovací výkon Lw(TOT) = 32dB)						
03-06	Výfukový kuchařský 145x360 mm se sítí proti vrátům prachu	ks	1				
03-07	Talířový ventrikulový odvodní (Ø100mm vč. montážního číselníku	ks	6				
03-08	Talířový ventrikulový odvodní (Ø125mm vč. montážního číselníku	ks	1				
03-09	Stěnová mléka-jednotahová scemínka 300 x 100mm	ks	8				
03-10	Stěnová mléka-jednotahová scemínka 300 x 100mm	ks	2				
03-11	Stěnová mléka-jednotahová scemínka 400 x 100mm	ks	2				
03-12	Stěnová mléka-jednotahová scemínka 500 x 100mm	ks	2				
03-13	Číselník zvukotlumič potrubí s izolací Ø140mm	bm	6				
03-14	Číselník zvukotlumič potrubí s izolací Ø125mm	bm	1				
	Potrubí kruhové špičky z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 30% tvarovek	bm	6				
	Ø125 mm vč. 30% tvarovek	bm	1				
	Ø140 mm vč. 30% tvarovek	bm	5				
	Potrubí čtyřhranné okapy i z oboustranně pozinkovaného plechu						
	do obvodu 1000 mm vč. 20% tvarovek	bm	9				
	do obvodu 1500 mm vč. 10% tvarovek	bm	6				
	Teplotní izolace z minerální vlny Ø 40mm s AL 1000	m2	9				
	Teplotní izolace z minerální vlny Ø 40mm s oplechováním	m2	4				
	Hluková izolace z minerální vlny Ø 40mm s AL 1000 (použitelná šířka 0,80)	m2	5				
04	Samostatný odťah DĚLNA						
	- Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø100mm						
	- parametry dle tabulky výkonů						
04-01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø100mm	ks	1				
04-02	Rychlospínací spínač Ø100mm	ks	2				
04-03	Zpětná klapka Ø140mm	ks	1				
04-04	Regulační klapka s ručním ovládnutím Ø140mm	ks	1				

Stavební úpravy - Mozaiky 52 - Vzduchotechnika

Podrobná specifikace							
Kód	Název	Množství	Jednotka	Podrobná specifikace		Podrobná specifikace	
				Podrobná specifikace	Podrobná specifikace	Podrobná specifikace	Podrobná specifikace
-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	Thermis do kruhového potrubí Ø200mm, délky 600mm (účinný výkon Lau/TOT = 324W)		ks	2			
04.06	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 250x250mm (Aef = 0,04m²) se sítí proti uniknutí prachu vč. montážního rámu		ks	2			
04.07	Regulační klapka s ručním ovládním Ø140mm		ks	1			
04.08	Regulační klapka s ručním ovládním Ø140mm		ks	2			
04.09	Vývěska do kruhového potrubí 200x100mm s regulační příložkou		ks	1			
04.10	Vývěska do kruhového potrubí 100x100mm s regulační příložkou		ks	2			
04.11	Stěnová mřížka jednostranná rozměru 200x100mm		ks	2			
04.12	Stěnová mřížka jednostranná rozměru 250x100mm		ks	1			
	Potrubí kruhové Spiró z oboustranně posinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 20% narovnek	bm	6				
	Ø160 mm vč. 20% narovnek	bm	2				
	Ø200 mm vč. 20% narovnek	bm	7				
	Teplotní izolace z minerální vlny Ø 40mm s A1, f0,60	m2	2				
	Hluková izolace z minerální vlny Ø 40mm s A1, f0,60 (použití celého 0,60)	m2	4				
05 Samostatný odvětrávací systém WC ŽENY, UNIKID							
	- společná potrubí a komponenty zar. 05 a 06 vypracované v zar. 05						
	- společná potrubí a komponenty zar. 03, 04, 05 a 07 vypracované v zar. 03						
05.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200mm		ks	1			
05.02	Parametry dla tabulky vývěsky		ks	2			
05.03	Zpětná klapka Ø140mm		ks	1			
05.04	Regulační klapka s ručním ovládním Ø140mm		ks	1			
05.05	Thermis do kruhového potrubí Ø200mm, délky 600mm (účinný výkon Lau/TOT = 324W)		ks	2			
05.06	Talířový ventilační odvětrávací Ø200mm vč. montážního rámečku		ks	6			
05.07	Ochranné zvukotlumič potrubí s izolací Ø 100mm		bm	6			
	pozn.: dvěti mřížky v rámci dodávky profese A14						
	Potrubí kruhové Spiró z oboustranně posinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 20% narovnek	bm	6				
	Ø125 mm vč. 20% narovnek	bm	2				
	Ø160 mm vč. 20% narovnek	bm	11				
	Potrubí čtyřhranné skleněná i z oboustranně posinkovaného plechu						
	do obvodu 1000 mm vč. 10% narovnek	bm	9				
	Teplotní izolace z minerální vlny Ø 40mm s A1, f0,60	m2	16				
	Hluková izolace z minerální vlny Ø 40mm s A1, f0,60 (použití celého 0,60)	m2	6				
06 Samostatný odvětrávací systém WC MUŽI, WC ZTP							
	- společná potrubí a komponenty zar. 05 a 06 vypracované v zar. 05						
	- společná potrubí a komponenty zar. 03, 04, 05, 06 a 07 vypracované v zar. 03						
06.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200mm		ks	1			
06.02	Parametry dla tabulky vývěsky		ks	2			
06.03	Zpětná klapka Ø140mm		ks	1			
06.04	Regulační klapka s ručním ovládním Ø140mm		ks	1			
06.05	Thermis do kruhového potrubí Ø200mm, délky 600mm (účinný výkon Lau/TOT = 324W)		ks	2			
06.06	Talířový ventilační odvětrávací Ø200mm vč. montážního rámečku		ks	6			
06.07	Talířový ventilační odvětrávací Ø200mm vč. montážního rámečku		ks	1			
06.08	Ochranné zvukotlumič potrubí s izolací Ø 100mm		bm	6			
06.09	Ochranné zvukotlumič potrubí s izolací Ø 125mm		bm	1			
	pozn.: dvěti mřížky v rámci dodávky profese A14						
	Potrubí kruhové Spiró z oboustranně posinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 20% narovnek	bm	2				
	Ø125 mm vč. 20% narovnek	bm	3				
	Ø160 mm vč. 20% narovnek	bm	7				
	Hluková izolace z minerální vlny Ø 40mm s A1, f0,60 (použití celého 0,60)	m2	6				
07 Samostatný odvětrávací systém FAMILY POINT, WC ŽENY, WC ZTP, WC PERSONÁL							
	- společná potrubí a komponenty zar. 03 a 07 vypracované v zar. 03						
	- společná potrubí a komponenty zar. 03, 04, 05, 06 a 07 vypracované v zar. 03						
07.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200mm		ks	1			
07.02	Parametry dla tabulky vývěsky		ks	2			
07.03	Zpětná klapka Ø140mm		ks	1			

Stavební úpravy - Mozočky 52 - Vzduchotechnika

Podrobná specifikace

Kód	Název	Jednotka	Množství	Podrobná specifikace		Celková cena	
				Podrobná specifikace	Podrobná specifikace	Podrobná specifikace	Podrobná specifikace
07.04	Regulační klapka s ručním ovládnutím Ø150mm	ks	1				
07.05	Thermič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 400mm (základový výkon Lw(TOT) = 33dB)	ks	2				
07.06	Talířový ventilační odvětrávací Ø150mm vč. montážního demaku	ks	5				
07.07	Talířový ventilační odvětrávací Ø150mm vč. montážního demaku	ks	2				
07.08	Stěnová mřížka jednostranná směru 200x200mm	ks	6				
07.09	Stěnová mřížka jednostranná směru 300x200mm	ks	4				
07.10	Stěnová mřížka jednostranná směru 400x200mm	ks	2				
07.11	Stěnová mřížka jednostranná směru 500x200mm	ks	2				
07.12	Ochranné zvukotlumič potrubí v izolaci Ø125mm	bm	5				
07.13	Ochranné zvukotlumič potrubí v izolaci Ø125mm	bm	2				
	Potrubí kruhové špiro z oboustranně podínkováného plechu Ø160mm vč. 30% tvarovky	bm	7				
	Potrubí kruhové špiro z oboustranně podínkováného plechu Ø125mm vč. 30% tvarovky	bm	6				
	Potrubí kruhové špiro z oboustranně podínkováného plechu Ø160mm vč. 90% tvarovky	bm	7				
	Hluková izolace z minerální vlny tl. 40mm s AL fólií (součinitel útmu 0,02)	m ²	4				
08. Některé úpravy							
09. Vnější výměňové řady							
09.01	Některé úpravy						
09.02	Výfuková izolace žlutých hliníků do kruhového potrubí Ø250mm	ks	1				
	Potrubí kruhové špiro z oboustranně podínkováného plechu Ø250mm vč. 0% tvarovky	bm	3				
	Teplotní izolace z minerální vlny tl. 40mm s AL fólií	m ²	2				
	Teplotní izolace z minerální vlny tl. 40mm s oplechováním	m ²	2				
Ostatní							
	Spojovací, tesnění, montážní, záložní a pomocný materiál	ks	1				
	Kompletní montáž vč. lepení, zapojení na elektrický proud, správnosti, vyregulování soustavy vč. protokolu o zaměření, měření a ovládnutí	ks	1				
POZNÁMKA:							
- všechny položky musí obsahovat dodávku a montáž včetně drátění spojovacího a kruhového materiálu (např. kabele, záložky...)							
- zhotovitel musí do ceny zahrnout všechny náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž všech. Dodávka práce se předpokládá včetně kompletní montáže, ušlechtilého souvisejícího drátění, podrobného a smontážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony a technologií pomocí vzájemných výměn, které se na ně vztahují							
- všechny zařízení, systémy, rozvody, instalace a konstrukce budou součástí dodávky včetně funkce, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podprů, protuprů apod.							
- do všech částí musí zhotovitel zahrnout stavební přípomoc (např. drátění, protuprů...)							
- zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zahrnout jak díly tak celkové revize, úpravy, regulace, atd.							
- zhotovitel musí v ceně zahrnout provedení oprávnění vedoucích a záložních stavby před výměnou vlny, zejména pak dělení							
- zhotovitel musí provést na výměnu nákladů a záložních částí a záložní na všech částech dodávky							
- zhotovitel musí v ceně zahrnout náklady na pomocné lepení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla							
Součet:							
Doprava							
Přesuny							
Zaměření, vykouření, předání řízení							
CELKEM BEZ DPH:							
21% DPH:							
CELKEM S 21% DPH:							