

Akce : Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika							
Položka specifikace							
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč
01	Větrání 1NP vstup, knihovna						
01.01	Kompaktní VZT jednotka s rotačním regeneračním výměníkem ZZT, vodním ohřevem, EC motory, CAV regulací (na konstantní průtok), vč. zapojení lokální MaR	ks	1				
01.02	Pružná manžeta 700×300mm	ks	4				
01.03	Klapka uzavírací se servem 700×300mm	ks	2				
01.04	Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápchovou uzávěrkou (kuličkou)	ks	1				
01.05	Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet	ks	1				
01.06	Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m	ks	1				
01.07	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×300×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1				
01.08	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×300×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	2				
01.09	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	2				
01.10	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×300×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1				
01.11	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×300×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1				
01.12	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1				
01.13	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×300×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1				
01.14	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1				
01.15	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1				
01.16	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1				
01.17	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 800×355 mm (Aef = 0,21m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	1				
01.18	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 900×450 mm (Aef = 0,31m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	1				
01.19	Multidýzový stropní difuzor kruhový s bočním připojovacím hrdlem Ø200mm	ks	14				
01.20	Vyústka do kruhového potrubí 400×100mm s regulací průtoku	ks	7				
01.21	Vyústka do kruhového potrubí 500×100mm s regulací průtoku	ks	3				
01.22	Vyústka do hranatého potrubí 300×300mm s regulací průtoku	ks	1				
01.23	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	5				
01.24	Talířový ventil kovový přívodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	1				
01.25	Talířový ventil kovový přívodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	3				
01.26	Krycí mřížka Ø125mm	ks	2				
01.27	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm	ks	4				
01.28	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm	ks	2				
01.29	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm	ks	3				
01.30	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm	ks	3				
01.31	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø200mm	ks	3				
01.32	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø315mm	ks	1				
01.33	Regulační klapka s ručním ovládáním 300×300mm	ks	1				
01.34	Ohebné zvuktlumičí potrubí s izolací Ø100mm	bm	3				
PK01.01	Požární klapka 700×330 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.	ks	1				
PK01.02	Požární klapka 700×330 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.	ks	1				
	Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 10% tvarovek	bm	54				
	Ø125 mm vč. 20% tvarovek	bm	56				
	Ø160 mm vč. 40% tvarovek	bm	20				
	Ø200 mm vč. 40% tvarovek	bm	42				
	Ø250 mm vč. 30% tvarovek	bm	27				
	Ø315 mm vč. 30% tvarovek	bm	33				
	Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu						
	do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek	bm	25				
	do obvodu 1890 mm vč. 80% tvarovek	bm	4				
	do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek	bm	30				
	do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek	bm	2				
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	4				
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)	m2	68				
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 0,81)	m2	18				
02	Větrání 2NP kanceláře, archiv, klubovny						
02.01	Kompaktní VZT jednotka s rotačním regeneračním výměníkem ZZT, vodním ohřevem, EC motory, VAV regulací (na konstantní tlak), vč. zapojení lokální MaR	ks	1				
02.02a	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h	ks	1				
02.03a	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h	ks	1				
02.04a	Čidlo CO2, řídící signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02b	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h	ks	1				
02.03b	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h	ks	1				
02.04b	Čidlo CO2, řídící signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02c	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h	ks	1				
02.03c	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h	ks	1				

Akce : Stavební úpravy - Mozoľky 52 - Vzduchotechnika							
Položka specifikace							
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč
02.04c	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02d	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h	ks	1				
02.03d	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h	ks	1				
02.04d	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02e	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1				
02.03e	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1				
02.04e	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02f	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1				
02.03f	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1				
02.04f	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02g	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1				
02.03g	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1				
02.04g	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02h	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=190m3/h, Vmax=480m3/h	ks	1				
02.03h	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=150m3/h, Vmax=380m3/h	ks	1				
02.04h	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02i	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do hranatého potrubí 200×200mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=320m3/h, Vmax=1000m3/h	ks	1				
02.03i	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø200mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=250m3/h, Vmax=800m3/h	ks	1				
02.04i	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02j	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1				
02.03j	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1				
02.04j	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02k	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1				
02.03k	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1				
02.04k	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02l	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1				
02.03l	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1				
02.04l	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.02m	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=150m3/h, Vmax=410m3/h	ks	1				
02.03m	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=120m3/h, Vmax=325m3/h	ks	1				
02.04m	Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1				
02.05	Pružná manžeta 800×350mm	ks	4				
02.06	Klapka uzavírací se servem 800×350mm	ks	2				
02.07	Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou)	ks	1				
02.08	Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet	ks	1				
02.09	Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m	ks	1				
02.10	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	4				
02.11	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	6				
02.12	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	2				
02.13	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 1000×355 mm (Aef = 0,26m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	1				
02.14	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 900×560 mm (Aef = 0,39m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	1				
02.15	Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím hrdlem Ø160mm	ks	17				
02.16	Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou	ks	17				
02.17	Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím hrdlem Ø250mm	ks	10				
02.18	Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou	ks	10				
02.19	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm s manuálním nastavením průtoku 70m3/h	ks	2				
02.20	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm s manuálním nastavením průtoku 90m3/h	ks	1				
02.21	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm s manuálním nastavením průtoku 95m3/h	ks	1				
02.22	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm s manuálním nastavením průtoku 60m3/h	ks	3				
02.23	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm s manuálním nastavením průtoku 110m3/h	ks	2				
02.24	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm s manuálním nastavením průtoku 145m3/h	ks	2				
02.25	Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø100mm	ks	4				
02.26	Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø125mm	ks	7				
02.27	Vyústka do hranatého potrubí 300×100mm s regulací průtoku vč. přetlakového boxu	ks	7				
02.28	vyústka do hranatého potrubí 400×100mm s regulací průtoku vč. přetlakového boxu	ks	10				
02.29	Talířový ventil kovový přívodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	4				
02.30	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	3				
02.31	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø125mm	bm	31				
02.32	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø160mm	bm	10				
02.33	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø200mm	bm	10				
PK02.01	Požární klapka 800×300 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.	ks	1				
PK02.02	Požární klapka 800×300 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.	ks	1				
PK02.03	Požární větrací mřížka 300×300mm s aktivčním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s termoelektrickou pojistkou 72°C a koncovými mikrosplinači.	ks	1				

Akce :		Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika					
Položka specifikace							
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč
	Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 10% tvarovek	bm	25				
	Ø125 mm vč. 30% tvarovek	bm	59				
	Ø160 mm vč. 30% tvarovek	bm	63				
	Ø200 mm vč. 20% tvarovek	bm	32				
	Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu						
	do obvodu 1050 mm vč. 30% tvarovek	bm	52				
	do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek	bm	57				
	do obvodu 1890 mm vč. 70% tvarovek	bm	5				
	do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek	bm	32				
	do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek	bm	2				
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	139				
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)	m2	61				
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 0,81)	m2	18				
03	Samostatný odtah WC MUŽI, ÚKLID, WC						
	- společné potrubí a komponenty zař. 03 a 07 vyspecifikovány u zař. 03						
	- společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03						
03.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm	ks	1				
	- parametry dle tabulky výkonů						
03.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2				
03.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1				
03.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1				
03.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm	ks	2				
	(útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)						
03.06	Výfukový kushranatý 315×250 mm se sítí proti vniknutí ptactva	ks	1				
03.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	6				
03.08	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	1				
03.09	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm	ks	8				
03.10	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm	ks	2				
03.11	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 400×100mm	ks	2				
03.12	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500×100mm	ks	2				
03.13	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø100mm	bm	6				
03.14	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø125mm	bm	1				
	Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 30% tvarovek	bm	6				
	Ø125 mm vč. 20% tvarovek	bm	1				
	Ø160 mm vč. 30% tvarovek	bm	5				
	Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu						
	do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek	bm	9				
	do obvodu 1500 mm vč. 10% tvarovek	bm	6				
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	8				
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním	m2	4				
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)	m2	5				
04	Samostatný odtah DÍLNA						
04.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm	ks	1				
	- parametry dle tabulky výkonů						
04.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2				
04.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1				
04.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1				
04.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm	ks	2				
	(útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)						
04.06	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 250×250 mm (Aef = 0,04m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	2				
04.07	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm	ks	1				
04.08	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	2				
04.09	Vyústka do kruhového potrubí 200×100mm s regulací průtoku	ks	1				
04.10	Vyústka do kruhového potrubí 500×100mm s regulací průtoku	ks	2				
04.11	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm	ks	2				
04.12	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 250×250mm	ks	1				
	Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu						
	Ø100 mm vč. 20% tvarovek	bm	8				
	Ø160 mm vč. 10% tvarovek	bm	2				
	Ø200 mm vč. 10% tvarovek	bm	7				
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	2				
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)	m2	4				
05	Samostatný odtah WC ŽENY, ÚKLID						
	- společné potrubí a komponenty zař. 05 a 06 vyspecifikovány u zař. 05						
	- společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03						
05.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm	ks	1				
	- parametry dle tabulky výkonů						

Akce :		Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika					
Položka specifikace							
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč
05.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2				
05.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1				
05.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1				
05.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)	ks	2				
05.06	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	6				
05.07	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø100mm	bm	6				
pozn.: dveřní mřížky v rámci dodávky profese ASŘ							
Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu							
Ø100 mm vč. 20% tvarovek		bm	6				
Ø125 mm vč. 50% tvarovek		bm	2				
Ø160 mm vč. 30% tvarovek		bm	11				
Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu							
do obvodu 1050 mm vč. 10% tvarovek		bm	9				
Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií		m2	15				
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)		m2	5				
06	Samostatný odtah WC MUŽI, WC ZTP						
- společné potrubí a komponenty zař. 05 a 06 vyspecifikovány u zař. 05							
- společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03							
06.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm	ks	1				
- parametry dle tabulky výkonů							
06.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2				
06.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1				
06.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1				
06.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)	ks	2				
06.06	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	5				
06.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	1				
06.08	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø100mm	bm	5				
06.09	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø125mm	bm	1				
pozn.: dveřní mřížky v rámci dodávky profese ASŘ							
Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu							
Ø100 mm vč. 10% tvarovek		bm	2				
Ø125 mm vč. 20% tvarovek		bm	3				
Ø160 mm vč. 20% tvarovek		bm	7				
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)		m2	5				
07	Samostatný odtah FAMILY POINT, WC ŽENY, WC ZTP, WC PERSONÁL						
- společné potrubí a komponenty zař. 03 a 07 vyspecifikovány u zař. 03							
- společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03							
07.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm	ks	1				
- parametry dle tabulky výkonů							
07.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2				
07.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1				
07.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1				
07.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)	ks	2				
07.06	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	5				
07.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	2				
07.08	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm	ks	6				
07.09	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm	ks	4				
07.10	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 400×100mm	ks	2				
07.11	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500×100mm	ks	2				
07.12	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø100mm	bm	5				
07.13	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø125mm	bm	2				
Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu							
Ø100 mm vč. 20% tvarovek		bm	7				
Ø125 mm vč. 20% tvarovek		bm	5				
Ø160 mm vč. 90% tvarovek		bm	7				
Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81)		m2	4				
08	Neobsazené						
09	Větrání výtahové šachty						
09.01	Neobsazené						
09.02	Výfuková/sací žaluziová hlavice do kruhového potrubí Ø250 mm	ks	1				
Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu							
Ø250 mm vč. 0% tvarovek		bm	3				
Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií		m2	2				
Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním		m2	2				
Ostatní							

Akce : Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika							
Položka specifikace							
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Celková cena	
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč
	Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1				
	Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč. protokolu o zaregulování, zaškolení obsluhy a předání	ks	1				
	POZNÁMKA: - všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy...) - zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují - všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. - do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, prostupy...) - zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd. - zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti - zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky - zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla						
Součet :							
	Doprava						
	Přesuny						
	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení						
CELKEM BEZ DPH:							
21% DPH:							
CELKEM S 21% DPH:							