








REVIZNÍ ŠACHTA D600



Poznámka: Šachtové dno je vyráběno pro hladké PVC potrubí a potrubí Ultra- Rib.  
Pro napojení jiných materiálů (beton, kamenina) slouží přechodový kus.  
ŠACHTA BUDE KRYTÁ POKLOPEM PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ B125.

TYP ŠACHTOVÉHO DNA:

|                                   |                                                                                     |                                                    |                           |                                                                                     |                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Průtočná šachta s přímým tokem 0° |  | Provedení:<br>Ø160<br>Ø200<br>Ø250<br>Ø315<br>Ø400 | Průtočná šachta 90°       |  | Provedení:<br>Ø160<br>Ø200<br>Ø250<br>Ø315 |
| Průtočná šachta 30°               |  | Provedení:<br>Ø160<br>Ø200<br>Ø250<br>Ø315         | Šachta s přítokem (typ T) |  | Provedení:<br>Ø160<br>Ø200<br>Ø250<br>Ø315 |
| Průtočná šachta 60°               |  | Provedení:<br>Ø160<br>Ø200<br>Ø250<br>Ø315         | Sběrná šachta (typ X)     |  | Provedení:<br>Ø160<br>Ø200<br>Ø250<br>Ø315 |

0,000 = 226,96 m n. m. B.p.v.  
generální projektant

**A99** Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

projektant části

**CM** projekt, s.r.o.  
Bratislavská 866/5  
693 01, Hustopeče  
IČ:269 19 451  
www.cmprojekt.cz

číslo pare

architekt Ing. arch. Jiří Betlach  
HIP Ing. Tomáš Pulkrábek  
ved. projektant Ing. Tomáš Pulkrábek  
stavebník Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

vypracoval P. Nastálek, R. Fronková  
kontroloval Marek Cabal  
zodp. projektant Marek Cabal

Rekonstrukce budovy Mozolky 52,  
Brno, Žabovřesky

název stavby

objekt

část

název dokumentu

S001

D.1.4c TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA D600

zakázka A-19-26

datum 12/2020

stupeň DPS

měřítko -

číslo přílohy