

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Hydroizolace spodní stavby – asfaltový pás	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	01-01	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:

-

Specifikace:

Asfaltový modifikovaný SBS pás s vložkou z polyesterové rohože. Nosná polyesterová vložka o plošné hmotnosti min. 200 g/m². Pás musí být prokazatelně vhodný pro střední radonový index.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Tloušťka pásu	-	4mm (+/- 0,2 mm)
Barva	-	bez požadavku
Voděodolnost pro vodu v kapalném skupenství	ČSN EN 1928 ⁽¹⁾	>100kPa
Pevnost v tahu	ČSN EN 12311-1 ⁽¹⁾	≥ 500N/50mm
Odolnost proti nárazu	EN 12691	900 mm
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	10 kg
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	>90st. C
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	<-15st. C
Paropropustnost - faktor difuzního odporu -ekvivaletní difuzní tloušťka	EN 1931	28 000 (+/-1000) 112 (+/- 6m)
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost	ČSN EN 1296 ⁽¹⁾ , ČSN EN 1931 ⁽¹⁾	vyhovuje
Zjevné vady	ČSN EN 1850-2 ⁽¹⁾	vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída E

Výrobek je nutné aplikovat v souladu se zásadami výrobce, platnými v době provádění izolace.

Pásky se doporučuje přepravovat v krytých dopravních prostředcích a skladovat v originálních uzavřených obalech. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Na staveništi je nutno chránit pásy před znečištěním.

Při pokládání a spojování asfaltových pásů je třeba dodržovat všechny v té době platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.

Poznámky:

- (1) - dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení