

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Vnitřní dveře - vybavení	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	09-03	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení dveřního kování:



Vyobrazení dveřní zárážka:



Vyobrazení krytky zámku:



Vyobrazení panikového kování:



Vyobrazení samozavírače:



WC klíčka:



Specifikace kování, vybavení a doplňků:
(aplikace pozice dle výpisu dveří)

- Dveřní závěsy viz. popis Křídla a Zárubně (ML 02-02-01, 02-02-02).
- Dveřní kování je rozetové (oddělená klika a zámek), povrchová úprava broušený nerez. Tvar dle výběru architekta. Dle EN 1906, třída 3.
- Panikové kování - klika s funkcí panik, provedení se štítkem, broušený nerez
- Mechanická prahová lišta, montovaná do drážky soklové části rámu dveří. Při otevřeném křídle je neaktivní a neovlivňuje vzhled křídla, při uzavření křídla do zárubně se práh mechanicky aktivuje, vysune se a utěsňuje prostor mezi křídlem a nášlapnou vrstvou podlahy. Rozměr padací lišty cca 15,5/34mm, výsuv cca 13mm.
- Dveřní zárážka, montovaná do podlahy, broušený nerez v kombinaci s pryží
- Samozavírač v pastorkovém provedení s kluznou lištou, plněný termostabilním olejem (funkčnost +40°C až -20°C), do vnějšího i vnitřního prostředí, s malou stavební výškou (do 50mm), regulace fáze doklepu a zavírání, úhel otevření 130°, velikost dle EN 1154 je 2.
- Stavěč křídla mechanický s možností odblokování a zablokování v jakémkoli úhlu otevření dveří. Rozměr do 150/30/30, funkčnost blokace do tlaku 50N, povrchová úprava broušený nerez – stavěčem nesmí být vybaveny požární uzávěry

Ostatní pokyny:

Výrobek musí splňovat mimo jiné tyto normy:

ČSN EN 1192⁽¹⁾ Klasifikace pevnostních požadavků dveřních křídel, zárubní, sestav a kompletů

ČSN 746550⁽¹⁾ Kovové dveře

ČSN EN 14351-1+A1⁽¹⁾ Okna a dveře (dále platí všechny v této normě citované normy)

ČSN EN 14351-2⁽¹⁾ Dveře

ČSN EN 14600⁽¹⁾ Vrata, dveře a okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 12150-1⁽¹⁾ a EN 14321-2:2005 Tepelné tvrzené bezpečnostní sklo

ČSN EN 1279-1⁽¹⁾, ČSN EN 1279-2⁽¹⁾, ČSN EN 1279-3⁽¹⁾, ČSN EN 1279-5⁽¹⁾

ČSN 733440⁽¹⁾ Sklenářské práce stavební

EN 1906 Dveřní kování

ISO 140 (pro padací lišty)

Nutná pravidlená údržba pro správnou funkčnost. Montáž dle technologického postupu výrobce, platného v době aplikace.

Poznámky:

- (1) - dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení