


KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Dvouřadý radiátor z žebrových trubek	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	14-02	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace:

Ocelové otopné registry s ovínem s bočním připojením, s uchycením do podlahy na malých nožičkách. Barva bílá.

Součástí dodávky je i axiální ventil a prodlužovací kus. Axiální ventil bude osazen hlavicí termostatického ovládání. Na vratné potrubí bude osazeno rohové šroubení s uzavírací funkcí.

Nastavení ventilů a šroubení bude patrné z výkresové části realizační PD.

Dodávka včetně montážních sad a příslušenství.

Ventily dle specifikace v projektu ÚT.

Všechny typy topných těles nutno vyvzorkovat před dodáním a schválit architektem a investorem.

Ostatní pokyny:

Instalace dle technického postupu výrobce, platného v době realizace.