



Obec Horoušany

Baumanova 12, 250 82 Horoušany, p. Úvaly
www.horoušany.cz, IČO: 00240206, tel.: 281981792, e-mail: obec@horoušany.cz

Dodatečná informace č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení

„Dokončení stavby nové mateřské školy, Horoušany-Horoušánky“

Zadavatel zveřejnil dne 22. 11. 2022 na profilu zadavatele obce Horoušany výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení „Dokončení stavby nové mateřské školy, Horoušany-Horoušánky“ ze dne 22. 11. 2022 (dále jen „**Výzva**“).

Dne 1. 12. 2022 proběhla v souladu s částí J) Výzvy prohlídka místa plnění. Při prohlídce místa plnění byly položeny následující dotazy dodavateli, kteří se prohlídky místa plnění zúčastnili, k nimž zadavatel podal následující informace:

1. Otázka dodavatele:

V jakém stavu jsou přípojky pro stavbu?

Informace zadavatele:

Jsou provedeny a funkční přípojky elektro a vodovodu:

Elektro – je osazen staveništní rozvaděč s elektroměrem.

Voda – je osazena vodoměrová šachta s vodoměrem, na terén je vytaženo potrubí s uzavíracím kohoutem.

Plynovodní přípojka je ukončena na hranici pozemku ve zděném pilíři, bez vystrojení.

Přípojka splaškové kanalizace není provedena, ležatý svod kanalizace je provedený pod půdorysem stavby a vytažen mimo jeho obrys (obdobně i dešťová kanalizace).

2. Otázka dodavatele:

Jak je provedeno zajištění staveniště?

Informace zadavatele:

Staveniště je po volných stranách obvodu opatřeno mobilním oplocením s vjezdovými vraty, opatřenými zámek. Pronájem oplocení v současnosti hradí zadavatel. Oplocení včetně nájmu bude po dohodě s pronajímatelem možné převzít, nebo nahradit vlastním oplocením.

3. Otázka dodavatele:

Jaké je konstrukční řešení navržených stropů stavby?

Informace zadavatele:

Projektové řešení stropů je založeno na prefamonolitickém systému, s předpjatými železobetonovými prefabrikovanými nosníky a betonovými skořepinovými vložkami, zmonolitněné vrstvou betonu vyztuženou sítěmi; ztužující věnce budou součástí stropní tabule. Po obvodu předsunuté části 2.NP budou lokálně použity ocelové průvlaky z válcovaných profilů, zalité do betonové vrstvy stropu. Popsané řešení bylo zvoleno s ohledem na rozpony stropních konstrukcí a kompatibilitu s vápenopískovým zdívem. Dodávaný systém konkrétního výrobce musí být podložený statickým výpočtem.

Dne 1. 12. 2022 obdržel zadavatel dotazy dodavatele, k nimž zadavatel podává následující informace:

4. Otázka dodavatele:

Výtah

Ve stavební části v technické zprávě je uvedeno (výtah bude bez strojovny, velikostní kategorie pro obsazení 4 osobami / 320 kg), ale ve výkazu je uvedena jiná hmotnost. Co tedy platí?

1	K	33R001	D+M výtahu (nosnost 630 kg, 2 stanice bez strojovny, neprůchozí) vč. souvisejících technologií a revize	kpl	1,000
---	---	--------	---	-----	-------

Poznámka k položce:

P

Výtah dle specifikace TZ jednotlivých oddílů DPS. Součástí ceny je zajištění koordinace, stavební připravenosti, elektro + vzt + pbř požadavků.

Informace zadavatele:

Zadavatel požaduje dodání výtahu o nosnosti 630 kg v souladu s VV (zkratkou „VV“ se rozumí soupisy stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr, které tvoří samostatnou přílohu č. 4 Výzvy). Zadavatel pro úplnost shodně s D.44.5 Výtah v PD (zkratkou „PD“ se rozumí projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby, která tvoří samostatnou přílohu č. 3 Výzvy) uvádí, že minimální rozměry kabiny 1100 x 1400 mm jsou platné, neboť výtah musí umožňovat dopravu osob na vozíčku.

5. Otázka dodavatele:

Dětské hřiště

Prosím o bližší specifikaci herních prvků na dětském hřišti. Jinak výrobky nejdou ocenit.

Informace zadavatele:

Zadavatel vychází ze skutečnosti, že herní prvky na dětském hřišti jsou dostatečně specifikovány ve VV ve spojení zejména s C.3 Koordinační situací v PD, a z obecně očekávatelných aktuálních standardů moderních dětských hřišť.

S ohledem na výše uvedené tak lze dodavatelům poskytnout pro příklad následující specifikaci herních prvků vycházející z možností podle C.3 Koordinační situace v PD podle struktury Dětské hřiště – herní prvky ve VV:

D+M skluzavka k sáňkovacímu svahu

Svahová skluzavka délky cca 4 m, materiál laminát, s nástupní podestou a uzlovým lanem

D+M pískoviště s plachtou

Pískoviště cca 3 x 3 m, z impregnovaných hranolů opatřených ochranným lakem, písek frakce 0-4 mm, krycí PE síť s gumolanem

D+M věž se skluzavkou

Věž s nástupní plošinou z impregnovaného dřeva opatřeného ochranným lakem, kotvení zemními vruty, s výlezovým žebříkem, nástupní výška cca 1 m, celková výška cca 2 m, skluzavka laminátová délky cca 4 m

D+M páková houpačka

Dřevěné hranolové vahadlo délky cca 3,5 m, impregnované s ochranným lakem, ocelový zabetonovaný stojan, plastové sedáky a držáky, gumové dorazy

D+M stojanová dvojhoupačka se zavěšenými sedadly

Konstrukce z impregnovaných hranolů s ochranným lakem, výška cca 2,1 m, stabilizace kotvami, plastové sedáky, lana délky cca 1,8 m, háky se silikonovým pouzdrem

D+M pérák

Pružinová houpačka, ocelová pružina lakovaná do betonové patky, dřevěný sedák impregnovaný s barevným lakem, motiv zvíře

D+M venkovní kreslicí tabule

Oboustranná tabule pro kresby křídou, z impregnovaných hranolů opatřených ochranným lakem, ocelové botky do betonových patek, krycí stříška, rozměry cca 1,6 x 1,6 m

D+M dřevěná lavička (z kulatiny)

Lavička s opěradlem z masivu, impregnace s ochranným lakem, délka cca 1,8 m

D+M vyvýšený pěstební záhon

Konstrukce z impregnovaných hranolů s ochranným lakem, rozměry cca 2,5 x 1,2 m, výška cca 0,4 m, vyložení stěn nopovou fólií, vyplnění zeminou

Zadavatel pro úplnost uvádí, že povaha výše uvedených informací nevyžaduje, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

V Horoušanech, dne 2. 12. 2022

Tat'ána Kmentová v. r.
starostka obce Horoušany

Bez příloh