

ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE,
12 MODULŮ
312x200x100 mm

KRYTÍ: IP65


PŘÍVODY : SHORA

VÝVODY : DOLŮ

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Autorizoval: Ing. Zbyněk Pecina , Projektování el. zařízení, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava, č. ČKAIT 1400049	
Akce : NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE NA P.Č.782/1, K.Ú. HORNÍ BÍTOVČICE D.1.4.D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu	Bc. Adam Novák Projektování el. zařízení Cejle 158, Batelov mobil: 732 498 049 mail: novakadamc@gmail.com
	Stupeň: DpPS
Investor: Obec Bítovčice, Bítovčice č.p. 124, 588 22 Bítovčice	Datum: červen 2023
	Formát: 3 x A4
Výkres : Rozvaděč RV	Číslo zakázky: c2023034
	Měřítko : ---
	Kopie č.: Výkres č.: D.1.4.D-10

TECH. POPIS					
TECH. POPIS	Hlavní přívod z RE	Přep. ochrana "T1+T2"	Pospojování	Centrální chránič	
Č. ZAŘÍZ.	01	02	03	04	
VÝKON (kW)					



TECH. POPIS				
TECH. POPIS	Vráték - věž	Čerpadlo - ret. nádrž	rezerva	
Č. ZAŘÍZ.	1	2	3	
VÝKON (kW)	1000 W	1000 W		

