

NÁPOJNÝ BOD PŘÍPOJKY NN PRO ZBROJNICI
- NA STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU SE PROVEDE
NAPOJENÍ ZE VZDUŠNÉHO ROZVODU NN,
- NOVÝ VÝVOD BUDE PROVEDEN KABELM CYKY-J 4x16,
KTERÝ BUDE SVEZEN DO ZEMĚ A
ZEMÍ BUDE POKRAČOVAT K PŘÍPOJKOVÉ SKŘINI SS200,
- NAD ZEMÍ DO VÝŠE 3m BUDOU KABELY
CHRÁNĚNY OCHRANNOU OCELOVOU TRUBKOU

PŘÍVOD NN OD SLOUPU VZDUŠNÉHO ROZBODU
K PŘÍPOJKOVÉ SKŘINI SS200
CYKY-J 4x16

NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ SS200,
KTERÁ BUDE PŘIPOJENA
K ROZVODU POMOCÍ KABELU
CYKY-J 4x16

ZBUDUJE SE NOVÝ
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE
V PILÍŘI VEDLE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
V PROVEDENÍ PER4

POD VOZOVKU ULOŽIT KABEL NN V hl=1,2m
V OHEBNÉ DVOUVRSTVÉ CHRÁNIČCE HDPE Ø 110

POZNÁMKA

- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ
- KABELY NN BUDOU ULOŽENY V ZEMI
VE VÝKOPU V HLOUBCE 70 cm NA LOŽE
Z PROSÍVKY tl=10cm, OBSYPÁNY VRSTVOU PROSÍVKY
TÉŽE TLOUŠŤKY A OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
- POD VOZOVKU A NA DVŮŘE ULOŽIT KABEL NN V hl=1,2m
V OHEBNÉ DVOUVRSTVÉ CHRÁNIČCE HDPE Ø 110
- NA DNO VÝKOPŮ PRO PŘÍVODNÍ KABEL NN
ULOŽIT ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4,
PROPOJIT SE SPOLEČNOU ZEMNÍ SOUSTAVOU OBJEKTU
- ČÁST PŘÍPOJKY OD VZDUŠNÉHO ROZVODU K PŘÍPOJKOVÉ SKŘINI
SS200 VČETNĚ ZMÍNĚNÉ SKŘINĚ BUDE REALIZOVAT NA SVÉ NÁKLADY
PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
- ZÁROVEŇ S KABELY NN BUDE POLOŽENA CHRÁNIČKA PRO
OPTICKÝ KABEL, NUTNO UPŘESNIT POŽADAVKY S PROVOZOVATELEM
OPTICKÉ SÍTĚ V DANÉM MÍSTĚ

VE DVOŘE ULOŽIT KABEL NN V hl=1,2m
V OHEBNÉ DVOUVRSTVÉ CHRÁNIČCE HDPE Ø 110

RE - RH - CYKY-J 5x10
RE - RVyt - CYKY-J 5x10
+HDO - CYKY-J 5x1,5
+2x FTP - CAT5e PE S UV ODOLNOSTÍ

1-RV - ČERPADLO NÁDRŽ


2-RV - VRÁTEK - VEZ

RH - RV - CYKY-J 5x4
+CY16

2-RVyt - TEPELNÉ
ČERPADLO

LEGENDA

- KABELY NN - KABELY
CYKY
- DVOUVRSTVÁ CHRÁNIČKA HDPE 110
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ
- ROZVADĚČ NN
- EL. VÝVOD



Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Autorizoval: Ing. Zbyněk Pecina, Projektování el. zařízení, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava, IČ: 046117400049	
Akce: NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE NA P.Č. ST. 26/1, K.Ú. VYSOKÉ STUDNICE	Bc. Adam Novák Projektování el. zařízení Cejlle 158, Batelov mobil: 732 498 049 mail: novakadamc@gmail.com
D.1.4.D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu	
Investor: Obec Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122, 588 21 Vysoké Studnice	Stupeň: DSP Datum: červen 2023
Výkres:	Formát: 4 x A4 Číslo zakázky: c2022034 Měřítko: 1:200
Situace - přípojka NN a venkovní rozvody	
Kopie č.:	Výkres č.: D.1.4.D-1