Vysvětlení č.3 Zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Název zakázky: **Splašková kanalizace Němčice**
Předmět zakázky: **Stavební práce**
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2026-036243

Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je realizována v podlimitním režimu na stavební práce v Užším řízení dle § 58.

1) Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Obec Němčice
IČ zadavatele:	00238317
Sídlo zadavatele:	Obec Němčice, Němčice 8, 29442 Němčice
Profil Zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b681df9f-0cac-4940-877f-4dd2be73469d
Adresa pro el. podání:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b681df9f-0cac-4940-877f-4dd2be73469d

Statutární zástupce zadavatele: Tomáš Čapek, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele: Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o.

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností:

TNT Consulting s. r. o.
Kpt. Stránského 978/13
198 00 Praha 14 – Černý Most
IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 776 637 077, e-mail: lapes@tntconsulting.cz

Datum vyhlášení zakázky: 8.7.2026

Zadavatel dne 22.10.2026 obdržel od dodavatele prostřednictvím el. nástroje následující dotaz:

Věc: žádost o vysvětlení ZD – „Splašková kanalizace Němčice“
Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce:
1) Jaký materiál či práce jsou pod položkou Rozváděč RM0 (pol86)? Výroba i dokumentace jsou v
sekci RM0. Jedná se jen o usazení rozváděče na místě a zapojení vnějších kabelů dovnitř?
2) Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez - Jedná se jen o uchycení čidel MaR nebo i něco
dalšího?
3) Značení - Co přesně tato položka zahrnuje?

4) Indukční průtokoměr - V položce 93 stojí, že se jedná o dodávku technologie (takže se cení jen
připojení), ale v dalším řádku je příslušenství pro připojení (držák, kabeláž,...), ale to se standardně
dodává s přístrojem. Cením v druhém řádku také jen práci nebo i materiál?
5) Kabelové trasy 50x50 mm (součást dodávky šachty ČSOV). V dokumentaci se mi nepodařilo najít
konkrétnější informace o možné délce ani umístění. Je materiál i práce dodáván v rámci stavebních
prací?
1) Jaký materiál či práce jsou pod položkou Rozváděč RM0 (pol86)? Výroba i dokumentace jsou v
sekci RM0. Jedná se jen o usazení rozváděče na místě a zapojení vnějších kabelů dovnitř?
2) Pomocné nosné konstrukce v provedení nerez - Jedná se jen o uchycení čidel MaR nebo i něco
dalšího?
3) Značení - Co přesně tato položka zahrnuje?
4) Indukční průtokoměr - V položce 93 stojí, že se jedná o dodávku technologie (takže se cení jen
připojení), ale v dalším řádku je příslušenství pro připojení (držák, kabeláž,...), ale to se standardně
dodává s přístrojem. Cením v druhém řádku také jen práci nebo i materiál?
5) Kabelové trasy 50x50 mm (součást dodávky šachty ČSOV). V dokumentaci se mi nepodařilo najít
konkrétnější informace o možné délce ani umístění. Je materiál i práce dodáván v rámci stavebních
prací?
Děkujeme za objasnění a odpověď.

Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:

Ad1) jedná se o položku montáže RMO (jeho osazení a sestavení)
Ad2) jedná se o položku dodávky včetně montáže pro veškeré elektrotechnické zařízení, které nebylo specifikované, tedy MAR a další čidla.
Ad3) jedná se o označení veškerých kabelů a instalací příslušnými popisky a piktogramy dle příslušných norem.
Ad4) POL 93 se naceňuje montáž indukčního průtokoměru, v POL 94 se naceňuje dodávka a montáž příslušenství k indukčnímu průtokoměru.
Ad5) kabelové trasy - jedná se dodávku a montáž kabelových tras pro vedení kabelů v rámci ČSOV , dle přílohy D.2.5.3 se jedná o 11,3 bm.

Zadavatel na dotaz odpovídá následovně:

26.10.2026

Tomáš Čapek, starosta obce