

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň

Slovanská alej 2323/36, Plzeň - Východní Předměstí 326 00, tel. +420956955111, st955@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR955/000322/2025	LCR030014/2015	03.02.2025
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Barčáková Lenka	956 955 222	725 257 971	
			E-MAIL
			Lenka.Barcakova@lesycr.cz

Věc: Vyjádření ke stavbě: „Obec Žebnice - vodovod“

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, od Vás dne 28.1.2025 obdržely žádost o vyjádření ke stavbě: „Obec Žebnice - vodovod“.

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky jako určený správce drobného vodního toku „Žebnický potok – LBP Střely v km 18,3“ (IDVT 102 54 438, ČHP 1-11-02-0650), který bude dotčen výstavbou vodovodního řadu a vodovodní přípojky v obci Žebnice, souhlasí s realizací stavby za následujících podmínek:

- 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované firmou VODOPLAN s.r.o. v květnu 2016, která byla zaslána jako příloha se žádostí.
- 2) Křížení navrženého vodovodního řadu „A“ s neupraveným vodním tokem u požární nádrže bude provedeno protlakem s min. krytím 1,00 m pode dnem koryta vodního toku a to dle platných norem a přepisů. Protlak bude realizován na pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Žebnice, který je ve vlastnictví Města Plasy (investor stavby vodovodu).
- 3) Křížení navržené vodovodní přípojky pro objekt na pozemku p. č. st. 52 se zatrubněným vodním tokem bude provedeno protlakem s min. krytím 1,00 m pod zatrubněným korytem vodního toku a to dle platných norem a přepisů. Protlak bude realizován na pozemku p.č. 1504/4 v k.ú. Žebnice, který je ve vlastnictví Města Plasy (investor stavby vodovodu a přípojek).
- 4) Při manipulaci s technikou a mechanizací bude zhotovitel dbát na to, aby nebylo nijak poškozeno otevřené a zatrubněné koryto drobného vodního toku v správě LČR, s.p., ST-OP Berounky.
- 5) Bude zamezeno transportu sedimentu do vodního toku.
- 6) Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.
- 7) Během prací bude stavební materiál zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu.

- 
- A small green icon of a stylized tree, located to the left of the list items.
- 8) Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve vlastnictví a správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
 - 9) Správce toků – Lesy ČR, s.p., ST-OP Berounky, nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
 - 10) Vlivem plánovaných stavebních úprav se nesmí zhoršit provozní stav vodního toku a nesmí docházet k poškození koryta a břehů.
 - 11) K předloženému se vyjadřujeme pouze jako správce výše uvedeného vodního toku. Právem hospodaření k pozemkům pod tímto vodním tokem, ani k úpravám vodního toku nedisponujeme. Toto vyjádření tak nenahrazuje vyjádření vlastníků dotčených pozemků a staveb (opevnění koryta vodního toku, inženýrské sítě apod.). Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb.
 - 12) Správce toků bude informován o průběhu prací, týkajících se toků v naší správě. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na výše uvedený kontakt. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toků na náklady investora akce.

Toto vyjádření je vydáno s platností 2 roky od vyhotovení.

S pozdravem

A small green icon of a stylized tree, located to the left of the signature.

Ing. Tomáš Rau
vedoucí správy toků - oblast povodí Berounky
(podepsáno elektronicky)