

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XX

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 25 (obdržena dne 19. 5. 2023)

Dotaz 1)

Dle Vysvětlení Zadavatele ze dne 15.11.2022, bod A.4, vyplývá, že nový ŘS TG7 musí být kompatibilní (na stejné SW a HW platformě) se stávajícími systémy, tj. Honeywell Experion PKS nebo Siemens PCS7 s procesory S7-400. Při technickém jednání bylo upřesněno, že Zadavatel požaduje, aby nově dodaný ŘS byl zakomponován do stávajícího ŘS PCS7 verze 8.0 sp1, ten však není kompatibilní se současnou verzí 9.0. V této souvislosti máme následující dotazy:

1. Bude Zadavatel akceptovat dodávku nového ŘS TG7 na bázi PCS7 ver.8.0, aby byla zajištěna kompatibility se stávajícím systémem?
2. Nebo Zadavatel požaduje v rámci plnění Díla upgrade stávajícího systému na verzi 9.0? Požadavek na upgrade stávajícího systému však není předmětem Zadávací dokumentace.
3. Vzhledem k tomu, že by se v případě upgrade jednalo o zásah na stávajícím zařízení, které ovládá stávající technologii, bylo by vhodné, aby takový upgrade byl v zajištěn Zadavatelem. A to i z důvodu vlastnických práv, záruk a servisu. Provede Zadavatel upgrade svého stávajícího systému PCS7 z v8.0 na v9.0? V případě, že Zadavatel trvá na tom, aby upgrade stávajícího systému PCS7 z v8.0 na v9.0 bylo v rozsahu plnění

Zhotovitele, necht' je to oficiálně doplněno do zadávací dokumentace.

Informace zadavatele:

Ad bod 1. Zadavatel z důvodu kybernetické bezpečnosti nebude akceptovat dodávku nového ŘS TG7 na bázi PCS7 ver.8.0 (viz požadavky na ŘS uvedené v čl. 3.4.1 Knihy B1 – Technická část zadávací dokumentace).

Ad body 2. – 3. Požadavky na ŘS jsou uvedeny zejména v čl. 2.4.2.1 a 3.4.1 Knihy B1 – Technická část zadávací dokumentace. Pro monitorování, řízení, ochrany a ovládání turbíny bude dodán nový ŘS, kompatibilní s ŘS již instalovaným zařízením v UE. Pokud navrhovaný ŘS PCS7 ver. 9.0 není kompatibilní se stávajícím systémem Honeywell Experion PKS nebo Siemens Simatic PCS7, akceptuje zadavatel, aby zhotovitel v rámci svého plnění provedl upgrade stávajícího systému ŘS PCS7 na verzi 9.0 (případně vyšší). Tato možnost bude uvedena v upravené zadávací dokumentaci, která bude zadavatelem vydána na základě výsledků jednání o upravených předběžných nabídkách.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
(podepsáno elektronicky)