

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	„NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“ reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Druh řízení:	Otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536

Žádost dodavatele ze dne 17. června 2018

Dne 17. června 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz 1.)

V projektové dokumentaci - D1-01.4.EL - silnoproudá elektrotechnika chybí Technická zpráva a Kniha svítidel, na kterou se odkazuje výkaz výměr.

Doplň zadavatel Zadávací dokumentaci o výše uvedené dokumenty?

Dotaz 2.)

Dle technické zprávy projektové dokumentace Měření a regulace je požadováno napojení na dispečerské pracoviště TIRS. V areálu Pardubické nemocnice je použit jak řídicí systém Siemens s vlastním dispečinkem, tak systém s dispečinkem TIRS.

Je vyloženo požadováno rozšíření systému a napojení na dispečink TIRS nebo bude akceptován i řídicí systém Siemens s rozšířením jeho vlastního dispečinku?

Odpověď zadavatele:

Ad. Dotaz č. 1.): Chybějící dokumenty předkládáme v příloze „Přílohy vysvětlení č. 3.zip“.

Ad. Dotaz č. 2.): Požadujeme napojení systému M+R dle PD a to na dispečink TIRS

Toto vysvětlení obsahuje přílohu dle textu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Poličce dne 18. července 2018

.....

AREA 2000 s.r.o.

Mgr. Jaromír Kašpar, jednatel

smluvní zástupce zadavatele