LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Označení místnosti	Název místnosti	Plocha (m²)	Světlá výška (m)	Nášlap podlahy
1.01	HLAVNÍ VSTUP ŠKOLA – ZÁDVEŘÍ	35,19	3,29	ČISTÍCÍ ROHOŽ (dva typy)
1.02	VRÁTNICE, ZÁZEMÍ	20,05	3,10	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.03	HALA	218,65	3,29	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.04	ŠATNY	139,92	3,10	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.05	ŠATNY	235,19	3,10	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA POD SCHODY	12,50	3,39	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	20,37	3,29	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.08	CHODBA	111,38	3,29	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.09	WC DÍVKY	29,94	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.10	WC INVALIDÉ	4,88	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.11	TECHNICKÁ MÍSTNOST – SILNOPROUD, SLABOPROUD	3,70	3,39	BEZESPARÝ NÁTĚR NA EPOXIDOVÉ BÁZI
1.12	WC CHLAPCI	27,32	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.13	ÚKLID	5,80	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.14	NEOBSAZENO	–	–	–
1.15	MULTIFUNKČNÍ PROSTOR	131,14	3,29	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.16	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	37,35	3,00	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.17	DRUŽINA/ŠKOLNÍ KLUB/HERNA	100,31	3,29	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.18	JÍDELNA	474,68	3,29	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.19	VENKOVNÍ TERASA	245,49	–	BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH
1.20	GASTRO – VARNA	148,09	3,39	PROTISKLUZOVÝ VINYL
1.21	GASTRO – DENNÍ MÍSTNOST	24,21	3,00	PROTISKLUZOVÝ VINYL
1.22	GASTRO – DENNÍ SKLAD	3,04	3,39	PROTISKLUZOVÝ VINYL
1.22a	GASTRO – CHLAZENÝ DENNÍ SKLAD	2,32	dle výrobce	
1.23	GASTRO – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ	3,69	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.24	GASTRO – ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,96	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.25	GASTRO – UMÝVÁRNA BÍLÉHO NÁDOBÍ	42,29	3,39	PROTISKLUZOVÝ VINYL
1.26	GASTRO – VÝDEJ	63,66	3,39	PROTISKLUZOVÝ VINYL
1.27	GASTRO – VEDOUCÍ PROVOZU KUCHYNĚ	11,73	3,00	KAUČUKOVÁ KRYTINA
1.28	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1 – OSOBNÍ	2,96	–	PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR
1.29	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V2 – GASTRO NÁKLADNÍ	2,96	–	PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR
1.30	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V3 – GASTRO NÁKLADNÍ	2,96	–	PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR

LEGENDA K VÝKRESŮM:

- volný vývod 230V pro technologii objektu
- volný vývod 400V pro technologii objektu
- ochranné pospojení předmětů
- čidlo IR pro ovládání osvětlení
- LED svítidlo SITECO, Lunis Eco41, 1x12W, IP40
- LED svítidlo SITECO, Lunis Eco41, 1x17,5W, IP40
- LED svítidlo SITECO, Monsun21 22,1W, IP65
- LED svítidlo SITECO, Monsun31 19W, IP65
- LED svítidlo SITECO, Monsun31 22W, IP65
- LED svítidlo SITECO, Monsun31 38W, IP65
- LED svítidlo SITECO, Ecopack31 20W, IP20
- LED svítidlo SITECO, Ecopack31 27W, IP20
- LED svítidlo SITECO, Ecopack31 35W, IP20
- LED svítidlo SITECO, Ecopack31 42W, IP20
- LED svítidlo SITECO, Ecopack31 50W, IP20
- LED svítidlo SITECO, Apollon21 23,3W, IP20
- LED svítidlo SITECO, Apollon21 29,3W, IP20
- LED svítidlo SITECO, Sport31 89,4W, IP50
- nouzové svítidlo na centrální baterii na dobu 1 hodiny
- hlavní trasa silnoproudých rozvodů

±0,000=207,700 m n.m

NÁZEV STAVBY
Základní škola U Elektry II
Praha 9
k.ú. Vysočany (okres Hlavní město Praha)

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZAMĚRU

INVESTOR
Městská část Praha 9
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
ADR s.r.o.
ARCHITEKTURA DESIGN REALIZACE
Libínská 312/11, Praha 5
T: 257 210 252 F: 257 210 244
E: adr@adr.cz INTERNET: www.adr.cz

ARCHITEKT: Mgr.A. Aleš Lapka
ARCHITEKT: Ing.arch. Martin Kuklík

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
BOMART spol. s r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157
INTERNET: WWW.BOMART.CZ
E-MAIL: INFO@BOMART.CZ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Závodný
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Zeman

ZPRACOVATEL ČÁSTI
PETR HAVLÍČEK
PROJEKTOVÁNÍ
ELEKTRO A SLABOPROUD
NAD DOLÍKY 22a, 165 00 PRAHA 6
E-MAIL: petr.havlicek@seznam.cz
TEL.: 602 645 795

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Mgr. Jan Hejret
VYPRACOVAL: Petr Havlíček

PROFESE: D1.2.F Silnoproudá elektrotechnika

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ČSNS/Bpv

OBSAH ČÁSTI
SO 01 - Základní škola
PŮDORYS 1.NP

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 001/2025
DATUM: 06/2025
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÍSLO VÝKRESU: 03.
FORMÁT: 12xA4