

Dodatečné informace č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE

podle ust. § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

v otevřeném řízení

„Dodávka a instalace interiérů do SO 55 – II.“

podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

zahájeném dne 8.1.2014 uveřejněním oznámení ve Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky: 375439

Identifikační údaje zadavatele :

Název zadavatele :	Techmania Science Center o.p.s.
Sídlo zadavatele :	Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00
IČ zadavatele :	263 96 645
Právní forma zadavatele :	obecně prospěšná společnost
Jméno a příjmení osob oprávněných jednat jménem zadavatele :	Mgr. Vlastimil Volák, ředitel

Zadavateli byla dne 13. 2. 2014 doručena žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací. Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace :

Pořadové číslo dotazu resp. informace	1
Dotaz:	T105 – Skříňky expoziční skleněné – 1) jaký bude materiál - 2) jaké budou rozměry skříněk 3) bližší specifikace 4) jaké obr. z přílohy č. 1 se k tomuto vztahují 5) polepy – budou to texty nebo celotisk, provedení 4 barevné znaméná 4 barvy jednobarevných folií nebo potištěná folie
Odpověď:	T105 1) Sklo, středová stěna a sokl lamino. 2) V přiloženém výkrese 3) V přiloženém výkrese 4) 06 – 12 5) 5. Fólie potištěná čtyřmi barvami

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	2	
Dotaz:	T106 – Panely – 1) jaký bude materiál 2) jaké budou rozměry 3) bližší specifikace 4) jedná se o obr. Panel v příloze č. 1	
Odpověď:	T106 1) V přiloženém výkrese 2) V přiloženém výkrese 3) V přiloženém výkrese 4) 4. Jedná se o panel z přílohy	

Příloha:

- výkres T105
- výkres T106

V Plzni dne 17.2.2014



Techmania Science Center o.p.s.
Mgr. Vlastimil Volák, ředitel