

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Projekční kancelář
Ing. Václav Kurka
Hradecká 1383
535 01 Přelouč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/058172

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
17.1.2024

Revitalizace Štěpánkova rybníka, k.ú. Starý Mateřov

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci a k nakládání s vodami. Předloženou dokumentaci vypracoval Ing. Václav Kurka ve stupni pro stavební povolení z 10/2023. Podle předložené dokumentace se jedná o revitalizaci Štěpánkova rybníka na pozemcích p.č. 48/4, 48/5, 48/8, 521/5, 521/6 a 506/9 v k.ú. Starý Mukařov. V současné době je zdroj vody pro řešený rybník z rybníka Močidlo zanesen. Dále je nefunkční a zanesená spodní výpust.

V rámci akce dojde k provedení nového odběrného objektu v rybníku Močidlo a k umístění nového potrubí mezi odběrným objektem a rekonstruovanou šachtou č. 2. Mezi šachtou č. 2 a stávající šachtou č. 3 nebudou prováděny úpravy. Z šachty č. 3 bude nově umístěno potrubí až do Štěpánkova rybníka. Součástí akce bude odstranění sedimentů, provedení drobných terénních úprav v zátopě rybníka, vytvoření litorálního pásma, k provedení nového sdruženého objektu a k umístění nového potrubí mezi rybníkem a vodním tokem Mateřovský potok včetně umístění nového výustního objektu. Vytěžený sediment bude odvezen na pozemek p.č. 48/5.

Zájmové území se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků. Předmětný rybník je umístěn v blízkosti koryta upraveného vodního toku Mateřovský potok (IDVT 10174256) a to v ř. km cca 1,00. Uvedený vodní tok a jeho úprava jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Předmětná nádrž v řešeném území je tvořena malou hrázkou. Návodní líc hráze bude upraven a zpevněn kamenným pohozem. Opevnění bude vysvahováno ve sklonu 1 : 3 až 1 : 4. Napouštěcí potrubí kříží uvedený vodní tok mezi šachtou č. 2 a 3. V místě křížení nejsou navrženy žádné úpravy. Z rybníka bude vedeno nové potrubí, které bude ukončeno novým výustním objektem v pravém břehu vodního toku v ř.km cca 0,70. V místě vyústění bude koryto toku upraveno o šířce 2 m rovinou z lomového kamene. Bezpečnostní přeliv předmětný rybník neobsahuje.

Parametry rybníka:

Hladina vody v rybníce držena na kótě 228,85 m n.m.
Celkový objem cca 530 m³

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Obec Starý Mateřov, č.p. 38, 530 02 Starý Mateřov.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1110 - Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 652029, X: 1064181.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Navrhovaný záměr by měl být proveden v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, ČSN 75 2310 – Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni, TNV 75 2415 – Suché nádrže.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku, k poškození jeho koryta či úpravy mimo řešený úsek.
- Stávající odběrné potrubí umístěné pod korytem Mateřovského potoka zůstane bez zásahu a šachta š. 2 bude umístěna za břehovou hranou koryta toku.
- Výustní objekt bude proveden tak, aby nezasahoval do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana vyústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou. Dále pak samotná výustní trubka bude situována mírně šikmo po směru proudění v toku. V místě výustní bude stávající úprava dotčena pouze v nezbytném rozsahu a po osazení výustního objektu obnovena dle původních parametrů. Doporučujeme ke zvážení i realizaci vhodného opevnění protějščího břehu v místě nového výustního objektu.
- Pro revitalizovanou MVN požadujeme zpracování MŘ a PŘ, který nám bude předložen k odsouhlasení. V této souvislosti upozorňujeme zejména na nepřipustné provádění odbahnění MVN manipulací - vypuštěním a splavováním dnového sedimentu do koryta Mateřovského potoka.
- Nově vybudované stavební objekty zůstanou ve vlastnictví investora díla.
- S vytěženými sedimenty bude naloženo v souladu s platnou legislativou a současně tak, aby nemohlo dojít k jejich splavení do Mateřovského potoka.
- V rámci stavby je nutné zajistit aktualizaci nakládání s vodami pro rybník Močidlo, z kterého bude zřízen nový odběr pro řešený rybník a v rámci nakládání doporučujeme oba rybníky řešit jako soustavu.
- Zahájení a ukončení prací bude s min. 7 denním předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Pardubice (Cihelna 135, 530 09 Pardubice, ☎ 466 868 245). Zástupce uvedeného provozního střediska (Petr Šprync, ☎ 721 963 729, SpryncP@pla.cz) požadujeme přizvat na předání staveniště zhotoviteli a po dokončení stavby k převzetí stavu stavbou dotčeného koryta vodního toku.
- Povolení k nakládání s povrchovými vodami navrhujeme udělit v následujícím rozsahu:
 - Žadateli bude povoleno nakládání s povrchovými vodami podle § 8, odstavec 1, písmeno a), bod 2., zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci vody na úroveň maximální hladiny 228,85 m n.m. s délkou vzduť 32 m, při objemu akumulované (vzduť) vody 530 m³ ve výškovém systému Balt po vyrovnání.
 - Žadateli bude povoleno nakládání s povrchovými vodami podle § 8, odstavec 1, písmeno a), bod 5., zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. k jinému nakládání s nimi spočívající v převodu vody z rybníku Močidlo do Štěpánkova rybníku a její následné vrácení vypouštěcím potrubím do vodního toku Mateřovský potok v ř. km 0,70.
 - Žadateli bude stanoven minimální zůstatkový průtok v korytě vodního toku vycházející z nakládání s vodami pro rybník Močidlo.

- V souladu s § 9, odstavec 1 a 7, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v povolení k nakládání s povrchovými vodami stanoven termín platnosti tohoto nakládání na dobu užívání vodního díla.
- Povolení k nakládání s povrchovými vodami navrhujeme vydat za předpokladu splnění a průběžného plnění následujících povinností a podmínek:
 - Manipulace na vodním díle budou provádět řádně zaškolené osoby odpovědné za manipulaci s vodou podle vodoprávního úřadem schváleného platného manipulačního řádu, který bude vypracován v souladu s vydaným povolením k nakládání s povrchovými vodami.
 - Při napouštění nádrže, musí být v korytě vodního toku Mateřovský potok pod odběrem pro rybník Močidlo zachován minimální zůstatkový průtok s výjimkou případu, kdy je přítok do rybníku nižší než tato hodnota, v tom případě bude napouštění přerušeno.
 - Vypouštění rybníku bude prováděno tak, aby nebyla překročena aktuální kapacita koryta vodního toku a nedocházelo k vyplavování bahnitých sedimentů z prostoru nádrže do toku.
 - Navrhujeme, aby vodoprávní úřad uložil vlastníkově vodního díla případně oprávněnému k nakládání s povrchovými vodami povinnost osadit na vodním díle vodočetnou lať s výrazným vyznačením maximální hladiny za účelem kontroly dodržování této hladiny a udržovat lať v pořádku.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice, PS Pardubice