



IS engineering s.r.o.
provozovna:
8.března 4812/2a, Jihlava 586 01

Spisová značka: C 18277 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové

IČ: 25975609
DIČ: CZ25975609

DS: vpmcxcm

tel./fax: 569433042
569433043 -4
mail: info@iseng.cz

web: www.iseng.cz

Zájemci o veřejnou zakázku

Naše značka:

Vyřizuje:

Jihlava, 22. 1. 2014

**Věc: Veřejná zakázka na stavební práce:
Rodinný park Robinson
- dodatečné informace č. 04**

V zastoupení zadavatele DELON mode s.r.o., se sídlem Mlýnská 4916/72a, 586 02 Jihlava, IČ: 64511049 zveřejňujeme dodatečné informace č. 04 k veřejné zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 359899.

Dotaz:

- 1) ZTI – Výlevka je dle VV předepsána pouze závěsná, není k ní předepsána žádná podomítková kce pro splachování, ani baterie.
- 2) Přípojka kanalizace – při kontrole PD a VV se jeví, že ve výkazu výměr chybí položka „Protlak pod komunikací“.
- 3) Přípojka vodovod - při kontrole PD a VV se jeví, že ve výkazu výměr chybí položka „LT kolena uve-
dená ve výkrese cca 6 ks/á 4000“.
- 4) Podle technické zprávy u zateplení podhledů ozn.KZS 1 a KZS 2 se tepelná izolace z minerálních desek obkládá cementotřískovými deskami (oddíl 762-tesařské konstrukce), na které se provede výztužná stěrka se sklotextilní sítovinou v tl.2mm, na ni se jako finální vrstva aplikuje tenkovstvá silikonová omítka zrn.2mm. Dle našeho názoru chybí ve výkazu výměr výztužná vrstva se sklo-
vláknitým pletivem, neboť bez ní bude omítka ve sparách praskat.

Odpověď:

1) Uchazeč opraví položku následovně:
Zdravotně technická instalace

Oprava stávající položky – oprava popisu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ.	J.cena	Celk.cena
44	K	R725000007	Výlevka závěsná keramická bez podomítkového splachovacího modulu, nerezová baterie nástěnná výlevková		kus	2	

2) Uchazeč opraví a vloží položky následovně:

Přípojka kanalizace:

Oprava stávající položky – nová výměra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ.	J.cena	Celk.cena
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	123		
3	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	123		
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	123		

Nové položky – vložit do části 1-Zemní práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množ.	J.cena	Celk.cena
40	K	R141000001	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 2 m vnějšího průměru vrtu do 225 mm	m	5		
41	K	R141000002	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 2 m vnějšího průměru vrtu do 315 mm	m	13		

3) Na přeložce vodovodu jsou uvažovány 4 ohyby potrubí (kolena), nejsou uvedeny samostatnou položkou ve VV, tvarovky potrubí jsou uvažovány v ceně za metr délky.

4) Zateplení atiky (KZS1 a KZS2) bude provedeno následovně: Na ocelovou konstrukci budou namontovány cementotřískové desky a ty bude poté provedeno kontaktní zateplení minerálními deskami. Na tyto desky bude provedena poté silikonová omítka. Výztužné sklovláknité pletivo v položkách nechybí. Výkaz výměr a jednotlivé položky jsou provedeny dle ÚRS, veškeré podkladní a výztužné vrstvy jsou součástí položky č. 621221021 a č.621221031 (přesný obsah je v popisové poznámce v ceníku dle ÚRS)

S ohledem na skutečnosti uvedené v dodatečných informacích č. 04 zadavatel plně prodlouží plně lhůtu pro podání nabídek a toto prodloužení zveřejní ve Věstníku veřejných zakázek v opravném formuláři Oznámení o zakázce

Ing. Jiří Pohořelý
na základě plné moci

