

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Chlum Svaté Máří - stavební obnova areálu poutního místa
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Rytířský řád Křížovníku s červenou hvězdou
Sídlo zadavatele:	Praha 1 - Staré Město, Platnéřská 191/4
IČO:	00408026
Osoba oprávněná jednat zastupovat zadavatele:	Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr.

V Praze dne 21. 09. 2021

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č.1:

Žádáme o upřesnění níže uvedených položek soupisu prací 1-3-SO 1.01 - elektroinstalace. Nelze je přiřadit ke knize svítidel.

Jaká položka je LS a jaká LHS?

85	K	Pol88	Tříkruhová závěsná lišta nástěnná	m	50,000		0,00
86	K	Pol89	Tříkruhová lišta zavěšená	m	124,000		0,00

Odpověď:

k pol. z rozpočtu č.85 - tříkruhová závěsná lišta nástěnná patří technický list z knihy svítidel - Pozice: LS, Vyzařovací charakteristika: --, Popis: Lištový systém pro přisazenou nebo zavěšenou montáž. Možnost vkládání lištových svítidel do spodní části s el.vodivou kolejničí. Hodnoty uvedeny pro délku 4m. Příslušenství pro zavěšenou montáž, spojky ve tvaru L,T,X,I, pružné - el. průběžné. Další standardní rozměry jsou délky 1, 2 a 3 m.

k pol. z rozpočtu č.86 - tříkruhová lišta zavěšená patří technický list z knihy svítidel - Pozice: LSH, Vyzařovací charakteristika: nepřímé osvětlení, Popis: Lištový systém s nepřímým osvětlením, s možností vkládání lištových svítidel do spodní části s el.vodivou kolejničí. V horní části možnost uložení kabeláže. Příslušenství pro zavěšenou montáž, spojky ve tvaru L,T,X,I - el. průběžné.

S pozdravem

Mgr. Jakub Kubíček, DiS.