

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Identifikace veřejné zakázky:

Název: „NPK, a.s. Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“
reg. číslo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení: Otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČ: 275 20 536

Žádost dodavatele ze dne 20. července 2018

Dne 20. července 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz 1.)

Zadavatel v rámci ZD předložil projektovou dokumentaci a výkaz výměr pro objekt D2-07 - areálový teplovod.

V technické zprávě je uvedeno:

„Potrubní systém bude proveden z klasického ocelového potrubí, černého bezešvého, spojovaného svařováním. Ocelové potrubí je opatřeno tepelnou izolací z minerální plsti s povrchovou úpravou hliníkovou fólií.“

Výkres SITUACE ovšem uvádí provedení potrubí jako předizolované.

Výkaz výměr D2-07 - areálový teplovod uvádí položku:

3	M	NCKX03	Kompletní dodávka a montáž systému předizolovaného potrubí PE-Xa DN50/125 pro rozvody teplé vody vč. napojení na stávající potrubí DN50/125, výpis prvků bude proveden dle sortimentu konkrétně vybraného dodavatele, PS = 6.0bar	m	1,000
---	---	--------	---	---	-------

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda je platný popis potrubí z TZ nebo ze SITUACE. Dále nerozumíme výše uvedené položce z výkazu výměr - Kompletní dodávka a montáž systému předizolovaného potrubí v délce 1 m, žádáme o její vysvětlení ve vazbě na projektovou dokumentaci.

Dotaz 2.)

Zadavatel v rámci dodatečných informací č. 4 upravil znění odstavců Návrhu SOD. Dodavatel dle Zadávacích podmínek není oprávněn měnit předložený Návrh SOD.

Žádáme zadavatele o poskytnutí Návrhu SOD v nově platném znění.

Odpověď zadavatele:

Ad Dotaz 1.)

Podle konečného rozhodnutí investora bude provedeno navržené vedení v kolektorech z klasického ocelového potrubí opatřené minerální izolací s hliníkovou fólií

Tato položka byla při převodu formátů omylem vložena a nahradila položku viz. níže. Prosím o její záměnu.

65	M	PSVX103	Uzavření a otevření stávajících objektových soustav vč. odvodu	h	16,000
----	---	---------	--	---	--------

Ad Dotaz 2.)

Zadavatel vydává aktualizované znění návrhu SOD v příloze.

Toto vysvětlení obsahuje přílohu dle textu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Poličce dne 25. července 2018

.....
AREA 2000 s.r.o.
Mgr. Jaromír Kašpar, jednatel
smluvní zástupce zadavatele