

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Dětská skupina Luka nad Jihlavou**

Zadavatel : městys Luka nad Jihlavou
Sídlo: 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 00286192
Zastoupený: Ing. Martin Dvořák, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:
Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 14. 01. 2025 a 15. 1. 2025 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele.

Příčemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, dodavatel vnitřních dveří by potřeboval bližší specifikaci dveří. Existuje k této akci výpis vnitřních prvků? Předem děkuji

Odpověď:

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení ZD zveřejňuje přílohu PSV – vnitřní dveře.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, obracíme se na vás s prosbou o dodatečné informace ke střešním taškám a systému FVE.

Otázky:

Dotaz:

1. Střešní tašky

Prosíme o bližší specifikaci střešních tašek. Betonových i FVE tašek. Případně uvedení referenčních výrobků.

Odpověď:

Skládaná střešní krytina (bez FVE):

- Bezpečný sklon 25°
- Krycí šířka 300 mm
- Rozměry: 330 x 420
- Vzdálenost latí: 315 – 340 (dle sklonu)
- Barva černá
- Hmotnost cca 5,2 kg

Krytina s integrovaným FVE:

- Výkon 176-201 Wp/m²
- Váha: 13,2 Kg/m²
- Nosnost: 850 kg/m²
- Garance účinnosti více jak 80% po 40ti letech

Dotaz:

2. Systém FVE:

Bude se jednat o třífázový systém, nebo postačuje jednofázový?

Odpověď:

Bude osazen 3x1 F asymetrický střídač – pro každou fázi jeden

Dotaz:

3. Baterie (FVE):

Jaká je přesná kapacita baterií, kterou požadujete? Stačí kapacita 2,4 kWh, nebo požadujete větší?

Odpověď:

Kapacita baterie: 14,4 kWh

Dotaz:

4. BMS pack (FVE):

Bude možné nahradit bateriový systém 2003431 – aktivní BMS pack 14,4 kWh s garancí 22 let samotnými bateriemi Pylontech US, které mají zabudovaný autonomní systém BMS v každé baterii?

Odpověď:

Celý systém FVE (střešní tašky a další navazující technologie) musí být ve vzájemné technické shodě a proveditelnosti. Na celý systém musí být garantována záruka. V případě zachování technických parametrů lze upravovat složení a dodavatele komponent – vždy, ale s ohledem na komplexní řešení.

Dotaz:

5. Systém Bart (FVE):

Co znamená 3. svět. strana – systém Bart? Jaké jsou vaše očekávání a jakou má mít funkci?

Odpověď:

BART – technologie optimalizující výkon a efektivitu solárních systémů. Možnost modulárního navyšování (kapacitního i výkonného); 100% asymetrie; On-grid / off-grid systém s plynulým přechodem mezi stavy; 100% přetíženost na každé fázi; MPPT – jmenovitý nabíjecí proud 100 A, m jmenovitý FV výkon 48V 5800 W. Max. napětí FV obvodu naprázdno 250V absolutní maximum nejchladnějších podmínek 245V spouštěcí a provozní maximum; Maximální efektivita 99%; Algoritmus nabíjení víceúrovňový adaptivní nebo uživatelem definovaný algoritmus; Ochrana PV reverzní polarita / Výstupní zkrat / Překročení teploty; Paralelní chod; Modularita. Provozní režimy Smart grid / Back up UPS / Off grid / On grid / VPP Ready

Dotaz č. 3:

Dobrý den, dodavatel výplní otvorů se na nás obrátil s dotazem. Prosíme o vyjádření. U oken O01 a O02 je požadavek ze strany zadavatele na přesné složení skla dle zadání (6+16+4+16+4/4 Rw 43dB + bezpečnostní), nebo je možné upravit tloušťku rámečků uvnitř skla (z 16 dát 14 případně 12) - při dodržení Rw 43dB? Aby bylo možné použít hloubku profilu 76.

Odpověď:

Zásadní parametr je dodržení akustiky. Při stejném nebo lepším výsledku může být složení skel upraveno.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje nový termín otevírání nabídek, a to následovně:

NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 30. 1. 2025, 09:00 HOD
NOVÝ TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 30. 1. 2025, 09:00 HOD

Příloha:

PSV – vnitřní dveře

.....
Ing. Romana Zemanová
Energetická agentura Vysočiny