



**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE**
dle ust. §§98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“)
č. IV

Název veřejné zakázky:	HK. J. Koziny č. p. 1237 – Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové – mobiliář interiéru a chemické laboratoře
Zadavatel:	Biskupství královéhradecké
Sídlo:	Velké náměstí 35/44, 500 03 Hradec Králové
IČ:	00445134
Zastoupený:	JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., diecézní biskup
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona zveřejňuje vysvětlení a zároveň změnu a doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 5. 6. 2020 od dodavatele žádost č. 8 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Zadavatel v úvodu upozorňuje na, v rámci tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4, zveřejnění opravených Položkových soupisů dodávek – viz závěr tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4

Žádost o vysvětlení č. 8

Dotaz č. 8/1:

Dobrý den,

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace k "HK. J. Koziny č. p. 1237 – Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové - mobiliář interiéru a chemické laboratoře.



Zadavatel v části 2 – Technické vybavení chemické laboratoře v příloze č. 1b uvádí u položky č. 8 specifikaci: sady pro organickou a anorganickou chemii, biochemii, DNA, modely orbitalů.

Náš dotaz zní: Jedná se v tomto případě o 10 ks sad pro organickou a anorganickou chemii, 10 ks sad pro biochemii, 10 ks sad pro DNA a 10 ks sad modelů orbitalů – celkem tedy 40 sad? Nebo je požadována pouze jedna z těchto sad v počtu 10 ks?

Dále u položek 10-12 bychom chtěli poprosit o bližší specifikaci požadovaných souprav.

Děkuji.

Odpověď č. 8/1:

Zadavatel požaduje 10 ks sad pouze pro organickou a anorganickou chemii.

zadavatel tak požaduje:

Stavebnice modelů systému na stavbu modelů molekul pro studenty

- standardní barevné kódování atomů

- sady pro organickou a anorganickou chemii

, - velikost atomů je od 17 do 23 mm

- vyrobeno z vysoce odolného plastu, - spojky pro jednoduché vazby délka 19 mm, pro násobné vazby 30 mm, pro kompaktní modely 2 mm

Výše uvedené technické požadavky nahrazují technický popis položky č. 8 přílohy pro část 2 VZ s názvem „příloha č. 1b - D.3.5 TECH. VYBAVENÍ CHEM. LABORATOŘE.pdf“ a „příloha č. 1b - Technické vybavení Chemické laboratoře.xlsx“. Ostatní položky zůstávají beze změny.

Podrobná specifikace položek 10-12 je uvedena v příloze č. 1b - D.3.5 TECH. VYBAVENÍ CHEM. LABORATOŘE.pdf. Předmět plnění veřejné zakázky včetně uvedených položek je specifikován v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny. Bližší specifikace uvedených položek není nutná.

Zadavatel dále obdržel dne 8. 5. 2020 od dodavatele žádost č. 9 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 9

Dobrý den,

v příloze posílám soubor s dotazy.

Předem děkuji za vysvětlení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a zodpovězení dotazů vztahující se k veřejné zakázce s názvem:

„HK. J. Koziny č. p. 1237 – Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové – mobiliář interiéru a chemické laboratoře“



Dotaz č. 9/1:

název souboru: příloha č. 1a - D.3.1 - INTERIÉR MOBILIÁŘ.pdf, INTERIÉR-SCHÉMA 02.8, pol.č. 2.11 DEMONSTRAČNÍ STŮL PEDAGOGA – 1KS, LABORATORNÍ STŮL:

Textové zadání:

LABORATORNÍ STŮL

- korpus z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL tl. 18 mm; dezén v dřevodekoru - buk
- dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany; dvířka opatřena niklovými závěsy odnímatelnými bez šroubování s tlumením dorazu a zámkovou vložkou na univerzální bezpečnostní klíč
- vložené police z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; položené na podpěrky proti vysunutí
- korpus zásuvek z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;
- dno zásuvky z MDF lakované desky tl. 10 mm v barvě RAL 9003
- kovové plnovýsuvné zásuvkové pojezdy s protihlukovou úpravou a integrovaným dorazovým systémem, nosnost min. 20 kg
- obdelníková kovová madla v barvě RAL 9006 znemožňující zachytávání oděvů (rozteč 140 - 160 mm; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany
- zámková vložka na univerzální klíč umožňující uzamčení všech zásuvek najednou
- 1 ks kameninové výlevky 500 x 500 x 250 mm zapuštěného do desky pultu (výlevka opatřena glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi, kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách, 1 ks výtokové směšovací baterie pro biologické laboratoře
- do korpusu desky stolu osazena dvojjásuvka na 230 V v odpovídajícím krytí ve výklopném bloku
- ve dvířkách zámkové vložky na univerzální bezpečnostní klíč umožňující uzamčení dvířek a zásuvek nad sebou
- celá konstrukce postavena na pevném soklu osazeném výškově stavitelnými nožkami a kluzáky v bílé barvě

Výkresová část: Pohled čelní: kóta tl. desky stolu je 38mm.

Dotaz č.1: Jaká je požadovaná tl. desky pultu? V textovém zadání je požadována tl. desky 18mm, ve výkresové části je požadována tl. desky 38mm. Prosíme o upřesnění tl. desky pultu.

Dotaz č.2: Deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku?



Nebo zadavatel požaduje dodání kompaktní desky HPL? Kompaktní deska HPL se v uvedených tloušťkách nevyrábí.

Dotaz č.3: V případě, že se má jednat o postformingové desky, upozorňujeme na nevhodnost kombinace PF desky a kameninových výlevek

Odpověď č. 9/1:

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje tloušťku desky 18 mm dle specifikace v textu.

Kóta 38 mm je ve schématu uvedena chybně, celková výška stolu je 900 mm.

Dotaz č. 2: Zadavatel blíže nespecifikuje uvedenou položku předmětu plnění. Obdobně jako u odpovědi výše se jedná o specifikaci předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny a konkrétní technické řešení je na dodavatele. Zadavatel tak nespecifikuje, ani zda deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku, ani zda má jít o dodání kompaktní desky HPL.

Dotaz č. 3: vzhledem k odpovědi č. 9/1 – Dotaz č. 2 není Dotaz č. 3 relevantní – zadavatel nespecifikuje, zda se má jednat o postformingové desky.

Dotaz č. 9/2:

název souboru: příloha č. 1a - D.3.1 - INTERIÉR MOBILIÁŘ.pdf, INTERIÉR-SCHÉMA 02.8, pol.č. 2.11 DEMONSTRAČNÍ STŮL PEDAGOGA – 1KS, STŮL PEDAGOGA:

Textové zadání:

STŮL PEDAGOGA

- nosná konstrukce z profilu jäckl 40x40x3 mm opatřená syntetickým nátěrem v barvě RAL 9006; nosnost min. 150 kg; opatřeno stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností podlahy v bílé barvě
- deska stolu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 28 mm včetně laminované ABS hrany
tl. min. 2 mm v dezénu buk; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany
- boky a dno přihrádky na pc z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany
- v boku směrem pod stůl provedena větrací mřížka tahokovu o rozměru 550x550 mm s velikostí ok 10x20 mm
- dvířka přihrádky na pc z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany; dvířka opatřena niklovými závěsy odnímatelnými bez šroubování s tlumením dorazu a zámkovou vložkou na univerzální bezpečnostní klíč
- obdelníková kovová madla v barvě RAL 9006 znemožňující zachytávání oděvů (rozteč 140 - 160 mm; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany



- čelní kryt stolu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž nerezovými vrtvy se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany
- výsuvná polička na klávesnici z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk; kovové plnovýsuvné zásuvkové pojezdy s protihlukovou úpravou a integrovaným dorazovým systémem, nosnost min. 20 kg
- standardní plastová kruhová průchodka pro kabely pr. 70 mm s lemem do vyfrézovaného otvoru včetně víčka
- zámkové vložky na univerzální bezpečnostní klíč umožňující uzamčení dvojici dvířek vedle sebe

Dotaz č.1: Zadavatel požaduje deska stolu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 28 mm. Požadovaná síla desky 28mm odpovídá postformingovým deskám. Má být deska vyrobena z obosutranně laminovaných desek v tloušťce 25mm nebo PF (postforming) desek tl. 28mm.

Odpověď č. 9/2:

Zadavatel blíže nespecifikuje uvedenou položku předmětu plnění. Obdobně jako u odpovědí výše se jedná o specifikaci předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny a konkrétní technické řešení je na dodavatele. Zadavatel tak nespecifikuje, zda má být deska vyrobena z obosutranně laminovaných desek v tloušťce 25mm, nebo PF (postforming) desek tloušťky 28mm.

Dotaz č. 9/3:

název souboru: příloha č. 1a - D.3.1 - INTERIÉR MOBILIÁŘ.pdf, INTERIÉR-SCHÉMA 03.4, pol.č. 3.5 LABORATORNÍ STŮL V PŘÍPRAVNĚ – 1KS:

Textové zadání:

- korpus z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL tl. 18 mm; dezén v dřevodekoru - buk
- dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vrtvy se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany; dvířka opatřena niklovými závěsy odnímatelnými bez šroubování s tlumením dorazu a zámkovou vložkou na univerzální bezpečnostní klíč
- vložené police z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; položené na podpěrky proti vysunutí
- korpus zásuvek z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vrtvy se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;



- dno zásuvky z MDF lakované desky tl. 10 mm v barvě RAL 9003
- kovové plnovýsuvné zásuvkové pojezdy s protihlukovou úpravou a integrovaným dorazovým systémem, nosnost min. 20 kg
- obdelníková kovová madla v barvě RAL 9006 znemožňující zachytávání oděvů (rozteč 140 - 160 mm; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany
- zámková vložka na univerzální klíč umožňující uzamčení všech zásuvek najednou
- poličky nad deskou pultu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- do bočnic políšek osazeny 4 ks zásuvek 230 V v odpovídajícím krytí
- záda políček z čirého plného polykarbonátu tl. 10 mm osazeného do lišt z broušeného nerez
- 1 ks kameninové výlevky 500 x 500 x 250 mm zapuštěného do desky pultu (výlevka opatřena glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi, kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách, 1 ks výtokové směšovací baterie pro biologické laboratoře
- 1 ks vývod plynovodního připojení včetně uzavíracího ventilu
- 1 ks vývod vodovodního připojení včetně přenosné výlevky
- 3 ks fixního kovového stojanu pro chemické aparatury (středový pylon + ramenové svorky)
- na záda stolu do instalačního prostoru osazeny rozvody jednotlivých médií omocí systémových příchytů
- celý stůl osazen na kovových nožičkách s výškově stavitelnými plastovými kluzáky

Výkresová část: Pohled čelní: kóta tl. desky stolu je 38mm.

Dotaz č.1: Jaká je požadovaná tl. desky pultu? V textovém zadání je požadována tl. desky 18mm, ve výkresové části je požadována tl. desky 38mm. Prosíme o upřesnění tl. desky pultu.

Dotaz č.2: Deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku? Nebo zadavatel požaduje dodání kompaktní desky HPL? Kompaktní deska HPL se v uvedených tloušťkách nevyrábí.

Dotaz č.3: V případě, že se má jednat o postformingové desky, upozorňujeme na nevhodnost kombinace PF desky a kameninových výlevek.

Odpověď č. 9/3:

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje tloušťku desky 18 mm dle specifikace v textu.

Kóta 38 mm je ve schématu uvedena chybně, celková výška stolu je 900 mm.

Dotaz č. 2: Zadavatel blíže nespecifikuje uvedenou položku předmětu plnění. Obdobně jako u odpovědi výše se jedná o specifikaci předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny a konkrétní technické řešení je na dodavatele. Zadavatel tak nespecifikuje, ani zda deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku, ani zda má jít o dodání kompaktní desky HPL.

Dotaz č. 3: vzhledem k odpovědi č. 9/3 – Dotaz č. 2 není Dotaz č. 3 relevantní – zadavatel nespecifikuje, zda se má jednat o postformingové desky.

Dotaz č. 9/4:



název souboru: příloha č. 1a - D.3.1 - INTERIÉR MOBILIÁŘ.pdf, INTERIÉR-SCHÉMA 03.5, pol.č. 3.7a LABORATORNÍ STŮL V PŘÍPRAVNĚ – 1KS:

Textové zadání:

- korpus z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany
tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL tl. 18 mm; dezén v dřevodekoru - buk
- dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany
tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;
dvířka opatřena niklovými závěsy odnímatelnými bez šroubování s tlumením dorazu a zámkovou vložkou na univerzální bezpečnostní klíč
- vložené police z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; položené na podpěrky proti vysunutí
- korpus zásuvek z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;
- dno zásuvky z MDF lakované desky tl. 10 mm v barvě RAL 9003
- kovové plnovýsuvné zásuvkové pojezdy s protihlukovou úpravou a integrovaným dorazovým systémem, nosnost min. 20 kg
- obdelníková kovová madla v barvě RAL 9006 znemožňující zachytávání oděvů (rozteč 140 - 160 mm; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany
- zámková vložka na univerzální klíč umožňující uzamčení všech zásuvek najednou
- poličky nad deskou pultu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- do bočnic políšek osazeny 8 ks zásuvek 230 V v odpovídajícím krytí
- záda políček z čírého plného polykarbonátu tl. 10 mm osazeného do lišt z broušeného nerez
- 1 ks kameninové výlevky 500 x 500 x 250 mm zapuštěného do desky pultu (výlevka opatřena glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi, kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách, 1 ks výtokové směšovací baterie pro biologické laboratoře
- 1 ks vývod plynovodního připojení včetně uzavíracího ventilu
- 1 ks vývod vodovodního připojení včetně přenosné výlevky
- 6 ks fixního kovového stojanu pro chemické aparatury (středový pylon + ramenové svorky)
- skříňka z PB lahví vyplechována pomocí nerezového plechu a do dvířek osazeny větrací mřížky z broušeného nerez
- o rozměru 100x600 mm u spodního a horního okraje skříňky
- na záda stolu do instalačního prostoru osazeny rozvody jednotlivých médií omocí systémových příchytů
- celý stůl osazen na kovových nožičkách s výškově stavitelnými plastovými kluzáky



Výkresová část: Pohled čelní: kóta tl. desky stolu je 38mm.

Dotaz č.1: Jaká je požadovaná tl. desky pultu? V textovém zadání je požadována tl. desky 18mm, ve výkresové části je požadována tl. desky 38mm. Prosíme o upřesnění tl. desky pultu.

Dotaz č.2: Deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku? Nebo zadavatel požaduje dodání kompaktní desky HPL? Kompaktní deska HPL se v uvedených tloušťkách nevyrábí.

Dotaz č.3: V případě, že se má jednat o postformingové desky, upozorňujeme na nevhodnost kombinace PF desky a kameninových výlevků.

Odpověď č. 9/4:

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje tloušťku desky 18 mm dle specifikace v textu.

Kóta 38 mm je ve schématu uvedena chybně, celková výška stolu je 900 mm.

Dotaz č. 2: Zadavatel blíže nespecifikuje uvedenou položku předmětu plnění. Obdobně jako u odpovědi výše se jedná o specifikaci předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny a konkrétní technické řešení je na dodavatele. Zadavatel tak nespecifikuje, ani zda deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku, ani zda má jít o dodání kompaktní desky HPL.

Dotaz č. 3: vzhledem k odpovědi č. 9/4 – Dotaz č. 2 není Dotaz č. 3 relevantní – zadavatel nespecifikuje, zda se má jednat o postformingové desky.

Dotaz č. 9/5:

název souboru: příloha č. 1a - D.3.1 - INTERIÉR MOBILIÁŘ.pdf, INTERIÉR-SCHÉMA 03.6, pol.č. 3.7b LABORATORNÍ STŮL V PŘÍPRAVNĚ – 1KS:

Textové zadání:

- korpus z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany
tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL tl. 18 mm; dezén v dřevodekoru - buk
- dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany
tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;
dvířka opatřena niklovými závěsy odnímatelnými bez šroubování s tlumením dorazu a zámkovou vložkou na univerzální bezpečnostní klíč
- vložené police z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; položené na podpěrky proti vysunutí
- korpus zásuvek z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18



mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;

- dno zásuvky z MDF lakované desky tl. 10 mm v barvě RAL 9003

- kovové plnovýsuvné zásuvkové pojezdy s protihlukovou úpravou a integrovaným dorazovým systémem, nosnost min. 20 kg

- obdelníková kovová madla v barvě RAL 9006 znemožňující zachytávání oděvů (rozteč 140 - 160 mm; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany

- zámková vložka na univerzální klíč umožňující uzamčení všech zásuvek najednou

- poličky nad deskou pultu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů

- do bočnic polišek osazeny 8 ks zásuvek 230 V v odpovídajícím krytí

- záda poliček z čírého plného polykarbonátu tl. 10 mm osazeného do lišt z broušeného nerez

- 1 ks kameninové výlevky 500 x 500 x 250 mm zapuštěného do desky pultu (výlevka opatřena glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi, kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách, 1 ks výtokové směšovací baterie pro biologické laboratoře

- 1 ks vývod plynovodního připojení včetně uzavíracího ventilu

- 1 ks vývod vodovodního připojení včetně přenosné výlevky

- 6 ks fixního kovového stojanu pro chemické aparatury (středový pylon + ramenové svorky)

- skříňka z PB lahví vyplechována pomocí nerezového plechu a do dvířek osazeny větrací mřížky z broušeného nerez

o rozměru 100x600 mm u spodního a horního okraje skříňky

- na záda stolu do instalačního prostoru osazeny rozvody jednotlivých médií omocí systémových příchytek

- celý stůl osazen na kovových nožičkách s výškově stavitelnými plastovými kluzáky

Výkresová část: Pohled čelní: kóta tl. desky stolu je 38mm.

Dotaz č.1: Jaká je požadovaná tl. desky pultu? V textovém zadání je požadována tl. desky 18mm, ve výkresové části je požadována tl. desky 38mm. Prosíme o upřesnění tl. desky pultu.

Dotaz č.2: Deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku? Nebo zadavatel požaduje dodání kompaktní desky HPL? Kompaktní deska HPL se v uvedených tloušťkách nevyrábí.

Dotaz č.3: V případě, že se má jednat o postformingové desky, upozorňujeme na nevhodnost kombinace PF desky a kameninových výlevek.

Odpověď č. 9/5:

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje tloušťku desky 18 mm dle specifikace v textu.

Kóta 38 mm je ve schématu uvedena chybně, celková výška stolu je 900 mm.

Dotaz č. 2: Zadavatel blíže nespecifikuje uvedenou položku předmětu plnění. Obdobně jako u odpovědi výše se jedná o specifikaci předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny a konkrétní technické řešení je na dodavatele. Zadavatel tak nespecifikuje, ani zda deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku, ani zda má jít o dodání kompaktní desky HPL.



Dotaz č. 3: vzhledem k odpovědi č. 9/5 – Dotaz č. 2 není Dotaz č. 3 relevantní – zadavatel nespecifikuje, zda se má jednat o postformingové desky.

Dotaz č. 9/6:

název souboru: příloha č. 1a - D.3.1 - INTERIÉR MOBILIÁŘ.pdf, INTERIÉR-SCHÉMA 03.7, pol.č. 3.6 LABORATORNÍ STŮL V PŘÍPRAVNĚ – 5KS:

Textové zadání:

- korpus z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany
tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL tl. 18 mm; dezén v dřevodekoru - buk
- dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany
tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;
dvířka opatřena niklovými závěsy odnímatelnými bez šroubování s tlumením dorazu a zámkovou vložkou na univerzální bezpečnostní klíč
- vložené police z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; položené na podpěrky proti vysunutí
- korpus zásuvek z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;
- dno zásuvky z MDF lakované desky tl. 10 mm v barvě RAL 9003
- kovové plnovýsuvné zásuvkové pojezdy s protihlukovou úpravou a integrovaným dorazovým systémem, nosnost min. 20 kg
- obdelníková kovová madla v barvě RAL 9006 znemožňující zachytávání oděvů (rozteč 140 - 160 mm; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany
- zámková vložka na univerzální klíč umožňující uzamčení všech zásuvek najednou
- poličky nad deskou pultu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů
- do bočnic políšek osazeny 4 ks zásuvek 230 V v odpovídajícím krytí
- záda políček z čirého plného polykarbonátu tl. 10 mm osazeného do lišt z broušeného nerez
- 1 ks kameninové výlevky 500 x 500 x 250 mm zapuštěného do desky pultu (výlevka opatřena glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi, kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách, 1 ks výtokové směšovací baterie pro biologické laboratoře
- 1 ks vývod plynovodního připojení včetně uzavíracího ventilu
- 1 ks vývod vodovodního připojení včetně přenosné výlevky
- 3 ks fixního kovového stojanu pro chemické aparatury (středový pylon + ramenové svorky)
- na záda stolu do instalačního prostoru osazeny rozvody jednotlivých médií omocí systémových příchytů



- celý stůl osazen na kovových nožičkách s výškově stavitelnými plastovými kluzáky

Výkresová část: Pohled čelní: kóta tl. desky stolu je 38mm.

Dotaz č.1: Jaká je požadovaná tl. desky pultu? V textovém zadání je požadována tl. desky 18mm, ve výkresové části je požadována tl. desky 38mm. Prosíme o upřesnění tl. desky pultu.

Dotaz č.2: Deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku? Nebo zadavatel požaduje dodání kompaktní desky HPL? Kompaktní deska HPL se v uvedených tloušťkách nevyrábí.

Dotaz č.3: V případě, že se má jednat o postformingové desky, upozorňujeme na nevhodnost kombinace PF desky a kameninových výlevků.

Odpověď č. 9/6:

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje tloušťku desky 18 mm dle specifikace v textu.

Kóta 38 mm je ve schématu uvedena chybně, celková výška stolu je 900 mm.

Dotaz č. 2: Zadavatel blíže nespecifikuje uvedenou položku předmětu plnění. Obdobně jako u odpovědi výše se jedná o specifikaci předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny a konkrétní technické řešení je na dodavatele. Zadavatel tak nespecifikuje, ani zda deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku, ani zda má jít o dodání kompaktní desky HPL.

Dotaz č. 3: vzhledem k odpovědi č. 9/6 – Dotaz č. 2 není Dotaz č. 3 relevantní – zadavatel nespecifikuje, zda se má jednat o postformingové desky.

Dotaz č. 9/7:

název souboru: příloha č. 1a - D.3.1 - INTERIÉR MOBILIÁŘ.pdf, INTERIÉR-SCHÉMA 03.8, pol.č. 3.10 DEMONSTRAČNÍ STŮL PEDAGOGA – 1KS, LABORATORNÍ STŮL:

Textové zadání:

LABORATORNÍ STŮL

- korpus z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany

tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů

- deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL tl. 18 mm; dezén v dřevodekoru - buk

- dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany

tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;

dvířka opatřena niklovými závěsy odnímatelnými bez šroubování s tlumením dorazu a zámkovou vložkou na univerzální bezpečnostní klíč

- vložené police z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; položené na podpěrky proti vysunutí

- korpus zásuvek z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž pomocí kolíkových lepených spojů dvířka z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18



mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk, montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany;

- dno zásuvky z MDF lakované desky tl. 10 mm v barvě RAL 9003

- kovové plnovýsuvné zásuvkové pojezdy s protihlukovou úpravou a integrovaným dorazovým systémem, nosnost min. 20 kg

- obdelníková kovová madla v barvě RAL 9006 znemožňující zachytávání oděvů (rozteč 140 - 160 mm; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany

- zámková vložka na univerzální klíč umožňující uzamčení všech zásuvek najednou

- 1 ks kameninové výlevky 500 x 500 x 250 mm zapuštěného do desky pultu (výlevka opatřena glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi, kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách, 1 ks výtokové směšovací baterie pro biologické laboratoře

- do korpusu desky stolu osazena dvojzásuvka na 230 V v odpovídajícím krytí ve výklopném bloku

- ve dvířkách zámkové vložky na univerzální bezpečnostní klíč umožňující uzamčení dvířek a zásuvek nad sebou

- celá konstrukce postavena na pevném soklu osazeném výškově stavitelnými nožkami a kluzáky v bílé barvě

- 1 ks vývod plynovodního připojení včetně uzavíracího ventilu

- 1 ks vývod vodovodního připojení včetně přenosné výlevky

- 4 ks fixního kovového stojanu pro chemické aparatury (středový pylon + ramenové svorky)

- do korpusu desky stolu osazena dvojzásuvka na 230 V v odpovídajícím krytí ve výsuvném pylonu

- skříňka z PB lahví vyplechována pomocí nerezového plechu a do dvířek osazeny větrací mřížky z broušeného nerez

o rozměru 100x600 mm u spodního a horního okraje skříňky

- na záda stolu osazeny rozvody jednotlivých médií omocí systémových příchytok

- na čelní desce výsuvný ochranný štít z čirého tvrzeného bezpečnostního plného polykarbonátu s protizávažím a vyfrézovanými madly s plastovou vložnou rukojetí

- celá konstrukce postavena na pevném soklu osazeném výškově stavitelnými nožkami a kluzáky v bílé barvě

Výkresová část: Pohled čelní: kóta tl. desky stolu je 38mm.

Dotaz č.1: Jaká je požadovaná tl. desky pultu? V textovém zadání je požadována tl. desky 18mm, ve výkresové části je požadována tl. desky 38mm. Prosíme o upřesnění tl. desky pultu.

Dotaz č.2: Deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku? Nebo zadavatel požaduje dodání kompaktní desky HPL? Kompaktní deska HPL se v uvedených tloušťkách nevyrábí.

Dotaz č.3: V případě, že se má jednat o postformingové desky, upozorňujeme na nevhodnost kombinace PF desky a kameninových výlevek.

Odpověď č. 9/7:

Dotaz č. 1: Zadavatel požaduje tloušťku desky 18 mm dle specifikace v textu.

Kóta 38 mm je ve schématu uvedena chybně, celková výška stolu je 900 mm.

Dotaz č. 2: Zadavatel blíže nespecifikuje uvedenou položku předmětu plnění. Obdobně jako u odpovědi výše se jedná o specifikaci předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny a konkrétní technické řešení je na dodavatele. Zadavatel



tak nespecifikuje, ani zda deska pultu z vysokotlakého laminátu HPL má být vyrobena z postformingové desky, kdy je již při výrobě desky laminát HPL o síle 0,8mm nalisován na konstrukční desku, ani zda má jít o dodání kompaktní desky HPL.

Dotaz č. 3: vzhledem k odpovědi č. 9/7 – Dotaz č. 2 není Dotaz č. 3 relevantní – zadavatel nespecifikuje, zda se má jednat o postformingové desky.

Dotaz č. 9/8:

název souboru: příloha č. 1a - D.3.1 - INTERIÉR MOBILIÁŘ.pdf, INTERIÉR-SCHÉMA 03.8, pol.č. 3.10 DEMONSTRAČNÍ STŮL PEDAGOGA – 1KS, STŮL PEDAGOGA:

Textové zadání:

STŮL PEDAGOGA

- nosná konstrukce z profilu jäckl 40x40x3 mm opatřená syntetickým nátěrem v barvě RAL 9006; nosnost min. 150 kg; opatřeno stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovností podlahy v bílé barvě

- deska stolu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 28 mm včetně laminované ABS hrany

tl. min. 2 mm v dezénu buk; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany

- boky a dno přihrádky na pc z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany

- v boku směrem pod stůl provedena větrací mřížka tahokovu o rozměru 550x550 mm s velikostí ok 10x20 mm

- dvířka přihrádky na pc z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany; dvířka opatřena niklovými závěsy odnímatelnými bez šroubování s tlumením dorazu a zámkovou vložkou na univerzální bezpečnostní klíč

- obdelníková kovová madla v barvě RAL 9006 znemožňující zachytávání oděvů (rozteč 140 - 160 mm; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany

- čelní kryt stolu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 0,5 mm v dezénu buk; montáž nerezovými vruty se zapuštěnou hlavou a plastovou krytkou z rubové strany

- výsuvná polička na klávesnici z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 18 mm včetně laminované ABS hrany tl. min. 2 mm v dezénu buk; kovové plnovýsuvné



zásuvkové pojezdy s protihlukovou úpravou a integrovaným dorazovým systémem, nosnost min. 20 kg

- standardní plastová kruhová průchodka pro kabely pr. 70 mm s lemem do vyfrézovaného otvoru včetně víčka

- zámkové vložky na univerzální bezpečnostní klíč umožňující uzamčení dvojici dvířek vedle sebe

Dotaz č.1: Zadavatel požaduje deska stolu z DTD desky s laminovanou povrchovou úpravou v dezénu buk tl. 28 mm. Požadovaná síla desky 28mm odpovídá postformingovým deskám. Má být deska vyrobena z obosutranně laminovaných desek v tloušťce 25mm nebo PF (postforming) desek tl. 28mm.

Odpověď č. 9/8:

Zadavatel blíže nespecifikuje uvedenou položku předmětu plnění. Obdobně jako u odpovědi výše se jedná o specifikaci předmětu plnění v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a pro určení nabídkové ceny a konkrétní technické řešení je na dodavatele. Zadavatel tak nespecifikuje, zda má být deska vyrobena z obosutranně laminovaných desek v tloušťce 25mm, nebo PF (postforming) desek tloušťky 28mm.

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace zveřejňuje opravené Položkové soupisy dodávek, které kompletně nahrazují dříve zveřejněné Položkové soupisy dodávek. Jedná se o přílohy:

- příloha č. 1a - Interierové vybavení 1.NP - úprava 10.6.2020;
- příloha č. 1a - Interierové vybavení 2.NP - úprava 10.6.2020;
- příloha č. 1a - Interierové vybavení 3.NP - úprava 10.6.2020;
- příloha č. 1a - Interierové vybavení 4.NP - úprava 10.6.2020;
- příloha č. 1b - Technické vybavení Chemické laboratoře - úprava 10.6.2020.

Nově zveřejněné Položkové soupisy dodávek reflektují úpravy dle všech změn, vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace.

V případě rozporu mezi Položkovými soupisy dodávek a výkresovou nebo textovou částí technického popisu předmětu veřejné zakázky (projektové dokumentace) mají přednost údaje uvedené v Položkových soupisech dodávek.

Zadavatel požaduje v nabídce předložit oceněné Položkové soupisy dodávek zveřejněné v rámci tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č. 4.

Pokud dodavatel v nabídce předloží oceněné jiné Položkové soupisy dodávek než zveřejněné v rámci tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č. 4, bude se jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel současně se zveřejněním tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek a odešle do Věstníku veřejných zakázek opravu zadávací dokumentace spočívající ve změně lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny.



Nový termín pro podání nabídky tak je 25. června 2020 v 10:00 hodin.

Součástí tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace je dokument Zadávací dokumentace s opraveným termín pro podání nabídek (Zadávací dokumentace – oprava 10.6.2020).

V Pardubicích dne 10. června 2020

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.