

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“ nebo „Zákon“)

„PP - Revitalizace slepého ramene v obci Rohatec“

Forma zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Identifikace zadavatele:

Obec Rohatec

Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz
(dále jen „zadavatel“)

Zástupce zadavatele

Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen „zástupce zadavatele“) ve smyslu ustanovení § 43 zákona o ZVZ je

PORADÍME VÁM s.r.o.

sídlo: Lipová 874, 696 17 Dolní Bojanovice
adresa provozovny Sadová 1688/1, 695 01 Hodonín
zastoupen: Mgr. Pavlem Jurečkou, jednatelem
IČ: 06805680
tel:+420 774 247 240, email: jurecka@akjurecka.cz

Vážení,

zadavatel obdržel dne 10.11.2022 tento dotaz k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace na akci PP- Revitalizace slepého ramene v obci Rohatec.

V profesní způsobilosti ZD je požadavek osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) v oborech "Pozemní stavby" a "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství".

Žádáme o vysvětlení a případné přehodnocení požadavku autorizace v oboru Pozemní stavby. Dle projektové dokumentace se jedná o vodohospodářskou stavbu, spočívající v revitalizaci a

úpravě toku spojenou s kácením a ošetřením dřevin. Žádné práce charakteru pozemních staveb se na zakázce nebudou realizovat. Tímto považujeme požadavek autorizace v oboru Pozemní stavby nad rámec požadavku předložení kvalifikace na zakázce tohoto charakteru.

Zadavatel k tomu sděluje, že považoval část stavebních prací, které jsou součástí předmětné zakázky za stavební práce spadající i do oblasti autorizace v oboru pozemního stavitelství, nicméně na základě výše uvedeného dotazu se touto otázkou opětovně zabýval a uznal, že tato otázka může být posuzována rozdílně a pro odstranění případných pochybností zadavatel rozhodl o tom, že změnil požadavky na kvalifikaci uvedenou v tak, že nově požaduje u profesní a technické kvalifikace splnění níže uvedených požadavků:

Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) Zákona, jejíž splnění se prokazuje předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- výpisu ze živnostenského rejstříku prokazujícího odpovídající živnostenské oprávnění s předměty podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Výkon zeměměřičských činností“ a „Projektová činnost ve výstavbě“,
- osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c), d) a j) zákona o ZVZ.

Kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona o ZVZ se prokazují předložením seznamu nejvýznamnějších stavebních prací provedených účastníkem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; seznam musí obsahovat údaje o ceně prováděných prací, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto práce řádně provedeny a dokončeny.

Kvalifikaci splní účastník, který realizoval nejméně tři zakázky na provedení stavebních prací, spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci či revitalizaci stavby vodního hospodářství s realizačními náklady každé z nejvýznamnějších staveb ve výši alespoň 7.000.000,- Kč bez DPH, s tím, že nejméně dvě z těchto zakázek zahrnovaly těžbu zeminy o objemu nejméně 1.500 m³.

Pro posouzení rozhodného období provádění nejvýznamnějších stavebních prací je podstatný termín dokončení stavby. V případě, že termín dokončení nebude spadat do rozhodného období, má se za to, že stavební práce nebyla provedena v posledních 5 letech.

Účastník uvede v nabídce kontaktní údaje na osoby zadavatele (objednatel), u kterých může zadavatel účastníkem uvedené informace ověřit.

Kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona o ZVZ se prokazují předložením seznamu osob, které se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.

Seznam musí obsahovat identifikační údaje

- a) hlavního stavbyvedoucího,
- b) arborista

Kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona o ZVZ se prokazují předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím a předložením profesního životopisu, z nichž budou vyplývat níže uvedené požadavky na osoby, které se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci jednotlivých osob které se budou podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky takto:

Hlavní stavbyvedoucí -VŠ technického směru nebo SŠ technického směru, autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s praxí na pozici hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího minimálně 5 let, přičemž jako hlavní stavbyvedoucí nebo jako zástupce stavbyvedoucího působil minimálně u tří zakázek na provedení stavebních prací, spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci či revitalizaci stavby vodního hospodářství s realizačními náklady každé z nejvýznamnějších staveb ve výši alespoň 7.000.000,- Kč bez DPH, s tím, že nejméně dvě z těchto zakázek zahrnovaly těžbu zeminy o objemu nejméně 1.500 m³

Arborista -VŠ nebo SŠ, certifikát ETW (European Tree Worker) či certifikát „Český certifikovaný arborista“ nebo jiný obdobný doklad prokazující odbornou kvalifikaci této osoby, s praxí minimálně pět let, přičemž jako člen realizačního týmu působil minimálně u tří zakázek, které zahrnovaly činnosti rizikového kácení a dendrologického posouzení zdravotního stavu dřevin.

Ostatní požadavky uvedené v zadávacích podmínkách se nemění. V této souvislosti vyhotovil zadavatel nové znění nezávazného formuláře nabídky, který obsahuje doporučená znění čestných prohlášení mimo jiné i k prokázání kvalifikace. Účastník je oprávněn prokázat splnění kvalifikace rovněž prostřednictvím dokladů dle Zákona, a to v prostých kopiích takových dokladů.

Zadavatel dále obdržel dne 11.11.2022 tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den pane magistře, touto cestou bych Vás chtěl požádat o doplňující informace k zakázce Revitalizace slepého ramene v obci Rohatec, jedná se o:

dle Tz je uvedeno, že za zápleťovým plůtkem budou vysázeny vrbové řízky ve vzdálenosti 0,3m ve výkazu výměr ovšem tato položka chybí.

Prosím o informaci, zda bude řízky realizovány, pokud ano, prosím o doplnění do VV.

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požaduje, aby zápleťový plůtek byl proveden z živého dřeva tak, aby po realizaci obrazil novými výhony sám o sobě, takže vrbové řízky se vysazovat nebudou.

Požadavek na realizaci výsadby vrbových řízků, uvedený v technické zprávě tedy zadavatel upravuje tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Zadavatel s ohledem na toto vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden den tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne 25.11.2022 v 00:00 hodin.

Nedílnou součástí vysvětlení zadávací dokumentace je tato příloha:

Příloha č. 1 – Formulář nabídky - opravený

V Rohatci dne 11.11.2022

.....
Obec Rohatec