

„ZŠ Novolišeňská - Sportovní centrum pro všechny generace“

Dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č.7 ze dne 29.8.2013

- A) Objekt SO 001 - 01_ARCHITEKTONICKO_STAVEBNI – dokument 1210481-5-SO001-A0180

V těchto technických standardech je definováno:

Jsou navržena plastová okna $U=0,95W/m^2K$ a dveře $U=1,5W/m^2K$ zasklené izolačním trojsklem. V prosklených částech dveří budou osazena bezpečnostní skla.
Pro zmírnění slunečního záření jsou navrženy vnitřní hliníkové žaluzie ovládané mechanicky.

Vlastnosti profilů plastových oken

- počet komor: 6
- stavební hloubka: 84-92 mm
- pohledová výška: 120 mm
- výška zasklivací drážky: 25 mm
- dorazové i středové těsnění
- přídatné těsnění v zasklivací drážce
- rozměrná komora pro výztuhu
- tříložkové středové těsnění
- varianta s termoizolační výztuhou z plastu s integrovanými ocelovými vlákny

Ve výkazu výměr máme ocenit izolační dvojsklo.

Co platí?

- B) Objekt SO 001 - 01_ARCHITEKTONICKO_STAVEBNI – dokument 1210481-5-SO001-A0180

V těchto technických standardech je definováno:

• Omítka vnější:

Silikátová omítka

- vysoce prodyšná omítka
- odolnější vůči bioúpadu
- samočisticí efekt
- středně zrná velikost zrna 2,0 mm

Ve výkazu výměr máme ocenit omítku akrylátovou (viz pol. č.15).

Co platí?

Odpověď zadavatele:

- A) Platí výkaz výměr, budou použita okna s izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla dle výpisu prvků.
- B) Opět platí výkaz výměr, omítka bude akrylátová.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna