Tabulka místností

Číslo	Účet	Výška min.	Výška max.	Podlaha	Plocha(m2)
3.01	zasedací místnost	4840	5620	parkety	46.62
3.02	kancelář	4910	5630	parkety	47.73
3.03	kancelář	4880	5620	parkety	47.96
3.04	kancelář	4840	5610	parkety	47.25
3.05	zasedací místnost	4600	5730	parkety	104.06
3.06	WC ženy	2550	2550	dlažba	6.23
3.07	chodba	3780	5890	dlažba	16.87
3.08	chodba	3780	5930	dlažba	49.42
3.09	kuchyňka	3050	3580	PVC	8.08
3.10	sklad	4440	5200	PVC	8.36
3.11	učebna	3950	5290	parkety	119.46
3.12	zasedací místnost	4530	5720	parkety	102.44
3.13	učebna	4850	5620	parkety	50.75
3.14	učebna	4850	5610	parkety	48.87
3.15	učebna	4850	5600	parkety	50.12
3.16	zasedací místnost	4800	5580	parkety	49.19
3.17	kuchyňka	2470	2630	PVC	5.00
3.18	chodba	3800	5910	PVC	51.76
3.19	chodba	3800	5910	PVC	9.56
3.20	chodba	3800	5590	PVC	7.64
3.21	chodba	2600	2600	dlažba	3.26
3.22	WC muži	2580	2580	dlažba	4.00
3.23	schodiště	4100	5960	dlažba	37.67
3.24	schodiště	3970	5670	kámen	40.23
2. patro celkem					962,53

LEGENDA

- OTOPNÁ VODA - PŘÍVODNÍ
- OTOPNÁ VODA - VRATNÉ
- 01 OZNAČENÍ STOUPAJÍCÍHO POTRUBÍ
- OTOPNÉ TĚLESO (DESKOVÉ, ČLÁNKOVÉ)
- OTOPNÉ TĚLESO (DESKOVÉ, ČLÁNKOVÉ)

LEGENDA ARMATUR

KK KULOVÝ KOHOUT
VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ ROZVODY OTOPNÉ VODY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU PŘEVÁŽNĚ OCELOVÉ (MĚDĚNÉ). OCELOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM JE PROVEDENO V DIMENZI DN 20. MĚDĚNÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE PROVEDENO V DIMENZI DN 15. VĚTŠINA ROZVODŮ JE VEDENA VE ZDECH NEBO PODLAHÁCH. OTOPNÁ TĚLESA JSOU PŘEVÁŽNĚ LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ A OCELOVÁ DESKOVÁ. VEŠKERÁ OTOPNÁ TĚLESA JSOU OPATŘENY TERMOSTATICKOU HLAVICÍ A REGULAČNÍM ŠROUBENÍM.
STÁVAJÍCÍ A PŘEDPOKLÁDÁNÉ POLOHY POTRUBÍ BYLY ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY OBJEKTU S DOKRESLENÍM DLE PŮVODNÍHO PROJEKTU (NĚKTERÉ ČÁSTI OBJEKTU NEBYLY PŘÍSTUPNÉ).

poznámky, klientské změny:
Revize č.1 - úprava rekonstruovaných částí potrubí plynu a rozvodů vytápění k VZT jednotkám

č. paré:

EnergySim
Specializovaný partner pro Vaše úspory energie
DOTACE • PROJEKCE TZB • PORADENSTVÍ
EnergySim Praha
Československé armády 785/22,
160 00 Praha 6-Bubeneč
EnergySim Jablonec
Mírové náměstí 492/11
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 775 665 128
tzb@energysim.cz
www.energysim.cz

Stavba: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY
parcela č.: 62, k. ú. Nové Město [727181]

Část: D.1.4.A

Obsah: PŮDORYS 3. NP

č. výkresu: 07

Investor: NHÚ Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Místo stavby: Praha

č. zakázky: 18313

Část: VYTÁPĚNÍ

Stupeň projektu: DPS

Měřítko: 1:100

Kreslil: Jakub Maleček

Zodp. projektant: Ing. Petr Kotek, Ph.D.

Datum: 12/2018

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona