

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

Zadavatel: Obec Konecchlumí
Sídlo: Konecchlumí 81, 507 05 Konecchlumí
IČ: 002 71 691
jednající: Rostislav Němec, starosta

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce budovy MŠ Konecchlumí čp. 61“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dodatečnou informaci jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 26. 5. a 1. 6. 2021:

Dotaz:

Dobrý den.

1) Po uveřejnění dodatečné informace č.1 jsem nenalezl přiložený doplněný soubor Výpis zámečnických výrobků. Prosím o kontrolu. Vzhledem k termínu uveřejnění dodatečné informace nebude posunut termín odevzdání nabídek?

2) Při zpracovávání nabídky na elektročást jsme narazily na nesrovnalosti mezi PD a výkazem výměr, kdy VV neobsahuje všechny komponenty dle PD nebo mění jejich specifikaci. Příkladem "Rozvaděč HRMS", kdy v PD je hlavní vypínač 100A, ale ve VV je pouze 40A. Dále ve výkazu chybí 2ks vývodů 63A. Prosím o kontrolu výkazů výměr nebo jasný pokyn dle čeho máme zpracovávat cenovou nabídku a jak máme postupovat v případě zjištění dalších nesrovnalostí.

3) Dle sdělení zpracovatele nabídky na slaboproud jsou navrženy již nedostupné komponenty (zastaralé parametry) a to především u požadovaných kamer a aktivního prvku kategorie 6. Bude provedena oprava specifikace dle aktuální nabídky na trhu? Dnes například jsou kamery dodávány ve FHD a nikoliv 720P.

Odpověď zadavatele:

1) Zadavatel v rámci dodatečné informace č. 1 nepřiložil žádnou přílohu, soubor výpis zámečnických prvků je již v rámci Přílohy č. 3 – Projektová dokumentace uveřejněn pod zmíněným označením na profilu zadavatele. Vzhledem k tomu, že zadavatel nedoplnil ani nezměnil zadávací dokumentaci, neprodloužil v rámci dodatečné informace č. 1 lhůtu pro podání nabídky.

2) a 3) zadavatel poskytne v nejbližší možné době odpověď a uveřejní ji v rámci další dodatečné informace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově končí termín pro podání nabídek 16. 6. 2021 v 10:00 hodin.

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 2.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/280e50b0-0997-4728-aa06-d93f9697eb86>

V Konecchlumí dne 2. 6. 2021

Rostislav Němec, starosta