

VYPRACOVAL: S. KREJČÍ	ODP. PROJEKTANT: S. KREJČÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025-10	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
STAVEBNÍK: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště				
AKCE: UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MAŘATICE, UL. NA ZÁPOVĚDI REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ O-7 A O-8			DATUM	09 / 2025
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	DPZ + DPS
			MĚŘÍTKO	...
PŘÍLOHA: PRŮVODNÍ LIST			PŘÍLOHA Č. A.	PARÉ Č.

A. PRŮVODNÍ LIST

A.I Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: Uherské Hradiště, Mařatice, ul. Na Zápovědi – rekonstrukce vodovodních řadů O-7 a O-8

Místo stavby: k.ú. Mařatice, parc.č. 2050/19, 2050/13, 348/21, 348/260, 348/259, 348/217, 348/218

Souřadnice začátku řadu O-7 a O-8: X = -536563.17
Y = -1181057.09

Souřadnice konce řadu O-7: X = -536618.46
Y = -1181004.90

Souřadnice konce řadu O-8: X = -536495.75
Y = -1180998.15

Předmět dokumentace: rekonstrukce stávajících vodovodních řadů

Stavbou budou dotčeny následující pozemky v k.ú. Mařatice:

PARC. Č.	ČÍSLO LV	ZPŮSOB VYUŽITÍ	DRUH POZEMKU	VLASTNÍK
2050/19	10001	Ostatní komunikace	Ostatní plocha	Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště
2050/13	10001	Jiná plocha	Ostatní plocha	Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště
348/21	10001	Ostatní komunikace	Ostatní plocha	Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště
348/260	10001	Zeleň	Ostatní plocha	Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště
348/259	10001	Jiná plocha	Ostatní plocha	Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště
348/217	4147	Manipulační plocha	Ostatní plocha	Vala - výroba kartáčů s.r.o., Sokolovská 1763, Mařatice, 68601 Uherské Hradiště
348/218	4146	Manipulační plocha	Ostatní plocha	KANSAL HELIOS Czech Republic s.r.o., Sokolovská 115, Mařatice, 68601 Uherské Hradiště

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Stanislav Krejčí
Dolany 601, 783 16 Dolany
IČO: 60287349
Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické
Číslo autorizace: 1202269

A.II Seznam vstupních podkladů

Pro projektovanou stavbu nebylo s ohledem na charakter stavby (oprava vodovodního potrubí ve stávající trase, dimenzi a hloubce) vydáno stavební povolení.

Pro projektovanou stavbu nebyla k dispozici jiná dokumentace s předchozích stupňů.

Pro účely zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Katastrální mapa (DKM) k.ú. Mařatice ze serveru cuzk.cz platná k 08/2025
- Polohopis a výškopis dotčeného území
- Údaje z GISu a archivu provozovatele vodovodu a kanalizace, přípojkové karty
- Zákres tras inženýrských sítí od jejich správců (vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací vedení a vedení VN a NN)
- Technické projednání se stavebníkem projektované stavby
- Normy ČSN, vyhlášky, předpisy a katalogy výrobků platné v době zpracování PD
- Stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy

A.III Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

Niveleta řadu je navržena cca 1,6 m pod terénem. Rekonstrukce vodovodního potrubí je navržena bezvýkopově metodou burstlining. Při stavbě bude nutné ověřit bezproblémové křížení ostatních inženýrských sítí, zejména u plynovodního potrubí bude každé křížení ověřeno kopanou sondou otevřenou v době provádění pokládky potrubí.

Výška stavby – jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury.

Předpokládaný začátek realizace stavby je 2.pololetí roku 2025, délka realizace stavby je cca 6 týdnů.