



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-106435-3/ČJ-2025-151106

Uherské Hradiště 31. října 2025

Počet stran: 2

Přílohy: 2

G 2 1 Situace PDZ SO01.pdf, G

2 2 Situace PDZ SO01.pdf

(opatřeny el. podpisem)

Stanislav Krejčí
Dolany 601
783 16 Dolany**Uherské Hradiště, Mařatice, ul. Na Záповědi - rekonstrukce vodovodních řadů O-7 a O-8 - vyjádření, stanovisko (2)**

K č. j. KRPZ-106435/ČJ-2025-151106

Dopravní inspektorát Policie České republiky Uherské Hradiště obdržel dne 06.10.2025 s doplněním upravené dokumentace dne 20.10.2025 Vaši "Žádost o vyjádření ke stavbě", týkající se projektové dokumentace stavby: "Uherské Hradiště, Mařatice, ul. Na Záповědi - rekonstrukce vodovodních řadů O-7 a O-8" (viz. předložená dokumentace).

V dané věci Vám sdělujeme, že s odkazem na ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nejsme ke stavbě - rekonstrukci vodovodních řadů oprávněni vydávat vyjádření, jelikož se nejedná o výstavbu dálnice, silnice, místní komunikace či veřejně přístupné účelové komunikace.

Policie České republiky dále, jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

S O U H L A S Í

s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, při respektování následujících podmínek:

- ad. G 2 1 Situace PDZ SO01.pdf - na stezce pro chodce a cyklisty bude před výkopem (v úrovni cca. č.p. 758 a č.p. 404) na "Z 2 - Zábranu pro označení uzavírky" doplněna dopravní značka "**C 14a - Jiný příkaz**", s nápisem "Cyklisto, sesedni z kola";

Velehradská třída 1217
686 01 Uherské Hradiště

www.policie.cz

Tel.: 974 678 111

E-mail: krpz.podatelna@policie.gov.cz

ID DS: w6thp3w

- budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahující se k realizaci této stavby a k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích;
- výkop bude řádně zajištěn proti pádu osob do výkopu (oplocením, zábradlím, ...);
- o dopravním omezení bude s předstihem informována dotčená veřejnost, živnostenské provozovny v úseku dopravního omezení, atd.;
- pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích);
- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude řádně stanovena příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností (MěÚ Uherské Hradiště), a to v návaznosti na aktuální dopravní situaci.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:

por. Bc. Jiří Beníček

npor. Mgr. Robert Rampáček
vedoucí oddělení

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 954039141762160050862



Datum vystavení: 03. 11. 2025
Konverze nejpozději: 03. 12. 2025

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1599634474
Předmět: Uherské Hradiště, Mařatice, ul. Na Záповědi - rekonstrukce vodovodních
řadů O-7 a O-8 - vyjádření, stanovisko (2)
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 1. 11. 2025 v 19:24:11
Název přílohy: Uherské Hradiště, Mařatice, ul. Na Záповědi - rekonstrukce v_sig.pdf

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 76001 Zlín, CZ
ID schránky: w6thp3w
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: Stanislav Krejčí - podnikající fyzická osoba, č.p. 601, 78316 Dolany, CZ
ID schránky: 9bkfdea
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba