



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ

státní podnik

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne: 08.03.2018

Číslo jednací: 2018/3503/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Bc. Lenka Mottlová

Telefon: 475 672 541

Chlumec: 12.03.2018

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

ke zveřejnění na profilu zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Ponorné čerpadlo včetně příslušenství**“, Kód akce: A1382, zadávané v otevřeném řízení.

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dne 8. 3. 2018 obdržel zadavatel elektronickou poštou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována pod č. j. 2018/3503/PKÚ.

Přesné znění žádosti dodavatele

Dobrý den. Zasiílám dotazy k Vaší VŘ : ponorné čerpadlo včetně příslušenství A1382

- 1) Jaká je délka čerpadla. V zadání není uvedeno.
- 2) Silový kabel: je uvedeno 3x16 (to značí 3 žíly silové) musí tam být ještě 0. Správně 3x16/16
- 3) PT100 včetně kabelu by mělo být vyvedeno zvlášť.

Odpověď zadavatele

- ad 1) V současné době je délka čerpadla včetně motoru cca 5 m. Dno kolony, do které je zapuštěno čerpadlo, je ukončeno ocelovým křížem a je vzdáleno cca 1,5 m od poslední části čerpadla, proto je potřeba tuto vzdálenost opět dodržet. Délka motoru je cca 3 m. Délka čerpadla včetně motoru by tudíž neměla být větší než 5,0 m.
- ad 2) Ano, označení silového kabelu je správně 3 x 16/16.
- ad 3) Teplotní čidlo PT100 musí mít svůj samostatný kabel délky 330 m.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

-1-

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

