

Zápis z prohlídky místa plnění zakázky včetně vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečná informace č. 1)

V souladu s ustanovením článku 3, odst. 3.2 Zadávací dokumentace na zakázku:

„Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – REKO TK 36 - ÚT, TV Hollarova“ Ev.č.: Z2016-003297,

se uskutečnila dne 1.12.2016 od 9:00 hod. prohlídka místa plnění zakázky.

1. Účastníkům byla umožněna prohlídka místa budoucího plnění zakázky včetně jeho okolí tak, aby účastníci mohli pro sebe získat na svoji vlastní odpovědnost a náklady dostupné informace, které mohou být nezbytné pro přípravu nabídky na výše uvedenou zakázku.
2. Účastníci byli poučeni, že jsou povinni řídit se pokyny a požadavky, které stanoví na místě prohlídky zástupce zadavatele s tím, že v souladu s ustanovením článku 3, odst. 3.2 Zadávací dokumentace nese účastník ze svého veškerá rizika ztráty nebo škody na majetku a zdraví, a všechny jiné ztráty, škody, náklady a výdaje jakkoliv způsobené, které mohou vzniknout v důsledku jeho účasti na prohlídce místa plnění zakázky.
3. Během prohlídky místa plnění zakázky zodpovědní zaměstnanci zadavatele provedli účastníky po místě budoucího plnění zakázky „Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – REKO TK 36 - ÚT, TV Hollarova“ včetně jeho okolí. Jednacím jazykem byla čeština.
4. Jakékoli informace a sdělení poskytnuté účastníkům zadavatelem v průběhu prohlídky místa plnění zakázky jsou pouze informativní a nelze je považovat, v souladu s ustanovením článku 3 odst. 3.2 Zadávací dokumentace, za oficiální vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečné informace). Případné žádosti účastníků o vysvětlení Zadávací dokumentace (dodatečné informace) musí být podány v souladu s ustanovením článku 4 Zadávací dokumentace v písemné formě a pouze písemná odpověď zadavatele má závazný charakter.
5. Zadavatel zároveň, v souladu s ustanovením článku 4 odst. 4.1 Zadávací dokumentace, uvedl vysvětlení zadávací dokumentace – **dodatečnou informaci č. 1:**
Vzhledem k tomu, že norma ČSN EN 287-1, týkající se svářečských prací a zkoušek svářečů, již neplatí, bude tato norma v textu Smlouvy o dílo nahrazena platnou normou **ČSN EN ISO 9606-1**.
6. Tento zápis obdrží všichni účastníci, kteří zaslali zadavateli „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“ dle čl. 13 písm. g) Zadávací dokumentace a zároveň bude zveřejněn na profilu zadavatele (stejným způsobem jako Zadávací dokumentace).

V Mostě - Komořanech dne: 1.12.2016

Za zadavatele



Diana Stejskalová

kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.