

LEGENDA:

- A1

LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 9W/IP66
- A2

LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 42W/IP20
- A3

LED SVÍTLIDLO ZÁVĚSNÉ 14W/IP20
- A4

LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 11W/IP20
- A5

LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 22W/IP20
- B1

LED SVÍTLIDLO LIŠTOVÉ 30W/IP20 (HLUBOKOZÁŘIČ)
- B2


LED SVÍTLIDLO LIŠTOVÉ 10W/IP20
- C1

LED SVÍTLIDLO VESTAVNÉ BODOVÉ 15W/IP44
- C2

LED SVÍTLIDLO VESTAVNÉ BODOVÉ 19W/IP44
- C3

LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 15W/IP20
- D1

LED SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ 12W/IP44, INTEGR. PIR



- RP

PODRUŽNÝ ROZVADĚČ – NOVÝ
- Rx.y

PODRUŽNÝ ROZVADĚČ – TECHNOLOGICKÝ
- RP1


PODRUŽNÝ ROZVADĚČ – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKY:

- ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN –50Hz/400V–TN–C–S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 332000–4–41 ed.3
- SVĚTELNÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELEM TYPU CYKY 3Cx1.5 mm2 RESP. CYKY 5Cx1.5 mm2.
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELEM TYPU CYKY 3Cx2.5 mm2, RESP. CYKY 5Cx2.5 mm2.
- URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:ČSN 33 2000–5–51 ed.3 – PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ PROSTŘEDÍ PROSTOR S VANOU ZÓNY 0 AŽ 3 PODLE ČSN 33 2000–7–701 ed.2 UMYVACÍ PROSTORY DLE ČSN 33 2130 ed.3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. m.	Název místnosti	Plocha m ²
1.01	Zádvěří	2,52
1.02	Hala	25,43
1.03	Kancelář knihovnice	13,14
1.04	Zázemí knihovnice	1,88
1.05	Internetový servis	10,97
1.06	Čítárna	35,81
1.07	Knihovna	48,60
1.08	Knihovna mezipatro	16,20
1.09	WC ženy	3,21
1.10	WC muži	6,11
1.11	WC personál	4,66
1.12	Chodba	7,82
1.13	Schodišťový prostor	4,73
1.14	Dětská knihovna	26,26
1.15	WC invalida	2,56
1.16	Úklid	1,68
1.17	Schodiště	3,75
CELKEM:		215,33



0	03/2022	PRVNÍ VYTÁPĚNÍ	Hložek Bc.	Hložek Bc.	Ing. Žák
Číslo	Datum	POPS	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTORIZACE
k.ú. Kolovraty (688891)					
INVESTOR:			PROJEKTANT ČÁSTI:		
Městská část Praha-Kolovraty Mírová 364/34 Kolovraty 103 00 Praha 10			Martin Hložek Bc. Fórova 562 393 01 Písek (tel.: +420774623405)		
MÍSTO STAVBY:			Hložek Bc.		
Přaha-Kolovraty			Ing. Žák		
STAVEBNÍ ÚŘAD:			Hložek Bc.		
Přaha			ARCH. NÁVRH:		
FORMAT:			03/2022		
10/44			STUPEŇ PD:		
DSP-DPS			-		
Č. ZAKÁZKY:			150		
22-008			SOUBOR:		
NÁZEV AKCE:			STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI p.č. 410, k.ú. Kolovraty KNIHOVNA		
OBJEKT:			Část: D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.2 Elektronika		
OBSAH:			Č. VYKRESU: Č. PŘE		
PUDORYS 1.NP			D.1.4.2.3		