

projektant: a.ga.ma, s.r.o. - projekce vytápění a vzduchotechniky
adresa: 140 00 Praha 4, Boleslavova 15
Investor: MČ Praha 10 - Kolovraty
vedení zak: KFJ
HIP: Ing. K.Fousek

IČO: 2620 4878
DIČ: CZ 2620 4878
mail: projekce@a-ga-ma.cz
web: <http://projekce.a-ga-ma.cz>
Datum: květen 22
Stupeň: projekt

Zakázka: **2 021 081**

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI**
Stavba: **KNIHOVNA**
Adresa: **p.č. 410, k.ú. Kolovraty**

vypracoval: Ing.M.Gaudl

Profese:
VZDUCHOTECHNIKA

Část PD
D.1.4.2 - VZT

Dodatek tech. zprávy

Navržená rekuperační jednotka Duovent 1000 DV TOP může být řízena IR čidlem koncentrace CO₂. Ovládání bude signálem 0-10V. Čidlo je typu AIR sense a požadavek na tento typ ovládání musí být předán zhotoviteli, aby mohl objednat zařízení včetně potřebných komponent..

V Praze 11/4/2025

Ing. Matouš Gaudl

