LG DE LUXE DC12RH.NSJ
Qch = 3,5 kW Qut = 3,8 kW
ŠxVxH = 837 x 308 x 189 mm
I = 0,20A m = 9kg. 38/34/29/19 dB (A)

LG DE LUXE DC12RH.NSJ
Qch = 3,5 kW Qut = 3,8 kW
ŠxVxH = 837 x 308 x 189 mm
I = 0,20A m = 9kg. 38/34/29/19 dB (A)

KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
LG– MU4R25 U21
Qch celk = 8,5 kW
P = 2,8kW / 230V
ŠxVxH = 870 x 650 x 330 mm
akust.tlak = 50 dB(A)
m = 47 kg

870
330

6/10
6/10
6/10
6/10

D250
D250

ø250
ø250
ø250
ø250
ø250
ø250

05-90-250
05-90-250
05-90-250
05-90-250
05-90-250
05-90-250

výfukové potrubí tepelně izolovat
MAA250/900 MAA250/900
MAA250/900 MAA250/900

vedeno nad stropem 2.NP

−1000/m3/hod
1řadá vyústka
825x425mm

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13

a.ga.ma, s.r.o., projekce ÚT a VZT, PRAHA 4, Boleslavova 15/53, http://projekce.a-ga-ma.cz, e-mail: projekce@a-ga-ma.cz

Razítko: a.ga.ma s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky 140 00 PRAHA 4, Boleslavova 15/53 IČO: 2620 4878 DIČ: 004 – 2620 4878 Gaudl

HIP: K F J Ing. Karel Fousek, Anna Svobodová

Datum: V.2022

Investor: MČ Praha 10 - Kolovraty

Vypracoval: Ing.M.Gaudl

Stupeň: Projekt

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Stavba: KNIHOVNA

Měřítko: 1:50

Adresa: p.č. 410, k.ú. Kolovraty

Zakázka: 2021 081

Profese: VZDUCHOTECHNIKA

Obsah: Půdorys 2.NP

Příloha: část D.1.4.2 - VZT3