

Legenda místností – 1.NP


Označení na výkresu	Číslo místnosti	Ref.č.:	Em	Uo	UGR	Poznámka
0.17	VÝTAH	—	—	—	—	
1.01	KABINET	5.36.20	300	0.6	19	
1.02	ÚČEBNA ZS 1	5.36.1	300	0.6	19	
1.03	ÚČEBNA ZS 2	5.36.1	300	0.6	19	
1.04	ÚČEBNA ZS 3	5.36.1	300	0.6	19	
1.05	HERNA 1	5.35.1	300	0.4	22	
1.06	HERNA 2	5.35.1	300	0.4	22	
1.07	WC, OKLID	5.2.4	200	0.4	25	
1.08	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 2	5.2.4	200	0.4	25	
1.09	CHODBA A SCHODY	5.1.1	100	0.4	28	
1.10	PŘÍPRAVNA	5.2.1	200	0.4	22	
1.11	KANCELÁŘ A KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	5.26.2	500	0.6	19	
1.12	PRACOVNA, HERNA, JIDELNA	5.35.1	300	0.4	22	
1.13	SÁLNA	5.2.4	200	0.4	25	
1.14	OKLID	5.4.1	100	0.4	25	
1.15	WC	5.2.4	200	0.4	25	
1.16	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1	5.2.4	200	0.4	25	
1.17	WC, OKLID	5.2.4	200	0.4	25	
1.18	ZADVEŘÍ	5.1.1	100	0.4	28	
1.19	VENKOVNÍ SKLAD	5.4.1	100	0.4	25	
1.20	WC PERSONÁL	5.2.4	200	0.4	25	
1.21	WC M	5.2.4	200	0.4	25	
1.22	WC PŘEDSÍŇ	5.2.4	200	0.4	25	
1.23	WC PŘEDSÍŇ	5.2.4	200	0.4	25	
1.24	WC Z	5.2.4	200	0.4	25	
1.25	CHODBA	5.1.1	100	0.4	28	

POZNÁMKY:

- Přesné rozmístění zásuvek a vývodů kuchyně bude upřesněno v projektu gastro techniky.
- Zásuvky a vývody určené pro jednotlivé spotřebiče (lednice, konvektomaty atd.) označit, aby nedošlo k jejich zaměně a připojení jiných spotřebičů.
- Rozmístění koncových prvků instalace (zásuvek, vypínačů atd.) koordinovat na stavbě dle dohody s investorem a umístění zohazovacími předměty.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S
– 24V AC SELV
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 20A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ZS A MŠ TŘEBOTOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objekt SO 04 Nová budova
Část D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika

Zodpovědný projektant část:	Radim Blaták	Datum:	09/2016
Vypracoval:	Radim Blaták	Poslední změna At:	3
Příloha	Zásuvky a technologie - 1.NP	Stavba:	1:100
		Číslo přílohy:	D.1.4.1-7

