

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

(vyhotovené v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem

„Komunitní centrum Máslovice“

Zadavatel: Obec Máslovice
Sídlo: Pražská 18/1, 250 69 Máslovice
IČ: 00240443
Zastoupen: Ing. Vladimírou Sýkorovou, starostkou obce

Zastoupení zadavatele: MAS Nad Prahou o.p.s.
Sídlo: Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
IČ: 01398717
ID datové schránky: qi5vybi
Kontaktní osoba: Ing. Karel Novák, tel. 728 673 860, email:
novak.karel.ing@seznam.cz

Zadavatel obdržel dne 21.5.2021 následující dotazy k Výkazu výměr uvedenému v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu prací je položka č. 2:

2	K	13215110R	Výkop pro kabely elektro od sloupu k objektu vč zahození, odvozu výkopku a provedení lože, kompl prov	soubor	1,000
---	---	-----------	---	--------	-------

Tuto položku nelze objektivně ocenit – není specifikace množství a rozměrů výkopů, ani třída těžitelnosti zeminy, specifikace pískového lože, apod.

Žádáme položku upravit v souladu s Vyhl.169/2016 Sb.

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zveřejňuje nový **Výkaz výměr k nacenění - verze 3 24.5.2021**, kde je položka č. 2 rozepsána do jednotlivých částí.

Dotaz č. 2:

R-položka č. 94 předepisuje potažení štukem v tl. 5mm.

94	K	61231113R	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky tl 5 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 023,141
----	---	-----------	---	----	-----------

Z našich zkušeností víme, že všichni výrobci štukových omítek doporučují potažení štukem do max. tl. 3mm v jedné vrstvě.

Žádáme o vysvětlení, zda se jedná o chybu, nebo zda opravdu projektant trvá na této vrstvě (technologicky lze realizovat ve dvou vrstvách).

Odpověď k dotazu č. 2:

Jedná se o vrstvu jejíž součástí je zpevňující síť, z toho důvodu je štuková vrstva oproti normální tloušťce zesílená. Bude prováděno tak, že se nanese první vrstva, vtlačí se perlinka a druhou vrstvou se zarovná perlinka.

Zadavatel tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 upřesňuje a doplňuje přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace.

Příloha: Výkaz výměr k nacenění - verze 3 24.5.2021

V Praze dne 24.5.2021

Ing Karel Novák, zástupce zadavatele