

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PA Systém hlavní chladicí vody

PAA	Vylučování, mechanické čištění při chlazení čerstvé vody
PAB	Systém potrubí a kanálů hlavní chladicí vody
PAC	Čerpací zařízení hlavní chladicí vody
PAD	Dochlazovací zařízení, odtokové chladicí zařízení
PAE	Čerpací zařízení chladicí věže (pokud existuje odděleně)
PAF	<blokováno>
PAG	<blokováno>
PAH	Čistící zařízení pro kondenzátor včetně všech příslušných zařízení
PAJ	<blokováno>
PAK	<blokováno>
PAL	Potrubní systém městské vody (jako přídavná voda, Hannover)
PAM	<blokováno>
PAN	<blokováno>
PAP	<blokováno>
PAQ	Dávkovací systémy
PAR	Potrubní systém přídavné vody
PAS	Čerpací systém přídavné vody
PAI	<blokováno>
PAU	<blokováno>
PAV	Napájení mazacím médiem
PAW	<blokováno>
PAX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
PAY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
PAZ	<blokováno>

Hauptkühlwassersystem

Gewinnung, mechanische Reinigung bei Frischwasserkühlung
Hauptkühlwasser-Leitungs- und -Kanalsystem
Hauptkühlwasser-Pumpenanlage
Rückkühlanlage, Ablaufkühlanlage
Kühlturmpumpenanlage (wenn getrennt vorhanden)
<gesperrt>
<gesperrt>
Reinigungsanlage für Kondensator einschließlich aller zugehöriger Einrichtungen
<gesperrt>
<gesperrt>
Stadtwasser-Leitungssystem (als Zusatzwasser, Hannover)
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
Dosiersysteme
Zusatzwasser-Leitungssystem
Zusatzwasser-Pumpenanlage
<gesperrt>
<gesperrt>
Schmiermediumversorgung
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostřed. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

PB Úprava hlavní chladicí vody

PBA	Odvádění po úpravě média
PBB	Filtrace, mechanické čištění
PBC	Odvětrání, plynování
PBD	Srážení (např. k dekarbonizaci)
PBE	Dávkování kyseliny (např. k dekarbonizaci)
PBF	Výměna iontů (např. k demineralizaci)
PBG	Odpařování (např. k demineralizaci)
PBH	Odplynování, sušení
PBJ	Předeřívání, chlazení
PBK	Potrubní systém, napouštění do zásobníků, čerpání pro hlavní médium
PBL	Napouštění do zásobníků mimo úpravu média (pokud není součástí jiného systému)
PBM	<blokováno>
PBN	Zásobování chemikáliemi
PBP	Regenerační, výplachové zařízení
PBQ	Očkovací zařízení pro hlavní médium
PBR	Odvádění výplachové vody a zbytků včetně neutralizace
PBS	Zahušťování kalu
PBT	Rozvod topného, chladicího, výplachového média
PBU	<blokováno>
PBV	Napájení mazacím médiem
PBW	<blokováno>
PBX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
PBY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
PBZ	<blokováno>

Hauptkühlwasserbehandlung

Abführung nach Mediumbehandlung
Filterung, mechanische Reinigung
Belüftung, Begasung
Fällung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Säuredosierung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Ionenaustausch (z. B. zur Entsalzung)
Verdampfung (z. B. zur Entsalzung)
Entgasung, Trocknung
Vorwärmung, Kühlung
Leitungssystem, Zwischenspeicherung, Förderung für Hauptmedium
Speicherung außerhalb Mediumbehandlung (falls nicht Bestandteil eines anderen Systems)
<gesperrt>
Chemikalienversorgung
Regenerier-, Spüleinrichtung
Impfeinrichtung für Hauptmedium
Spülwasser- und Rückstandsabführung einschließlich Neutralisation
Schlammverdickung
Heiz-, Kühl-, Spülmediumverteilung
<gesperrt>
Schmiermediumversorgung
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.		Funkce
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN

Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PC Systém vedlejší chladicí vody

PCA	Vylučování, mechanické čištění při chlazení čerstvé vody
PCB	Systém potrubí a kanálů vedlejší chladicí vody
PCC	Čerpací zařízení vedlejší chladicí vody
PCD	Dochlazovací zařízení, odtokové chladicí zařízení
PCE	<blokováno>
PCF	<blokováno>
PCG	<blokováno>
PCH	Čistící zařízení pro tepelný výměník
PCJ	<blokováno>
PCK	<blokováno>
PCL	Systém vedlejší chladicí vody pro systém chladicího média
PCM	Systém vedlejší chladicí vody pro chlazení generátoru, motoru
PCN	<blokováno>
PCP	<blokováno>
PCQ	<blokováno>
PCR	<blokováno>
PCS	<blokováno>
PCT	<blokováno>
PCU	<blokováno>
PCV	Napájení mazacím médiem
PCW	<blokováno>
PCX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
PCY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
PCZ	<blokováno>

Nebenkühlwassersystem

Gewinnung, mechanische Reinigung bei Frischwasserkühlung
Nebenkühlwasser-Leitungs- und -Kanalsystem
Nebenkühlwasser-Pumpenanlage
Rückkühlanlage, Ablaufkühlanlage
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
Reinigungsanlage für Wärmeübertrager
<gesperrt>
<gesperrt>
Nebenkühlwassersystem für Kältemediumsystem
Nebenkühlwassersystem für Generator-, Motorkühlung
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
Schmiermediumversorgung
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	B.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PD Ošetření vedlejší chladicí vody

PDA	Odvádění po úpravě média
PDB	Filtrace, mechanické čištění
PDC	Odvětrání, plynování
PDD	Srážení (např. k dekarbonizaci)
PDE	Dávkování kyseliny (např. k dekarbonizaci)
PDF	Výměna iontů (např. k demineralizaci)
PDG	Odpařování (např. k demineralizaci)
PDH	Odplynování, sušení
PDJ	Předehřívání, chlazení
PDK	Potrubní systém, napouštění do zásobníků, čerpání pro hlavní médium (včetně vstřikování na uvolňovači najíždění)
PDL	Napouštění do zásobníků mimo úpravu média (pokud není součástí jiného systému)
PDM	<blokováno>
PDN	Zásobování chemikáliemi
PDP	Regenerační, výplachové zařízení
PDQ	Očkovací zařízení pro hlavní médium
PDR	Odvádění výplachové vody a zbytků včetně neutralizace
PDS	Zahušťování kalu
PDT	Rozvod topného, chladicího, výplachového média
PDU	<blokováno>
PDV	Napájení mazacím médiem
PDW	<blokováno>
PDX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
PDY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
PDZ	<blokováno>

Nebenkühlwasser-Behandlung

Abführung nach Mediumbehandlung
Filterung, mechanische Reinigung
Belüftung, Begasung
Fällung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Säuredosierung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Ionenaustausch (z. B. zur Entsalzung)
Verdampfung (z. B. zur Entsalzung)
Entgasung, Trocknung
Vorwärmung, Kühlung
Leitungssystem, Zwischenspeicherung, Förderung für Hauptmedium (einschl. Einspritzung am Anfahrentspanner)
Speicherung außerhalb Mediumbehandlung (falls nicht Bestandteil eines anderen Systems)
<gesperrt>
Chemikalienversorgung
Regenerier-, Spüleinrichtung
Impfeinrichtung für Hauptmedium
Spülwasser- und Rückstandsabführung einschließlich Neutralisation
Schlammeindickung
Heiz-, Kühl-, Spülmediumverteilung
<gesperrt>
Schmiermediumversorgung
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PE Zabezpečený systém vedlejší chladicí vody

PEA	Vylučování, mechanické čištění při chlazení čerstvé vody
PEB	Systém potrubí a kanálů
PEC	Čerpací zařízení
PED	Zařízení zpětného chlazení, odtokového chlazení
PEE	<blokováno>
PEF	<blokováno>
PEG	<blokováno>
PEH	Čistící zařízení pro zajištěné mezistupňové chladiče
PEJ	<blokováno>
PEK	<blokováno>
PEL	<blokováno>
PEM	<blokováno>
PEN	<blokováno>
PEP	<blokováno>
PEQ	<blokováno>
PER	<blokováno>
PES	<blokováno>
PET	<blokováno>
PEU	<blokováno>
PEV	Napájení mazacím médiem
PEW	<blokováno>
PEX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
PEY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
PEZ	<blokováno>

Gesichertes Nebenkühlwassersystem

Gewinnung, mech. Reinigung bei Frischwasserkühlung
Leitungs- und Kanalsystem
Pumpenanlage
Rückkühlanlage, Ablaufkühlanlage
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
Reinigungsanlage für gesicherte Zwischenkühler
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
Schmiermediumversorgung
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostřed.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PF Ošetření zabezpečený systém vedlejší chladicí vody

PFA	Odvádění po úpravě média
PFB	Filtrace, mechanické čištění
PFC	Odvětrání, plynování
PFD	Srážení (např. k dekarbonizaci)
PFE	Dávkování kyseliny (např. k dekarbonizaci)
PFF	Výměna iontů (např. k demineralizaci)
PFG	Odpařování (např. k demineralizaci)
PFH	Odplynování, sušení
PFJ	Předehřívání, chlazení
PFK	Potrubní systém, napouštění do zásobníků, čerpání pro hlavní médium
PFL	Napouštění do zásobníků mimo úpravu média (pokud není součástí jiného systému)
PFM	<blokováno>
PFN	Zásobování chemikáliemi
PFQ	Regenerační, výplachové zařízení
PFQ	Očkovací zařízení pro hlavní médium
PFR	Odvádění výplachové vody a zbytků včetně neutralizace
PFS	Zahušťování kalu
PFT	Rozvod topného, chladicího, výplachového média
PFU	<blokováno>
PFV	Napájení mazacím médiem
PFW	<blokováno>
PFX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
PFY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
PFZ	<blokováno>

Behandlung Gesichertes Nebenkühlwassersystem

Abführung nach Mediumbehandlung
Filterung, mechanische Reinigung
Belüftung, Begasung
Fällung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Säuredosierung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Ionenaustausch (z. B. zur Entsalzung)
Verdampfung (z. B. zur Entsalzung)
Entgasung, Trocknung
Vorwärmung, Kühlung
Leitungssystem, Zwischenspeicherung, Förderung für Hauptmedium
Speicherung außerhalb Mediumbehandlung (falls nicht Bestandteil eines anderen Systems)
<gesperrt>
Chemikalienversorgung
Regenerier-, Spüleinrichtung
Impfeinrichtung für Hauptmedium
Spülwasser- und Rückstandsabführung einschl. Neutralisation
Schlammeindickung
Heiz-, Kühl-, Spülmediumverteilung
<gesperrt>
Schmiermediumversorgung
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PG Mezistupňový systém chladicí vody

PGA	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGB	Systém potrubí mezistupňového chlazení vodou
PGC	Čerpací zařízení mezistupňového chlazení vodou
PGD	Mezistupňový chladič
PGE	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGF	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGG	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGH	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGJ	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGK	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGL	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGM	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGN	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGP	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGQ	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGR	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>
PGS	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>

Zwischenkühlwassersystem

Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwasser-Leitungssystem
Zwischenkühlwasser-Pumpenanlage
Zwischenkühler
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PGT	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>	Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
PGU	Systém mezistupňového chlazení vodou konv. oblast <volné k použití>	Zwischenkühlwassersystem konv. Bereich <frei zur Anwendung>
PGV	Napájení mazacím médiem	Schmiermediumversorgung
PGW	<blokováno>	<gesperrt>
PGX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
PGY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení PH	Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen PH
PGZ	<blokováno>	<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Blok	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PH Ošetření mezistupňové chladicí vody

PHA	Odvádění po úpravě média
PHB	Filtrace, mechanické čištění
PHC	Odvětrání, plynování
PHD	Srážení (např. k dekarbonizaci)
PHE	Dávkování kyseliny (např. k dekarbonizaci)
PHF	Výměna iontů (např. k demineralizaci)
PHG	Odpařování (např. k demineralizaci)
PHH	Odplynování, sušení
PHJ	Předehřívání, chlazení
PHK	Potrubní systém, napouštění do zásobníků, čerpání pro hlavní médium (včetně vstřikování na uvolňovači najíždění)
PHL	Napouštění do zásobníků mimo úpravu média (pokud není součástí jiného systému)
PHM	<blokováno>
PHN	Zásobování chemikáliemi
PHP	Regenerační, výplachové zařízení
PHQ	Očkovací zařízení pro hlavní médium
PHR	Odvádění výplachové vody a zbytků včetně neutralizace
PHS	Zahušťování kalu
PHT	Rozvod topného, chladicího, výplachového média
PHU	<blokováno>
PHV	Napájení mazacím médiem
PHW	<blokováno>
PHX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
PHY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
PHZ	<blokováno>

Zwischenkühlwasserbehandlung

Abführung nach Mediumbehandlung
Filterung, mechanische Reinigung
Belüftung, Begasung
Fällung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Säuredosierung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Ionenaustausch (z. B. zur Entsalzung)
Verdampfung (z. B. zur Entsalzung)
Entgasung, Trocknung
Vorwärmung, Kühlung
Leitungssystem, Zwischenspeicherung, Förderung für Hauptmedium (einschl. Einspritzung am Anfahrentspanner)
Speicherung außerhalb Mediumbehandlung (falls nicht Bestandteil eines anderen Systems)
<gesperrt>
Chemikalienversorgung
Regenerier-, Spüleinrichtung
Impfeinrichtung für Hauptmedium
Spülwasser- und Rückstandsabführung einschl. Neutralisation
Schlammverdickung
Heiz-, Kühl-, Spülmediumverteilung
<gesperrt>
Schmiermediumversorgung
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	B.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PJ Zabezpečený mezistupňový systém chladicí vody

PJA	Systém mezistupňového chlazení vodou zajištěná oblast <volné k použití>
PJB	Polrubní systém pro zajištění mezistupňové chlazení
PJC	Čerpací zařízení pro zajištěné mezistupňové chlazení
PJD	Chladič pro zajištěné mezistupňové chlazení
PJE	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJF	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJG	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJH	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJJ	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJK	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJL	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJM	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJN	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJP	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJQ	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJR	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>
PJS	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>

Gesichertes Zwischenkühlwassersystem

Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Leitungssystem für gesicherte Zwischenkühlung
Pumpenanlage für gesicherte Zwischenkühlung
Kühler für gesicherte Zwischenkühlung
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PJT	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>	Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
PJU	Systém mezistupňového chlazení zajištěná oblast <volné k použití>	Zwischenkühlwassersystem gesicherter Bereich <frei zur Anwendung>
PJV	Napájení mazacím médiem	Schmiermediumversorgung
PJW	<blokováno>	<gesperrt>
PJX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
PJY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení	Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
PJZ	<blokováno>	<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PK Ošleření zabezpečený mezistupňový systém chl. vody

PKA	Odvádění po úpravě média
PKB	Filtrace, mechanické čištění
PKC	Odvětrání, plynování
PKD	Srážení (např. k dekarbonizaci)
PKE	Dávkování kyseliny (např. k dekarbonizaci)
PKF	Výměna iontů (např. k demineralizaci)
PKG	Odpařování (např. k demineralizaci)
PKH	Odplynování, sušení
PKJ	Předehřívání, chlazení
PKK	Potrubní systém, napouštění do zásobníků, čerpání pro hlavní médium (včetně vstřikování na uvolňovači najíždění)
PKL	Napouštění do zásobníků mimo úpravu média (pokud není součástí jiného systému)
PKM	<blokováno>
PKN	Zásobování chemikáliemi
PKP	Regenerační, výplachové zařízení
PKQ	Očkovací zařízení pro hlavní médium
PKR	Odvádění výplachové vody a zbytků včetně neutralizace
PKS	Zahušřování kalu
PKT	Rozvod topného, chladicího, výplachového média
PKU	<blokováno>
PKV	Napájení mazacím médiem
PKW	<blokováno>
PKX	Napájení médií pro řídící, regulační, ochranná zařízení
PKY	Řídící, regulační, ochranná zařízení
PKZ	<blokováno>

Behandlung Gesichertes Zwischenkühlwassersystem

Abführung nach Mediumbehandlung
Filterung, mechanische Reinigung
Belüftung, Begasung
Fällung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Säuredosierung (z. B. zur Entkarbonisierung)
Ionenaustausch (z. B. zur Entsalzung)
Verdampfung (z. B. zur Entsalzung)
Entgasung, Trocknung
Vorwärmung, Kühlung
Leitungssystem, Zwischenspeicherung, Förderung für Hauptmedium (einschl. Einspritzung am Anfahrentspanner)
Speicherung außerhalb Mediumbehandlung (falls nicht Bestandteil eines anderen Systems)
<gesperrt>
Chemikalienversorgung
Regenerier-, Spüleinrichtung
Impfeinrichtung für Hauptmedium
Spülwasser- und Rückstandsabführung einschl. Neutralisation
Schlammindickung
Heiz-, Kühl-, Spülmediumverteilung
<gesperrt>
Schmiermediumversorgung
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	Block Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostř. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

PM Mezistupňový systém chladicí vody pro transformátory (pokud samostatný systém)

PMA	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMB	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMC	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMD	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PME	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMF	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMG	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMH	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMJ	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMK	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PML	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMM	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMN	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMP	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)
PMQ	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)

Zwischenkühlwassersystem für Transformatoren (sofern eigenständiges System)

Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PMR	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)			
PMS	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)			
PMT	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)			
PMU	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)			
PMV	Napájení mazacím médiem			
PMW	Systém mezistupňového chlazení pro transformátor (pokud tento systém existuje samostatně, volné k použití)			
PMX	<blokováno>			
PMY	Řídící, regulační, ochranná zařízení			
PMZ	<blokováno>			

Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
Schmiermediumversorgung
Zwischenkühlwassersystem für Transformator (sofern eigenständiges Zwischenkühlsystem, frei zur Anwendung)
<gesperrt>
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PS Systém odvětrání chladicí věže (pokud není pod PAB)

PSA	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSB	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSC	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSD	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSE	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSF	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSG	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSH	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSJ	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSK	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSL	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSM	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSN	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSP	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)
PSQ	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)

Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter PAB)

Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl.	Funkce	Agregát	Provozní prostřed.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PSR	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)	Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
PSS	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)	Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
PST	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)	Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
PSU	Systém odsávání vzduchu z chladicí věže (pokud neexistuje pod 'PAB', volné k použití)	Kühlturmabflutsystem (falls nicht unter 'PAB', frei zur Anwendung)
PSV	Napájení mazacím médiem	Schmiermediumversorgung
PSW	<blokováno>	<gesperrt>
PSX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
PSY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení	Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
PSZ	<blokováno>	<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PU Společná zařízení pro systémy chladicí vody

PUA	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUB	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUC	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUD	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUE	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUF	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUG	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUH	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUJ	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUK	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUL	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUM	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUN	Dávkovací zařízení
PUP	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUQ	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>
PUR	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>

Gemeinsame Einrichtungen für Kühlwassersysteme

Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Dosiereinrichtung
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PUS	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>	Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
PUT	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>	Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
PUU	Společné zařízení pro systém chladicí vody <volné k použití>	Gemeinsame Einrichtung zum Kühlwassersystem <frei zur Anwendung>
PUV	<blokováno>	<gesperrt>
PUW	<blokováno>	<gesperrt>
PUX	<blokováno>	<gesperrt>
PUY	<blokováno>	<gesperrt>
PUZ	<blokováno>	<gesperrt>

Schmiermediumversorgung

Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>
Schmiermediumversorgung <frei zur Anwendung>

<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>

Sperrmediumversorgung

PWA	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWB	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWC	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWD	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWE	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWF	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWG	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWH	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWJ	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWK	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWL	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWM	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWN	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWP	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWQ	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWR	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWS	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWT	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWU	Napájení ucpávkovým médiiem <volné k použití>
PWV	<blokováno>
PWW	<blokováno>
PWX	<blokováno>
PWY	<blokováno>
PWZ	<blokováno>

[illegible]

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	Block Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostř. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

PX Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení

PXA	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXB	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXC	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXD	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXE	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXF	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXG	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXH	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXJ	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXK	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXL	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXM	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXN	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXP	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		
PXQ	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>		

Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtungen

Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzrichtung <frei zur Anwendung>

Stanoviště	UAS	Znam.	Block	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

PXR	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>			
PXS	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>			
PXI	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>			
PXU	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>			
PXV	<blokováno>				<gesperrt>			
PXW	<blokováno>				<gesperrt>			
PXX	<blokováno>				<gesperrt>			
PXY	<blokováno>				<gesperrt>			
PXZ	<blokováno>				<gesperrt>			

PYA	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYB	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYC	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYD	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYE	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYF	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYG	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYH	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYJ	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYK	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYL	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYM	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYN	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYP	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYQ	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYR	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYS	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYT	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYU	Řídící, regulační, ochranné zařízení <volné k použití>
PYV	<blokováno>
PYW	<blokováno>
PYX	<blokováno>
PYY	<blokováno>
PYZ	<blokováno>

[illegible]