

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Identifikační číslo: 68378271
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce dolního dvora a přilehlých konstrukcí budov v areálu FZÚ AV ČR Cukrovarnická 10

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky na dodávky zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 505647.

Na dotaz uchazeče k zadávacím podmínkám ze dne 26. 2. 2015 ve znění:

„V zaslaném VV jsem našel položku 1.03, kde se uvádí dodávka plastového potrubí do pr. 225 v délce 40 bm a z TZ ani z výkresu není jasné, kde by se toto použilo. TZ pouze uvádí rozvody ze spiro potrubí z pozinkovaného plechu s těsnými spoji gumou (tzv.safe). Mohl by to někdo prosím upřesnit?“

odpovídá zadavatel následovně:

V m.č. A12/1 je navrženo SPIRO potrubí pr. 140 na přívodním potrubí pro provětrání podhledů. Plastové potrubí je určeno pouze pro odtah od technologie. Výkaz výměr je tedy v pořádku a nedochází k žádné změně.

V Praze

.....