



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ:	
Zhotovitel:		Staving, spol. s r.o.			
Investor:		Obec Radim		Datum: 28.08.2024	
Název akce: Stavební úpravy v ZŠ Radim – II. etapa					
Způsob odeslání / předání datum:28.8.2024		poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:					
		na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vytápění – oddělovací výměník Popis a zdůvodnění změny: Oddělovací deskový výměník SWEP B85Hx50/1P slouží pro oddělení primárního (venkovního) okruhu od vnitřního okruhu topení. Primární okruh je díky oddělovacímu výměníku naplněn nemrznoucí směsí a v případě výpadku el. proudu nehrozí, že by došlo k zamrznutí a následnému poškození venkovních jednotek tepelného čerpadla. Nemusí se plnit celý systém topení nemrznoucí kapalinou což je úspora nákladů za nemrznoucí kapalinu. V neposlední řadě je to i jeden z požadavků na uznání případných záručních oprav od výrobce tepelného čerpadla. Zde byla řešena ochrana proti zamrznutí pomocí záložního zdroje, který je limitován životností baterie, kdežto toto řešení je v podstatě bezúdržbové.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím



ARAGON ELL, s.r.o.

Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285

IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525



ARAGON ELL, s.r.o.

Heřmanice 126
509 01 Nová Paka

www.aragonell.cz, tel.: +420 731 455 285

IČ: 288 20 525 DIČ: CZ28820525

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 4



Zhotovitel:	Staving, spol. s r.o.
Změnový list vystavil:	Staving, spol. s r.o.
Datum:	28.08.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vytápění – oddělovací výměník

Popis a zdůvodnění změny: Oddělovací deskový výměník SWEP B85Hx50/1P slouží pro oddělení primárního (venkovního) okruhu od vnitřního okruhu topení. Primární okruh je díky oddělovacímu výměníku naplněn nemrznoucí směsí a v případě výpadku el. proudu nehrozí, že by došlo k zamrznutí a následnému poškození venkovních jednotek tepelného čerpadla. Nemusí se plnit celý systém topení nemrznoucí kapalinou což je úspora nákladů za nemrznoucí kapalinu. V neposlední řadě je to i jeden z požadavků na uznání případných záručních oprav od výrobce tepelného čerpadla. Zde byla řešena ochrana proti zamrznutí pomocí záložního zdroje, který je limitován životností baterie, kdežto toto řešení je v podstatě bezúdržbové.



Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 93 285,62,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 93 285,62,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: _____
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: OBEC RADIM 507 12 RADIM 8 IČ: 002 72 001 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):	
Datum: 28.08.2024	Datum: 28.08.2024