

Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 366945 dne 12.3.2014.

Dotaz č. 8a) :

Ve výkazu výměr Garáže_JD_SO17_vv jsou bez uvedení množství tyto položky:

51	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%
59	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%

Prosíme o doplnění množství.

Odpověď zadavatele k dotazu č.8a) :

Zadavatel doplňuje:

Množství

51	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	810
59	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	6739,59

Dotaz č. 8b) :

V dodatečných informacích č. 3 uvádíte správná procenta pro přesuny hmot. Nicméně pod tabulkou je napsána věta že zadavatel nepřipouští jakékoliv změny ve výkazu (množství, popis).

Máme tomu rozumět tak, že cenu máme zkalkulovat na opravené hodnoty, ale množství ponechat v rozpočtu původní, tedy chybné?

Stejný dotaz tedy platí i pro dodatečné informace č. 4 a 6 (bm podstupnic a množství terčů). Ponechat v rozpočtu původní množství a kalkulovat na správné? Dle našeho názoru by bylo vhodné, aby zadavatel rozeslal opravené výkazy výměr.

Odpověď zadavatele k dotazu č.8b) :

Zadavatel nepřipouští vkládání nebo vypouštění položek výkazu výměr a **dále jakékoliv změny v popisu, měrných jednotkách a v uvedeném množství položek. Toto upozornění neplatí pokud zadavatel zveřejní opravené hodnoty. Tyto opravené hodnoty je uchazeč povinen v původním výkazu výměr nahradit.**


Dotaz č. 8c) :

Plocha před divadlem - skladba T2a - je navržena v betonové dlažbě formátu 800x800x80 mm. Je možné nabídnout dlažbu větší tloušťky - konkrétně 100 mm?

Odpověď zadavatele k dotazu č.8c) :

Zadavatel po konzultaci se zpracovatelem projektové dokumentace z důvodu přetížení stávající stropní konstrukce garáží trvá na dodržení tloušťky betonové dlažby 80 mm.

V Brně dne 18. 4. 2014


Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-