



LEGENDA HROMOSVODU:

- o JT JIMCI TYČ NEREZ 1m
- HD HROMOSVODNÝ DRÁT ALUMINII 8mm podobný
- === HDI HROMOSVODNÝ DRÁT ALUMINII 8mm oběhový a izolací
- x PVT PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, pod krytinu
- x PVI PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, na hřebes
- x PVS PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, do zdi
- db PVB PODPĚRA VEDENÍ NA FLOKJE STŘECHY beton+plát
- o PJT PODSÍMEČ PRO JIMCI TYČ beton 18kg
- SSD SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ Křídlová (200A)
- SO SVORKA OVLÁDOVACÍ NEREZ
- SSP SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zem.pásek-dřít 8mm
- SSZ SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zem.pásek-zem.pásek
- SSR SVORKA NA ROVNÝ NEREZ
- SUT SVORKA NEREZ PRO JIMCI TYČ-dřít 8mm
- o SZ SVORKA ZKUSEBNÍ NEREZ
- o XH PODMÍTKOVÁ SKŘÍŇ pro zkušební svorku
- o OS OCHRANNÁ STRÍŠKA JIMCI TYČ NEREZ horní-dolní
- o OU OCHRANNÝ OHEBNÍK NEREZ
- DOU DRŽÁK OCHRANNÉHO OHEBNÍKU NEREZ
- ||- - - - - ZP ZEMNÍCI PÁSKA NEREZ VIA 30x3,5mm

Zpracováno pro: Atelier POD VĚŽI, Farní 20, Frydek-Místek, 738 01
Výpracoval: Ing. Karel Poláček, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Antonínov 656, 739 44 Brušperk, IČO: 64110036, DIČ: CZ7306076228
E-mail: karel.polacek@protonmail.ch, tel.: 733 766 550, dat.schranika.jrz2hez

Zodpovídal: Ing. René Bystron, ČKAIT č. 1101729 – autorizovaná osoba
Stavba: Obec Křenovice, č. p. 18, 752 01 Křenovice

Suplēt: DPS
Datum: 08/2021

Mříško: 1:50
Formát: A1

REKONSTRUKCE
MŠ KŘENOVICE
HROMOSVOD - POHLEDY
D.1.2-05C