

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
<div><div>OBSAH:</div><div><div>LIST 01</div><div>LIST 02</div><div>LIST 03</div><div>LIST 04</div></div><div><div>TENTO LIST, OBSAH LISTŮ</div><div>TYP ROZVADĚČE, ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK, ROZVODNÁ SOUSTAVA, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM, OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ</div><div>PŘÍVOD DO ROZVADĚČE, HLAVNÍ VYPÍNAČ, SVODIČ PŘEPĚTÍ, TOTAL STOP, NAPÁJENÍ ROZVADĚČŮ RS1 A RS2, OSVĚTLENÍ</div><div>OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY, NAPÁJENÍ KOTLŮ, OVLÁDÁNÍ HDO</div></div></div>									
Datum: Srpen 2021		Akce: REKONSTRUKCE MŠ KŘENOVICE			Formát: A4		Obsah: SCHÉMA ROZVADĚČE RS0		
Vypracoval: Ing. Karel Poláček					Stupeň: DPS				
Zodp.proj: Ing. René Bystroň, 1101729		Investor: Obec Křenovice, č. p. 18, 752 01 Křenovice			Měř.: ---		Příloha: D.1.2-06B		List: 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

OSR



POPIS ROZVADEČE:

MODULÁRNÍ KOVO-PLASTOVÁ ROZVODNICE PRO 120 MODULŮ, EATON BF-U-5/120-C, V x Š x H 920 x 588 x 136 mm, KRYTÍ IP30, TRÍDA OCHRANY I, MONTÁŽ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ

ROZVODNÉ SOUSTAVY:

PŘÍVOD	3NPE ~50Hz 230/400V	TN-S
ROZVOD	3NPE ~50Hz 230/400V	TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

- automatickým odpojením od zdroje
- ochranným pospojováním
- proudovými chrániči s vybavovacím proudem do 30mA

OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- izolací
- kryty nebo přepážkami
- konstrukčním provedením rozvaděče

Datum: Srpen 2021	Akte:	REKONSTRUKCE MŠ KŘENOVICE	Obsah: SCHÉMA ROZVADĚČE RS0		Ing. Karel Poláček PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Antonínov 656, 739 44 Brusperk, IČO: 64110036, DIČ: CZ7306076228 E-mail: karel.polacek@protonmail.cz, tel.: 733 766 550, dat.schranka: jz12hez		
Vypracoval: Ing. Karel Poláček			Formát: A4	Stupeň: DPS			
						Příloha: D.1.2-06B	List: 02
Zodp.proj: Ing. René Bystroň, 1101729	Investor: Obec Křenovice, č. p. 18, 752 01 Křenovice					Měř.: ---	

