



LEGENDA HROMOSVODU:

- JT JÍMACÍ TYČ NEREZ 1m
- HD HROMOSVODNÝ DRÁT AM5Si 8mm polokovový
- ==== HDI HROMOSVODNÝ DRÁT AM5Si 8mm ohebný s izolací
- x PVT PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, pod křížinu
- x PVH PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, na hřebes
- x PVS PODPĚRA VEDENÍ NEREZ, do zdi
- ⊗ PVB PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY beton+plast
- ⊙ PVT PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY beton 19kg
 - SSK SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ křížová (200KA)
 - SSD SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ dva dráty (200KA)
 - SO SVORKA OKAPOVÁ NEREZ
 - SSP SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zem.pásek-drát 8mm
 - SSZ SVORKA SPOJOVACÍ NEREZ zem.pásek-zem.pásek
 - SSR SVORKA NA ROURY NEREZ
 - SJT SVORKA NEREZ PRO JÍMACÍ TYČ-drát 8mm
 - SZ SVORKA ZKŮŠEBNÍ NEREZ
 - ⊗ XH PODOPIŤKOVÁ SVÍŽNĚ pro ztužební svorku
 - ⊗ OS OCHRANNÁ STŘÍŠKA JÍMACÍ TYČ NEREZ horní+dolní
 - ⊗ OU OCHRANNÝ ŮHELNÍK NEREZ
 - ⊗ DOU DRŽÁK OCHRANNÉHO ŮHELNÍKU NEREZ
 - ⊗ ZP ZEMNÍ PÁSMA NEREZ V4A 30x3,5mm

Zpracováno pro: Ateliér POD VĚŽÍ, Farní 20, Frydek-Místek, 738 01	
Vypracoval:	Ing. Karel Poláček, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ
Antonínov 656, 739 44 Brusperk, IČO: 64110036, DIČ: CZ7306076228	
E-mail: karel.polacek@protonmail.ch, tel.: 733 786 550, dat.schránka: jz2hez	
Zodp.projektant:	Ing. René Bystroň, ČKAIT č. 1101729 – autorizovaná osoba
Objednatel:	Obec Křenovice, č. p. 18, 752 01 Křenovice
Starosta:	Supert: DPS
REKONSTRUKCE	
MŠ KŘENOVICE	
Datum: 08/2021	
Měřítko: 1:50	
Formát: A2,1	
Číslo výkresu:	
Obsah:	
DISPOZICE HROMOSVODU	
D.1.2-05A	