

Dokumentace zdolávání požáru

OPERATIVNÍ KARTA



Objekt	United Energy, a. s. - Rozvodny Rm 1 a Rm 2	Rm 1	Rm 2
Adresa	Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany		
GPS	Rm 1: N 50°31.30645', E 13°34.07687' Rm 2: N 50°31.23713', E 13°34.08355'		

Základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu

Jedná se o samostatně stojící objekty elektrorozvoden vysokého napětí 6 kV. Rozvodna Rm 1 se nachází na severním okraji areálu EUHO, rozvodna Rm 2 je v areálu EUHO mezi nakládacími zásobníky. Objekty rozvoden tvoří samostatné požární úseky.

Přístupové komunikace, zásahové cesty, nástupní plochy pro požární techniku

Příjezdové cesty o dostatečné šířce (min. 3 metry) pro požární vozidla jsou do bezprostřední blízkosti externího uhelného hospodářství. Nástupní plochy nejsou určeny. Pro umístění požární techniky budou využity rozšířené zpevněné plochy v okolí areálu.

Popis únikových cest

Jedná se o jednoduchý objekt ze kterého vede únikový východ přímo na volné prostranství.

Umístění zařízení pro zásobování požární vodou

V areálu se nachází 10 ks vnějších odběrních míst (nadzemní a podzemní hydranty). Nejbližší požární hydrant určený pro požární účely v síti SČVaK je na parkovišti před objektem Třebušická 145, Most - Komořany – jedná se o [nadzemní hydrant](#).

Umístění dalších požárně bezpečnostních zařízení

Na vnějších stěnách obou rozvoden se nacházejí tlačítka TOTAL-STOP, které vypínají elektrickou energii vedoucí do externího uhelného hospodářství. Dále se na vnějším plášti nacházejí manuální hlásiče požáru.

Umístění hlavního uzávěru vody

Hlavní uzávěry vody se nacházejí v areálu celkem 3. Uzávěr č. 1 (pitná voda) se nachází u filtrační stanice poblíž čerpací stanice chladicí vody, uzávěr č. 2 (surová voda) se nachází poblíž uzávěru č. 1 u plotu na severní straně, uzávěr č. 3 (pitná voda) se nachází u severního rohu hlavního výrobního bloku poblíž zauhlovacího velínu.

Umístění hlavního uzávěru plynu

Plyn není do objektů rozvoden Rm 1 a Rm 2 zaveden.

Umístění vypínače elektrického proudu

Vypínání elektrického proudu je vždy nutné koordinovat s přítomným směnovým inženýrem. Elektrickou energii lze vypnout pomocí 2 tlačítek TOTAL-STOP, která se nacházejí na vnějším plášti rozvoden Rm 1 a Rm 2.

Doporučení pro velitele zásahu

Způsob zásahu vždy koordinovat s rozhodnutím směnového inženýra, který má místní znalost. Lze využít následující bojové řády:

[14 / N „Nebezpečí úrazu elektrickým proudem“](#)
[8 / P „Hašení požáru při silném zakouření“](#)

- v objektu rozvoden je vysoké napětí 6 kV
- toxické zplodiny hoření opláštění kabelů

Znalost o objektu mají

Jaroslav Nový tel. 602 418 074
Ing. Tomáš Jirásek tel. 602 743 030

Dokumentaci zdolávání požáru schvalují:

Zpracoval: **BLACK STAR**

Jiří Drahorád, osoba odborně způsobilá v oboru
požární ochrany Z-OZO-3/2017

Datum zpracování: Leden 2020

.....
Podpis

požární ochrana; dokumentace; školení
hydranty, hasící přístroje, požární zařízení
BLACK STAR **Jiří DRAHORÁD**
Mikoláše Alše 2148/3, 434 01 Most
mobil: 775 118 544, e-mail: info@blackstar.cz
Osoba odborně způsobilá osv.č.Z-OZO-3/2017