

Dokumentace zdolávání požáru

OPERATIVNÍ KARTA



Objekt	United Energy, a. s. - MOLI	
Adresa	Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany	
GPS	N 50°31.35065', E 13°34.18453'	

Základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu

Samostatně stojící objekt MOLI se skládá z jednopodlažní haly z nehořlavých konstrukcí druhu D 1, ve které jsou instalována čerpadla horkovodních systémů pro Most a Litvínov a vzduchové kompresory technologie hlavního výrobního bloku. Objekt je podsklepen. V západní části objektu v 1.NP se nachází rozvodna. V 1.PP je kabelový prostor, kabelový kanál a výměník. Střecha objektu je pochozí.

Přístupové komunikace, zásahové cesty, nástupní plochy pro požární techniku

Příjezdové cesty o dostatečné šířce (min. 3 metry) pro požární vozidla jsou do bezprostřední blízkosti objektu. Nástupní plochy nejsou určeny. Pro umístění požární techniky budou využity rozšířené zpevněné plochy v okolí objektu.

Popis únikových cest

Z objektu MOLI vedou nechráněné únikové cesty ústící přímo na volné prostranství.

Umístění zařízení pro zásobování požární vodou

V areálu se nachází 10 ks vnějších odběrních míst (nadzemní a podzemní hydranty). Nejbližší požární hydrant určený pro požární účely v síti SČVaK je na parkovišti před objektem Třebošická 145, Most - Komořany – jedná se o [nadzemní hydrant](#). V objektu se nacházejí požární hydranty 52C.

Umístění dalších požárně bezpečnostních zařízení

Požární úsek kabelového prostoru je vybaven samočinnými hlásiči požáru, zapojenými do přijímací ústředny EPS v ohlašovně požárů na stanici HZS podniku. Objekt je vybaven požárním žebříkem s ochranným košem.

Umístění hlavního uzávěru vody

Hlavní uzávěry vody se nacházejí v areálu celkem 3. Uzávěr č. 1 (pitná voda) se nachází u filtrační stanice poblíž čerpací stanice chladicí vody, uzávěr č. 2 (surová voda) se nachází poblíž uzávěru č. 1 u plotu na severní straně, uzávěr č. 3 (pitná voda) se nachází u severního rohu hlavního výrobního bloku poblíž zauhlovacího velínu.

Umístění hlavního uzávěru plynu

Plyn není do objektu zaveden.

Umístění vypínače elektrického proudu

Klasický hlavní vypínač elektrické energie se ve objektu nenachází, vypínání elektrického proudu je vždy nutné koordinovat s přítomným směnovým inženýrem.

Doporučení pro velitele zásahu

Způsob zásahu vždy koordinovat s rozhodnutím směnového inženýra, který má místní znalost. Lze využít následující bojové řády:

- [20 / P „Požáry v kabelových kanálech a prostorech“](#) – kabelové prostory a kanály se nacházejí v 1. PP
- [14 / N „Nebezpečí úrazu elektrickým proudem“](#) – v objektu je rozvodna vysokého napětí 6 kV
- [8 / P „Hašení požáru při silném zakouření“](#) – toxické zplodiny hoření opláštění kabelů

Znalost o objektu mají

Jaroslav Nový tel. 602 418 074
Ing. Tomáš Jirásek tel. 602 743 030

Dokumentaci zdolávání požáru schvaluji:

Zpracoval: **BLACK STAR**

Jiří Drahorád, osoba odborně způsobilá v oboru
požární ochrany Z-OZO-3/2017

Datum zpracování: Leden 2020

.....
Podpis
požární ochrana; dokumentace; školení
hydranty, hasící přístroje, požární zařízení
BLACK STAR Jiří DRAHORÁD
Mikoláše Alše 2148/3, 434 01 Most
mobil: 775 118 544, e-mail: info@blackstar.cz
Osoba odborně způsobilá osv.č.Z-OZO-3/2017