

Objekt	United Energy, a. s. - Olejové hospodářství	
Adresa	Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany	
GPS	N 50°31.31925', E 13°34.12642'	

Základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu

Objekt slouží k příjmu, skladování a výdeji hořlavých kapalin - převážně olejů pro potřeby provozu v technologii teplárny. Skladování je řešeno ve stacionárních nádržích a dále v přepravních obalech. Střecha uzavřeného objektu i přístřešku je sedlová. Objekt není podsklepen, pod úrovní podlahy se nacházejí záchytné jímky. Stavebně je objekt rozdělen do dvou částí:

- jednopodlažní uzavřený objekt z konstrukcí druhu D 1 určený pro skladování v nádržích i přepravních obalech a pro stáčení olejů z autocisteren do nádrží
- jednopodlažní přístřešek z konstrukcí druhu D 1, uzavřený částečně ocelovým plechem, částečně drátěným pletivem a určený pro skladování kapalin v sudech.

Uzavřená část objektu je rozdělena na tři požární úseky:

- PÚ č. 1 – sklad olejů ve stacionárních nádržích
- PÚ č. 2 – manipulační sklad
- PÚ č. 3 – sklad olejů v přepravních obalech

Maximální množství oleje (turboolej, trafoolej) ve stacionárních nádržích je 74 000 l. Dále se v objektu může nacházet odpadový olej o maximálním množství 7 tun.

Přístupové komunikace, zásahové cesty, nástupní plochy pro požární techniku

Příjezdové cesty o dostatečné šířce (min. 3 metry) pro požární vozidla jsou do bezprostřední blízkosti objektu. Nástupní plochy nejsou určeny. Pro umístění požární techniky budou využity rozšířené zpevněné plochy v okolí objektu.

Popis únikových cest

Z objektu olejového hospodářství vedou nechráněné únikové cesty ústící přímo na volné prostranství.

Umístění zařízení pro zásobování požární vodou

V areálu se nachází 10 ks vnějších odběrních míst (nadzemní a podzemní hydranty). Nejbližší požární hydrant určený pro požární účely v síti SČVaK je na parkovišti před objektem Třebošická 145, Most - Komořany – jedná se o [nadzemní hydrant](#).

Umístění dalších požárně bezpečnostních zařízení

V objektu se nacházejí požární uzávěry, dále je objekt bez dalších požárně bezpečnostních zařízení.

Umístění hlavního uzávěru vody

Hlavní uzávěry vody se nacházejí v areálu celkem 3. Uzávěr č. 1 (pitná voda) se nachází u filtrační stanice poblíž čerpací stanice chladicí vody, uzávěr č. 2 (surová voda) se nachází poblíž uzávěru č. 1 u plotu na severní straně, uzávěr č. 3 (pitná voda) se nachází u severního rohu hlavního výrobního bloku poblíž zauhlovacího velínu.

Umístění hlavního uzávěru plynu

Plyn není do objektu zaveden.

Umístění vypínače elektrického proudu

Hlavní vypínač elektrického proudu je umístěn v manipulačním skladu v 1.NP. Vypínání elektrického proudu je vždy nutné koordinovat s přítomným směnovým inženýrem.

Doporučení pro velitele zásahu

Způsob zásahu vždy koordinovat s rozhodnutím směnového inženýra, který má místní znalost. Lze využít následující bojové řády:

[30 / P „Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích“](#)

– v objektu se nacházejí nadzemní stacionární nádrže

[8 / P „Hašení požáru při silném zakouření“](#)

– v objektu se nachází velké množství oleje

Znalost o objektu mají

Jaroslav Nový tel. 602 418 074, Ing. Tomáš Jirásek tel. 602 743 030

Dokumentaci zdolávání požáru schvalují:

Zpracoval: **BLACK STAR**

Jiří Drahorád, osoba odborně způsobilá v oboru
požární ochrany Z-OZO-3/2017

Datum zpracování: Leden 2020

.....
Podpis

požární ochrana, dokumentace, školení
hydranty, hasící přístroje, požární zařízení
 **BLACK STAR** **Jiří DRAHORÁD**
Mikoláše Alše 2148/3, 434 01 Most
mobil: 775 118 544, e-mail: info@blackstar.cz
Osoba odborně způsobilá osv.č.Z-OZO-3/2017