

Objekt	United Energy, a. s. - Sklad tlakových lahví	
Adresa	Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany	
GPS	N 50°31.24795', E 13°34.16287'	

Základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti objektu

Jedná se o samostatně stojící staticky nezávislý nepodsklepený objekt skladu tlakových lahví, který je propojen potrubím s nedalekou laboratoří. Tlakové lahve jsou přímo připojeny na uvedené potrubí. Objekt má půdorysnou plochu 5x5 m.

Přístupové komunikace, zásahové cesty, nástupní plochy pro požární techniku

Příjezdové cesty o dostatečné šířce (min. 3 metry) pro požární vozidla jsou do bezprostřední blízkosti objektu. Nástupní plochy nejsou určeny. Pro umístění požární techniky budou využity rozšířené zpevněné plochy v okolí objektu.

Popis únikových cest

V objektu se vyskytují osoby jen při výměně tlakových lahví, únikové cesty se zde nezřizují.

Umístění zařízení pro zásobování požární vodou

V areálu se nachází 10 ks vnějších odběrních míst (nadzemní a podzemní hydranty). Nejbližší požární hydrant určený pro požární účely v síti SČVaK je na parkovišti před objektem Třebošická 145, Most - Komořany – jedná se o [nadzemní hydrant](#).

Umístění dalších požárně bezpečnostních zařízení

Objekt není vybaven žádnými požárně bezpečnostními zařízeními.

Umístění hlavního uzávěru vody

Voda není do objektu zavedena.

Umístění hlavního uzávěru plynu

Plyn je veden z tlakových lahví do objektu laboratoře. Na vnějším plášti objektu laboratoře jsou jednotlivé uzávěry pro každou tlakovou lahev zvlášť.

Umístění vypínače elektrického proudu

Elektrický proud není do objektu zaveden.

Doporučení pro velitele zásahu

Způsob zásahu vždy koordinovat s rozhodnutím směnového inženýra, který má místní znalost. V objektu se nacházejí následující tlakové lahve:

- kyslík (4 ks)
- argon (2 ks)
- helium (2 ks)
- dusík (2 ks)

Lze využít následující bojové řady:

[32 / P „Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny“](#)

Znalost o objektu mají

Jaroslav Nový tel. 602 418 074
Ing. Tomáš Jirásek tel. 602 743 030

Dokumentaci zdolávání požáru schvalují:

Zpracoval: **BLACK STAR**
Jiří Drahorád, osoba odborně způsobilá v oboru
požární ochrany Z-OZO-3/2017

Datum zpracování: Leden 2020

.....
Podpis
**požární ochrana; dokumentace; školení
hydrantů, hasicí přístroje, požární zařízení**
 **BLACK STAR** **Jiří DRAHORÁD**
Mikoláše Alše 2148/3, 434 01 Most
mobil: 775 118 544, e-mail: info@blackstar.cz
Osoba odborně způsobilá osv.č. Z-OZO-3/2017