

Kódy jednotného elektrárenského označovacieho systému KKS

[Obsah](#)

[Úvod](#)

[Masky kódu KKS](#)

[Kódy systémů](#)

[Kódy agregátů](#)

[Kódy provozních prostředků](#)

**Průmyslový projekt Plzeň s.r.o.
Částkova 74
326 00 Plzeň**

11.11.2003

Obsah:

Úvod	3
Masky značení	4
Kódy systémů	8
A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení	9
B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby	33
C Řízení a ochrany	61
D Zařízení řídicí techniky	85
E konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků	111
F Manipulace s nukleárně-technickými díly	145
G Zásobování vodou a odpadní vody	161
H Konvenční výroba tepla	191
J Nukleární výroba tepla	221
K Nukleárně - technická pomocná zařízení	249
L Parní, vodní, plynové okruhy	275
M Hlavní soustrojí	297
N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele	325
P Systémy chladicí vody	332
Q Pomocná zařízení	365
R Výroba a úprava plynů	391
S Vedlejší zařízení	433
U Stavební objekty	453
W Solární zařízení	479
X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)	505
Z Správní a dílenské provozy	526
Kódy agregátů	528
Kódy provozních prostředků	539

Úvod

Tento přehled kódů KKS je určen k použití v United Energy a.s. Divize Energo Komořany. Materiál obsahuje přehled funkčních kódů pro označování systémů, agregátů a provozních prostředků v rámci procesně-technologického označování.

Jako podklad byly použity tyto materiály:

- [1] ABB - Power Station Designation System KKS. (VGB - edition 1988)
Anglický originál, 3. revize vydání z roku 1988
- [2] BBC Brown Boveri – publikace č. CH-KW 1600 87 E, odpovídá publikaci H TDVS-01 E – český překlad.
- [3] SIEMENS, Identification System for Power Plants, KKS – Applikation Commentaries, Part B Engineering Discipline-Specific, Part B3 Identification in Electrical and Control and Instrumentation Engineering, Edition 1988.
- [4] add [3], český překlad
- [5] Jednotný systém značení KKS kódem v projektu Elektrárna Ledvice- 4. blok, 09/1993, zpracovatel Škoda – Ing. Pekárek František, Ing. Černý Václav
- [6] Studie rekonstrukce elektrozařízení v ELE, Průmyslový projekt Plzeň, Ing. Ženíšek, 11/1993
- [7] Metodika ČEZu“ k aplikaci KKS kódu v oblasti působení ČEZ. Materiál zpracovaný firmou I&C Energo (v češtině) v dubnu 1995.
- [8] Označování elektrozařízení vlastní spotřeby ELE KKS kódem, PP Plzeň, 09/1995
- [9] Systém jednotného značení pro použití v SČE, Metodika 31/02 z r. 2002
- [10] ČSN 01 3306 Elektrotechnická schémata, Písmeno-číslicové označování
- [11] ČSN 01 3305 Elektrotechnická schémata, Označování spojů
- [12] Konzultace s pracovníky UE Komořany aj.


Zde uváděné kódy v maximální míře odpovídají podkladovému materiálu č. [7] tj. aplikaci KKS kódu v ČEZ, a.s.

Masky značení

1. Procesně funkční značení

Procesně-funkční značení v KKS kódu má předznačení = (rovnítko) a v jednotlivých stupních členění má následující tvar (masku):

stupeň členění	0 celek	1 funkce - systém	2 funkční jednotka	3 prvek	4
úroveň	G blok skupina	F systém funkce systému	A agregát funkční seskupení	B provozní prostředek	C
předzna- čení	G	F1 F2 F3 FN	A1 A2 AN A3	B1 B2 BN	
=	A/N N	A A A N N	A A N N N (A)	A A N N	ANN




2. Označení místa vestavby

V souběhu s **funkčním** členěním (dle výše uvedeného bodu 1) se v označování KKS kódem používá **označení místa vestavby** pro označení elektrozařízení, rozvoden vvn, vn a nn rozvaděčů a zařízení ASŘ.

Značení dle místa vestavby má rozlišovací předznačení + (plus) a dle KKS kódu má následující tvar (masku):

stupeň	0	1				2		
úroveň členění	G celek	F rozlišení instal. jednotky				A rozlišení prostor v umístění		
předznačení	G	F1	F2	F3	FN	A1 A2	AN	A
+	N N	A	A	A	N N	A (A)	N(N N)	(A)



K označení **místa vestavby** (na 1. úrovni rozlišení instalační jednotky **F**) se použije kód systému dle **procesně funkčního značení** (pozice systému **F**).

V rámci procesně funkčního značení budou použity následující kódy uvedené v další části dokumentu

- **kódy systémů**
- **kódy agregátů**
- **kódy provozních prostředků.**

Označování kódem KKS

Kódy systémů

**Průmyslový projekt Plzeň s.r.o.
Částkova 74
326 00 Plzeň**

Kódy systémů

kód	Popis
A	Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení
B	Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby
C	Řízení a ochrany
D	Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)
E	Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků
F	Manipulace s nukleárně-technickými díly
G	Zásobování vodou a odpadní vody
H	Konvenční výroba tepla
J	Nukleární výroba tepla
K	Nukleárně - technická pomocná zařízení
L	Parní, vodní, plynové okruhy
M	Hlavní soustrojí
N	Příprava technologické energie pro externí spotřebitele
P	Systémy chladicí vody
Q	Pomocná zařízení
R	Výroba a úprava plynů
S	Vedlejší zařízení
T	nepovoleno
U	Stavební objekty
V	nepovoleno
W	Solární zařízení
X	Velkostroje (ne hlavní soustrojí)
Y	nepovoleno
Z	Správní a dílenské provozy

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

[Zpět na kódy systémů](#)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

kód popis

AA	nepovoleno
AB	Zařízení > 420 kV
AC	Zařízení 380 - (420) kV
AD	Zařízení 220 - (245) kV
AE	Zařízení 110 - (150) kV
AF	Zařízení 60 - (72) kV
AG	Zařízení 45 - (50) kV
AH	Zařízení 30 - (35) kV
AJ	Zařízení 20 - (25) kV
AK	Zařízení 10 - (15) kV
AL	Zařízení 6 - (5) kV
AM	Zařízení 1 - 3 kV
AN	Zařízení < 1 kV
AP	Pulty
AQ	Zařízení pro měření, počítání
AR	Ochrany
AS	Panely a skříně (samostatné)
AT	Zařízení pro transformátory
AU	Zařízení pro ovládání, zpětná hlášení a pomocná zařízení
AV	Převáděcí rozdělovač (ranžír)
AW	Panely dozorní
AX	Zařízení dozorní (velínu)
AY	Sdělovací technika
AZ	nepovoleno

A

Str. 9

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AB Zařízení > 420 kV

[Zpět](#)

kód	popis
ABA	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABB	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABC	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABD	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABE	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABF	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABG	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABH	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABJ	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABK	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABL	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABM	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABN	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABP	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABQ	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABR	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABS	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABT	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABU	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABV	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABW	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABX	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABY	Zařízení > 420 kV (volně k použití)
ABZ	Zařízení > 420 kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AC Zařízení 380 (420) kV

[Zpět](#)

kód	popis
ACA	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACB	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACC	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACD	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACE	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACF	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACG	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACH	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACJ	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACK	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACL	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACM	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACN	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACP	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACQ	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACR	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACS	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACT	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACU	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACV	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACW	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACX	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACY	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)
ACZ	Zařízení 380 - (420) kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AD Zařízení 220 - (245) kV

[Zpět](#)

kód	popis
ADA	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADB	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADC	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADD	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADE	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADF	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADG	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADH	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADJ	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADK	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADL	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADM	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADN	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADP	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADQ	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADR	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADS	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADT	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADU	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADV	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADW	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADX	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADY	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)
ADZ	Zařízení 220 - (245) kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení
AE Zařízení 110 - (150) kV

[Zpět](#)

kód	popis
AEA	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEB	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEC	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AED	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEE	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEF	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEH	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEJ	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEK	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEL	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEM	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEN	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEP	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEQ	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AER	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AES	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AET	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEU	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEV	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEW	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEX	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEY	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)
AEZ	Zařízení 110 - (150) kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AF Zařízení 60 - (72) kV

[Zpět](#)

kód	popis
AFA	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFB	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFC	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFD	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFE	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFF	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFG	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFH	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFJ	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFK	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFL	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFM	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFN	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFP	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFQ	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFR	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFS	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFT	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFU	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFV	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFW	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFX	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFY	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)
AFZ	Zařízení 60 - (72) kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení
AG Zařízení 45 - (50) kV

[Zpět](#)

kód	popis
AGA	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGB	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGC	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGD	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGE	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGF	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGG	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGH	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGJ	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGK	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGL	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGM	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGN	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGP	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGQ	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGR	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGS	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGT	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGU	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGV	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGW	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGX	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGY	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)
AGZ	Zařízení 45 - (50) kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení
AH Zařízení 30 - (35) kV

[Zpět](#)

kód	popis
AHA	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHB	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHC	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHD	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHE	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHF	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHG	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHH	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHJ	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHK	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHL	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHM	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHN	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHP	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHQ	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHR	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHS	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHT	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHU	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHV	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHW	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHX	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHY	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)
AHZ	Zařízení 30 - (35) kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AJ Zařízení 20 - (25) kV

[Zpět](#)

kód	popis
AJA	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJB	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJC	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJD	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJE	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJF	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJG	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJH	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJJ	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJK	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJL	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJM	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJN	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJP	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJQ	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJR	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJS	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJT	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJU	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJV	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJW	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJX	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJY	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)
AJZ	Zařízení 20 - (25) kV (volně k použití)

A

AJ

Str. 17

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení
AK Zařízení 10 - (15) kV

[Zpět](#)

kód	popis
AKA	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKB	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKC	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKD	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKE	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKF	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKG	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKH	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKJ	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKK	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKL	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKM	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKN	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKP	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKQ	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKR	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKS	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKT	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKU	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKV	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKW	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKX	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKY	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)
AKZ	Zařízení 10 - (15) kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AL Zařízení 6 - (5) kV

[Zpět](#)

kód	popis
ALA	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALB	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALC	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALD	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALE	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALF	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALG	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALH	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALJ	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALK	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALL	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALM	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALN	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALP	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALQ	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALR	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALS	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALT	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALU	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALV	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALW	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALX	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALY	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)
ALZ	Zařízení 6 - (5) kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AM Zařízení 1 - 3 kV

[Zpět](#)

kód	popis
AMA	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMB	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMC	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMD	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AME	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMF	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMG	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMH	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMJ	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMK	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AML	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMM	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMN	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMP	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMQ	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMR	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMS	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMT	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMU	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMV	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMW	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMX	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMY	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)
AMZ	Zařízení 1 - 3 kV (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AN Zařízení < 1 kV

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

ANA	Nízkonapěťové rozvodny 500 - 1000 V (volně k použití)
ANB	Nízkonapěťové rozvodny 500 - 1000 V (volně k použití)
ANC	Nízkonapěťové rozvodny 500 - 1000 V (volně k použití)
AND	nepovoleno
ANE	Nízkonapěťové rozvodny do 500 V (380 / 220 V) (volně k použití)
ANF	Nízkonapěťové rozvodny do 500 V (380 / 220 V) (volně k použití)
ANG	Nízkonapěťové rozvodny do 500 V (380 / 220 V) (volně k použití)
ANH	Nízkonapěťové rozvodny do 500 V (380 / 220 V) (volně k použití)
ANJ	nepovoleno
ANK	Stejnoseměrné rozvodny 220 / 110 V (volně k použití)
ANL	Stejnoseměrné rozvodny 220 / 110 V (volně k použití)
ANM	Stejnoseměrné rozvodny 220 / 110 V (volně k použití)
ANN	Stejnoseměrné rozvodny 220 / 110 V (volně k použití)
ANP	nepovoleno
ANQ	Stejnoseměrné rozvodny 60 / 48 V (volně k použití)
ANR	Stejnoseměrné rozvodny 60 / 48 V (volně k použití)
ANS	Stejnoseměrné rozvodny 60 / 48 V (volně k použití)
ANT	nepovoleno
ANU	Stejnoseměrné rozvodny 24 / 12 V (volně k použití)
ANV	Stejnoseměrné rozvodny 24 / 12 V (volně k použití)
ANW	Stejnoseměrné rozvodny 24 / 12 V (volně k použití)
ANX	nepovoleno
ANY	nepovoleno
ANZ	nepovoleno

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AP Pulty

[Zpět](#)

kód	popis
APA	Pult (volně k použití)
APB	Pult (volně k použití)
APC	Pult (volně k použití)
APD	Pult (volně k použití)
APE	Pult (volně k použití)
APF	Pult (volně k použití)
APG	Pult (volně k použití)
APH	Pult (volně k použití)
APJ	Pult (volně k použití)
APK	Pult (volně k použití)
APL	Pult (volně k použití)
APM	Pult (volně k použití)
APN	Pult (volně k použití)
APP	Pult (volně k použití)
APQ	Pult (volně k použití)
APR	Pult (volně k použití)
APS	Pult (volně k použití)
APT	Pult (volně k použití)
APU	Pult (volně k použití)
APV	Pult (volně k použití)
APW	Pult (volně k použití)
APX	Pult (volně k použití)
APY	Pult (volně k použití)
APZ	Pult (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AQ Zařízení pro měření, počítání

[Zpět](#)

kód	popis
AQA	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQB	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQC	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQD	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQE	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQF	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQG	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQH	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQJ	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQK	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQL	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQM	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQN	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQP	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQQ	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQR	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQS	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQT	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQU	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQV	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQW	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQX	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQY	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)
AQZ	Zařízení pro měření, počítání (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení AR Ochrany

[Zpět](#)

kód	popis
ARA	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARB	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARC	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARD	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARE	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARF	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARG	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARH	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARJ	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARK	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARL	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARM	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARN	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARP	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARQ	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARR	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARS	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ART	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARU	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARV	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARW	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARX	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARY	Zařízení pro ochranu (volně k použití)
ARZ	Zařízení pro ochranu (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AS Panely a skříně (samostatné)

[Zpět](#)

kód	popis
ASA	Příslušenství výkonových spínačů
ASB	Násobič, převodník, sdružovač
ASC	Příslušenství převodníku
ASD	Tlakový vzduch, hydraulika
ASE	nepovoleno
ASF	nepovoleno
ASG	nepovoleno
ASH	nepovoleno
ASJ	Automatika, regulace
ASK	nepovoleno
ASL	Vyvažovač sítě, výběr skupin napětí
ASM	Měření
ASN	Vlastní spotřeba
ASP	Registrace (záznam)
ASQ	Počítání
ASR	Ochrany
ASS	Synchronizace
AST	Transformace
ASU	Panely a skříně pro pomocná zařízení
ASV	Sběrné, mezilehlé přípojnice
ASW	Sledování, obsluha, dozor
ASX	Hlášení nebezpečí
ASY	nepovoleno
ASZ	nepovoleno

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AT Zařízení pro transformátory

[Zpět](#)

kód	popis
ATA	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATB	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATC	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATD	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATE	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATF	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATG	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATH	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATJ	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATK	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATL	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATM	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATN	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATP	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATQ	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATR	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATS	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATT	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATU	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATV	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATW	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATX	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATY	Zařízení pro transformátory (volně k použití)
ATZ	Zařízení pro transformátory (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AU Zařízení pro ovládání, zpětná hlášení a pomocná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
AUA	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUB	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUC	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUD	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUE	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUF	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUG	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUH	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUJ	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUK	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUL	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUM	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUN	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUP	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUQ	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUR	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUS	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUT	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)
AUU	Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AU Zařízení pro ovládání, zpětná hlášení a pomocná zařízení

AUV Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení

AUW Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení
(volně k použití)

AUX Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení
(volně k použití)

AUY Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení
(volně k použití)

AUZ Řídicí (ovládací) zařízení, zpětná hlášení a pomocná zařízení
(volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AV Převáděcí rozdělovač (ranžír)

[Zpět](#)

kód	popis
AVA	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVB	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVC	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVD	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVE	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVF	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVG	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVH	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVJ	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVK	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVL	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVM	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVN	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVP	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVQ	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVR	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVS	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVT	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVU	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVV	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVW	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVX	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVY	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)
AVZ	Převáděcí rozvaděč (ranžír) (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AW Panely dozorny

[Zpět](#)

kód	popis
AWA	Panely dozorny (volně k použití)
AWB	Panely dozorny (volně k použití)
AWC	Panely dozorny (volně k použití)
AWD	Panely dozorny (volně k použití)
AWE	Panely dozorny (volně k použití)
AWF	Panely dozorny (volně k použití)
AWG	Panely dozorny (volně k použití)
AWH	Panely dozorny (volně k použití)
AWJ	Panely dozorny (volně k použití)
AWK	Panely dozorny (volně k použití)
AWL	Panely dozorny (volně k použití)
AWM	Panely dozorny (volně k použití)
AWN	Panely dozorny (volně k použití)
AWP	Panely dozorny (volně k použití)
AWQ	Panely dozorny (volně k použití)
AWR	Panely dozorny (volně k použití)
AWS	Panely dozorny (volně k použití)
AWT	Panely dozorny (volně k použití)
AWU	Panely dozorny (volně k použití)
AWV	Panely dozorny (volně k použití)
AWW	Panely dozorny (volně k použití)
AWX	Panely dozorny (volně k použití)
AWY	Panely dozorny (volně k použití)
AWZ	Panely dozorny (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AX Zařízení dozorny (velínu)

[Zpět](#)

kód	popis
AXA	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXB	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXC	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXD	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXE	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXF	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXG	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXH	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXJ	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXK	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXL	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXM	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXN	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXP	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXQ	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXR	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXS	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXT	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXU	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXV	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXW	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXX	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXY	Zařízení dozorny (volně k použití)
AXZ	Zařízení dozorny (volně k použití)

A Zařízení připojená na síť a rozvodná zařízení

AY Sdělovací technika

[Zpět](#)

kód	popis
AYA	Telefonní pobočková ústředna
AYB	Telefonní zařízení dozorný
AYC	Poplachové zařízení (akustické)
AYD	Poplachové zařízení (optické)
AYE	Zařízení pro hlášení požáru
AYF	Časomíra
AYG	Zařízení pro dálkové ovládání
AYH	Zařízení dálkového přenosu dat
AYJ	Zařízení dálkového měření, čítání
AYK	Vysokofrekvenční telefonní zařízení
AYL	Zařízení pro vyhledávání osob, bezdrátové
AYM	Zařízení pro vyhledávání osob, indukční
AYN	Zařízení pro vyhledávání osob, drátové
AYP	Optické monitorovací zařízení
AYQ	Nadřazené plynové hlásicí zařízení
AYR	nepovoleno
AYS	Hovorová radiová stanice
AYT	nepovoleno
AYU	nepovoleno
AYV	nepovoleno
AYW	nepovoleno
AYX	nepovoleno
AYY	nepovoleno
AYZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

[Zpět na kódy systémů](#)

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

kód	popis
BA	Odvody energie
BB	Rozvody vn a transformátory vn, normální síť
BC	Rozvody vn a transformátory vn, všeobecně
BD	Rozvody vn nouzového proudu a transformátory vn, (diesel-) síť nouzového proudu 1
BE	nepovoleno
BF	Hlavní rozvody nn a transformátory nn, normální síť
BG	Rozvody nn a transformátory nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK a BL)
BH	Hlavní rozvody nn a transformátory nn, všeobecně
BJ	Podružné rozvody nn a transformátory nn, normální síť
BK	Rozvody nn a transformátory nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ a BL)
BL	Podružné rozvody nn a transformátory nn, všeobecně
BM	Rozvody nn a transformátory nn, (diesel-) síť nouzového proudu 1
BN	Rozvody nn a transformátory nn, (diesel-) síť nouzového proudu 2
BP	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulované elektricky pomocí otáček (např. pro napáječky, oběhová čerpadla)
BQ	nepovoleno
BR	Rozvody nn, (měniče), síť nouzového proudu 1 (bez přerušení napájení)
BS	nepovoleno
BT	Bateriová zařízení
BU	Rozvody stejnosměrného proudu, normální síť
BV	Rozvody stejnosměrného proudu, síť nouzového proudu 1
BW	Rozvody stejnosměrného proudu, síť nouzového proudu 2
BX	Napájení médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BZ	nepovoleno

B

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BA Odvody energie

[Zpět](#)

kód	popis
BAA	Vývody generátoru od průchodky generátoru vč. měniče, chladicího a ventilátorového zařízení až před podpět'ovou průchodku transformátorů příp. až před přepět'ovou průchodku transformátoru vlastní spotřeby
BAB	Základové články
BAC	Spínač generátoru vč. chladicího zařízení, pólový přepínač
BAD	nepovoleno
BAE	nepovoleno
BAF	nepovoleno
BAG	nepovoleno
BAH	nepovoleno
BAJ	nepovoleno
BAK	nepovoleno
BAL	nepovoleno
BAM	nepovoleno
BAN	nepovoleno
BAP	nepovoleno
BAQ	nepovoleno
BAR	nepovoleno
BAS	nepovoleno
BAT	Transformátor včetně chladicího zařízení
BAU	Zemnicí zařízení a bleskojistky
BAV	nepovoleno
BAW	nepovoleno
BAX	Napájení médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BAY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BAZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby
BB Rozvody vn a transformátory vn, normální síť

[Zpět](#)

kód popis

BBA Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBB Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBC Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBD Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBE Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBF Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBG Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBH Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBJ Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBK Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBL Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBM Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBN Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBP Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBQ Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBR Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBS Rozvod vn, normální síť (volně k použití)
BBT Transformátor vlastní spotřeby vn
BBU nepovoleno
BBV nepovoleno
BBW nepovoleno
BBX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BBY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BBZ nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BC Rozvody vn a transformátory vn, všeobecně

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BCA	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCB	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCC	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCD	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCE	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCF	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCG	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCH	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCJ	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCK	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCL	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCM	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCN	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCP	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCQ	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCR	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCS	Rozvody vn, všeobecně (volně k použití)
BCT	Najížděcí, záložní, síťový transformátor
BCU	nepovoleno
BCV	nepovoleno
BCW	nepovoleno
BCX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BCY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BCZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BD Rozvody vn nouzového proudu a transformátory vn, (diesel-) síť nouzového proudu 1

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BDA	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDB	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDC	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDD	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDE	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDF	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDG	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDH	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDJ	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDK	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDL	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDM	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDN	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDP	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDQ	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDR	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDS	Rozvody vn nouzového proudu (volně k použití)
BDT	Transformátor vn
BDU	nepovoleno
BDV	nepovoleno
BDW	nepovoleno
BDX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BDY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BDZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BF Hlavní rozvody nn a transformátory nn, normální síť

[Zpět](#)

kód	popis
BFA	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFB	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFC	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFD	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFE	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFF	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFG	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFH	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFJ	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFK	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFL	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFM	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFN	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFP	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFQ	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFR	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFS	Hlavní rozvod nn, normální síť (volně k použití)
BFT	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BFU	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BFV	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BFW	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BFX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BFY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BFZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BG Rozvody nn a transformátory nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL)

[Zpět](#)

kód	popis
BGA	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGB	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGC	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGD	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGE	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGF	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGG	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGH	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGJ	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGK	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGL	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGM	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGN	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGP	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGQ	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGR	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGS	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL) (volně k použití)
BGT	Transformátor vlastní spotřeby nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL)
BGU	Transformátor vlastní spotřeby nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL)

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BG Rozvody nn a transformátory nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL)

- BGV Transformátor vlastní spotřeby nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL)
- BGW Transformátor vlastní spotřeby nn (doplňkově použitelný k BF, BH, BJ, BK, BL)
- BGX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
- BGY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
- BGZ nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BH Hlavní rozvody nn a transformátory nn, všeobecně

[Zpět](#)

kód	popis
BHA	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHB	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHC	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHD	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHE	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHF	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHG	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHH	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHJ	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHK	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHL	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHM	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHN	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHP	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHQ	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHR	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHS	Hlavní rozvod nn, všeobecně (volně k použití)
BHT	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BHU	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BHV	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BHW	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BHX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BHY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BHZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BJ Podružné rozvody nn a transformátory nn, normální síť

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BJA	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJB	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJC	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJD	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJE	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJF	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJG	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJH	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJJ	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJK	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJL	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJM	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJN	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJP	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJQ	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJR	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJS	Podružné rozvody nn (volně k použití)
BJT	Transformátor vlastní spotřeby nn
BJU	nepovoleno
BJV	nepovoleno
BJW	nepovoleno
BJX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BJY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BJZ	nepovoleno

B

BJ

Str. 42

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BK Rozvody nn a transformátory nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ a BL)

[Zpět](#)

kód	popis
BKA	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKB	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKC	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKD	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKE	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKF	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKG	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKH	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKJ	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKK	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKL	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKM	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKN	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKP	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKQ	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKR	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKS	Rozvody nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití)
BKT	Transformátor vlastní spotřeby nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití podle napětí)
BKU	Transformátor vlastní spotřeby nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití podle napětí)

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BK Rozvody nn a transformátory nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ a BL)

- BKV Transformátor vlastní spotřeby nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití podle napětí)
- BKW Transformátor vlastní spotřeby nn (doplňkově použitelný k BF, BG, BH, BJ, BL) (volně k použití podle napětí)
- BKX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
- BKY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
- BKZ nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BL Podružné rozvody nn a transformátory nn, všeobecně

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BLA	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLB	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLC	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLD	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLE	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLF	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLG	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLH	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLJ	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLK	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLL	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLM	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLN	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLP	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLQ	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLR	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLS	Podružné rozvody nn, všeobecně (volně k použití)
BLT	Transformátor vlastní spotřeby nn
BLU	nepovoleno
BLV	nepovoleno
BLW	nepovoleno
BLX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BLY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BLZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BM Rozvody nn a transformátory nn (diesel-) síť nouzového proudu 1

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BMA	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMB	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMC	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMD	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BME	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMF	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMG	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMH	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMJ	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMK	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BML	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMM	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMN	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMP	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMQ	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMR	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMS	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BMT	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BMU	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BMV	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BMW	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BMX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BMY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BMZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BN Rozvody nn a transformátory nn (diesel-) síť nouzového proudu 2

[Zpět](#)

kód	popis
BNA	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNB	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNC	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BND	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNE	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNF	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNG	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNH	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNJ	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNK	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNL	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNM	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNN	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNP	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNQ	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNR	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNS	Rozvod nouzového proudu nn (volně k použití)
BNT	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BNU	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BNV	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BNW	Transformátor vlastní spotřeby nn (volně k použití dle napětí)
BNX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BNY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BNZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby
BN Rozvody nn a transformátory nn (diesel-) síť nouzového proudu 2

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BP Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (např. pro napáječky, oběhová čerpadla)

[Zpět](#)

kód	popis
BPA	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPB	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPC	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPD	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPE	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPF	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPG	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPH	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPJ	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPK	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPL	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPM	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPN	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPP	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPQ	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPR	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPS	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPT	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)
BPU	Silnoprúdová zařízení pro velké pohony, regulovaná elektricky pomocí otáček (volně k použití)

B

BP

Str. 49

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BP Silnoproudá zařízení pro velké pohony, regulované elektricky pomocí otáček (např. pro napáječky, oběhová čerpadla)

BPV nepovoleno

BPW nepovoleno

BPX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

BPY Řídicí, regulační a ochranná zařízení

BPZ nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BR Rozvody nn, (měniče), síť nouzového proudu 1(bez přerušení napájení)

[Zpět](#)

kód	popis
BRA	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRB	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRC	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRD	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRE	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRF	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRG	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRH	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRJ	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRK	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRL	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRM	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRN	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRP	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRQ	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRS	Rozvod nn, (měnič-) bez přerušení proudového napájení (volně k použití)
BRT	Měnič (rotační)
BRU	Měnič (statický), střídač
BRV	Zařízení pro výrobu nouzového proudu (není-li pod X= velkstroje)
BRW	nepovoleno
BRX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BR Rozvody nn, (měniče), síť nouzového proudu 1(bez přerušení napájení)

BRY Řídící, regulační a ochranná zařízení

BRZ nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BT Bateriová zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
BTA	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTB	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTC	Baterie (volně k použití dle napětí)
BSD	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTE	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTB	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTG	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTH	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTJ	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTK	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTL	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTM	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTN	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTP	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTQ	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTR	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTS	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTB	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTU	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTB	Baterie (volně k použití dle napětí)
BTW	Společná zařízení (volně k použití)
BTX	Společná zařízení (volně k použití)
BTY	Společná zařízení (volně k použití)
BTZ	Společná zařízení (volně k použití)

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BU Rozvody stejnosměrného proudu, normální síť

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BUA	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUB	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUC	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUD	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUE	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUF	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUG	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUH	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUJ	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUK	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUL	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUM	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUN	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUP	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUQ	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUR	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUS	Rozvod stejnosměrného proudu, normální síť (volně k použití)
BUT	nepovoleno
BUU	nepovoleno
BUV	nepovoleno
BUW	nepovoleno
BUX	Médium pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
BUY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BUZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BV Rozvody stejnosměrného proudu, síť nouzového proudu 1

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BVA	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVB	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVC	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVD	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVE	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVF	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVG	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVH	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVJ	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVK	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVL	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVM	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVN	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVP	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVQ	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVR	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVS	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BVT	nepovoleno
BVU	nepovoleno
BVV	nepovoleno
BVW	nepovoleno
BVX	Médium pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
BVY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BVZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BW Rozvody stejnosměrného proudu, síť nouzového proudu 2

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BWA	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWB	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWC	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWD	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWE	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWF	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWG	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWH	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWJ	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWK	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWL	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWM	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWN	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWP	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWQ	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWR	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWS	Rozvod stejnosměrného nouzového proudu (volně k použití)
BWT	nepovoleno
BWU	nepovoleno
BWV	nepovoleno
BWW	nepovoleno
BWX	Médium pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
BWY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
BWZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BX Napájení médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

BXA	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXB	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXC	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXD	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXE	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXF	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXG	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXH	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXJ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXK	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXL	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXM	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXN	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXP	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXQ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXR	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXS	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXT	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BXU	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BX Napájení médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

BXV nepovoleno
BXW nepovoleno
BXX nepovoleno
BXY nepovoleno
BXZ nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby

BY Řídící, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
BYA	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYB	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYC	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYD	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYE	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYF	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYG	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYH	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYJ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYK	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYL	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYM	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYN	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYP	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYQ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYR	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYS	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYT	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYU	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
BYV	nepovoleno
BYW	nepovoleno
BYX	nepovoleno
BYY	nepovoleno
BYZ	nepovoleno

B Vyvedení výkonu a napájení vlastní spotřeby
BY Řídicí, regulační a ochranná zařízení

C

Str. 60

C zařízení řídicí techniky

C Řízení a ochrany

[Zpět na kódy systémů](#)

kód popis

- CA [Ochranné blokování](#)
- CB [Ovládání funkčních skupin, dílčí ovládání](#)
- CC [Úprava binárních signálů](#)
- CD [Ovládání pohonů](#)
- CE [Hlášení](#)
- CF [Měření, registrace](#)
- CG [Regulace \(mimo výkonovou část\)](#)
- CH [Ochrana \(mimo ochrany reaktoru\)](#)
- CJ [Úroveň řízení bloku](#)
- CK [Zařízení procesního počítače](#)
- CL [Ochrana reaktoru](#)
- CM [Zařízení řídicí techniky \(volně k použití pro kombinace systémů\)](#)
- CN [Zařízení řídicí techniky \(volně k použití pro kombinace systémů\)](#)
- CP [Zařízení řídicí techniky \(volně k použití pro kombinace systémů\)](#)
- CQ [Zařízení řídicí techniky \(volně k použití pro kombinace systémů\)](#)
- CR [Zařízení řídicí techniky \(volně k použití pro kombinace systémů\)](#)
- CS [Zařízení řídicí techniky \(volně k použití pro kombinace systémů\)](#)
- CT [Zařízení řídicí techniky \(volně k použití pro kombinace systémů\)](#)
- CU [Regulace \(výkonová část\)](#)
- CV [Převáděcí rozvaděč \(ranžír\)](#)
- CW [Dozorný](#)
- CX [Místní dozorný \(např. zauhlování, odstruskování, chladičí zařízení, diesel-zařízení, kontrola chlazení generátoru, nouzové ovládání\)](#)
- CY [Zařízení spojovací techniky](#)
- CZ nepovoleno

C

C Řízení a ochrany

CA Ochranné blokování

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CAA	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAB	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAC	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAD	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAE	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAF	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAG	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAH	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAJ	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAK	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAL	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAM	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAN	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAP	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAQ	Skříně pro ochranné blokování (volně k použití)
CAR	Skříně pro ochranné blokování. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně). Rozdělení podle potřeby možné (volně k použití.)
CAS	Skříně pro ochranné blokování. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně). Rozdělení podle potřeby možné (volně k použití.)
CAT	Skříně pro ochranné blokování. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně). Rozdělení podle potřeby možné (volně k použití.)
CAU	Skříně pro ochranné blokování. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně). Rozdělení podle potřeby možné (volně k použití.)
CAV	Skříně pro ochranné blokování. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně). Rozdělení podle potřeby možné (volně k použití.)
CAW	Skříně pro ochranné blokování. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně). Rozdělení podle potřeby možné (volně k použití.)
CAX	Skříně pro ochranné blokování. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně). Rozdělení podle potřeby možné (volně k použití.)
CAY	Skříně pro ochranné blokování. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně). Rozdělení podle potřeby možné (volně k použití.)
CAZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CB Ovládání funkčních skupin, dílčí ovládání

[Zpět](#)

kód	popis
CBA	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBB	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBC	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBD	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBE	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBF	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBG	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBH	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBJ	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBK	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBL	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBM	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBN	Skříně pro ovládání funkčních skupin (volně k použití).
CBP	Skříně pro synchronizaci
CBQ	Skříně pro přepnutí vlastní spotřeby
CBR	Skříně pro ovládání funkčních skupin. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CBS	Skříně pro ovládání funkčních skupin. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CBT	Skříně pro ovládání funkčních skupin. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CBU	Skříně pro ovládání funkčních skupin. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CBV	Skříně pro ovládání funkčních skupin. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CBW	Skříně pro ovládání funkčních skupin. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CBX	Skříně pro ovládání funkčních skupin. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CBY	Skříně pro ovládání funkčních skupin. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CBZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CC Úprava binárních signálů

[Zpět](#)

kód	popis
CCA	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCB	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCC	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCD	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCE	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCF	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCG	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCH	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCJ	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCK	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCL	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCM	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCN	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCP	Skříně pro úpravu binárního signálu (volně k použití)
CCQ	Skříně pro úpravu binárního signálu. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CCR	Skříně pro úpravu binárního signálu. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CCS	Skříně pro úpravu binárního signálu. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CCT	Skříně pro úpravu binárního signálu. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CCU	Skříně pro úpravu binárního signálu. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CCV	Skříně pro úpravu binárního signálu. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CCX	Skříně pro úpravu binárního signálu. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CCY	Skříně pro úpravu binárního signálu. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CCZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CD Ovládání pohonů

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CDA	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDB	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDC	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDD	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDE	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDF	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDG	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDH	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDJ	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDK	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDL	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDM	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDN	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDP	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDQ	Skříň pro ovládání pohonů (volně k použití)
CDR	Skříň pro ovládání pohonů. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CDS	Skříň pro ovládání pohonů. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CDT	Skříň pro ovládání pohonů. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CDU	Skříň pro ovládání pohonů. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CDV	Skříň pro ovládání pohonů. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CDW	Skříň pro ovládání pohonů. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CDX	Skříň pro ovládání pohonů. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CDY	Skříň pro ovládání pohonů. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CDZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CE Hlášení

[Zpět](#)

kód	popis
CEA	Skříňe pro hlásicí zařízení (volně k použití).
CEB	Skříňe pro hlásicí zařízení (volně k použití).
CEC	Skříňe pro hlásicí zařízení (volně k použití).
CED	Skříňe pro hlásicí zařízení (volně k použití).
CEE	Skříňe pro hlásicí zařízení (volně k použití).
CEF	Skříňe pro hlásicí zařízení (volně k použití).
CEG	Skříňe pro hlásicí zařízení (volně k použití).
CFH	Skříňe pro hlásicí zařízení (volně k použití).
CEJ	Registrace poruchových hodnot (volně k použití)
CEK	Registrace poruchových hodnot (volně k použití)
CEL	Registrace poruchových hodnot (volně k použití)
CEM	Registrace poruchových hodnot (volně k použití)
CEN	Registrace poruchových hodnot (volně k použití)
CEP	Registrace poruchových hodnot (volně k použití)
CEQ	Registrace poruchových hodnot (volně k použití)
CER	Skříňe pro hlásicí zařízení. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CES	Skříňe pro hlásicí zařízení. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CET	Skříňe pro hlásicí zařízení. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CEU	Skříňe pro hlásicí zařízení. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CEV	Skříňe pro hlásicí zařízení. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CEW	Skříňe pro hlásicí zařízení. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CEX	Skříňe pro hlásicí zařízení. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CEY	Skříňe pro hlásicí zařízení. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CEZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CF Měření, registrace

[Zpět](#)

kód popis

CFA Skříně pro měření (volně k použití)
CFB Skříně pro měření (volně k použití)
CFC Skříně pro měření (volně k použití)
CFD Skříně pro měření (volně k použití)
CFE Skříně pro měření (volně k použití)
CFF Skříně pro měření (volně k použití)
CFG Skříně pro měření reaktoru (volně k použití)
CFH Skříně pro měření reaktoru (volně k použití)
CFJ Skříně pro měření reaktoru (volně k použití)
CFK Skříně pro měření reaktoru (volně k použití)
CFL Skříně pro měření zařízení (volně k použití)
CFM Skříně pro měření zařízení (volně k použití)
CFN Skříně pro měření zařízení (volně k použití)
CFP Skříně pro měření zařízení (volně k použití)
CFQ Skříně pro registraci (počítání, psaní)
CFR Skříně pro měření. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně)
(volně k použití)
CFS Skříně pro měření. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně)
(volně k použití)
CFT Skříně pro měření. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně)
(volně k použití)
CFU Skříně pro měření. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně)
(volně k použití)
CFV Skříně pro měření. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně)
(volně k použití)
CFW Skříně pro měření. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně)
(volně k použití)
CFX Skříně pro měření. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně)
(volně k použití)
CFY Skříně pro měření. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně)
(volně k použití)
CFZ nepovoleno

C Řízení a ochrany

CG Regulace (mimo výkonovou část)

[Zpět](#)

kód	popis
CGA	Skříně pro regulaci (volně k použití)
CGB	Skříně pro regulaci (volně k použití)
CGC	Skříně pro regulaci (volně k použití)
CGD	Skříně pro regulaci (volně k použití)
CGE	Skříně pro regulaci (volně k použití)
CGF	Skříně pro regulaci (volně k použití)
CGG	Skříně pro regulaci (volně k použití)
CGH	Skříně pro regulaci (volně k použití)
CGJ	Skříně pro regulaci reaktoru (volně k použití)
CGK	Skříně pro regulaci reaktoru (volně k použití)
CGL	Skříně pro regulaci reaktoru (volně k použití)
CGM	Skříně pro regulaci reaktoru (volně k použití)
CGN	Skříně pro regulaci reaktoru (volně k použití)
CGP	Skříně pro regulaci reaktoru (volně k použití)
CGQ	Skříně pro regulaci reaktoru (volně k použití)
CGR	Skříně pro regulaci. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CGS	Skříně pro regulaci. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CGT	Skříně pro regulaci. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CGU	Skříně pro regulaci. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CGV	Skříně pro regulaci. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CGW	Skříně pro regulaci. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CGX	Skříně pro regulaci. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CGY	Skříně pro regulaci. Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CGZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CH Ochrany (mimo ochran reaktoru)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CHA	Skříňe pro ochranu generátoru a transformátoru (volně k použití)
CHB	Skříňe pro ochranu generátoru a transformátoru (volně k použití)
CHC	Skříňe pro ochranu generátoru a transformátoru (volně k použití)
CHD	Skříňe pro ochranu generátoru a transformátoru (volně k použití)
CHE	Ochrany (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHF	Ochrany (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHG	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHH	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHJ	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHK	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CKL	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHM	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHN	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHP	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHQ	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHR	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHS	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHT	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHU	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHV	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHW	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHX	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHY	Ochrana (mimo ochran reaktoru) (volně k použití)
CHZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CJ Úroveň řízení bloku

[Zpět](#)

kód popis

CJA Systém řízení bloku (vč.skříní)
CJB nepovoleno
CJC nepovoleno
CJD Řízení najíždění, řízení nastavených (požadovaných) hodnot (blok)
vč.skříní
CJE nepovoleno
CJF Systém řízení kotle (vč.skříní)
CJG nepovoleno
CJH nepovoleno
CJJ Skříně pro řídicí techniku parního turbosoustrojí (volně k použití)
CJK Skříně pro řídicí techniku parního turbosoustrojí (volně k použití)
CJL Skříně pro řídicí techniku parního turbosoustrojí (volně k použití)
CJM Skříně pro řídicí techniku parního turbosoustrojí (volně k použití)
CJN Skříně pro řídicí techniku parního turbosoustrojí (volně k použití)
CJP Skříně pro techniku řízení plynového turbosoustrojí (volně k použití)
CJQ Skříně pro techniku řízení plynového turbosoustrojí (volně k použití)
CJR Skříně pro techniku řízení plynového turbosoustrojí (volně k použití)
CJS Skříně pro techniku řízení plynového turbosoustrojí (volně k použití)
CJT Skříně pro techniku řízení plynového turbosoustrojí (volně k použití)
CJU Řídicí technika pro ostatní hlavní stroje a velkostroje (volně k použití)
CJV Řídicí technika pro ostatní hlavní stroje a velkostroje (volně k použití)
CJW Řídicí technika pro ostatní hlavní stroje a velkostroje (volně k použití)
CJX Řídicí technika pro ostatní hlavní stroje a velkostroje (volně k použití)
CJY Řídicí technika pro ostatní hlavní stroje a velkostroje (volně k použití)
CJZ nepovoleno

C Řízení a ochrany

CK Zařízení procesního počítače

[Zpět](#)

kód	popis
CKA	Procesně spojený kontrolní a diagnostický počítač (volně k použití)
CKB	Procesně spojený kontrolní a diagnostický počítač (volně k použití)
CKC	Procesně spojený kontrolní a diagnostický počítač (volně k použití)
CKD	Procesně spojený kontrolní a diagnostický počítač (volně k použití)
CKE	Procesně spojený kontrolní a diagnostický počítač (volně k použití)
CKF	Procesně spojený kontrolní a diagnostický počítač (volně k použití)
CKG	Procesně spojený kontrolní a diagnostický počítač (volně k použití)
CKH	Procesně spojený kontrolní a diagnostický počítač (volně k použití)
CKJ	Počítač pro osobní kontrolu (volně k použití)
CKK	Počítač pro osobní kontrolu (volně k použití)
CKL	Počítač pro osobní kontrolu (volně k použití)
CKM	Počítač pro osobní kontrolu (volně k použití)
CKN	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKP	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKQ	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKR	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKS	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKT	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKU	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKV	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKW	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKX	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKY	Zařízení procesního počítače (volně k použití)
CKZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CL Ochrana reaktoru

[Zpět](#)

kód	popis
CLA	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLB	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLC	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLD	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLE	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLF	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLG	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLH	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLJ	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLK	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLL	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLM	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLN	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLP	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLQ	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLR	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLS	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLT	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLU	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLV	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLW	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLX	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLY	Ochrana reaktoru (volně k použití)
CLZ	Ochrana reaktoru (volně k použití)

C Řízení a ochrany

CM Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CMA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CME	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CML	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CMZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

C Řízení a ochrany

CN Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CNA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CND	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CNZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

C Řízení a ochrany

CP Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CPA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CPZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

C Řízení a ochrany

CQ Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CQA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CQZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

C Řízení a ochrany

CR Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CRA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CRZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

C Řízení a ochrany

CS Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CSA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CST	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CSZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

C Řízení a ochrany

CT Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CTA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)
CTZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití pro kombinace systémů)

C Řízení a ochrany

CU Regulace (výkonová část)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

CUA	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUB	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUC	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUD	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUE	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUF	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUG	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUH	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUJ	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUK	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUL	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUM	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUN	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUP	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUQ	Regulace (výkonová část) (volně k použití)
CUR	Regulace (výkonová část). Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CUS	Regulace (výkonová část). Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CUT	Regulace (výkonová část). Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CUU	Regulace (výkonová část). Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CUV	Regulace (výkonová část). Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CUW	Regulace (výkonová část). Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CUX	Regulace (výkonová část). Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CUY	Regulace (výkonová část). Instalace v chráněné oblasti (v jaderné elektrárně) (volně k použití)
CUZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CV Převáděcí rozvaděč (ranžír)

[Zpět](#)

kód	popis
CVA	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVB	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVC	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVD	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVE	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVF	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVG	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVH	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVJ	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVK	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVL	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVM	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVN	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVP	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVQ	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVR	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVS	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVT	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVU	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVV	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVW	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVX	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVY	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)
CVZ	Převáděcí rozdělovač (ranžír) (volně k použití)

C Řízení a ochrany

CW Dozorný

[Zpět](#)

kód	popis
CWA	Pulty dozorný (volně k použití)
CWB	Pulty dozorný (volně k použití)
CWC	Pulty dozorný (volně k použití)
CWD	Pulty dozorný (volně k použití)
CWE	Pulty dozorný (volně k použití)
CWF	Panely dozorný (volně k použití)
CWG	Panely dozorný (volně k použití)
CWH	Panely dozorný (volně k použití)
CWJ	Panely dozorný (volně k použití)
CWK	Panely dozorný (volně k použití)
CWL	Panely dozorný (volně k použití)
CWM	Panely dozorný (volně k použití)
CWN	Panely dozorný (volně k použití)
CWP	Panely dozorný (volně k použití)
CWQ	Dozorný (volně k použití)
CWR	Dozorný (volně k použití)
CWS	Dozorný (volně k použití)
CWT	Dozorný (volně k použití)
CWU	Dozorný (volně k použití)
CWV	Dozorný (volně k použití)
CWW	Dozorný (volně k použití)
CWX	Dozorný (volně k použití)
CWY	Dozorný (volně k použití)
CWZ	nepovoleno

C Řízení a ochrany

CX Místní dozorný (např. zauhlování, odstruskování, chladicí zařízení, diesel- zařízení, kontrola chlazení generátoru, nouzové ovládání)

[Zpět](#)

kód	popis
CXA	Místní dozorný (volně k použití)
CXB	Místní dozorný (volně k použití)
CXC	Místní dozorný (volně k použití)
CXD	Místní dozorný (volně k použití)
CXE	Místní dozorný (volně k použití)
CXF	Místní dozorný (volně k použití)
CXG	Místní dozorný (volně k použití)
CXH	Místní dozorný (volně k použití)
CXJ	Místní dozorný (volně k použití)
CXK	Místní dozorný (volně k použití)
CXL	Místní dozorný (volně k použití)
CXM	Místní dozorný (volně k použití)
CXN	Místní dozorný (volně k použití)
CXP	Místní dozorný (volně k použití)
CXQ	Místní dozorný (volně k použití)
CXR	Místní dozorný (volně k použití)
CXS	Místní dozorný (volně k použití)
CXT	Místní dozorný (volně k použití)
CXU	Místní dozorný (volně k použití)
CXV	Místní dozorný (volně k použití)
CXW	Místní dozorný (volně k použití)
CXX	Místní dozorný (volně k použití)
CXY	Místní dozorný (volně k použití)
CXZ	Místní dozorný (volně k použití)

C Řízení a ochrany

CY Zařízení spojovací techniky

[Zpět](#)

kód	Popis
CYA	Telefonní pobočková ústředna
CYB	Telefonní zařízení v dozorně
CYC	Poplašné zařízení (akustické)
CYD	Poplašné zařízení (optické)
CYE	Zařízení pro hlášení požáru
CYF	Hodinové zařízení
CYG	Zařízení pro dálkové ovládání
CYH	Zařízení pro dálkové měření
CYJ	Zařízení pro dálkové počítání
CYK	Vysokofrekvenční telefonní zařízení
CYL	Zařízení pro vyhledávání osob, bezdrátové
CYM	Zařízení pro vyhledávání osob, induktivní
CYN	Zařízení pro vyhledávání osob, drátové
CYP	Optické kontrolní zařízení
CYQ	Nadřazené plynové hlásicí zařízení (pokud není systémově označeno)
CYR	Zařízení potrubní pošty
CYS	Zařízení přenosných radiových spojení (stanic)
CYT	nepovoleno
CYU	nepovoleno
CYV	nepovoleno
CYW	nepovoleno
CYX	nepovoleno
CYY	nepovoleno
CYZ	nepovoleno

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)
(použití tehdy, pokud funkční kód CM* až CT* k označení nepostačuje)

D Zařízení řídicí techniky

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
DA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DA Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DAA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DAZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DB Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DBA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DBZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DC Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DCA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DCZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DD Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DDA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DDZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DE Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DEA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DED	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DER	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DES	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DET	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DEZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DF Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DFA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DFZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DG Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DGA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DGZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DH Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DHA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DHZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DJ Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DJA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DJZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D

DJ

Str. 94

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DK Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DKA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DKZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DL Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DLA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DLZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DM Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DMA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DME	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DML	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DMZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DN Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DNA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DND	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DNZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DP Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DPA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DPZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DQ Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DQA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DQZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DR Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DRA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DRZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DS Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DSA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DST	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DSZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D

DS

Str. 102

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DT Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DTA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DTZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D

DT

Str. 103

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DU Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DUA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DUZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D

DU

Str. 104

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DV Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DVA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DVZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D

DV

Str. 105

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DW Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DWA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DWZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DX Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DXA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DXZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DY Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DYA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DYZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D

DY

Str. 108

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)

DZ Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
DZA	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZB	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZC	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZD	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZE	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZF	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZG	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZH	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZJ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZK	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZL	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZM	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZN	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZP	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZQ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZR	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZS	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZT	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZU	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZV	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZW	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZX	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZY	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)
DZZ	Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

D

DZ

Str. 109

D Zařízení řídicí techniky (pro technologické procesy)
DZ Zařízení řídicí techniky (volně k použití)

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

E konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
EA	Vykládání a skladování uhlí
EB	Mechanická úprava uhlí (také pro výrobu a užití plynů) rozmělnění, mísení, sušení uhlí atd.
EC	Třídění uhlí
ED	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení)
EE	Přeměna uhlí (výroba a zpracování plynů viz. funkční kód *R*)
EF	nepovoleno
EG	Zásobování kapalným palivem (hospodářství kapalných paliv)
EH	Chemická úprava kapalného paliva včetně odvodu zbytků
EJ	nepovoleno
EK	Zásobování plynem
EL	Chemická úprava plynu včetně odvodu zbytků
EM	Zásobování a úprava příměsí, přísad
EN	Zásobování ostatními palivy (použít jen při kombinaci různých paliv)
EP	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv)
EQ	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv)
ER	Zásobování zapalovacím palivem
ES	nepovoleno
ET	Zařízení pro odpopílkování a odstruskování
EU	Úprava a transport z přípravy a přeměny paliva, z čištění kouřových plynů a z výroby plynů
EV	Zásobování mazivy
EW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
EX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
EY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
EZ	nepovoleno

E

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

E

Str. 112

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EA Vykládání a skladování uhlí

[Zpět](#)

kód	popis
EAA	Zařízení pro vykládání z lodí z vykládacího zařízení až před dopravní, případně zásobníkové zařízení
EAB	Vykládka z vagonů a nákladních aut z vykládacího zařízení až před dopravní, případně zásobníkové zařízení
EAC	Dopravní zařízení z přejímky až před zásobník vč. interního dopravního zařízení v rámci vykládky a skladování uhlí
EAD	Usazovací zařízení od dopravního zařízení až před zásobníkové zařízení
EAE	Bunkrové zařízení, skládka od vykládacího zařízení až před dopravní, příp. bagrovací, příp. zpětné nakládací, případně usazovací zařízení
EAF	Bagrovací zařízení, zařízení pro zpětné ukládání od bunkrů, příp. skládky až před dopravní zařízení
EAH	nepovoleno
EAJ	nepovoleno
EAK	nepovoleno
EAL	nepovoleno
EAM	nepovoleno
EAN	nepovoleno
EAP	nepovoleno
EAQ	nepovoleno
EAR	nepovoleno
EAS	nepovoleno
EAT	Odvažovací zařízení
EAU	Zařízení pro odběr vzorků
EAV	Zásobování mazivy
EAW	nepovoleno
EAX	Zásobování médiiem pro řídící, regulační a ochranná zařízení

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EA Vykládání a skladování uhlí

EAY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
EAZ nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků
EB Mechanická úprava uhlí (také pro výrobu a užití plynů)

[Zpět](#)

kód	Popis
EBA	Dopravní zařízení z přejímky až před předání na úpravu, případně mísicí zařízení
EBB	Mísicí zařízení z přejímky až před předání na jiný systém
EBC	Drticí zařízení, mlecí zařízení z přejímky až před předání na jiný systém
EBD	Prosévací zařízení z přejímky až před předání na jiný systém
EBE	Odlučovací zařízení a jeho odváděcí zařízení - pokud není konstrukční jednotkou s jedním z předcházejících zařízení (*EBA* až *EBD*)
EBF	Mezibunkry pro surový uhelný prášek z přejímky až před předání na jiný systém
EBG	Předsoušení z přejímky až před předání na jiný systém
EBH	Hlavní sušení z přejímky až před předání na jiný systém
EBJ	Dopravní zařízení suchého uhlí vč. následného chlazení z přejímky až před předání na jiný systém
EBK	Mezibunkry pro suché uhlí z přejímky až před předání na jiný systém
EBL	Brýdový okruh pro kompresní systém z přejímky až před předání na jiný systém
EBM	Odsávání (větrací systém) z přejímky až před předání na jiný systém
EBN	nepovoleno
EBP	nepovoleno
EBQ	nepovoleno
EBR	Odvod zbytků
EBS	nepovoleno
EBT	Vážicí zařízení
EBU	Zařízení pro odběr vzorků
EBV	Zásobování mazivy
EBW	nepovoleno
EBX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EB Mechanická úprava uhlí (také pro výrobu a užití plynů)

EBY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

EBZ nepovoleno

E

EB

Str. 116

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EC Třídění uhlí

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

ECA	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECB	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECC	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECD	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECE	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECF	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECG	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECH	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECJ	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECK	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECL	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECM	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECN	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECP	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECQ	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECR	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECS	Třídění uhlí (volně k použití podle systému dopravy) z přejímky až před předávací zařízení
ECT	Vážicí zařízení
ECU	Zařízení pro odběr vzorků
ECV	nepovoleno
ECW	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EC Třídění uhlí

ECX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
ECY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
ECZ nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

ED Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zař.)

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

EDA	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDB	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDC	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDD	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDE	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDF	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDG	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDH	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDJ	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDK	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDL	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDM	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDN	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDP	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDQ	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDR	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDS	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDT	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)
EDU	Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

ED Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zař.)

EDV Zásobování mazivy

EDW nepovoleno

EDX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

EDY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

EDZ Chemická úprava uhlí včetně odvodu zbytků (např. odsiřovací zařízení) (volně k použití)

E

ED

Str. 120

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EE Přeměna uhlí (výroba a zpracování plynů viz. funkční kód *R *

[Zpět](#)

kód	popis
EEA	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEB	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEC	Přeměna uhlí (volně k použití)
EED	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEE	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEF	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEG	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEH	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEJ	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEK	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEL	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEM	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEN	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEP	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEQ	Přeměna uhlí (volně k použití)
EER	Přeměna uhlí (volně k použití)
EES	Přeměna uhlí (volně k použití)
EET	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEU	Přeměna uhlí (volně k použití)
EEV	Zásobování mazivy
EEW	nepovoleno
EEX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
EEY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
EEZ	nepovoleno

E

EE

Str. 121

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EG Zásobování kapalným palivem (hospodaření kapalných paliv)

[Zpět](#)

kód	popis
EGA	Přejímací zařízení včetně potrubí od přejímky až před nádrž, případně čerpadlo
EGB	Nádrže ze vstupu nádrže až k výstupu nádrže
EGC	Čerpací zařízení ze sacího hrdla (sání) až k výtlačnému hrdlu (výtlačku)
EGD	Potrubní systém od výstupu nádrže až před mezizásobník, případně odbočku spotřebiče
EGE	nepovoleno
EGF	nepovoleno
EGG	nepovoleno
EGH	nepovoleno
EGJ	nepovoleno
EGK	nepovoleno
EGL	nepovoleno
EGM	nepovoleno
EGN	nepovoleno
EGP	nepovoleno
EGQ	nepovoleno
EGR	Odvod zbytků
EGS	nepovoleno
EGT	Systém topného média od odbočky zásobovacího systému až před spotřebič a od spotřebiče až před napojení do jiného systému
EGU	nepovoleno
EGV	Zásobování mazivy
EGW	nepovoleno
EGX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
EGY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
EGZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EH Chemická úprava kapalného paliva včetně odvodu zbytků

[Zpět](#)

kód	popis
EHA	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHB	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHC	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHD	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHE	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHF	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHG	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHH	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHJ	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHK	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHL	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHM	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHN	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHP	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHQ	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHR	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHS	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHT	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHU	Chemická úprava kapal.paliva včetně odvodu zbytků (volně k použití)
EHV	Zásobování maziv
EHW	nepovoleno
EHX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
EHY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
EHZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EK Zásobování plynem

[Zpět](#)

kód popis

- EKA Přejímací zařízení z plynovodu
od místa přejímky do vstupu do jiného systému
- EKB Odloučení kapalin z vstupu
do systému odloučení kapalin do výstupu ze systému odloučení kapalin
- EKC Předehřev
ze vstupu předehřevu až k výstupu předehřevu
- EKD Hlavní redukční stanice, expanzní turbína
ze vstupu hlavní redukční stanice, expanzní turbíny
do výstupu hlavní redukční stanice, expanzní turbíny
- EKE Mechanické čištění, praní plynu
ze vstupu mech. čištění, praní plynu do výstupu mechanického čištění, praní plynu
- EKF Zásobník
ze vstupu zásobníku do výstupu zásobníku
- EKG Potrubní systém
od přejímky až před odbočku spotřebiče
- EKH Systém zajišťující hlavní tlak
ze sacího hrdla čerpací jednotky do výtlaku čerpacího jednotky
- EKJ nepovoleno
- EKK nepovoleno
- EKL nepovoleno
- EKM nepovoleno
- EKN nepovoleno
- EKP nepovoleno
- EKQ nepovoleno
- EKR nepovoleno
- EKS nepovoleno
- EKT Systém topného média
od odbočky zásobovacího systému až před spotřebič a
od spotřebiče až před napájení do jiného systému
- EKU nepovoleno
- EKV Zásobování maziv
- EKW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- EKX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- EKY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- EKZ nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EL Chemická úprava plynu včetně odvodu zbytků

[Zpět](#)

kód	popis
ELA	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELB	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELC	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELD	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELE	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELF	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELG	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELH	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELJ	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELK	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELL	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELM	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELN	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELP	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELQ	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELR	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELS	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELT	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELU	Chemická úprava plynů včetně odvodu zbytků (volně k použití)
ELV	Zásobování mazivy
ELW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
ELX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
ELY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
ELZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EM Zásobování a úprava příměsí, přísad

[Zpět](#)

kód	popis
EMA	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMB	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMC	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMD	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EME	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMF	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMG	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMH	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMJ	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMK	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EML	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMM	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMN	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMP	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMQ	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMR	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMS	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMT	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMU	Zásobování a úprava přísad a příměsí (volně k použití)
EMV	Zásobování maziv
EMW	nepovoleno
EMX	Zásobování médiem pro řídící, regulační a ochranná zařízení
EMY	Řídící, regulační a ochranná zařízení
EMZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EN Zásobování ostatními palivy (použít jen při kombinaci různých paliv)

[Zpět](#)

kód	popis
ENA	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENB	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENC	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
END	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENE	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENF	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENG	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENH	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENJ	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENK	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENL	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENM	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENN	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENP	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENQ	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENR	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENS	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENT	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENU	Zásobování ostatními palivy (volně k použití)
ENV	Zásobování maziv
ENW	nepovoleno
ENX	Zásobování médii pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
ENY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
ENZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EN Zásobování ostatními palivy (použít jen při kombinaci různých paliv)

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EP Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv)

[Zpět](#)

kód	popis
EPA	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPB	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPC	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPD	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPE	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPF	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPG	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPH	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPJ	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPK	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPL	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPM	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPN	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPP	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPQ	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPR	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPS	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPT	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EPU	Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)

E

EP

Str. 129

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EP Úprava ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv)

EPV Zásobování maziv

EPW nepovoleno

EPX Zásobování médii pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

EPY Řídicí, regulační a ochranná zařízení

EPZ nepovoleno

E

EP

Str. 130

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EQ Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv)

[Zpět](#)

kód	popis
EQA	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQB	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQC	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQD	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQE	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQF	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQG	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQH	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQJ	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQK	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQL	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQM	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQN	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQP	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQQ	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQR	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQS	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQT	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)
EQU	Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv) (volně k použití)

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EQ Přeměna ostatních paliv (použít jen při kombinaci různých paliv)

EQV Zásobování mazivy

EQW nepovoleno

EQX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

EQY Řídicí, regulační a ochranná zařízení

EQZ nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

ER Zásobování zapalovacím palivem

[Zpět](#)

kód	popis
ERA	Zařízení pro zásobování uhelným prachem pro zapalování od přejímky až před odbočku ke kotli příp. až před ostatní spotřebiče
ERB	Zařízení pro zásobování kapalným palivem od přejímky až před odbočku ke kotli příp. až před ostatní spotřebiče
ERC	Zařízení pro zásobování plynem od přejímky až před odbočku ke kotli příp. až před ostatní spotřebiče
ERD	nepovoleno
ERE	nepovoleno
ERF	nepovoleno
ERG	nepovoleno
ERH	nepovoleno
ERJ	nepovoleno
ERK	nepovoleno
ERL	nepovoleno
ERM	nepovoleno
ERN	nepovoleno
ERP	nepovoleno
ERQ	nepovoleno
ERR	nepovoleno
ERS	nepovoleno
ERT	nepovoleno
ERU	nepovoleno
ERV	Zásobování mazivy
ERW	Zásobování mazivy
ERX	Zásobování médii pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
ERY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
ERZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků
ER Zásobování zapalovacím palivem

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

ET Zařízení pro odpopílkování a odstruskování

[Zpět](#)

kód	popis
ETA	Dopravní zařízení pro mokrý popel od vynášecího zařízení příp. od místa přejímky až před zásobník příp. až před předání jinému systému
ETB	Zásobní a usazovací jímka pro mokrý popel od přejímky do vynášecího zařízení
ETC	Bagr pro mokrý popel od přejímky až před předání jinému systému
ETD	Dopravní zařízení granulátu od vynášecího zařízení až před zásobník příp. až před předání jinému systému
ETE	Zásobníky na granulát od přejímky do vynášecího zařízení
ETF	nepovoleno
ETG	Dopravní zařízení pro suchý popel od vynášecího zařízení (kotle, elektrofiltrů) až před zásobníky příp. až před předání jinému systému
ETH	Zásobníky pro suchý popel od přejímky do vynášecího zařízení
ETJ	nepovoleno
ETK	Společné dopravní zařízení pro mokrý a suchý popel od přejímky až před zásobník příp. až před předání jinému systému
ETL	Společný zásobník pro mokrý a suchý popel od přejímky do vynášecího zařízení
ETM	Usazovací zařízení pro mokrý a suchý popel od přejímky až před důl, lom příp. až před předání jinému systému
ETN	Čerpání, rozvod, zpětné vedení a odvod promývací, splavovací vody od vstupu příp. z odbočky až před vstup do jiného systému
ETP	Výroba a rozvod dopravního vzduchu od odbočky příp. z kompresorové stanice až před vstup do dopravního zařízení
ETQ	nepovoleno
ETR	nepovoleno
ETS	nepovoleno
ETT	nepovoleno
ETU	nepovoleno
ETV	Zásobování mazivy
ETW	nepovoleno
ETX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků
ET Zařízení pro odpovídání a odstruskování

ETY Řídící, regulační a ochranná zařízení
ETZ nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EU Úprava a transport zbytků z přípravy a proměny paliva, z čištění kouřových plynů a z výroby plynů

[Zpět](#)

kód popis

- EUA Úprava zbytků z přípravy paliva
od vstupu do výstupu
- EUB Úprava zbytků z přípravy paliva
od vstupu do výstupu
- EUC Úprava zbytků spalování paliva
od vstupu do výstupu
- EUD Úprava zbytků z čištění kouřových plynů
od vstupu do výstupu
- EUE Úprava zbytků z výroby a úpravy plynů
od vstupu do výstupu
- EUF Úprava zbytků z přípravy paliva (v případě, že EUA nepostačuje)
od vstupu do výstupu
- EUG Úprava zbytků z přípravy paliva (v případě, že EUA, EUF nepostačují)
od vstupu do výstupu
- EUH Úprava zbytků z přeměny paliva (v případě, že EUB nepostačuje)
od vstupu
do výstupu
- EUJ Úprava zbytků z přeměny paliva (v případě, že EUB, EUH nepostačují)
od vstupu do výstupu
- EUK Úprava zbytků spalování paliva (v případě, že EUC nepostačuje)
od vstupu do výstupu
- EUL Úprava zbytků spalování paliva (v příp., že EUC, EUK nepostačují)
od vstupu do výstupu
- EUM Úprava zbytků z čištění kouřových plynů (v příp., že EUD nepostačuje)
od vstupu do výstupu
- EUN Úprava zbytků z čištění kouřových plynů (v příp., že EUD, EUM
nepostačují)
od vstupu do výstupu
- EUP Úprava zbytků z výroby a úpravy plynů (v příp., že EUE nepostačuje)
od vstupu do výstupu
- EUQ Úprava zbytků z výroby a úpravy plynů (v případě, že EUE, EUP
nepostačují)
od vstupu do výstupu
- EUR nepovoleno
- EUS nepovoleno
- EUT nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků
EU Úprava a transport zbytků z přípravy a proměny paliva, z čistění
kouřových plynů a z výroby plynů

EUU nepovoleno
EUV Zásobování mazivy
EUW nepovoleno
EUX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
EUY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
EUZ nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	Popis
EVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
EVV	nepovoleno
EVW	nepovoleno
EVX	nepovoleno
EVY	nepovoleno
EVZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
EWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
EWV	nepovoleno
EWX	nepovoleno
EWY	nepovoleno
EWZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

EXA	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXB	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXC	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXD	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXE	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXF	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXG	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXH	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXJ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXK	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXL	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXM	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXN	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXP	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXQ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXR	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXS	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXT	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EXU	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

EXV nepovoleno
EXW nepovoleno
EXX nepovoleno
EXY nepovoleno
EXZ nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků

EY Řídící, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
EYA	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYB	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYC	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYD	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYE	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYF	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYG	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYH	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYJ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYK	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYL	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYM	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYN	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYP	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYQ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYR	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYS	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYT	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYU	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
EYV	nepovoleno
EYW	nepovoleno
EYX	nepovoleno
EYY	nepovoleno
EYZ	nepovoleno

E Konvenční zásobování palivem a odstranění zbytků
EY Řídící, regulační a ochranná zařízení

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
-----	-------

FA	Skládování palivových článků (a jiných radioaktivních dílů) +)
FB	Příprava palivových článků (a jiných dílů aktivní zóny reaktoru) +)
FC	Zařízení pro výměnu a dopravu palivových článků (a jiných dílů aktivní zóny reaktoru) +)
FD	nepovoleno
FE	nepovoleno
FF	nepovoleno
FG	nepovoleno
FH	nepovoleno
FJ	Zařízení pro montáž a profylaktické zkoušky
FK	Zařízení pro dekontaminaci (kromě čisticího zařízení pro sklad palivových článků FAM a palivových článků FBC)
FL	nepovoleno
FM	nepovoleno
FN	nepovoleno
FP	nepovoleno
FQ	nepovoleno
FR	nepovoleno
FS	nepovoleno
FT	nepovoleno
FU	nepovoleno
FV	Zásobování mazivy
FW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
FX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
FY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
FZ	nepovoleno

+) také štěpné a reflektorové články

F

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FA Skladování palivových článků (a jiných radioaktivních dílů) +)

[Zpět](#)

kód popis

FAA Zařízení pro skladování nových palivových článků

Úkol: Zaznamenávat palivové články a ostatní radioaktivní díly a příslušné nástroje pro skladování a případnou manipulaci.

Rozsah: Vybavení podpěrnou konstrukcí, zařízením pro kontrolu průsaku a vestavbami.

FAB Zařízení pro skladování vyhořelých článků

Úkol: Zaznamenávat palivové články a ostatní radioaktivní díly a příslušné nástroje pro skladování a případnou manipulaci.

Rozsah: Vybavení podpěrnou konstrukci, zařízením pro kontrolu průsaku a vestavbami.

FAC Zařízení pro skladování plodivých palivových článků (ne vnitřní sklad)

Úkol: Zaznamenávat palivové články a ostatní radioaktivní díly a příslušné nástroje pro skladování a případnou manipulaci.

Rozsah: Vybavení podpěrnou konstrukci, zařízením pro kontrolu

FAD Přídavný sklad pro palivové články

FAE Zařízení reaktorového prostoru

Rozsah: Vybavení podpěrnou konstrukci, zařízením pro kontrolu průsaku a vestavbami.

FAF Zařízení pro odkládací prostor

Úkol: Meziskladování vestaveb reaktoru

Rozsah: Vybavení podpěrnou konstrukci, zařízením pro kontrolu průsaku a vestavbami.

FAG nepovoleno

FAH Skladovací zařízení pro opětně použitelné aktivované díly

FAJ nepovoleno

FAK Chladicí systém pro bazén palivových článků

Úkol: Odvést z bazénu palivových článků teplo

FAL Čisticí systém pro chladivo bazénu palivových článků

Úkol: Odstranit z chladiva bazénu nečistoty

FAM Čisticí zařízení pro bazén palivových článků

Úkol: Odstranit z bazénu palivových článků nečistoty

FAN Chladicí systém nouzového bazénu palivových článků

Úkol: Odvést v případě nouzového stavu teplo z bazénu palivových článků

FAP nepovoleno

FAQ nepovoleno

FAR Vlastní ochranný systém pro bazén palivových článků

Úkol: Chránit palivové články proti oxidaci

FAS nepovoleno

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FA Skladování palivových článků (a jiných radioaktivních dílů) +)

FAT Rozvod (také evakuace) topného, chladicího a proplachovacího média

FAU nepovoleno

FAV Zásobování mazivy

FAW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

FAX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

FAY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

FAZ nepovoleno

+) také štěpné a reflektorové články

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FB Příprava palivových článků (a jiných dílů aktivní zóny reaktoru) +)

[Zpět](#)

kód	popis
FBA	Zkušební zařízení pro palivové články a jiné části aktivní zóny reaktoru Úkol: Zjistit stav částí, patřících do aktivní zóny reaktoru
FBB	Zařízení pro opravy palivových článků a jiných částí aktivní zóny reaktoru Úkol: Oprava částí, patřících do aktivní zóny reaktoru
FBC	Čisticí zařízení palivových článků a jiných částí, patřících do aktivní zóny reaktoru Úkol: Čištění částí, patřících do aktivní zóny reaktoru (zařízení pro dekontaminaci viz FK)
FBD	Rozměřňovací zařízení pro palivové články a jiné části, patřící do aktivní zóny reaktoru, mimo části J
FBE	nepovoleno
FBF	nepovoleno
FBG	nepovoleno
FBH	nepovoleno
FBJ	nepovoleno
FBK	nepovoleno
FBL	nepovoleno
FBM	nepovoleno
FBN	nepovoleno
FBP	nepovoleno
FBQ	nepovoleno
FBR	nepovoleno
FBS	nepovoleno
FBT	Rozvod (také evakuace) topného, chladicího a proplachovacího média
FBU	nepovoleno
FBV	Zásobování mazivy
FBW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
FBX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
FBY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
FBZ	nepovoleno
+) také štěpné a reflektorové články	

F Manipulace s nukleárně-technickými díly
FB Příprava palivových článků (a jiných dílů aktivní zóny reaktoru) +)

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FC Zařízení pro výměnu a dopravu palivových článků

[Zpět](#)

kód popis

FCA Zavážecí a odtahová zařízení

Úkol: Doprava do aktivní zóny reaktoru, případně z aktivní zóny reaktoru palivových článků, článků absorberu (pohlcovače) a pod. dopravním médiem

FCB Zařízení pro výměnu na reaktoru

Úkol: Palivové články a jiné části aktivní zóny reaktoru vyměnit a přeměnit

FCC Překládací zařízení pro části, patřící do aktivní zóny reaktoru (pouze je-li odděleno od FCA a FCB)

Úkol: Přeměnit v aktivní zóně reaktoru palivové články a jiné části

FCD Zařízení ve skladu pro výměnu palivových článků a jiných částí aktivní zóny reaktoru

FCE nepovoleno

FCF Zařízení sanitárních uzávěrů (hradítka bazénu výměny)

Úkol: Umožnit přechod mezi prostory s různými provozními stavy.

Pouze pro palivové články a jiné části aktivní zóny reaktoru.

FCG nepovoleno

FCJ Dopravní zařízení

Úkol: Přemísťovat palivové články a jiné části aktivní zóny reaktoru mezi různými sklady.

Rozsah: Zařízení pro dopravu palivových článků a jiných částí aktivní zóny reaktoru mezi různými sklady.

FCK nepovoleno

FCL Systém udržení tlaku a chlazení dopravních zařízení palivových článků

FCM nepovoleno

FCN nepovoleno

FCP nepovoleno

FCQ nepovoleno

FCR nepovoleno

FCS nepovoleno

FCT Rozvod (také evakuace) topného, chladicího a proplachovacího média

FCU nepovoleno

FCV Zásobování mazivy

FCW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

FCX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

FCY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

FCZ nepovoleno

F Manipulace s nukleárně-technickými díly
FC Zařízení pro výměnu a dopravu palivových článků

+) také štěpné a reflektorové články

FCH nepovoleno

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FJ Zařízení pro montáž a profylaktické zkoušky

[Zpět](#)

kód popis

FJA Montážní nástroje a přípravky pro tlakovou nádobu reaktoru a víko
FJB Montážní nástroje a přípravky pro vestavby nádoby reaktoru
FJC Přípravky pro profylaktické zkoušky tlakové nádoby reaktoru a víka
FJD nepovoleno
FJE Montážní nástroje a přípravky pro komponenty primárního systému chladiva
FJF Přípravky pro profylaktické zkoušky komponentů primárního systému chladiva
FJG nepovoleno
FJH nepovoleno
FJJ nepovoleno
FJK nepovoleno
FJL nepovoleno
FJM Zařízení pro bezpečnostní obal reaktoru
FJN Zařízení pro manipulaci se sodíkem smáčenými částmi
FJP nepovoleno
FJQ Zařízení (přípravky) pro horkou kobku
FJR nepovoleno
FJS nepovoleno
FJT nepovoleno
FJU nepovoleno
FJV nepovoleno
FJW nepovoleno
FJX nepovoleno
FJY nepovoleno
FJZ nepovoleno

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FK Zařízení pro dekontaminace (kromě čistícího zařízení pro sklad palivových článků FAM a palivových článků FBC)

[Zpět](#)

kód popis

FKA Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKB Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKC Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKD Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKE Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKF Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKG Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKH Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKJ Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKK Zařízení pro dekontaminaci (volně k použití, např.vztaženo na budovy)

FKL nepovoleno

FKM nepovoleno

FKN Mobilní dekontaminační zařízení

FKP nepovoleno

FKQ nepovoleno

FKR nepovoleno

FKS nepovoleno

FKT Rozvod (také evakuace) topného, chladicího a proplachovacího média

FKU nepovoleno

FKV Zásobování mazivy

FKW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

FKX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

FKY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

FKZ nepovoleno

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	Popis
FVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
FVW	nepovoleno
FVX	nepovoleno
FVY	nepovoleno
FVZ	nepovoleno

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

FWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
FWV	nepovoleno
FWW	nepovoleno
FWX	nepovoleno
FWY	nepovoleno
FWZ	nepovoleno

F

FW

Str. 156

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
FXA	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXB	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXC	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXD	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXE	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXF	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXG	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXH	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXJ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXK	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXL	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXM	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXN	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXP	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXQ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXR	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXS	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXT	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXU	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FXV	nepovoleno

F

FX

Str. 157

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

FXW nepovoleno

FXX nepovoleno

FXY nepovoleno

FXZ nepovoleno

F Manipulace s nukleárně-technickými díly

FY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
FYA	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYB	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYC	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYD	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYE	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYF	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYG	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYH	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYJ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYK	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYL	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYM	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYN	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYP	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYQ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYR	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYS	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYT	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYU	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
FYV	nepovoleno
FYW	nepovoleno
FYX	nepovoleno
FYY	nepovoleno
FYZ	nepovoleno

F Manipulace s nukleárně-technickými díly
FY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

G Zásobování vodou a odpadní vody

G Zásobování vodou a odpadní vody

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
GA	Získávání surové vody
GB	Úprava vody (změkčování - dekarbonizace) vč. úpravy přídavné vody do chladicích věží
GC	Úprava vody (odsolování - demineralizace)
GD	Úprava vody (ostatní)
GE	nepovoleno
GF	nepovoleno
GG	nepovoleno
GH	Rozvodné systémy vody (mimo pitnou vodu)
GJ	nepovoleno
GK	Zásobování pitnou vodou
GL	nepovoleno
GM	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod
GN	Úprava provozních odpadních vod
GP	nepovoleno
GQ	Systémy sběru a odvodu splaškových vod
GR	Úprava splaškových vod
GS	nepovoleno
GT	Zpětné získávání vody z odpadních vod
GU	Systém sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy
GV	Zásobování mazivy
GW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
GX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
GY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
GZ	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GA Získávání surové vody

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

GAA	Získávání, mechanické čištění vody z odběrového místa do výstupu hrubého čištění
GAB	nepovoleno
GAC	Systém potrubí a kanálů od odběrového místa, případně od výstupu jiného systému až před vstup do jiného systému
GAD	Zásobní zařízení ze vstupu zásobního zařízení do výstupu zásobního zařízení včetně vtoku a výtoku
GAE	nepovoleno
GAF	Čerpací zařízení (stanice) ze sání čerpacího zařízení do výtlaku čerpacího zařízení
GAG	nepovoleno
GAH	nepovoleno
GAJ	nepovoleno
GAK	nepovoleno
GAL	nepovoleno
GAM	nepovoleno
GAN	nepovoleno
GAP	nepovoleno
GAQ	nepovoleno
GAR	nepovoleno
GAS	nepovoleno
GAT	nepovoleno
GAU	nepovoleno
GAV	Zásobování mazivy
GAW	nepovoleno
GAX	Zásobování médiiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
GAY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
GAZ	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GB Úprava vody (změkčování – dekarbonizace) vč. úpravy přídatné vody do chladících věží

[Zpět](#)

kód popis

- GBA nepovoleno
- GBB Filtrace, mechanické čištění
ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu z odlučovacího zařízení
- GBC Provzdušnění, sycení plynem
od atmosféry, příp. ze zásobování plynem
- GBD Srážení (např. po dekarbonizaci)
ze vstupu srážení do výstupu srážení
- GBE Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci)
ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému
- GBF Výměna iontů, vratná osmóza (např. pro odsolování)
ze vstupu výměníku iontů a z uzavírací armatury zásobování chemikálií, příp. zásobování pomocných médií před výměníky iontů
- GBG Odpařování (např. pro odsolování)
ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu
- GBH Odplynění, sušení
ze vstupu do odplynovačku, příp. do nádrže do výstupu z nádrže vč. ohřívacího zařízení kondenzátoru brýdové páry
- GBJ Předehřev, chlazení
ze vstupu předehříváku, příp. chladiče do výstupu předehříváku, příp. chladiče
- GBK Potrubní systém, mezizásobníky, doprava hlavního média
Potrubní systém:
od odběrového místa, případně od výstupu jiného systému až před vstup do jiného systému do výstupu pro zpracování média
Mezizásobníky:
ze vstupu meziskladování až do výstupu meziskladování
Doprava :
ze sání čerpacího zařízení do výtlaku čerpacího zařízení
- GBL Skladování, mimo zpracování média (pokud není součástí jiného systému)
ze vstupu do skladovacího zařízení do výstupu ze skladovacího zařízení včetně vtoku a výtoku
- GBM nepovoleno
- GBN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, příp. zásobní nádrže až před předání do jiného systému

G Zásobování vodou a odpadní vody

GB Úprava vody (změkčování – dekarbonizace) vč. úpravy přídatné vody do chladicích věží

- GBP Regenerační a promývací zařízení
ze vstupu do systému až před napojení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. pomocným médiem a
proplachovacím vzduchem do regeneračního a proplachovacího
zařízení
- GBQ Dávkování pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- GBR Odvod proplachovací vody a zbytků včetně neutralizace
od výstupu stávajícího systému až před předání do likvidačního
systému
- GBS Zahušťování kalů
od výstupu stávajícího systému až před předání do jiného systému
- GBT Rozvod ohřívacího, chladicího a proplachovacího média
z výroby ohřívacího, chladicího a proplachovacího média příp.
od odbočky zásobování ohřívacím, chladícím a proplachovacím
médiem až před spotřebič a od spotřebiče
- GBU nepovoleno
- GBV Zásobování mazivy
- GBW nepovoleno
- GBX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GBY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GBZ nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GC Úprava vody (odsolování – demineralizace)

[Zpět](#)

kód	popis
GCA	nepovoleno
GCB	Filtrace, mechanické čištění ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu z odlučovacího zařízení
GCC	Provzdušnění, syčení plynem od atmosféry, příp. z plynového hospodářství
GCD	Srážení (např. pro dekarbonizaci) ze vstupu srážení do výstupu srážení
GCE	Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci) ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky ze zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému
GCF	Výměna iontů, vratná osmóza (např. pro odsolování) ze vstupu do výměníku iontů a z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným médiem před výměníkem iontů
GCG	Odpařování (např. pro odsolování) ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu
GCH	Odplynění, sušení ze vstupu odplynováku, příp. nádrže do výstupu z nádrže včetně nahřívacího zařízení brýdového kondenzátoru
GCI	Přehřívání, chlazení ze vstupu přehříváku, příp. chladiče do výstupu z nádrže včetně nahřívacího zařízení brýdového kondenzátoru
GCK	Potrubní systém, mezizásobníky, doprava hlavního média Potrubní systém: od odběrového místa, případně od výstupu z jiného systému až před výstup do jiného systému do výstupu zpracování média Mezizásobníky: ze vstupu mezizásobníků do výstupu mezizásobníků Doprava: ze sání čerpacího zařízení do výtlaku čerpacího zařízení
GCL	Zásobníky mimo zpracování média (pokud není součástí jiného systému) ze vstupu zásobníků do výstupu zásobníků včetně vtoku a výtlaku
GCM	nepovoleno
GCN	Zásobování chemikáliemi z odběrového místa, případně ze zásobních nádrží až před předání do jiného systému

G Zásobování vodou a odpadní vody

GC Úprava vody (odsolování – demineralizace)

- GCP Regenerační, proplachovací zařízení
ze vstupu systému až před napájení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp.pomocným médiem a
proplachovacím vzduchem do regeneračního a proplachovacího
zařízení
- GCQ Dávkování pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- GCR Odvod proplachovací vody a odpadů včetně neutralizace
od výstupu stávajících systémů až před předání do likvidačního
systému
- GCS Zahušťování kalů
od výstupu stávajících systémů až před předání do jiného systému
- GCT Rozvod ohřívacího, chladicího a proplachovacího systému
z výroby ohřívacího, chladicího a proplachovacího média
od odbočky zásobování ohřívacím, chladícím a proplachovacím
médiem až před spotřebiče a od spotřebičů
- GCU nepovoleno
- GCV Zásobování maziv
- GCW nepovoleno
- GCX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GCY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GCZ nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GD Úprava vody (ostatní)

[Zpět](#)

kód Popis

- GDA Nepovoleno
- GDB Filtrace, mechanické čištění
ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu odlučovacího zařízení
- GDC Provzdušnění, sycení plynem
od atmosféry, příp. z plynového hospodářství
- GDD Srážení (např. pro dekarbonizaci)
ze vstupu srážení do výstupu srážení
- GDE Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci)
ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému
- GDF Výměna iontů, vratná osmóza (např. pro odsolování)
ze vstupu výměníku iontů, příp. z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp. pomoc. médiem před výměníkem iontů
- GDG Odpařování (např. pro odsolování)
ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a
ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu
- GDH Odplynění, sušení
ze vstupu odplynováku, příp. nádrže do výstupu nádrže vč.
nahřívacího zařízení brýdového kondenzátoru
- GDJ Předehřev, chlazení
ze vstupu předehříváku, příp. chladiče
do výstupu předehříváku, příp. chladiče
- GDK Potrubní systém, mezizásobníky, doprava hlavního média
Potrubní systém:
od odběrového místa, případně od výstupu z jiného systému
až před vstup do jiného systému do výstupu zpracování média
Mezizásobníky:
ze vstupu mezizásobníků do výstupu z mezizásobníků
Doprava:
ze sání čerpacího zařízení do výtlaku čerpacího zařízení
- GDL Zásobníky mimo zpracování média (pokud není součástí jiného systému)
ze vstupu zásobníků do výstupu zásobníků vč. vtoku a výtoku
- GDM nepovoleno
- GDN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, případně ze zásobní nádrže až před předání
jinému systému

G Zásobování vodou a odpadní vody

GD Úprava vody (ostatní)

- GDP Regenerační, proplachovací zařízení
ze vstupu systému až před napájení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. pomocným médiem a
proplachovacím vzduchem do regeneračního a proplachovacího
zařízení
- GDQ Dávkování pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- GDR Odvod proplachovací vody a odpadů včetně neutralizace
od výstupu stávajících systémů až před předání do likvidačního
systému
- GDS Zahušťování kalů
od výstupu stávajících systémů až před předání do jiného systému
- GDT Rozvod ohřivacího, chladicího a proplachovacího média
z výroby ohřivacího, chladicího a proplachovacího média
od odbočky zásobování ohřivacím, chladícím a proplachovacím
médiem až před spotřebiče a od spotřebičů
- GDU nepovoleno
- GDV Zásobování mazivy
- GDX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GDY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GDZ nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GH Rozvodné systémy vody (mimo pitnou vodu)

[Zpět](#)

kód	popis
GHA	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHB	Rozvod za úpravou vody (dekarbonizace) až před vstup do jiného systému
GHC	Rozvod za úpravou vody (odsolování) až před vstup do jiného systému
GHD	Rozvod za úpravou vody (ostatní) až před vstup do jiného systému
GHE	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHF	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHG	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHH	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHJ	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHK	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHL	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHM	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHN	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHP	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHQ	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHR	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHS	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHT	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHU	Rozvodné systémy (mimo pitnou vodu) (volně k použití pro ostatní vodní systémy)
GHV	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GH Rozvodné systémy vody (mimo pitnou vodu)

GHW nepovoleno

GHX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

GHY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

GHZ nepovoleno

G

GH

Str. 170

G Zásobování vodou a odpadní vody

GK Zásobování pitnou vodou

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

GKA	Přejímka
-----	----------

GKB	Uskladnění, doprava, rozvod
-----	-----------------------------

GKC	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKD	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKE	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKF	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKG	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKH	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKJ	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKK	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKL	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKM	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKN	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKP	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKQ	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKR	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKS	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKT	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKU	Zásobování pitnou vodou (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
-----	--

GKV	nepovoleno
-----	------------

GKW	nepovoleno
-----	------------

GKX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
-----	---

GKY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
-----	---

GKZ	nepovoleno
-----	------------

G Zásobování vodou a odpadní vody
GK Zásobování pitnou vodou

G Zásobování vodou a odpadní vody

GM Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

GMA	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMB	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMC	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMD	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GME	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMF	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMG	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMH	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMJ	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMK	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GML	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMM	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMN	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMP	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMQ	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMR	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMS	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMT	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMU	Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GMV	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GM Systémy sběru a odvodu provozních odpadních vod

GMW nepovoleno

GMX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

GMY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

GMZ nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GN Úprava provozních odpadních vod

[Zpět](#)

kód popis

GNA nepovoleno

GNB Filtrace, mechanické čištění

ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu odlučovacího zařízení

GNC Provzdušnění, sycení plynem

od atmosféry, příp. z plynového hospodářství

GND Srážení (např. pro dekarbonizaci)

ze vstupu srážení z výstupu srážení

GNE Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci)

ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému

GNF Výměna iontů, vratná osmóza (např. pro odsolování)

ze vstupu výměníku iontů, příp. z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp. pomocným médiem před výměníkem iontů

GNG Odpařování (např. pro odsolování)

ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a
ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu

GNH Odplynění, sušení

ze vstupu odplynováku, příp. nádrže
do výstupu z nádrže včetně nahřívacího zařízení brýdového
kondenzátoru

GNJ Předehřev, chlazení

ze vstupu předehříváku, příp. chladiče
do výstupu předehříváku, příp. chladiče

GNK Potrubní systém, mezizásobníky, doprava hlavního média

Potrubní systém:

od odběrového místa, případně od výstupu z jiného systému
až před vstup do jiného systému do výstupu zpracování média

Mezizásobníky:

ze vstupu mezizásobníků do výstupu z mezizásobníků

Doprava:

ze sání čerpacího zařízení do výtlačku čerpacího zařízení

GNL Zásobníky mimo zpracování média (pokud není součástí jiného systému)

ze vstupu zásobníků do výstupu zásobníků vč. vtoku a výtoku

GNM nepovoleno

GNN Zásobování chemikáliemi

z odběrového místa, případně ze zásobní nádrže až před předání
jinému systému

G Zásobování vodou a odpadní vody

GN Úprava provozních odpadních vod

- GNP Regenerační, proplachovací zařízení
ze vstupu systému až před napojení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným médiem a
proplachovacím vzduchem
do regeneračního a proplachovacího zařízení
- GNQ Dávkování pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- GNR Odvod proplachovací vody a odpadů včetně neutralizace
od výstupu stávajících systémů
až před předání do likvidačního systému
- GNS Zahušťování kalů
od výstupu stávajících systémů
až před předání do jiného systému
- GNT Rozvod ohřívacího, chladicího a proplachovacího média
z výroby ohřívacího, chladicího a proplachovacího média
od odbočky zásobování ohřívacím, chladícím a proplachovacím
médiem až před spotřebiče a od spotřebičů
- GNU nepovoleno
- GNV Zásobování mazivy
- GNX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GNY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GNZ nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GQ Systémy sběru a odvodu splaškových vod

[Zpět](#)

kód	popis
GQA	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQB	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQC	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQD	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQE	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQF	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQG	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQH	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQJ	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQK	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQL	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQM	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQN	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQP	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQQ	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQR	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQS	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQT	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQU	Systém sběru a odvodu splaškových vod (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GQV	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GQ Systémy sběru a odvodu splaškových vod

GQW nepovoleno

GQX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

GQY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

GQZ nepovoleno

G

GQ

Str. 178

G Zásobování vodou a odpadní vody

GR Úprava splaškových vod

[Zpět](#)

kód	popis
GRA	nepovoleno
GRB	Filtrace, mechanické čištění ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu odlučovacího zařízení
GRC	Provzdušnění, syčení plynem od atmosféry, příp. z plynového hospodářství
GRD	Srážení (např. pro dekarbonizaci) ze vstupu srážení do výstupu srážení
GRE	Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci) ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému
GRF	Výměna iontů (např. pro dekarbonizaci) ze vstupu výměníku iontů a z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným médiem před výměníkem iontů
GRG	Odpařování (např. pro odsolování) ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu
GRH	Odplynění, sušení ze vstupu odplynováku, příp. nádrže do výstupu z nádrže vč. nahřívacího zařízení brýdového kondenzátoru
GRJ	Přehřev, chlazení ze vstupu přehříváku, příp. chladiče do výstupu přehříváku, příp. chladiče
GRK	Potrubní systém, mezizásobníky, doprava hlavního média Potrubní systém: od odběrového místa, případně od výstupu z jiného systému až před vstup do jiného systému do výstupu zpracování média Mezizásobníky: ze vstupu mezizásobníků do výstupu z mezizásobníků Doprava: ze sání čerpacího zařízení do výtlaku čerpacího zařízení
GRL	Zásobníky mimo zpracování média (pokud není součástí jiného systému) ze vstupu zásobníků do výstupu zásobníků vč. vtoku a výtoku
GRM	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GR Úprava splaškových vod

- GRN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, případně ze zásobní nádrže
až před předání jinému systému
- GRP Regenerační, proplachovací zařízení
ze vstupu systému až před napájení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným
médiem a proplachovacím vzduchem
do regeneračního a proplachovacího zařízení
- GRQ Dávkování pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- GRR Odvod proplachovací vody a odpadů včetně neutralizace
od výstupu stávajících systémů
až před předání do likvidačního systému
- GRS Zahušťování kalů
od výstupu stávajících systémů
až před předání do jiného systému
- GRT Rozvod ohřívacího, chladicího a proplachovacího média
z výroby ohřívacího, chladicího a proplachovacího média
od odbočky zásobování ohřívacím, chladícím a proplachovacím
médiem až před spotřebiče a od spotřebičů
- GRU nepovoleno
- GRV Zásobování mazivy
- GRW nepovoleno
- GRX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GRY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- GRZ nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GT Zpětné získávání vody z odpadních vod

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

GTA	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTB	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTC	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTD	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTE	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTF	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTG	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTH	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTJ	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTK	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTL	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTM	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTN	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTP	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTQ	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTR	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTS	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTT	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTU	Zpětné získávání vody z odpadních vod (volně k použití)
GTV	nepovoleno
GTW	nepovoleno
GTX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
GTY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
GTZ	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody
GT Zpětné získávání vody z odpadních vod

G Zásobování vodou a odpadní vody

GU Systém sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

GUA	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUB	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUC	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUD	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUE	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUF	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUG	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUH	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUJ	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUK	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUL	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUM	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUN	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUP	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUQ	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUR	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUS	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUT	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUU	Systémy sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy (volně k použití - vztaženo např. na budovy)
GUV	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GU Systém sběru a odvodu srážkových vod včetně úpravy

GUW nepovoleno

GUX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

GUY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

GUZ nepovoleno

G

GU

Str. 184

G Zásobování vodou a odpadní vody

GV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	popis
GVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
GVV	nepovoleno
GVW	nepovoleno
GVX	nepovoleno
GVY	nepovoleno
GVZ	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
GWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
GWV	nepovoleno
GWW	nepovoleno
GWX	nepovoleno
GWY	nepovoleno
GWZ	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GX Zásobování médiem pro ovládání, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
GXA	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXB	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXC	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXD	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXE	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXF	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXG	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXH	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXJ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXK	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXL	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXM	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXN	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXP	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXQ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXR	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXS	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXT	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXU	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GXV	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody

GX Zásobování médiem pro ovládání, regulační a ochranná zařízení

GXW nepovoleno

GXX nepovoleno

GXY nepovoleno

GXZ nepovoleno

G

GX

Str. 188

G Zásobování vodou a odpadní vody

GY Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)

[Zpět](#)

kód	popis
GYA	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYB	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYC	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYD	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYE	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYF	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYG	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYH	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYJ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYK	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYL	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYM	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYN	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYP	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYQ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYR	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYS	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYT	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYU	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
GYV	nepovoleno
GYW	nepovoleno
GYX	nepovoleno
GY Y	nepovoleno
GYZ	nepovoleno

G Zásobování vodou a odpadní vody
GY Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)

H Konvenční výroba tepla

H Konvenční výroba tepla

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
HA	Tlakový systém, vodní a parní strana
HB	Nosná konstrukce, opláštění, vnitřní prostory kotle
HC	Zařízení pro čištění výhřevných ploch na straně spalín
HD	Odpopílkování, odstruskování, odprašování
HE	nepovoleno
HF	Zásobníky paliva, podavače, mlecí okruhy
HG	nepovoleno
HH	Hlavní topeniště
HJ	Zapalování topeniště (pokud je oddělené)
HK	nepovoleno
HL	Systém spalovacího vzduchu (primární, sekundární, přídatný vzduch)
HM	Ohřívání plynu (při uzavřeném systému)
HN	Odvod spalín (bez čištění spalín)
HP	nepovoleno
HQ	nepovoleno
HR	Chemická úprava spalín včetně odvodu odpadů
HS	Chemické čištění spalín včetně odvodu katalytických odpadů
HT	Chemická úprava spalín (včetně odvodů odpadů)
HU	Opětný ohřev spalín
HV	Zásobování mazivy
HW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
HX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
HY	Řídící, regulační a ochranná zařízení
HZ	nepovoleno

H

H Konvenční výroba tepla

H

Str. 192

H Konvenční výroba tepla

HA Tlakový systém, vodní a parní strana

[Zpět](#)

kód	popis
HAA	NT-systém předehřevu dílčího proudu (ohříváný spaliny) ze vstupu NT systému předehřevu dílčího proudu do výstupu NT systému předehřevu dílčího proudu
HAB	VT-systém předehřevu dílčího proudu (ohříváný spaliny) ze vstupu VT systému předehřevu dílčího proudu do výstupu VT systému předehřevu dílčího proudu
HAC	Systém EKA (ohřívák vody) ze vstupní komory kotle až před vstup do výparníku vč.regulačních a vedlejších výhřevných ploch
HAD	Výparník - odpařovací systém ze vstupu odpařovacího systému do výstupu odpařovacího systému a do vodního-parního odlučovače u kotlů s nuceným oběhem příp. do vodního-parního odlučovače a sběrače u bubnových kotlů
HAE	nepovoleno
HAF	nepovoleno
HAG	Cirkulační zařízení (ne u kotlů s přirozeným oběhem) od vodního-parního odlučovače a ze sběrače vody (najížděcí nádoby) u kotlů s nuceným oběhem příp. od vodního-parního odlučovače a sběrače u bubnových kotlů až před vstup do otopných ploch (odváděcí systémy jsou obsaženy pod "L") příp. až před systém napájecí vody
HAH	Systém VT-přehříváků od výstupu výparníku do výstupní komory kotle
HAI	Přihřívání ze vstupní komory přihříváku do výstupní komory přihříváku
HAK	Druhé přihřívání ze vstupní komory druhého přihříváku do výstupní komory druhého přihříváku
HAL	nepovoleno
HAM	Systém triflux ze vstupu systému triflux do výstupu systému triflux

H Konvenční výroba tepla

HA Tlakový systém, vodní a parní strana

HAN Vypouštění, odvodnění a odvzdušnění tlakového systému ze sběracího místa příp.

od poslední vypouštěcí armatury

až před předání do jiného systému

HAP nepovoleno

HAQ nepovoleno

HAR nepovoleno

HAS nepovoleno

HAT nepovoleno

HAU nepovoleno

HAV Zásobování mazivy

HAW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

HAX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

HAY Řídicí, regulační a ochranná zařízení

HAZ nepovoleno

H

HA

Str. 194

H Konvenční výroba tepla

HB Nosná konstrukce, opláštění, vnitřní prostory kotle

[Zpět](#)

kód	popis
HBA	Konstrukce vč. základu
HBb	Opláštění, izolace
HBC	Vyzdívka vč. izolačního zdiva
HBD	Plošiny, schodiště
HBE	Tlakový zásobník (akumulační kotel)
HBf	nepovoleno
HBG	nepovoleno
HBH	nepovoleno
HBJ	nepovoleno
HBK	Vnitřní prostor kotle - topeniště z topeniště až před odvod spalin
HBL	nepovoleno
HBM	nepovoleno
HBN	nepovoleno
HBP	nepovoleno
HBQ	nepovoleno
HBR	nepovoleno
HBS	nepovoleno
HBT	nepovoleno
HBU	nepovoleno
HBV	nepovoleno
HBW	nepovoleno
HBX	nepovoleno
HBY	nepovoleno
HBZ	nepovoleno

H

HB

Str. 195

H Konvenční výroba tepla

HC Zařízení pro čištění výhřevných ploch na straně spalin

[Zpět](#)

kód	popis
HCA	Zařízení pro ofukování vzduchem od odbočky zásobovacího systému
HCB	Zařízení pro ofukování parou od odbočky zásobovacího systému
HCC	Zařízení pro ostřikování vodou od odbočky zásobovacího systému
HCD	Promývací zařízení od odbočky zásobovacího systému
HCE	Oklepávací zařízení
HCF	Kuličkový déšť
HCG	nepovoleno
HCJ	nepovoleno
HCK	nepovoleno
HCL	nepovoleno
HCM	nepovoleno
HCN	nepovoleno
HCP	nepovoleno
HCQ	nepovoleno
HCR	nepovoleno
HCS	nepovoleno
HCT	nepovoleno
HCU	nepovoleno
HCV	Zásobování mazivy
HCW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
HCX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
HCY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
HCZ	nepovoleno
HCH	nepovoleno

H

HC

Str. 196

H Konvenční výroba tepla

HD Odpopílkování, odstruskování, odprašování

[Zpět](#)

kód	popis
HDA	Odpopílkování a odstruskování topeniště, popelového lože z vynášečů až před předání do likvidačního systému, příp. do výstupu tlakového zásobníku, příp. až před zpětný odvod popílku
HDB	Zpětný odvod částic z popelového lože od výstupu topeniště, příp. od výstupu popelového lože až před zpětný odvod popílku až před vstup topeniště
HDC	Zpětné vedení úletu (recirkulace popílku) od vynášečů dodatkových topných ploch, příp. od odprašování spalín kotle, příp. od odbočky pro odvod popílku až před hořák úletu, příp. až před vstup do jiného systému
HDD	Mechanické odlučování od vstupu kouřového kanálu až před výstup kouřového kanálu, příp. až před předání do jiného systému
HDE	Elektrické odlučování od vstupu kouřového kanálu až před výstup kouřového kanálu, příp. až před předání do jiného systému
HDF	Cyklon a odvod od vstupu kouřového kanálu až před výstup kouřového kanálu, příp. až před předání do jiného systému
HDG	nepovoleno
HDH	nepovoleno
HDJ	nepovoleno
HDK	nepovoleno
HDL	nepovoleno
HDM	nepovoleno
HDN	nepovoleno
HDP	nepovoleno
HDQ	nepovoleno
HDR	nepovoleno
HDS	nepovoleno
HDT	nepovoleno
HDU	nepovoleno
HDV	Zásobování mazivy
HDW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
HDX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

H Konvenční výroba tepla

HD Odpopílkování, odstruskování, odprašování

HDY Řídící, regulační a ochranná zařízení

HDZ nepovoleno

H

HD

Str. 198

H Konvenční výroba tepla

HF Zásobníky paliva, podavače, mlecí okruhy

[Zpět](#)

kód	popis
HFA	Zásobníky paliva (bunkry) před mlecím zařízením od předání do výstupu
HFB	Podavače od výstupu zásobníků paliva (bunkrů) až před šachtu zpětného sání, příp. mlecí zařízení
HFC	Mlecí zařízení vč. třídiče ze vstupu mlecího zařízení až před vedení uhelného prášku (práškovod)
HFD	Recirkulace spalín od výstupu jiného systému až před mlecí zařízení
HFE	Vzduchový systém mlýnů, systém nosného vzduchu od vstupu vzduchu, příp. od odbočky "HLA" až před svodku, příp. až před mlecí zařízení, příp. až před recirkulaci spalín
HFF	Odvod brýd od odlučovacího zařízení až před jiný systém
HFG	Mezizásobník prášku za centrální mlýnicí (nepřímé spalování) od výstupu mlýnice až k výstupu mezizásobníku vč. turniketového uzávěru
HFH	nepovoleno
HFJ	nepovoleno
HFK	nepovoleno
HFL	nepovoleno
HFM	nepovoleno
HFN	nepovoleno
HFP	nepovoleno
HFQ	nepovoleno
HFR	nepovoleno
HFS	nepovoleno
HFT	nepovoleno
HFU	nepovoleno
HFV	Zásobování maziv
HFV	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
HFX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
HFY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
HFZ	nepovoleno

H

HF

Str. 199

H Konvenční výroba tepla
HF Zásobníky paliva, podavače, mlecí okruhy

H Konvenční výroba tepla

HH Hlavní ohniště

[Zpět](#)

kód	popis
HH A	Hlavní hořáky ze strany paliva a vzduchu
HH B	Dohořivací rošt ze vstupu dohořivacího roštu až před vstup do jiného systému
HH C	Roštové topeniště z přejímky paliva, příp. ze vstupu roštového topeniště až před vstup do jiného systému
HH D	Ostatní spalovací zařízení (např. brýdové hořáky, hořáky úletu) ze vstupu do výstupu
HH E	Mezizásobníky uhelného prášku, jeho doprava a rozvod od výstupu mlecího zařízení, příp. od výstupu mezizásobníku prášku na centrální mlýnici (nepřímé spalování) "HFG", příp. od výstupu jiného systému až před hlavní spalovací zařízení
HH F	Mezizásobníky kapalného paliva, jeho doprava a rozvod od odbočky hlavního přívodního potrubí, příp. z vyrovnávací (zásobní) nádrže až před hlavní spalovací zařízení
HH G	Redukce tlaku plynu a jeho rozvod od odbočky hlavního přívodního potrubí až před hlavní spalovací zařízení
HH H	Mezizásobníky, doprava a rozvod zvláštních paliv, médium 1
HH J	Mezizásobníky, doprava a rozvod zvláštních paliv, médium 2
HH K	Mezizásobníky, doprava a rozvod zvláštních paliv, médium 3
HH L	Přívod spalovacího vzduchu od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HH M	Přívod rozprašovacího média (pára) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HH N	Přívod rozprašovacího média (vzduch) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HH P	Přívod chladicího média (pára) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HH Q	Přívod chladicího média (vzduch) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HH R	Přívod profukovacího média (pára) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HH S	Přívod profukovacího média (vzduch) od odbočky přívodního systému až před spotřebič

H

HH

Str. 201

H Konvenční výroba tepla

HH Hlavní ohniště

- HHT Přívod topného média (pára)
od odbočky přívodního systému až před spotřebič
od spotřebiče až před přívod do jiného systému
- HHU Přívod topného média (horká voda)
od odbočky přívodního systému až před spotřebič
od spotřebiče až před přívod do jiného systému
- HHV Zásobování mazivy
- HHW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- HHX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
- HHY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
- HHZ Elektrické vytápění

H

HH

Str. 202

H Konvenční výroba tepla

HJ Zapalování topeniště (pokud je oddělené)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

HJA	Zapalovací hořáky ze vstupu zapalovacího zařízení ze strany paliva a vzduchu
HJB	nepovoleno
HJC	nepovoleno
HJD	nepovoleno
HJE	Mezizásobníky uhelného prášku, jeho doprava a rozvod od výstupu mlýnice, příp. od výstupu mezizásobníku prášku (u centrální mlýnice HFG), příp. od výstupu jiného systému až před zapalovací zařízení
HJF	Mezizásobníky kapalného paliva, jeho doprava a rozvod od odbočky hlavního přívodního potrubí, příp. z vyrovnávacích zásobníků (zásobních nádrží) až před zapalovací zařízení
HJG	Redukce a rozvod plynu od odbočky hlavního přívodního potrubí až před zapalovací zařízení
HJH	nepovoleno
HJJ	nepovoleno
HJK	nepovoleno
HJL	Přívod spalovacího vzduchu z odbočky vzduchovodu (HLA), příp. ze vstupu vzduchu vč. ventilátoru až před spotřebič
HJM	Přívod rozprašovacího média (pára) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HJN	Přívod rozprašovacího média (vzduch) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HJP	Přívod chladicího média (pára) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HJQ	Přívod chladicího média (vzduch) od odbočky přívodního systému až před spotřebič
HJR	Přívod profukovacího média (pára) od odbočky přívodního systému až před spotřebič

H

HJ

Str. 203

H Konvenční výroba tepla

HJ Zapalování topeniště (pokud je oddělené)

- HJS Přívod profukovacího média (vzduch)
od odbočky přívodního systému
až před spotřebič
- HJT Přívod topného média (pára)
od odbočky přívodního systému
až před spotřebič a
od spotřebiče
až před přívod do jiného systému
- HJU Přívod topného média (horká voda)
od odbočky přívodního systému
až před spotřebič a
od spotřebiče
až před přívod do jiného systému
- HJV Zásobování mazivy
- HJW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- HJX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
- HJY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
- HJZ nepovoleno

H

HJ

Str. 204

H Konvenční výroba tepla

HL Systém spalovacího vzduchu (primární, sekundární, přídavný vzduch)

[Zpět](#)

kód popis

HLA Vzduchovody

ze vstupu vzduchu

až před odbočku topeniště příp. mlecího vzduchu, nosného vzduchu

až před odbočku HFE, s výjimkou dmyhadla, ventilátoru, ohříváku

vzduchu, výfuku plynové turbíny

HLB Vzduchové ventilátory (dmyhadla)

ze vstupu ventilátoru (dmyhadla)

až před výstup ventilátorů (dmyhadla)

HLC Předehřev, cizí ohřev (ne spaliny)

ze vstupu předehříváků

až k výstupu předehříváků

HLD Ohřev spaliny (LUWO, LJ)

ze vstupu ohříváků

až k výstupu ohříváků

HLE nepovoleno

HLF nepovoleno

HLG nepovoleno

HLH nepovoleno

HLJ nepovoleno

HLK nepovoleno

HLL nepovoleno

HLM nepovoleno

HLN nepovoleno

HLP nepovoleno

HLQ nepovoleno

HLR nepovoleno

HLS nepovoleno

HLT nepovoleno

HLU Redukční stanice vzduchu

Úkol: Redukce tlaku ve vzduchovém systému

HLV Zásobování mazivy

HLW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

HLX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

HLY Řídicí, regulační a ochranná zařízení

HLZ nepovoleno

H

HL

Str. 205

H Konvenční výroba tepla

HM Ohřívání plynu (při uzavřeném systému)

[Zpět](#)

kód	popis
HMA	Předehříváč (1. konvekční díl) ze vstupního sběrače studeného plynu, příp. od výstupu plynu z výměníku tepla do výstupu předehříváku, příp. až před vstup směsného sběrače
HMB	Sálavý ohříváč ze vstupu směsného sběrače do výstupu sálavého ohříváče příp. až před vstupní sběrač pro dohříváč
HMC	Dohříváč (2. konvekční díl) ze vstupního sběrače do výstupního sběrače horkých plynů
HMD	Mezipřihřívání (přihřívání) ze vstupního sběrače do výstupního sběrače
HME	nepovoleno
HMF	nepovoleno
HMG	nepovoleno
HMH	nepovoleno
HMJ	nepovoleno
HMK	nepovoleno
HML	nepovoleno
HMM	nepovoleno
HMN	nepovoleno
HMP	nepovoleno
HMQ	nepovoleno
HMR	nepovoleno
HMS	nepovoleno
HMT	nepovoleno
HMU	nepovoleno
HMV	Zásobování mazivy
HMW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
HMX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
HMY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
HMZ	nepovoleno

H Konvenční výroba tepla

HN Odvod spalin (bez čištění spalin)

[Zpět](#)

kód	popis
HNA	Spalinové kanály (bez čištění spalin) od výstupu kotle, příp. od výstupu jiného systému až před komín s výjimkou LUWA, odlučování popílku ze spalin, umělého tahu, praní plynu, chemické úpravy spalin
HNB	nepovoleno
HNC	Ventilátory umělého tahu - kouřové (spalinové) ventilátory ze vstupu umělého tahu do výstupu umělého tahu
HND	nepovoleno
HNE	Komín ze vstupu
HNF	Recirkulace spalin od odbočky hlavního odvodu spalin až před vstup jiného systému vč. ventilátorů
HNG	nepovoleno
HNH	nepovoleno
HNJ	nepovoleno
HNK	nepovoleno
HNL	nepovoleno
HNM	nepovoleno
HNN	nepovoleno
HNP	nepovoleno
HNQ	nepovoleno
HNR	nepovoleno
HNS	nepovoleno
HNT	nepovoleno
HNU	Systém snižování tlaku spalin Úkol: Redukce tlaku ve spalinovém systému
HNV	Zásobování mazivy
HNW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
HNX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
HNZ	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
HNZ	nepovoleno

H Konvenční výroba tepla

HR Chemická úprava spalin včetně odvodu odpadů

[Zpět](#)

kód	popis
HRA	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRB	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRC	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRD	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRE	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRF	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRG	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRH	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRJ	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRK	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRL	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRM	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRN	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRP	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRQ	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRR	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRS	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRT	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRU	Chemická úprava spalin vč. odvodu zbytků (volně k použití)
HRV	Zásobování mazivy
HRW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
HRX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
HRY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
HRZ	nepovoleno

H Konvenční výroba tepla

HS Chemické čištění spalin včetně odvodu katalytických odpadů

[Zpět](#)

kód	popis
HSA	Spalinový kanál chemického čištění od výstupu spalinového kanálu HNA nebo od výstupu kotle do spalinového kanálu HNA
HSB	Spalinová strana výměníku tepla, rekuperační tepelný výměník (GAVO) (ne HU) ze vstupu do výstupu
HSC	Spalinový ventilátor ze vstupu do výstupu
HSD	Reaktor (redukce) ze vstupu do výstupu
HSE	Konvertor (okysličení) ze vstupu do výstupu
HSF	Čisticí zařízení spalinové části reaktoru od odbočky zásobování
HSG	Zařízení pro rozmělnění redukčních látek od výstupu jiného systému, příp. ze zásobování až před úpravu redukčních látek
HSH	Odlučovač (zbytků) ze vstupu do výstupu
HSJ	Zásobování redukčními látkami vč. ukládání
HSK	Úprava a distribuce redukčních prostředků od zásobování do vstřikování redukčního prostředku vč. přívodu chladicího média
HSL	Systém zásobování a odvodu vody
HSM	Zásobování chemikáliemi a přísadami
HSN	Systém vypouštění Úkol: Sbírat, uložit a odvádět vodu

H

HS

Str. 209

H Konvenční výroba tepla

HS Chemické čištění spalin včetně odvodu katalytických odpadů

- HSP Sběrný systém popílku (vč. filtrace) a vynášecí systém z odlučovače (filtru), příp. od spalínového kanálu až před vstup do zásobovacího systému
- HSQ Skrápěcí systém vč. odvodnění ze vstupu až před vstup do jiného systému
- HSR Úprava a rozdělení oxidačních látek od výstupu konvertoru až před vstup konvertoru
- HSS Doprava, zásobování, uložení zbytků od výstupu odlučovače zbytků
- HST Systém proplachování vč. zásobování vodou
Úkol: Proplachování systému redukčních látek
- HSU Systém topného média od zásobování topným médiem až před vstup parního generátoru od výstupu parního generátoru až před vstup do jiného systému
- HSV Zásobování mazivy
- HSW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- HSX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
- HSY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
- HSZ nepovoleno

H

HS

Str. 210

H Konvenční výroba tepla

HT Chemické úprava spalin (včetně odvodu odpadů)

[Zpět](#)

kód	popis
HTA	Spalinový kanál (chemické úpravny spalin) od výstupu ze spalinového kanálu (HNA) až před vstup do spalinového kanálu (HNA)
HTB	Spalinová i vodní strana výměníku tepla, rekuperační tepelný výměník (GAVO, LJ)- (ne HU) ze vstupu do výstupu
HTC	Spalinový ventilátor (ne HNC) ze vstupu do výstupu
HTD	Praní spalin ze vstupu spalin do výstupu vodního odlučovače
HTE	Čištění a filtrace spalin Úkol: Další čištění spalin v systémech HT (ne HP, HQ, HR)
HTF	Absorpční okruh ze vstupu do výstupu
HTG	Okysličovací (oxidační) systém vč. zásobování až před spotřebič, příp. pračku
HTH	nepovoleno
HTJ	Zásobování (příprava) absorpčními prostředky vč. uložení (mletí vápence, příprava vápencové suspenze) až před HTK
HTK	Zásobování a rozvod absorpčních prostředků ze (vstupu přes hašení) až před spotřebič, příp. pračku
HTL	Potrubí odvodu pevných zbytků vč. odvodu odpadní vody a zbytků mimo zařízení pro zahušťování na pevné látky a odvodnění
HTM	Zařízení pro zahušťování na pevné látky, odvodnění ze vstupu do výstupu
HTN	Sušení pevných látek, zpevňování
HTP	Doprava, skladování a expedice pevných látek (produktů)
HTQ	Systém zásobování a odvodu vody
HTR	nepovoleno
HTS	Zásobování chemikáliemi a přísadami
HTT	Systém vypouštění Úkol: Sbírat, skladovat, odvádět vodu, event. suspenze
HTU	nepovoleno
HTV	Zásobování maziv

H Konvenční výroba tepla

HT Chemické úprava spalin (včetně odvodu odpadů)

HTW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

HTX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

HTY Řídicí, regulační a ochranná zařízení

HTZ nepovoleno

H

HT

Str. 212

H Konvenční výroba tepla

HU Opětný ohřev spalin

[Zpět](#)

kód	popis
HUA	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUB	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUC	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUD	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUE	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUF	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUG	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUH	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUJ	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUK	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUL	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUM	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUN	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUP	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUQ	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUR	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUS	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUT	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUU	Opětný ohřev spalin (volně k použití)
HUV	Zásobování mazivy
HUW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
HUX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
HUY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
HUZ	nepovoleno

H Konvenční výroba tepla

HV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	popis
HVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
HVV	nepovoleno
HVV	nepovoleno
HVW	nepovoleno
HVX	nepovoleno
HVY	nepovoleno
HVZ	nepovoleno

H

HV

Str. 214

H Konvenční výroba tepla

HW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
HWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
HWV	nepovoleno
HWW	nepovoleno
HWX	nepovoleno
HWY	nepovoleno
HWZ	nepovoleno

H Konvenční výroba tepla
HW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

H Konvenční výroba tepla

HX Zásobování médiem pro řídicí, regulační, ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
HXA	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXB	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXC	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXD	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXE	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXF	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXG	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXH	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXJ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXK	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXL	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXM	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXN	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXP	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXQ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXR	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXS	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXT	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXU	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HXV	nepovoleno

H

HX

Str. 217

H Konvenční výroba tepla

HX Zásobování médiem pro řídicí, regulační, ochranná zařízení

HXW nepovoleno

HXX nepovoleno

HXY nepovoleno

HXZ nepovoleno

H

HX

Str. 218

H Konvenční výroba tepla

HY Řídící, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
HYA	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYB	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYC	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYD	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYE	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYF	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYG	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYH	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYJ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYK	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYL	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYM	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYN	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYP	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYQ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYR	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYS	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYT	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYU	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
HYW	nepovoleno
HYX	nepovoleno
HY Y	nepovoleno
HYZ	nepovoleno

H

HY

Str. 219

H Konvenční výroba tepla
HY Řídící, regulační a ochranná zařízení

J Nukleární výroba tepla

J Nukleární výroba tepla

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
-----	-------

JA	Reaktor
JB	Vestavby nádoby reaktoru +)
JC	nepovoleno
JD	Zařízení pro řízení a odstavení reaktoru
JE	Primární chladicí okruh
JF	Systém moderátoru
JG	Sekundární chladicí okruh (platí pouze pro zařízení se třemi okruhy)
JH	nepovoleno
JJ	nepovoleno
JK	Aktivní zóna reaktoru s příslušenstvím
JL	nepovoleno
JM	Ochranná obálka reaktoru a vestavby
JN	Systém dochlazování primárního chladicího okruhu
JP	nepovoleno
JQ	nepovoleno
JR	Systém ochran reaktoru
JS	Regulace reaktoru
JT	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru
JU	nepovoleno
JV	Zásobování mazivy
JW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
JX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
JY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
JZ	nepovoleno

+) Použít JB pouze tehdy, jestliže JAC nevystačí pro použití označení.

J

J Nukleární výroba tepla
JA Reaktor

J Nukleární výroba tepla

JA Reaktor

J

kód	popis
JAA	Nádoba reaktoru Rozsah: Nádoba reaktoru vč. hrdel a přímo navařených částí
JAB	Víko nádoby reaktoru +) Rozsah: Včetně příruby, těsnění a šroubů. U otočných vík včetně příslušných pohonů
JAC	Vestavby nádoby reaktoru ++)
JAD	Těsnicí výstelka reaktorové nádoby Zakotvení těsnicí výstelky U těsnicí výstelky s navařenými trubkami připojovací místo chladič systému těsnicí výstelky
JAЕ	Chladič systému těsnicí výstelky Odvést teplo těsnicí výstelky Připojovací místo na chlazení těsnicí výstelky nebo jejího sběrače vč. trubek
JAF	Zařízení pro předepínání reaktorové nádoby Udržovat a kontrolovat předpětí napínacích kabelů nádoby reaktoru
JAG	Vnitřní izolace reaktoru Příslušné upevňovací díly, také izolace víka
JAH	Vnější izolace reaktoru Příslušné upevňovací díly, také izolace víka
JAJ	Chladič systému nádoby reaktoru (pouze je-li k dispozici odděleně od chladič systému těsnicí výstelky)
JAK	nepovoleno
JAL	nepovoleno
JAM	nepovoleno
JAN	nepovoleno
JAP	nepovoleno
JAQ	nepovoleno
JAR	nepovoleno
JAS	nepovoleno
JAT	Systém pro ovládání a detekci netěsností
JAU	nepovoleno
JAV	Zásobování mazivy
JAW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
JAX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
JAY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
JAZ	nepovoleno

J

JA

Str. 223

J Nukleární výroba tepla

JA Reaktor

+) Je-li potřeba pro značení JAA příliš velká.

++) Je-li potřeba pro značení příliš velká, zakódovat vestavby nádoby reaktoru pod JB.

J Nukleární výroba tepla

JE Zařízení pro řízení a dostavení reaktoru

[Zpět](#)

kód popis

JBA Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBB Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBC Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBD Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBE Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBF Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBG Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBH Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBJ Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBK Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBL Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBM Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBN Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBP Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBQ Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBR Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBS Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBT Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBU Vestavby nádoby reaktoru (volně k použití)

JBV nepovoleno

JBW nepovoleno

JBX nepovoleno

JBY nepovoleno

JBZ nepovoleno

+) Použít JB pouze tehdy, jestliže JAC nestačí pro potřebu značení.

J

JB

Str. 225

J Nukleární výroba tepla

JE Primární chladicí okruh

[Zpět](#)

kód Popis

- JDA Pohony řídicích tyčí
Pohybovat s nastavovacími prvky.
Spojka k nastavovacímu prvku, připojovací místo k napájení energetickým médiem.
Díly, které při uvolnění od nádoby reaktoru musí být společně vymontovány. Na nádobě reaktoru přivařené vodící díly patří k JAC
- JDB nepovoleno
- JDC Mechanické zařízení pro seřízení průtoku chladicího média
Nastavit průtok chladicího média během provozu.
- JDD nepovoleno
- JDE Odstavovací systém s pevným absorbatorem neutronů - regulační tyče
Aktivní zónu reaktoru udělat podkritickou a zastavit reakci
- JDF nepovoleno
- JDG nepovoleno
- JDH Odstavovací systém s tekutým absorbatorem neutronů
Aktivní zónu reaktoru udělat podkritickou a zastavit reakci.
- JDJ 2.odstavovací systém s tekutým absorbatorem neutronů
Aktivní zónu reaktoru udělat podkritickou
a zastavit reakci rychlostí, která je porovnatelná s prvním odstavovacím zařízením (např. JDA, JDE, JDH, JDM).
- JDK Nouzový systém odstavení
Aktivní zónu reaktoru udělat v nouzovém případě podkritickou a zastavit reakci.
- JDL nepovoleno
- JDM Odstavovací systém s plynným absorbatorem neutronů
Úkol: Aktivní zónu reaktoru udělat podkritickou a zastavit reakci
- JDN nepovoleno
- JDP Zásobování energetickými médii pro odstavovací systém
- JDQ nepovoleno
- JDR nepovoleno
- JDS nepovoleno
- JDT Systém pro odsávání a shromažďování netěsností
- JDU nepovoleno
- JDV Zásobování mazivy
- JDW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- JDX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- JDY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- JDZ nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JE Primární chladicí okruh

[Zpět](#)

kód popis

JEA Primární teplotnosné médium - parogenerátory

U zařízení s dvěma okruhy

Ze strany primárního a sekundárního zařízení

vstupu

výstupu

JEB Cirkulační čerpadla primárního teplotnosného média

vstupního hrdla

výstupnímu hrdlu

U vnitřních cirkulačních čerpadel

připojovací přírubu nádoby reaktoru

JEC Potrubní systém primárního teplotnosného média (ne u zařízení s jedním okruhem)

primárního teplotnosného média

cirkulační čerpadla primárního teplotnosného média

výstupu cirkulace primárního teplotnosného média

nádoby reaktoru

nádoby reaktoru

primární teplotnosné médium

JED nepovoleno

JEE nepovoleno

JEF Udržování tlaku primárního teplotnosného média

U zařízení se dvěma okruhy:

od potrubního systému primárního teplotnosného média

do odlehčení a pojišťovacímu ventilu

JEG Systém odpouštění primárního teplotnosného média

(při jednookruhovém zařízení viz "LBK")

Úkol: Odstranit nepřijatelný tlak v primárním teplotnosném médiu

U zařízení se dvěma okruhy:

od odlehčovacího a pojišťovacího ventilu

do vypouštěcí nádrži a příslušným zařízením pro zpětné chlazení

U zařízení s jedním okruhem:

od nádoby reaktoru

až před systém odbourání tlaku

JEH nepovoleno

JEJ nepovoleno

JEK nepovoleno

JEL nepovoleno

JEM nepovoleno

JEN nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JE Primární chladicí okruh

JEP nepovoleno
JEQ nepovoleno
JER nepovoleno
JES nepovoleno
JET Systém pro odsávání netěsností primárního teplotonosného média
JEU nepovoleno
JEV Zásobování mazivy
JEW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
JEX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
JEY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
JEZ nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JF Systém moderátoru

[Zpět](#)

kód	popis
JFA	Médium pro přenos tepla moderátoru Hranice: Ze strany primárního a sekundárního okruhu ze vstupu do výstupu
JFB	Cirkulace moderátoru Hranice: ze vstupního hrdla k výstupnímu hrdlu
JFC	Potrubní systém moderátoru Hranice: od média pro přenos tepla moderátoru až před cirkulaci moderátoru od cirkulace moderátoru až před nádrž moderátoru z nádoby reaktoru až před médium pro přenos tepla moderátoru
JFD	Nádrž moderátoru Úkol: Obejít aktivní zónu reaktoru s moderátorem. Jestliže je zahrnuto v nádobě reaktoru, provést značení pod vestavby reaktoru.
JFE	nepovoleno
JFF	Udržování tlaku moderátoru od potrubního systému moderátoru do odlehčovacího a pojistného ventilu
JFG	Systém odpouštění moderátoru Úkol: Odstranit nepřípustný tlak v moderátoru od odlehčovacího a pojišťovacího ventilu do zpětnému chlazení
JFH	nepovoleno
JFJ	nepovoleno
JFK	nepovoleno
JFL	nepovoleno
JFM	nepovoleno
JFN	nepovoleno
JFP	nepovoleno
JFQ	nepovoleno
JFR	nepovoleno
JFS	nepovoleno
JFT	Systém pro odsávání netěsností moderátoru
JFU	nepovoleno
JFV	Zásobování mazivy

J

JF

Str. 229

J Nukleární výroba tepla

JF Systém moderátoru

JFW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

JFX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

JFY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

JFZ nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JK Aktivní zóna reaktoru s příslušenstvím

[Zpět](#)

kód	popis
JGA	Výměna tepla sekundárního teplotnosného média (parogenerátor) Hranice: Ze strany primárního a sekundárního okruhu ze vstupu do výstupu
JGB	Cirkulace sekundárního teplotnosného média Hranice: ze vstupního hrdla do výstupního hrdla
JGC	Potrubní systém sekundárního teplotnosného média Hranice: Výlučně cirkulační zařízení a teplotnosné médium
JGD	nepovoleno
JGE	nepovoleno
JGF	Udržování tlaku sekundárního teplotnosného média Hranice: od potrubního systému sekundárního teplotnosného média do odlehčovacím a pojistným ventilům
JGG	Systém odpouštění sekundárního teplotnosného média Úkol: Odstranit nepřipustný tlak v sekundárním chladicím okruhu Hranice: od pojišťovacího ventilu do předávacímu místu
JGH	nepovoleno
JGJ	nepovoleno
JGK	nepovoleno
JGL	nepovoleno
JGM	nepovoleno
JGN	nepovoleno
JGP	nepovoleno
JGQ	nepovoleno
JGR	nepovoleno
JGS	nepovoleno
JGT	Systém pro odsávání netěsností sekundárního teplotnosného média
JGU	nepovoleno
JGV	Zásobování mazivy
JGW	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem
JGX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
JGY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
JGZ	nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JK Aktivní zóna reaktoru s příslušenstvím

[Zpět](#)

kód popis

JKA Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKB Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKC Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKD Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKE Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKF Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKG Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKH Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKJ Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKK Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKL Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKM Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKN Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKP Aktivní zóna reaktoru (volně k použití např.na prvky/úseky)

JKQ Kuličkový měřicí systém

Úkol: Zajistit rozdělení toku aktivních částic v aktivní zóně reaktoru

JKR nepovoleno

JKS Systém vnitřního měření aktivní zóny reaktoru

Úkol: Měřit v aktivní zóně reaktoru teplotu a tok neutronů.

JKT Systém vnějšího měření aktivní zóny reaktoru

Úkol: Měřit mimo aktivní zónu reaktoru teplotu a tok neutronů

JKU Systém kontroly obalů palivových článků

Úkol: Zajistit netěsnosti na obalech palivových článků.

JKV nepovoleno

JKW nepovoleno

JKX nepovoleno

JKY nepovoleno

JKZ nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JM Ochranná obálka reaktoru a vestavby

[Zpět](#)

kód popis

JMA Reaktorová bezpečnostní nádoba - kontejment

Úkol: Zadržet radioaktivitu, vystupující z primárního okruhu

JMB nepovoleno

JMC Odsávání meziprostoru

Úkol: Kontrolovaně odvést netěsnosti z obálky bezpečnostní nádoby reaktoru

JMD nepovoleno

JME Materiálový uzávěr

Úkol: Umožnit přechod z prostorů ochranné obálky reaktoru směrem ven při dodržení rozdílných provozních stavů.

Hranice: Svár mezi závěrnou stěnou a bezpečnostní nádobou reaktoru.

JMF Osobní uzávěr

Úkol: Umožnit přechod z prostorů ochranné obálky reaktoru směrem ven při dodržení rozdílných provozních stavů.

Hranice: Svár mezi závěrnou stěnou a bezpečnostní nádobou reaktoru.

JMG Nouzový uzávěr

Úkol: Umožnit přechod z prostorů ochranné obálky reaktoru směrem ven při dodržení rozdílných provozních stavů.

Hranice: Svár mezi závěrnou stěnou a bezpečnostní nádobou reaktoru.

JMH Montážní otvor

Úkol: Umožnit přechod z prostorů bezpečnostního pouzdra reaktoru.

Hranice: Svár mezi montážním otvorem a bezpečnostní nádobou reaktoru.

JMJ Konstrukční části ochranné obálky reaktoru (pouze pro vyznačení místa zabudování)

JMK Potrubní průchodky (pouze pro vyznačení místa zabudování)

JML Kabelové průchodky (pouze pro vyznačení místa zabudování)

JMM Systém kontroly úniků a jejich odsávání.

Úkol: Odkrýt netěsnosti na průchodkách a jiných místech a kontrolovaně odvést.

JMN Sprchový systém

Úkol: Odstranit tlak v bezpečnostní nádobě reaktoru.

Hranice:

ze zásobní nádrže

do výstupu trysek

J Nukleární výroba tepla

JM Ochranná obálka reaktoru a vestavby

JMP Systém odstranění (snížení) tlaku

Úkol: Omezit vzestup tlaku v bezpečnostní nádobě reaktoru kondenzací.

Rozsah: Kondenzační komora včetně vedení páry, mimo společných částí s bezpečnostní nádobou reaktoru.

JMQ nepovoleno

JMR nepovoleno

JMS nepovoleno

JMT Systém odstranění vodíku

JMU Systém kontroly vodíku

Úkol: Měření koncentrace vodíku v atmosféře bezpečnostní nádoby reaktoru.

JMV Zásobování mazivy

JMW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

JMX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

JMY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

JMZ Systém promísení vodíku

Úkol: Promísení atmosféry v rámci bezpečnostní nádoby reaktoru.

J Nukleární výroba tepla

JN Systém dochlazování primárního chladicího okruhu

[Zpět](#)

kód popis

JNA Systém dochlazování (technologické kondenzátory atd.)

Úkol: Odvést dodatečné teplo z odstavené aktivní zóny reaktoru

JNB Systém nouzového dochlazování

Úkol: Odvést dodatečné teplo z odstavené aktivní zóny reaktoru
v nouzovém případě

JNC nepovoleno

JND Vysokotlaký napájecí systém +)

Úkol: Doplnit malé a střední úniky (netěsnosti)

Hranice: Připojení na primární chladicí systém

JNE nepovoleno

JNF nepovoleno

JNG Nízkotlaký napájecí systém +) systém zaplavení aktivní zóny reaktoru

Úkol: Zaplavit aktivní zónu reaktoru při velkých únicích
(netěsnostech)

Hranice: Připojení na primární chladicí systém

JNH nepovoleno

JNJ nepovoleno

JNK Skladování bórové vody

Úkol: Připravit bórovou vodu pro účely dochlazování

JNL nepovoleno

JNM nepovoleno

JNN nepovoleno

JNP Systém funkčního zkoušení

Úkol: Překontrolovat systém odvodu dodatečného tepla
během provozu na funkční schopnost

JNQ nepovoleno

JNR nepovoleno

JNS nepovoleno

JNU nepovoleno

JNV Zásobování mazivy

JNW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

JNX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

JNY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

JNZ nepovoleno

+) je-li odděleno od JNA

J Nukleární výroba tepla
JN Systém dochlazování primárního chladicího okruhu

J Nukleární výroba tepla

JR Systém ochran reaktoru

[Zpět](#)

kód	popis
JRA	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRB	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRC	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRD	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRE	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRF	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRG	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRH	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRJ	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRK	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRL	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRM	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
JRN	Systém ochran reaktoru (volně k použití) Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.

J Nukleární výroba tepla

JR Systém ochran reaktoru

- JRP Systém ochran reaktoru (volně k použití)
Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
- JRQ Systém ochran reaktoru (volně k použití)
Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
- JRR Systém ochran reaktoru (volně k použití)
Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
- JRS Systém ochran reaktoru (volně k použití)
Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
- JRT Systém ochran reaktoru (volně k použití)
Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
Systém ochran reaktoru (volně k použití)
Úkol: Rozpoznání a evidence případů poruch a řešení ochranných akcí ke zvládnutí poruchových případů.
- JRV nepovoleno
- JRW nepovoleno
- JRX nepovoleno
- JRY nepovoleno
- JRZ nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JS Regulace reaktoru

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

JSA	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSB	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSC	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSD	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSE	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSF	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSG	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSH	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSJ	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSK	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSL	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSM	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSN	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSP	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSQ	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSR	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSS	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JST	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSU	Regulace reaktoru (volně k použití) Úkol: Regulovat výkon reaktoru v normálním provozu.
JSV	nepovoleno

J Nukleární výroba tepla
JS Regulace reaktoru

JSW nepovoleno
JSX nepovoleno
JSY nepovoleno
JSZ nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JT Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

JTA	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTB	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTC	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTD	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTE	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTF	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTG	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTH	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTJ	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTK	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTL	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTM	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTN	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTP	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTQ	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTR	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTS	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTT	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTU	Omezení provozu, ochran a stavu reaktoru (volně k použití)
JTV	nepovoleno
JTW	nepovoleno
JTX	nepovoleno
JTY	nepovoleno
JTZ	nepovoleno

J

JT

Str. 241

J Nukleární výroba tepla

JV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	popis
JVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
JVV	nepovoleno
JVW	nepovoleno
JVX	nepovoleno
JVY	nepovoleno
JVZ	nepovoleno

J

JV

Str. 242

J Nukleární výroba tepla


JW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
JWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
JWV	nepovoleno
JWW	nepovoleno
JWX	nepovoleno
JWY	nepovoleno
JWZ	nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem



J Nukleární výroba tepla

JX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
JXA	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXB	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXC	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXD	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXE	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXF	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXG	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXH	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXJ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXK	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXL	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXM	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXN	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXP	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXQ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXR	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXS	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXT	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXU	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
JXV	nepovoleno

J

JX

Str. 245

J Nukleární výroba tepla

JX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

JXW nepovoleno
JXX nepovoleno
JXY nepovoleno
JXZ nepovoleno

J Nukleární výroba tepla

JY Ovládací, regulační, ochranná zařízení (mimo JR, JS, JT)

[Zpět](#)

kód	popis
JYA	nepovoleno
JYB	nepovoleno
JYC	nepovoleno
JYD	nepovoleno
JYE	nepovoleno
JYF	Systém kontroly zvukem v pevném materiálu Úkol: Volné a cirkulující části evidovat pomocí měření ultrazvukem v pevném materiálu
JYG	Systém kontroly chvění Úkol: Měření a kontrola provozem podmíněných kmitů
JYH	nepovoleno
JYJ	nepovoleno
JYK	nepovoleno
JYL	Systém kontroly únavy součástí jako samostatný systém Úkol: Záznam a zpracování provozních dat pro kontrolu únavy
JYM	nepovoleno
JYN	nepovoleno
JYP	nepovoleno
JYQ	nepovoleno
JYR	nepovoleno
JYS	nepovoleno
JYT	nepovoleno
JYU	nepovoleno
JYV	nepovoleno
JYX	nepovoleno
JYY	nepovoleno
JYZ	nepovoleno

J

JY

Str. 247

J Nukleární výroba tepla

JY Ovládací, regulační, ochranná zařízení (mimo JR, JS, JT)

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

K Nukleárně - technická pomocná zařízení

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
KA	Chladicí meziokruhy
KB	Úprava teplotnosného média
KC	nepovoleno
KD	nepovoleno
KE	nepovoleno
KF	nepovoleno
KG	nepovoleno
KH	Doprovodné ohřívací systémy (ne elektrické)
KJ	Systémy chladicího média
KK	nepovoleno
KL	Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách
KM	nepovoleno
KN	nepovoleno
KP	Úprava radioaktivních odpadů
KQ	nepovoleno
KR	Plynové hospodářství (zásobování ochranným plynem pro svařování)
KS	nepovoleno
KT	Sběrací a odváděcí systémy včetně odvětrávání
KU	Systémy odběru vzorků
KV	Zásobování mazivy
KW	Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii
KX	Zásobování médiiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
KY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
KZ	nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

K

Str. 250

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KA Chladicí meziokruhy

[Zpět](#)

kód popis

KAA Chladicí meziokruh pro chlad. místa důležitá s ohledem na bezpečnost

Úkol: Ve vlastním chladicím okruhu přijmout a odvést odpadní teplo, aby se zabránilo přenesení radioaktivity do jiných chladicích okruhů

Hranice:

od výměníku tepla

až před výměník tepla v systému, který má být chlazen

KAB Chladicí meziokruh pro provozní chladicí místa

Úkol: Ve vlastním chladicím okruhu přijmout a odvést odpadní teplo, aby se zabránilo přenesení radioaktivity do jiných chladicích okruhů

Hranice:

od výměníku tepla

až před výměník tepla v systému, který má být chlazen

KAC Chladicí meziokruh pro ostatní chladicí místa

Úkol: Ve vlastním chladicím okruhu přijmout a odvést odpadní teplo, aby se zabránilo přenesení radioaktivity do jiných chladicích okruhů

Hranice:

od výměníku tepla

až před výměník tepla v systému, který má být chlazen

KAD Nouzový chladicí meziokruh

Úkol: V nouzovém případě přijmout a odvést ve vlastním chladicím okruhu odpadní teplo, aby se zabránilo přenesení radioaktivity do jiných chladicích okruhů

Hranice:

od výměníku tepla

až před výměník tepla v systému, který má být chlazen

KAE nepovoleno

KAF nepovoleno

KAG nepovoleno

KAH nepovoleno

KAJ nepovoleno

KAK nepovoleno

KAL nepovoleno

KAM nepovoleno

KAN nepovoleno

KAP nepovoleno

KAQ nepovoleno

K

KA

Str. 251

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KA Chladicí meziokruhy

KAR nepovoleno

KAS nepovoleno

KAT nepovoleno

KAU nepovoleno

KAV Zásobování mazivy

KAW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

KAX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

KAY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

KAZ nepovoleno

K

KA

Str. 252

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KB Úprava teplotnosného média

[Zpět](#)

kód	popis
KBA	Systém regulace plnění a objemu Úkol: U reaktoru s definovaným naplněním - udržovat naplnění U reaktoru bez definovaného naplnění - vyrovnávat objem
KBB	Zásobování teplotnosným médiem - systém normálního doplňování Úkol: Teplotnosné médium s provozní kvalitou skladovat a napájet (dávkovat) Hranice: ze skladovací nádrže až před napájený systém
KBC	Dávkování deionizované vody a kyseliny borité Hranice: z nádrže deionizované vody a ze zásobní nádrže kyseliny borité až před připojovací místo napájeného systému
KBD	Dávkování chemikálií Úkol: Kondicionovat teplotnosné médium Hranice: z usazovací nádrže chemikálií až před napájený systém
KBE	Čištění teplotnosného média Úkol: Omezit nečistoty v teplotnosném médiu v chladicím systému
KBF	Úprava teplotnosného média (také odpařováním)
KBG	Odplynění, sušení teplotnosného média
KBH	Regenerační systémy pro čištění teplotnosného média
KBJ	Zařízení pro odtah tritia
KBK	Sekundární čištění teplotnosného média (pouze u zařízení se 3 okruhy)
KBL	Čištění D2O/H2O
KBM	Obohacování a rozvod D2O
KBN	nepovoleno
KBP	nepovoleno
KBQ	nepovoleno
KBR	nepovoleno
KBS	nepovoleno
KBT	nepovoleno
KBU	nepovoleno
KBV	Zásobování mazivy
KBW	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem
KBX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
KBY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KB Úprava teplotnosného média

KBZ nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KH Doprovodné ohřívací systémy (ne elektrické)

[Zpět](#)

kód popis

KHA Doprovodný ohřívací systém pro primární chladicí systém
Úkol: Systémy udržovat na provozní teplotě vnějšími tepelnými účinky

KHB Doprovodný ohřívací systém pro sekundární chladicí systém
Úkol: Systémy udržovat na provozní teplotě vnějšími tepelnými účinky

KHC Doprovodný ohřívací systém pro ostatní systémy
Úkol: Systémy udržovat na provozní teplotě vnějšími tepelnými účinky

KHD nepovoleno

KHE nepovoleno

KHF nepovoleno

KHG nepovoleno

KHH nepovoleno

KHJ nepovoleno

KHK nepovoleno

KHL nepovoleno

KHM nepovoleno

KHN nepovoleno

KHP nepovoleno

KHQ nepovoleno

KHR nepovoleno

KHS nepovoleno

KHT nepovoleno

KHU nepovoleno

KHV nepovoleno

KHW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

KHX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

KHY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

KHZ nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KJ Systémy chladicího média

[Zpět](#)

kód popis

KJA Nízkoteplotní systém pro úpravu teplotnosného média

Úkol: Ochladit chladicí médium pod 0o C pro úpravu teplotnosného média

KJB Nízkoteplotní systém pro úpravu plynných radioaktivních odpadů

Úkol: Ochladit chladicí médium pod 0o C pro úpravu plynných radioaktivních odpadů

KJC nepovoleno

KJD nepovoleno

KJE nepovoleno

KJF nepovoleno

KJG nepovoleno

KJH nepovoleno

KJJ nepovoleno

KJK nepovoleno

KJL Systém chlazené vody pro úpravu teplotnosného média

Úkol: Ochladit vodu k 0o C pro úpravu teplotnosného média

KJM Systém chlazené vody pro úpravu plynných radioaktivních odpadů

Úkol: Ochladit vodu k 0o C pro úpravu radioaktivních odpadů

KJN Systém chlazené vody pro dochlazování (volně k použití)

Úkol: Připravit vodu o nižší teplotě pro mezichlazení

KJP Systém chlazené vody pro dochlazování (volně k použití)

KJQ Systém chlazené vody pro dochlazování (volně k použití)

KJR nepovoleno

KJS nepovoleno

KJT nepovoleno

KJU nepovoleno

KJV nepovoleno

KJW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

KJX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

KJY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

KJZ nepovoleno

K

KJ

Str. 256

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KL Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách

[Zpět](#)

kód popis

KL A Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL B Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL C Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL D Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL E Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL F Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL G Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL H Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL J Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL K Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL L Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL M Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL N Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL P Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL Q Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL R Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL S Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL T Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL U Ventilační zařízení v kontrolovaných zónách (volně k použití)
KL V Zásobování mazivy
KL W Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
KL X Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
KL Y Ovládací, regulační a ochranná zařízení
KL Z nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KP Úprava radioaktivních odpadů

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

KPA	Úprava pevných radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPB	Úprava pevných radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPC	Úprava pevných radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPD	Úprava pevných radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPE	Skladování pevných radioaktivních odpadů
KPF	Úprava tekutých radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPG	Úprava tekutých radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPH	Úprava tekutých radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPJ	Úprava tekutých radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPK	Skladování tekutých radioaktivních odpadů
KPL	Úprava plyných radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPM	Úprava plyných radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPN	Úprava plyných radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPP	Úprava plyných radioaktivních odpadů (volně k použití)
KPQ	Skladování plyných radioaktivních odpadů
KPR	nepovoleno
KPS	nepovoleno
KPT	nepovoleno
KPU	nepovoleno
KPV	Zásobování mazivy
KPW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
KPX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
KPY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
KPZ	nepovoleno

K

KP

Str. 258

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KR Plynové hospodářství (zásobování ochranným plynem pro svařování)

[Zpět](#)

kód	popis
KRA	Zásobování ochranným plynem (volně k použití)
KRB	Zásobování ochranným plynem (volně k použití)
KRC	Zásobování ochranným plynem (volně k použití)
KRD	nepovoleno
KRE	nepovoleno
KRF	nepovoleno
KRG	nepovoleno
KRH	nepovoleno
KRJ	Zásobování inertním plynem (volně k použití)
KRK	Zásobování inertním plynem (volně k použití)
KRL	Zásobování inertním plynem (volně k použití)
KRM	nepovoleno
KRN	nepovoleno
KRP	Zásobování plynem (volně k použití)
KRQ	Zásobování plynem (volně k použití)
KRR	Zásobování plynem (volně k použití)
KRS	nepovoleno
KRT	nepovoleno
KRU	nepovoleno
KRV	Zásobování maziv
KRW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
KRX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
KRY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
KRZ	nepovoleno

K

KR

Str. 259

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KR Plynové hospodářství (zásobování ochranným plynem pro svařování)

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KT Sběrací a odváděcí systémy včetně odvětrávání

[Zpět](#)

kód popis

KT A Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice: ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KT B Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice: ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KT C Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice: ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KT D Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice: ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KT E Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice: ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KT F Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice: ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KT G Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice:

ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KT Sběrací a odváděcí systémy včetně odvětrávání

- KTH** Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)
Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět
Hranice: ze sběrače
až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média
- KTJ** Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)
Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět
Hranice: ze sběrače
až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média
- GTK** Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)
Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět
Hranice: ze sběrače
až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média
- CTL** Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)
Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět
Hranice: ze sběrače
až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média
- CTM** Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)
Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět
Hranice: ze sběrače
až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média
- CTN** Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)
Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět
Hranice:
ze sběrače
až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média
- CTP** Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)
Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět
Hranice:
ze sběrače
až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KT Sběrací a odváděcí systémy včetně odvětrávání

KTQ Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice:

ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KTR Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice:

ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KTS Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice:

ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KTU Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice:

ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KTU Sběrací systémy pro odvody (volně k použití - vztaženo např. na systém nebo budovy)

Úkol: Médium kontrolovaně sbírat a odvádět

Hranice:

ze sběrače

až před úpravu radioaktivních odpadů nebo úpravu teplotnosného média

KTV nepovoleno

KTW nepovoleno

CTX Zásobování médii pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

KTY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

KTZ nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KU Systémy odběru vzorků

[Zpět](#)

kód	popis
KUA	Systém odběru kapalných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUB	Systém odběru kapalných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUC	Systém odběru kapalných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUD	Systém odběru kapalných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUE	Systém odběru kapalných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUF	Systém odběru kapalných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUG	Systém odběru plyných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUH	Systém odběru plyných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUJ	Systém odběru plyných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUK	Systém odběru plyných vzorků (volně k použití) Úkol: Odebrat vzorky médií a připravit pro měřicí účely
KUL	Systém odběru vzorků v případě poruchy Úkol: Odběr vzorků z ochranného obalu po poruše reaktoru
KUM	Systém odběru vzorků v případě poruchy Úkol: Odběr vzorků z ochranného obalu po poruše reaktoru
KUN	Systém odběru vzorků v případě poruchy Úkol: Odběr vzorků z ochranného obalu po poruše reaktoru
KUP	nepovoleno
KUQ	nepovoleno
KUR	nepovoleno
KUS	nepovoleno
KUT	nepovoleno
KUU	nepovoleno
KUV	nepovoleno
KUW	nepovoleno
KUX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
KUY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
KUZ	nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	Popis
KVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
KVV	nepovoleno
KVW	nepovoleno
KVX	nepovoleno
KVY	nepovoleno
KVZ	nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KV Zásobování mazivy

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KW Zásobování blokovacími (těsnícími) a proplachovacími médii

[Zpět](#)

kód	popis
KWA	Zásobování blokovacími (těsnícími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWB	Zásobování blokovacími (těsnícími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWC	Zásobování blokovacími (těsnícími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWD	Zásobování blokovacími (těsnícími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWE	Zásobování blokovacími (těsnícími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWF	Zásobování blokovacími (těsnícími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWG	Zásobování blokovacími (těsnícími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KW Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii

- KWH Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití)
Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování
Hranice:
ze zásobní nádrže až před napájený systém
- KWJ Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití)
Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování
Hranice:
ze zásobní nádrže až před napájený systém
- KWK Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití)
Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování
Hranice:
ze zásobní nádrže až před napájený systém
- KWL Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití)
Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování
Hranice:
ze zásobní nádrže až před napájený systém
- KWM Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití)
Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování
Hranice:
ze zásobní nádrže až před napájený systém
- KWN Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití)
Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování
Hranice:
ze zásobní nádrže až před napájený systém
- KWP Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití)
Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování
Hranice:
ze zásobní nádrže
až před napájený systém

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KW Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii

KWQ	Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWR	Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWS	Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWT	Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWU	Zásobování blokovacími (těsnicími) a proplachovacími médii (volně k použití) Úkol: Médium připravit pro blokování (těsnění) a proplachování Hranice: ze zásobní nádrže až před napájený systém
KWV	nepovoleno
KWW	nepovoleno
KWX	Zásobování médii pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
KWY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
KWZ	nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KW Zásobování blokovacími (těsnícími a proplachovacími médii

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
KXA	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXB	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXC	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXD	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXE	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXF	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXG	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXH	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXJ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXK	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXL	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXM	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXN	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXP	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXQ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXR	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXS	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXT	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)
KXU	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení (volně k použití)

K Nukleárně – technická pomocná zařízení

KX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

KXV nepovoleno
KXW nepovoleno
KXX nepovoleno
KXY nepovoleno
KXZ nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
KYA	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYB	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYC	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYD	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYE	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYF	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYG	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYH	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYJ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYK	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYL	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYM	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYN	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYP	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYQ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYR	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYS	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYT	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYU	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
KYV	nepovoleno
KYW	nepovoleno
KYX	nepovoleno
KYY	nepovoleno
KYZ	nepovoleno

K Nukleárně – technická pomocná zařízení
KY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

L Parní, vodní a plynové okruhy

L Parní, vodní, plynové okruhy

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
LA	Systém napájecí vody
LB	Parní systém
LC	Kondenzátní systém
LD	Čistění kondenzátu
LE	nepovoleno
LF	Společná zařízení pro parní, vodní, plynové okruhy
LG	nepovoleno
LH	nepovoleno
LJ	nepovoleno
LK	Plynový okruh (uzavřený systém)
LL	Čistění plynu (pouze u uzavřeného systému)
LM	nepovoleno
LN	Vodní dílo
LP	Vtokový systém vodní elektrárny
LQ	Výtokový systém vodní elektrárny
LR	nepovoleno
LS	Společná zařízení vodní elektrárny
LT	nepovoleno
LU	nepovoleno
LV	Zásobování mazivy
LW	Zásobování blokovacím médiem pro parní, vodní, plynové okruhy
LX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
LZ	nepovoleno

L

L Parní, vodní a plynové okruhy

L

Str. 276

L Parní, vodní a plynové okruhy

LA Systém napájecí vody

[Zpět](#)

kód popis

- LAA** Napájecí nádrže, odplynění
ze vstupu odplynováku, příp. nádrže
až k výstupu nádrže vč. ohřívacího zařízení a kondenzátoru brýdové
páry
- LAB** Potrubní systém napájecí vody
(mimo čerpadla napájecí vody a předehřevu napájecí vody)
od výstupu napájecí nádrže
až před vstupní sběrač kotle, příp. výměník
- LAC** Čerpadla napájecí vody
ze sání čerpací stanice
až k výtlaku čerpací stanice
- LAD** Předehřev napájecí vody
od vstupu ohříváků
až k výstupu ohříváků včetně podchlazovačů a chladičů
- LAE** Vysokotlaký systém vstřikovací vody
od odbočky potrubního systému napájecí vody
až před spotřebič
- LAF** Středotlaký systém vstřikovací vody
od výtlaku čerpací stanice, příp.
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
- LAG** nepovoleno
- LAH** Systém potrubí pro najetí a odstavení
od výstupu, příp. odbočky systému napájecí vody
až před napojení potrubního systému napájecí vody, příp. jiného syst.
- LAJ** Čerpací stanice pro najetí a odstavení
od odbočky jiného systému
až k výtlaku čerpací stanice
- LAK** nepovoleno
- LAL** nepovoleno
- LAM** nepovoleno
- LAN** nepovoleno
- LAP** nepovoleno
- LAQ** nepovoleno
- LAR** Systém nouzového napájení vč. zásobní nádrže
(mimo čerpací stanice nouzového napájení)
od odbočky jiného systému
až před napojení potrubního systému napájecí vody
- LAS** Čerpací stanice pro nouzové napájení

L Parní, vodní a plynové okruhy

LA Systém napájecí vody

ze sání čerpací stanice

až k výtlačku čerpací stanice

LAT Napájecí systém nouzového stavu

od odbočky jiného systému

až před napojení potrubního systému napájecí vody

LAU nepovoleno

LAV Zásobování mazivy

LAW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

LAX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

LAY Řídicí, regulační a ochranná zařízení

LAZ nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LB Parní systém

[Zpět](#)

kód	popis
LBA	Potrubí přehřáté páry od výstupu kotle, příp. od přehříváku až před hlavní uzavěr turbíny, příp. VT redukční stanici, příp. přepouštěcí stanici nebo jiné spotřební systémy
LBB	Potrubí přihřáté páry od výstupu přihříváku až před záchytný ventil, příp. vstup turbíny nebo jiné spotř. systémy
LBC	Potrubí vratné páry od výstupu turbíny, příp. VT redukční stanice až před vstup přihříváku mimo odlučování vody, příp. spotř. systém
LBD	Potrubí odběrů páry od odbočky přepouštěcího potrubí až před spotřební systém
LBE	Potrubí protitlaku od výstupu turbíny až před spotřební systém
LBF	Vysokotlaká redukční stanice
LBG	Potrubí pomocné páry od přejímky z jiných systémů až před spotřební systém
LBH	Systém najíždění a odstavování páry od výstupu kotle, příp. od odbočky potrubí přehřáté páry vč. najížděcího uvolňovače, příp. najížděcího kondenzátoru nebo od výstupu jiného systému až před napojení do jiného systému
LBJ	Odlučování vody (přehřívák / přihřívák) ze vstupu až k výstupu
LBK	Pojišťovací systém omezení tlaku v potrubí okruhu přehřáté páry Úkol: Snížit tlak v potrubí přehřáté páry LBA od odbočky potrubí přehřáté páry až před výfukové potrubí
LBL	nepovoleno
LBM	nepovoleno
LBN	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LB Parní systém

- LBP nepovoleno
- LBQ Systém vysokotlaké odběrové páry pro předehřev napájecí vody od výstupu turbíny, příp. odbočky jiného systému až před předehřev napájecí vody, příp. spotřební systém
- LBR Potrubí pro podružnou a pomocnou turbínu od odbočky hlavní turbíny, příp. od odbočky jiného systému, příp. od výstupu podružné a pomocné turbíny až před hlavní uzavěr podružné a pomocné turbíny, příp. až před vstup do jiného systému
- LBS Systém nízkotlaké odběrové páry pro ohřev hlavního kondenzátu od výstupu turbíny, příp. jiného systému až před ohřev hlavního kondenzátu, příp. odplynovák , příp. spotřební systém
- LBT Nouzová kondenzace od výstupu kotle, příp. od odbočky potrubního systému přehřáté páry vč. kondenzátoru až před vstup do jiného systému
- LBU Společné výfukové potrubí
- LBV Zásobování mazivy
- LBW Systém ucpávkové páry
- LBX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
- LBY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
- LBZ nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LC Kondenzátní systém

[Zpět](#)

kód popis

- LCA Potrubí hlavního kondenzátu
(mimo hlavní kondenzátní čerpadla, ohřev hlavního kondenzátu, čistění kondenzátu)
od výstupu kondenzátoru
až před vstup odplynováku, příp.
až před čerpací stanicí napájecí vody (u zařízení bez nádrže nap.vody)
- LCB Čerpadla hlavního kondenzátu
ze sání čerpací stanice
až k výtlaku čerpací stanice
- LCC Přehřev hlavního kondenzátu
ze vstupu ohříváku
až k výstupu ohříváku vč. podchlazovače a chladiče
- LCD nepovoleno
- LCE Systém kondenzátu pro vstříky
od odbočky potrubního systému hlavního kondenzátu, příp.
od odbočky potrubního systému kondenzátu turbonapáječky
až před spotřební systém
- LCF Potrubí kondenzátu turbonapáječky
od výstupu kondenzátoru
až před napojení do jiného systému mimo čerpací stanici kondenzátu turbonapáječky
- LCG Kondenzátní čerpadla turbonapáječky
ze sání čerpadel
až k výtlaku čerpadel
- LCJ Systém přehřevu hlavního kondenzátu
od výstupu ohříváku
až před napojení do jiného systému
- LCK nepovoleno
- LCL Odvod kondenzátu z parního generátoru
od odbočky tlakového systému, příp.
od najížděcího uvolňovače
až před napojení do jiného systému
- LCM Vypouštěcí, odvodňovací systém kondenzátu (systém sběru a vracení kondenzátu)
ze sběrné nádrže, příp.
od poslední vypouštěcí armatury, příp.
od napojení jiného sběrného systému
až před napojení do jiného systému
- LCN Systém kondenzátu pomocné páry (systém sběru a vracení kondenzátu)

L Parní, vodní a plynové okruhy

LC Kondenzátní systém

- od spotřebiče
až před napojení do jiného systému
- LCP Systém rezervního kondenzátu vč. nádrží a dopravy
od odbočky jiného systému
až před napojení do jiného systému
- LCQ Odkalování parního generátoru
od výstupu parního generátoru, včetně uvolňovače odluhů
až před napojení do jiného systému
- LCR Potrubní systém rezervního kondenzátu
od odbočky jiného systému
až před napojení do jiného systému
- LCS Systém kondenzátu přehříváku
od přehříváku
až před napojení do jiného systému
- LCT Systém kondenzátu odlučovače vody
od odlučovače vody
až před napojení do jiného systému
- LCU nepovoleno
- LCV Zásobování mazivy
- LCW Ucpávkový a chladicí systém kondenzátu
od odbočky jiného systému
až před spotřebič vč. zpětného vedení
- LCX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
- LCY Řídicí, regulační a ochranná zařízení
- LCZ nepovoleno
- LCH Systém kondenzátu ohřevu napájecí vody
od výstupu ohříváku
až před napojení do jiného systému

L Parní, vodní a plynové okruhy

LD Čištění kondenzátu

[Zpět](#)

kód popis

- LDA Odvod po úpravě média (pokud není součástí jiného systému)
od výstupu úpravy média
až před vstup do jiného systému
- LDB Filtrace, mechanické čištění
ze vstupu odlučovacího zařízení
až k výstupu odlučovacího zařízení
- LDC Provzdušnění, sycení plynem
od atmosféry, příp.
z plynového hospodářství
- LDD Elektromagnetické čištění
ze vstupu elektromagnetického čištění
až k výstupu elektromagnetického čištění
- LDE Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci)
ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- LDF Výměna iontů, vratná osmóza (např. pro odsolování)
ze vstupu výměníku iontů
až k výstupu výměníku iontů
- LDG Odpařování (např. pro odsolování)
ze vstupu napájecí vody
až k výstupu páry a
ze vstupu topné páry
až k výstupu kondenzátu
- LDH Odplynění, sušení
ze vstupu odplynováku, příp. nádrže
až k výstupu nádrže vč. nahřívacího zařízení po brýdový kondenzátor
- LDJ Předehřev, chlazení
ze vstupu předehříváku, příp. chladiče
až k výstupu předehříváku, příp. chladiče
- LDK Potrubní systém, mezizásobníky, doprava hlavního média
Potrubní systém:
od odběrového místa, případně
od výstupu jiného systému
až před vstup do jiného systému
až k výstupu úpravy média
Mezizásobníky: ze vstupu mezizásobníků
až k výstupu mezizásobníku
Doprava: ze sání čerpadel

L Parní, vodní a plynové okruhy

LD Čištění kondenzátu

- až k výtlaku čerpadel
- LDL Zásobníky mimo úpravu média (pokud není součástí jiného systému)
ze vstupu zásobníků
až k výstupu zásobníků vč. vtoku a výtoku
- LDM nepovoleno
- LDN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, případně
ze zásobní nádrže
až před předání
do jiného systému
- LDP Regenerační, proplachovací zařízení
ze vstupu systému
až před vstup do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. pomocnými médii a zásobování
pomocným vzduchem
až k regeneračnímu a proplachovacímu zařízení
- LDQ Dávkování pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- LDR Odvod promývací vody a odpadů vč. neutralizace
od výstupu stávajícího systému
až před předání
do systému likvidace
- LDS Zahušťování kalů
od výstupu stávajícího systému
až před vstup do jiného systému
- LDT Rozvod topného, chladicího a proplachovacího média
z výroby topného, chladicího, promývacího média, příp.
od odbočky zásobování topným, chladicím a proplachovacím
médii
až před spotřebič
od spotřebiče
- LDU nepovoleno
- LDV Zásobování mazivy
- LDW nepovoleno
- LDY Řídící, regulační a ochranná zařízení
- LDZ nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LF Společná zařízení pro parní, vodní a plynové okruhy

[Zpět](#)

kód	popis
LFA	nepovoleno
LFB	nepovoleno
LFC	Společné systémy odvodnění, odvzdušnění
LFD	nepovoleno
LFE	nepovoleno
LFF	nepovoleno
LFG	Sekundární část parního generátoru, čištění potrubí od výstupu primárního chladiva - výměníku až před vstup primárního chladiva - výměníku
LFH	nepovoleno
LFJ	Konzervace parního generátoru při odstávce
LFK	nepovoleno
LFL	nepovoleno
LFM	nepovoleno
LFN	Dávkovací zařízení pro okruhy napájecí vody, kondenzátu vč. dávkování v oblasti kotle a turbíny
LFP	nepovoleno
LFQ	nepovoleno
LFR	nepovoleno
LFS	nepovoleno
LFT	nepovoleno
LFU	nepovoleno
LFV	nepovoleno
LFW	nepovoleno
LFX	nepovoleno
LFY	nepovoleno
LFZ	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy
LK Plynový okruh (uzavřený systém)

[Zpět](#)

kód	popis
LKA	Zásobníky od přejímky plynového hospodářství až před vstup potrubního systému
LKB	Potrubní systém od výstupu ohříváku plynu až před vstup ohříváku plynu s výjimkou turbíny, kompresorů, předehříváků, chladičů
LKC	Komprese (v případě, že není spojena s plynovou turbínou) od vstupu do kompresoru až k výstupu kompresoru
LKD	Předehřev ze vstupu předehříváků až k výstupu předehříváků
LKE	Předchlazení ze vstupu předchladičů až k výstupu předchladičů
LKF	Mezichlazení ze vstupu mezichlazení až k výstupu mezichlazení
LKG	Udržování tlaku ze vstupu systému pro udržení tlaku až před napojení do potrubních systémů
LKH	nepovoleno
LKJ	nepovoleno
LKK	nepovoleno
LKL	nepovoleno
LKM	nepovoleno
LKN	nepovoleno
LKP	nepovoleno
LKQ	nepovoleno
LKR	nepovoleno
LKS	nepovoleno
LKT	nepovoleno
LKU	nepovoleno
LKV	Zásobování mazivy
LKW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
LKX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LKY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
LKZ	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LL Čištění plynu

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

LLA	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLB	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLC	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLD	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLE	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLF	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLG	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLH	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLJ	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLK	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLL	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLM	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLN	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLP	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLQ	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLR	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLS	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLT	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLU	Čištění plynu (pouze u uzavřených systémů) (volně k použití)
LLV	nepovoleno
LLW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
LLX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LLY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
LLZ	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LN Vodní dílo

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

LNA	Přívodní a odvodní systém, akumulací nádrž od říčního koryta vč. přívodu a čerpadla až před hráz vč. měřicího zařízení, příp. až před přiváděcí potrubí , příp. až před přiváděcí kanál
LNB	Hrubé čištění, stírací lišty až před vstup do jiného systému
LNC	Přehrada (hráz), zařízení jezu Přehrada: od základů až ke koruně vč. kontrolního a měřicího zařízení Jez: ze vstupu až k výstupu do jiného systému
LND	Přepad
LNE	Jalová propust
LNF	nepovoleno
LNG	nepovoleno
LNH	nepovoleno
LNJ	nepovoleno
LNK	nepovoleno
LNL	nepovoleno
LNM	nepovoleno
LNN	nepovoleno
LNP	nepovoleno
LNQ	nepovoleno
LNR	nepovoleno
LNS	nepovoleno
LNT	nepovoleno
LNU	nepovoleno
LNV	Zásobování mazivy
LNW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
LNX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LYN	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
LNZ	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LP Vtokový systém vodní elektrárny

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

LPA	Čistění
-----	---------

Úkol: Zachycovat a sbírat pevné látky ve vtokovém systému.

LPB	Uzavírací zařízení
-----	--------------------

od vstupu uzavíracího zařízení

až k výstupu do jiného systému

LPC	Systém potrubí a kanálů pracovní vody
-----	---------------------------------------

z přejímky

až k předání do systému turbíny příp. připojovacímu potrubí pro

čerpací systém

LPD	nepovoleno
-----	------------

LPE	Vodní uzávěr
-----	--------------

LPF	nepovoleno
-----	------------

LPG	nepovoleno
-----	------------

LPH	nepovoleno
-----	------------

LPJ	nepovoleno
-----	------------

LPK	nepovoleno
-----	------------

LPL	nepovoleno
-----	------------

LPM	nepovoleno
-----	------------

LPN	nepovoleno
-----	------------

LPP	nepovoleno
-----	------------

LPQ	nepovoleno
-----	------------

LPR	nepovoleno
-----	------------

LPS	nepovoleno
-----	------------

LPT	nepovoleno
-----	------------

LPU	nepovoleno
-----	------------

LPV	Zásobování maziv
-----	------------------

LPW	Zařízení blokovacím (těsnicím) médiem
-----	---------------------------------------

LPX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
-----	---

LPY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
-----	---------------------------------------

LPZ	nepovoleno
-----	------------

L Parní, vodní a plynové okruhy

LQ Výtokový systém vodní elektrárny

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

LQA	Systém potrubí a kanálů výtoku z hlavního soustrojí ME, MF, MG až k výstupu do jiného systému
LQB	Vodní uzávěr
LQC	Uzavírací zařízení
LQD	nepovoleno
LQE	Česle pro čerpací provoz Úkol: Zachycovat a sbírat pevné látky ve výtokovém systému.
LQF	nepovoleno
LQG	nepovoleno
LQH	nepovoleno
LQJ	nepovoleno
LQK	nepovoleno
LQL	nepovoleno
LQM	nepovoleno
LQN	nepovoleno
LQP	nepovoleno
LQQ	nepovoleno
LQR	nepovoleno
LQS	nepovoleno
LQT	nepovoleno
LQU	nepovoleno
LQV	Zásobování mazivy
LQW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
LQX	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LQY	Řídicí, regulační a ochranná zařízení
LQZ	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LS Společný zařízení vodní elektrárny

[Zpět](#)

kód	popis
LSA	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSB	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSC	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSD	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSE	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSF	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSG	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSH	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSJ	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSK	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSL	Výpustný systém
LSM	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSN	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSP	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSQ	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSR	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSS	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LST	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSU	Společná zařízení vodní elektrárny (volně k použití)
LSV	nepovoleno
LSW	nepovoleno
LSX	nepovoleno
LSY	nepovoleno
LSZ	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	popis
LVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
LVV	nepovoleno
LVW	nepovoleno
LVX	nepovoleno
LVY	nepovoleno
LVZ	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LW Zásobování blokovacím médiem pro parní, vodní a plynové okruhy

[Zpět](#)

kód	popis
LWA	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWB	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWC	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWD	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWE	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWF	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWG	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWH	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWJ	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWK	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWL	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWM	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWN	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWP	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWQ	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWR	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWS	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWT	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWU	Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem pro parní, vodní, plynové okruhy (volně k použití)
LWV	nepovoleno

L

LW

Str. 293

L Parní, vodní a plynové okruhy

LW Zásobování blokovacím médiem pro parní, vodní a plynové okruhy

LWW nepovoleno
LWX nepovoleno
LWY nepovoleno
LWZ nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LX Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

LXA	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXB	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXC	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXD	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXE	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXF	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXG	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXH	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXJ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXK	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXL	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXM	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXN	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXP	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXQ	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXR	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXS	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXT	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXU	Zásobování médiem pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
LXV	nepovoleno
LXW	nepovoleno
LXX	nepovoleno
LXY	nepovoleno
LXZ	nepovoleno

L Parní, vodní a plynové okruhy

LY Řídící, regulační, ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
LYA	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYB	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYC	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYD	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYE	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYF	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYG	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYH	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYJ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYK	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYL	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYM	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYN	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYP	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYQ	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYR	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYS	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYT	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYU	Řídící, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
LYV	nepovoleno
LYW	nepovoleno
LYX	nepovoleno
LYY	nepovoleno
LYZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

M Hlavní soustrojí

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
MA	Zařízení parní turbíny
MB	Zařízení plynové turbíny
MC	nepovoleno
MD	Zařízení větrné turbíny
ME	Zařízení vodní turbíny
MF	Reverzní turbína v přečerpávacích elektrárnách
MG	Přečerpávací čerpadlo
MH	nepovoleno
MJ	Dieselmotor
MK	Zařízení generátoru
ML	Elektromotorický pohon (také motorgenerátor)
MM	Kompresorová stanice
MP	Společná zařízení pro hlavní soustrojí
MQ	nepovoleno
MR	Zařízení plynových motorů
MS	nepovoleno
MT	nepovoleno
MU	nepovoleno
MV	Zásobování mazivy
MW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
MX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
MY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
MZ	nepovoleno

M

Str. 297

M Hlavní soustrojí

M

Str. 298

M Hlavní soustrojí

MA Zařízení parní turbíny

[Zpět](#)

kód popis

- MAA** Vysokotlaká část turbíny
ze vstupního orgánu páry (rychlozávěrný ventil) příp. (kombinace rychlozávěrný / regulační ventil)
až k odběrovému a výfukovému hrdlu a až ke hranicím jiných vnitřních systémů turbíny
- MAB** Středotlaká část turbíny
z přepouštěcího potrubí vč. regulačního členu příp.
ze záchytného orgánu
až k odběrovému a výfukovému hrdlu a až ke hranicím jiných vnitřních systémů turbíny
- MAC** Nízkotlaká část turbíny
z přepouštěcího potrubí vč. regulačního členu příp.
ze záchytného orgánu nebo parního vstupního hrdla (u přehřívacího zařízení bez záchytných orgánů)
až k odběrovému a výfukovému hrdlu a až ke hranicím jiných vnitřních systémů turbíny
- MAD** Uložení
- MAE** nepovoleno
- MAF** nepovoleno
- MAG** Zařízení kondenzace
z hrdla kondenzátoru příp. jeho vstupního hrdla
až k výstupnímu hrdlu kondenzátoru vč. připojených uvolňovačů vč. kondenzátoru přiřazených měřicích zařízení
- MAH** Systém pracovní vody (pokud je k dispozici odděleně od MAJ)
od výstupu jiného systému
až před vstup vodní vývěvy
- MAJ** Evakuace
od výstupu kondenzátoru
až před vstup atmosféry
- MAK** Zařízení pro přenos síly mezi hnacími a pracovními stroji včetně natáčecího zařízení hřídele
- MAL** Systémy odvodnění a odvzdušnění
ze sběrného místa příp.
z posledního místa odvodnění
až před napojení do jiných systémů
- MAM** Systém odsávání páry
od odbočky odsávání
z ucpávek
až před zavedení do jiných systémů

M Hlavní soustrojí

MA Zařízení parní turbíny

- MAN Obtoková stanice včetně vstříků
z obtokové armatury a
ze vstříkové armatury
až k zavedení páry do kondenzátoru
- MAP Nízkotlaká přepouštěcí stanice
od přepouštěcí armatury a
od odbočky parního systému
až před kondenzátor
- MAQ Systém odvodu páry (pokud je oddělen od MAL)
z odvodu páry místa
až před napojení do jiného systému
- MAR nepovoleno
- MAS nepovoleno
- MAT nepovoleno
- MAU nepovoleno
- MAV Zásobování mazivy
z příslušných nádrží mazacího média příp. společných nádrží
mazacího a ovládacího média případně
od odbočky hospodářství mazacího média
až před spotřebič a
od spotřebiče
- MAW Systém ucpávkové, topné, chladicí páry
od odbočky
až před hrdlo tělesa spotřebiče ucpávkové páry a odsávání
až před kondenzátor příp. kondenzátor ucpávkové páry příp.
až před spotřebič topné, chladicí páry
- MAX Neelektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení vč. zásobování
médii
- MAY Elektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení
- MAZ nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MB Zařízení plynové turbíny

[Zpět](#)

kód	Popis
MBA	Rotor turbíny a kompresoru se společnou skříní ze vstupu kompresoru až k výstupu kompresoru ze vstupu turbíny až k výstupu turbíny vč. difuzoru odpadního plynu
MBB	Rotor a skříň turbíny ze vstupu turbíny až k výstupu turbíny vč. difuzoru odpadního plynu
MBC	Rotor a skříň kompresoru ze vstupu kompresoru až k výstupu kompresoru
MBD	Uložení
MBE	nepovoleno
MBF	nepovoleno
MBG	nepovoleno
MBH	Systém chladicího a ucpávkového plynu z odběrového místa až před spotřebič a od spotřebiče vč. sání až ke vstupu do jiného systému
MBJ	Zařízení pro najíždění
MBK	Zařízení pro převod síly mezi poháněcím a pracovním strojem vč. natáčecího zařízení hřídele, poháněcí zařízení
MBL	Systém nasávání a systém studeného plynu (otevřený systém) od atmosféry až před spalovací komoru příp. až před vstup kompresoru příp. až k médiu přenosu tepla odpadního plynu mimo kompresor
MBM	Spalovací komora (ohřev plynu, spalování) ze vstupu studeného plynu, paliva až k výstupu horkého plynu
MBN	Přívod paliva (kapalného) od odbočky hlavního přívodního potrubí, příp. z vyrovnávacího zásobníku až před spalovací komoru příp. až před soupravu pro plynový generátor vč. zpětného přívodu paliva

M Hlavní soustrojí

MB Zařízení plynové turbíny

- MBP** Přívod paliva (plynného)
od odbočky hlavního přívodního potrubí
až před spalovací komoru příp.
až před soupravu pro plynový generátor
- MBQ** Přívod zapalovacího paliva (pokud je k dispozici odděleně)
od odbočky hlavního přívodního potrubí, příp.
ze zásobní nádrže
až před spalovací komoru příp.
až před soupravu pro plynový generátor
- MBR** Odvod spalin (otevřený systém)
od spalovací komory příp.
od difuzoru spalin (odpadních plynů)
až před vstup do atmosféry mimo turbínu příp.
až před vstup do jiného systému (např. systém spalovacího vzduchu)
- MBS** Zásobníky
až před přípojku hlavního okruhu
od přípojky hlavního okruhu
- MBT** Plynový generátor včetně spalovací komory
od vstupu vzduchu a paliva
až k výstupu hnacího plynu plynového generátoru
- MBU** Systém přísad
ze zásobování až ke vstřiku
- MBV** Zásobování mazivy
z příslušné nádrže mazacího média příp. společné nádrže mazacího a
ovládacího (regulačního) média příp.
od odbočky zásobování ovládacího média
až před spotřebič a
od spotřebiče
- MBW** Systém těsnicího oleje
z příslušné vlastní nádrže těsnicího oleje příp.
od sacího potrubí čerpadla těsnicího oleje
až před spotřebič a
od spotřebiče
- MBX** Neelektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení vč. zásobování
médii
- MBY** Elektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení
- MBZ** Úprava maziv a řídicího média

M Hlavní soustrojí

MD Zařízení větrné turbíny

[Zpět](#)

kód	popis
MDA	Rotor vč. náboje
MDB	Nastavení listů vrtule
MDC	nepovoleno
MDD	Ložiska rotoru
MDE	nepovoleno
MDF	nepovoleno
MDG	nepovoleno
MDH	nepovoleno
MDJ	nepovoleno
MDK	Zařízení pro přenos energie (převodovka, kardan, brzda)
MDL	Směrové kormidlo
MDM	nepovoleno
MDN	nepovoleno
MDP	nepovoleno
MDQ	nepovoleno
MDR	nepovoleno
MDS	nepovoleno
MDT	nepovoleno
MDU	nepovoleno
MDV	Zásobování mazivy
MDW	nepovoleno
MDX	Neelektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení vč. zásobování médiem
MDY	Elektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení
MDZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

ME Zařízení vodní turbíny

[Zpět](#)

kód	popis
MEA	Turbína (těleso, hřídel, oběžné kolo, savka atd.) od vstupu turbíny příp. od závěrného orgánu až k výstupu turbíny příp. až před koncový orgán vč. savky
MEB	Uzavírací orgán Úkol: Uzavřít vstup před turbinou MEA nebo regulovat vstup do turbíny MEA.
MEC	nepovoleno
MED	Uložení
MEF	nepovoleno
MEG	Systém stabilizačního vzduchu z výrobního zařízení stlačeného vzduchu až k napojení do turbíny
MEH	nepovoleno
MEJ	nepovoleno
MEK	Zařízení pro přenos síly mezi poháněcím a pracovním strojem
MEL	Zásobování profukovacím vzduchem z výrobního zařízení stlačeného vzduchu až k napojení do turbíny
MEM	nepovoleno
MEN	nepovoleno
MEP	nepovoleno
MEQ	nepovoleno
MER	nepovoleno
MES	Systém dělení chladicí vody
MET	nepovoleno
MEU	nepovoleno
MEV	Zásobování mazivy z nádrže mazacího média až před spotřebič a od spotřebiče
MEW	Systém ucpávkové vody z hlavního uzavření zásobování ucpávkovou vodou až před hrdlo tělesa spotřebiče ucpávkové vody
MEX	Neelektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení vč. zásobování médiem
MEY	Elektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení
MEZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MF Rezervní turbína v přečerpávacích elektrárnách

[Zpět](#)

kód	popis
MFA	Čerpadlo, přečerpávací turbína (těleso, hřídel, oběžné kolo, savka atd.) od vstupu čerpadla, přečerpávací turbíny příp. od uzavíracího orgánu až k výstupu čerpadla, přečerpávací turbíny příp. až před uzavírací orgán
MFB	Uzavírací orgán Úkol: Uzavřít vodu před čerpadlem MFA a/nebo regulovat vodu pro čerpadlo MFA
MFC	nepovoleno
MFD	Uložení
MFE	nepovoleno
MFF	nepovoleno
MFG	Systém stabilizačního vzduchu z výrobního zařízení stlačeného vzduchu až k napojení do turbíny
MFH	nepovoleno
MFJ	nepovoleno
MFK	Zařízení pro přenos síly mezi poháněcím a pracovním strojem
MFL	Zásobování profukovacím vzduchem z výrobního zařízení stlačeného vzduchu až k napojení do čerpadla/přečerpávací turbíny
MFM	Najížděcí zařízení
MFN	nepovoleno
MFP	nepovoleno
MFQ	nepovoleno
MFR	nepovoleno
MFS	Systém dělení chladicí vody
MFT	nepovoleno
MFU	nepovoleno
MFV	Zásobování mazivy z nádrže mazacího média až před spotřebič od spotřebiče
MFW	Systém ucpávkové vody z hlavního uzavření zásobování ucpávkovou vodou až před hrdlo tělesa spotřebiče ucpávkové vody
MFX	Neelektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení vč. zásobování médiem
MFY	Elektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení

M

MF

Str. 305

M Hlavní soustrojí

MF Rezervní turbína v přečerpávacích elektrárnách

MFZ nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MG Přečerpávací čerpadlo

[Zpět](#)

kód	popis
MGA	Přečerpávací (akumulační) čerpadlo (těleso, hřídel, oběžní kolo atd.) od vstupu přečerpávacího čerpadla od uzavíracího orgánu až k výstupu přečerpávacího čerpadla příp. až před koncový orgán
MGB	Uzavírací orgán Úkol: Uzavřít vodu pro přečerpávací čerpadlo MGA nebo regulovat vodu pro čerpadlo MGA.
MGC	nepovoleno
MGD	Uložení
MGE	nepovoleno
MGF	nepovoleno
MGG	nepovoleno
MGH	nepovoleno
MGJ	nepovoleno
MGK	nepovoleno
MGL	Zásobování profukovacím vzduchem z výrobního zařízení stlačeného vzduchu až k napojení do akumulacího (přečerpávacího) čerpadla
MGM	Najížděcí zařízení
MGN	nepovoleno
MGP	nepovoleno
MGQ	nepovoleno
MGR	nepovoleno
MGS	Systém dělení chladicí vody
MGT	nepovoleno
MGU	nepovoleno
MGV	Zásobování mazivy ze zásobní nádrže mazacího média až před spotřebič a od spotřebiče
MGW	Systém ucpávkové vody z hlavního uzávěru zásobování ucpávkové vody až před hrdlo tělesa spotřebiče ucpávkové vody
MGX	Neelektrická regulační, ochranná zařízení vč. zásobování médiem
MGY	Elektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení
MGZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí
MG Přečerpávací čerpadlo

M Hlavní soustrojí

MJ Dieselmotor

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

MJA	Motor
-----	-------

	ze vstupu palivových trysek příp.
	ze vstupního hrdla vzduchu příp.
	ze vstupního hrdla chladicí vody
	až k výstupu hrdla spalín příp.
	až k výstupu hrdla chladicí vody vč. vnitřních systémů motoru

MJB	Dmýhací zařízení
-----	------------------

	ze vstupu dmýchadla
	až k výstupu dmýchadla

MJC	nepovoleno
-----	------------

MJD	nepovoleno
-----	------------

MJE	nepovoleno
-----	------------

MJF	nepovoleno
-----	------------

MJG	Chlazení kapalinou
-----	--------------------

	od výstupu hrdla chladicí vody motoru příp.
	ze vstupu chladicího systému plicního vzduchu
	až před vstup hrdla chladicí vody motoru příp.
	až k výstupu chladiče plicního vzduchu

MJH	Mezichlazení vzduchem
-----	-----------------------

	ze vstupu mezichladiče
	až k výstupu mezichladiče
	až před předání do jiných chladicích systémů

MJJ	nepovoleno
-----	------------

MJK	Zařízení pro přenos síly mezi poháněcím a pracovním strojem
-----	---

MJL	nepovoleno
-----	------------

MJM	nepovoleno
-----	------------

MJN	Palivové systémy
-----	------------------

	z meziskladových zásobníků
	od odbočky potrubního systému
	až před vstup palivových trysek

MJP	Najížděcí zařízení (také setrvačnick)
-----	---------------------------------------

MJQ	Sací systém
-----	-------------

	od atmosféry
	až před dmýchadlo příp.
	až před vstupní hrdlo motorového vzduchu

MJR	Systém spalín
-----	---------------

	od výstupu hrdla spalín motoru
	až před vstup do atmosféry

MJS	nepovoleno
-----	------------

M

MJ

Str. 309

M Hlavní soustrojí

MJ Dieselmotor

MJT nepovoleno

MJU nepovoleno

MJV Zásobování mazivy

z příslušné nádrže mazacího média příp. společné nádrže mazacího
a ovládacího média příp.

od odbočky zásobování ovládacím médiem

až před spotřebič a

od spotřebiče

MJW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

MJX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

MJY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

MJZ nepovoleno

M

MJ

Str. 310

M Hlavní soustrojí

MK Zařízení generátoru

[Zpět](#)

kód	popis
MKA	Těleso generátoru včetně statoru, rotoru a všech vestavěných chladicích zařízení až k průchodce generátoru
MKB	Buzení, také s elektrickým brzděním (použít pouze tehdy, jestliže MKC nevystačí pro označení)
MKC	Buzení , také s elektrickým brzděním
MKD	Uložení
MKE	nepovoleno
MKF	Chlazení statoru (rotoru) kapalinou vč. zásobování chladicím médiem Pozor: Chladicí olej viz MKU Úkol: Pomocí kapalného chladicího média odvést teplo ze statoru/rotoru od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
MKG	Chlazení plynem vč. zásobování Pozor: Dusík jako chladicí médium viz MKH Úkol: Pomocí plynného chladicího média odvést teplo ze statoru/rotoru od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
MKH	Chlazení dusíkem vč. zásobování Pozor: Jiná plynná chladicí média viz MKG Úkol: Pomocí dusíku jako chladicího média odvést teplo ze statoru/rotoru od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
MKJ	nepovoleno
MKK	nepovoleno
MKL	nepovoleno
MKM	nepovoleno
MKN	nepovoleno
MKP	nepovoleno
MKQ	Systém spalín (je-li k dispozici odděleně od MKG a MKH)
MKR	nepovoleno
MKS	nepovoleno
MKT	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MK Zařízení generátoru

MKU Systém chladicího oleje vč. zásobování Pozor: Jiná kapalná chladicí média viz MKF

Úkol: Pomocí chladicího oleje jako chladicího média odvést teplo ze statoru/rotoru.

od výstupu paketu statorových plechů

až před vstup paketů statorových plechů

MKV Zásobování mazivy (je-li k dispozici odděleně od generátoru)

MKW Systém těsnicího oleje vč. zásobování a úpravy

od odbočky systému těsnicího oleje

až před vstup statoru a

od výstupu statoru

až před vstup do jiného systému příp. u uzavřených systémů

od výstupu statoru

až před vstup statoru

MKX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

MKY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

MKZ nepovoleno

M Hlavní soustrojí

ML Elektromotorický pohon (také motorgenerátor)

[Zpět](#)

kód	popis
MLA	Těleso motoru, motorgenerátoru vč. statoru, rotoru a všech vestavěných chladicích zařízení až k průchodkám motoru, motorgenerátoru
MLB	nepovoleno
MLC	Buzení
MLD	Uložení
MLE	nepovoleno
MLF	Chlazení kapalinou vč. zásobování Pozor: Chladicí olej jako chladicí médium viz MLU. Úkol: Pomocí chladicího média odvést teplo ze statoru/rotoru od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
MLG	Chlazení plynem vč. zásobování Pozor: Dusík jako chladicí médium viz MLH. Úkol: Pomocí plynného chladicího média odvést teplo ze statoru/rotoru od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
MLH	Chlazení dusíkem vč. zásobování Pozor: Jiná plynná chladicí média viz MLG. Úkol: Pomocí dusíku jako chladicího média odvést teplo ze statoru/rotoru od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
MLJ	nepovoleno
MLK	nepovoleno
MLL	nepovoleno
MLM	nepovoleno
MLN	nepovoleno
MLP	nepovoleno
MLQ	Systém spalín (je-li k dispozici odděleně od MLG a MLH)
MLR	nepovoleno
MLS	nepovoleno
MLT	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

ML Elektromotorický pohon (také motorgenerátor)

MLU Systém chladicího oleje vč. zásobování Pozor: Jiná kapalná chladicí média viz MLF.

Úkol: Pomocí chladicího oleje jako chladicího média odvést teplo ze statoru/rotoru.

od výstupu statoru/rotoru

až před vstup statoru/rotoru

MLV Zásobování mazivy (je-li k dispozici odděleně pro elektromotorické zařízení)

MLW Systém těsnicího oleje vč. zásobování a úpravy

od odbočky systému těsnicího oleje

až před vstup statoru a

od výstupu statoru

až před vstup do jiného systému příp. u uzavřených systémů

od výstupu statoru

až před vstup statoru

MLX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

MLY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

MLZ nepovoleno

M

ML

Str. 314

M Hlavní soustrojí

MM Kompresorová stanice

[Zpět](#)

kód	popis
MMA	Kompresor ze vstupu vzduch, chladicí médium až k výstupu vzduch, chladicí médium
MMB	nepovoleno
MMC	Systém sacího potrubí od atmosféry až před vstup kompresoru
MMD	Uložení
MME	Mezichlazení
MMF	Dochlazování
MMG	Koncové chlazení
MMH	Systém tlakového potrubí od výstupu kompresoru až před vstup do jiného systému
MMJ	nepovoleno
MMK	nepovoleno
MML	nepovoleno
MMM	nepovoleno
MMN	nepovoleno
MMP	nepovoleno
MMQ	nepovoleno
MMR	nepovoleno
MMS	nepovoleno
MMT	nepovoleno
MMU	nepovoleno
MMV	Zásobování mazivy
MMW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
MMX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
MMY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
MMZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MP Společná zařízení pro hlavní soustrojí

[Zpět](#)

kód	popis
MPA	Základy
MPB	Izolace, kryty
MPC	nepovoleno
MPD	nepovoleno
MPE	nepovoleno
MPF	nepovoleno
MPG	Konstrukce, podpěry
MPH	nepovoleno
MPJ	nepovoleno
MPK	nepovoleno
MPL	nepovoleno
MPM	nepovoleno
MPN	nepovoleno
MPP	nepovoleno
MPQ	nepovoleno
MPR	Systém nuceného chlazení
MPS	Sušící a konzervační systém
MPT	nepovoleno
MPU	nepovoleno
MPV	nepovoleno
MPW	nepovoleno
MPX	nepovoleno
MPY	nepovoleno
MPZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MR Zařízení plynových motorů

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

MRA	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRB	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRC	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRD	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRE	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRF	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRG	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRH	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRJ	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRK	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRL	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRM	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRN	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRP	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRQ	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRR	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRS	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRT	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRU	Zařízení plynových motorů (volně k použití)
MRV	Zásobování mazivy
MRW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
MRX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
MRY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
MRZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	popis
MVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
MVV	nepovoleno
MVW	nepovoleno
MVX	nepovoleno
MVY	nepovoleno
MVZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
MWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
MWV	nepovoleno
MWW	nepovoleno
MWX	nepovoleno
MWY	nepovoleno
MWZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí
MW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

M Hlavní soustrojí

MX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
MXA	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXB	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXC	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXD	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXE	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXF	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXG	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXH	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXJ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXK	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXL	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXM	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXN	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXP	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXQ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXR	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXS	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXT	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXU	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MXV	nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

MXW nepovoleno

MXX nepovoleno

MXY nepovoleno

MXZ nepovoleno

M Hlavní soustrojí

MY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
MYA	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYB	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYC	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYD	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYE	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYF	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYG	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYH	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYJ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYK	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYL	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYM	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYN	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYP	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYQ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYR	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYS	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYT	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYU	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
MYV	nepovoleno
MYW	nepovoleno
MYX	nepovoleno
MYY	nepovoleno
MYZ	nepovoleno

M Hlavní soustrojí
MY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele

N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
NA	Systém externí dodávky páry včetně vracení kondenzátu
NB	nepovoleno
NC	nepovoleno
ND	Systém externí dodávky horké vody
NE	nepovoleno
NF	nepovoleno
NG	Systém externí dodávky tlakového vzduchu
NH	nepovoleno
NJ	nepovoleno
NK	Systém externí dodávky plynu
NL	nepovoleno
NM	nepovoleno
NN	nepovoleno
NP	nepovoleno
NQ	nepovoleno
NR	nepovoleno
NS	nepovoleno
NT	nepovoleno
NU	nepovoleno
NV	nepovoleno
NW	nepovoleno
NX	nepovoleno
NY	nepovoleno
NZ	nepovoleno

N

Str. 325

N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele

N

Str. 326

N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele

NA Systém externí dodávky páry včetně vracení kondenzátu

[Zpět](#)

kód popis

NAA	Potrubní systém (pára)
NAB	Potrubní systém (kondenzát)
NAC	nepovoleno
NAD	Přenos technologického tepla ze vstupu nosiče tepla do výstupu nosiče tepla
NAE	Potrubní systém (pára) NAE až NAJ použít jen tehdy, pokud NAA pro označení nepostačuje (volně k použití např. k označení tlakových stupňů)
NAF	Potrubní systém (pára) NAE až NAJ použít jen tehdy, pokud NAA pro označení nepostačuje (volně k použití např. k označení tlakových stupňů)
NAG	Potrubní systém (pára) NAE až NAJ použít jen tehdy, pokud NAA pro označení nepostačuje (volně k použití např. k označení tlakových stupňů)
NAH	Potrubní systém (pára) NAE až NAJ použít jen tehdy, pokud NAA pro označení nepostačuje (volně k použití např. k označení tlakových stupňů)
NAJ	Potrubní systém (pára) NAE až NAJ použít jen tehdy, pokud NAA pro označení nepostačuje (volně k použití např. k označení tlakových stupňů)
NAK	Potrubní systém (kondenzát) NAK až NAM použít jen tehdy, pokud NAB pro označení nepostačuje (volně k použití na př. technologické zaměření)
NAL	Potrubní systém (kondenzát) NAK až NAM použít jen tehdy, pokud NAB pro označení nepostačuje (volně k použití na př. technologické zaměření)
NAM	Potrubní systém (kondenzát) NAK až NAM použít jen tehdy, pokud NAB pro označení nepostačuje (volně k použití na př. technologické zaměření)
NAN	nepovoleno
NAP	nepovoleno
NAQ	nepovoleno
NAR	nepovoleno
NAS	nepovoleno
NAT	nepovoleno
NAU	nepovoleno
NAV	nepovoleno
NAW	nepovoleno
NAX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele
NA Systém externí dodávky páry včetně vracení kondenzátu

NAY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
NAZ nepovoleno

N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele

ND Systém externí dodávky horké páry

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

NDA	Potrubní systém (vývod)
NDB	Potrubní systém (zpětný přívod)
NDC	Čerpadla pro externí dodávku horké vody
NDD	Technologický přenos tepla ze vstupu nosiče tepla do výstupu nosiče tepla
NDE	Akumulace horké vody ze vstupu nádrže do výstupu nádrže
NDF	Rozdělovač (volně k použití např. podle teplotních stupňů)
NDG	Rozdělovač (volně k použití např. podle teplotních stupňů)
NDH	Rozdělovač (volně k použití např. podle teplotních stupňů)
NDJ	Rozdělovač (volně k použití např. podle teplotních stupňů)
NDK	Systém udržování tlaku
NDL	nepovoleno
NDM	nepovoleno
NDN	nepovoleno
NDP	nepovoleno
NDQ	nepovoleno
NDR	nepovoleno
NDS	nepovoleno
NDT	nepovoleno
NDU	nepovoleno
NDV	Zásobování mazivy
NDW	nepovoleno
NDX	Zásobování médiiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
NDY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
NDZ	nepovoleno

N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele

NG Systém externí dodávky tlakového vzduchu

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

NGA	nepovoleno
-----	------------

NGB	Potrubní systém
-----	-----------------

NGC	Dopravní zařízení
-----	-------------------

NGD	nepovoleno
-----	------------

NGE	nepovoleno
-----	------------

NGF	nepovoleno
-----	------------

NGG	nepovoleno
-----	------------

NGH	nepovoleno
-----	------------

NGJ	nepovoleno
-----	------------

NGK	nepovoleno
-----	------------

NGL	nepovoleno
-----	------------

NGM	nepovoleno
-----	------------

NGN	nepovoleno
-----	------------

NGP	nepovoleno
-----	------------

NGQ	nepovoleno
-----	------------

NGR	nepovoleno
-----	------------

NGS	nepovoleno
-----	------------

NGT	nepovoleno
-----	------------

NGU	nepovoleno
-----	------------

NGV	nepovoleno
-----	------------

NGW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
-----	---

NGX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
-----	---

NGY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
-----	---

NGZ	nepovoleno
-----	------------

N

NG

Str. 330

N Příprava technologické energie pro externí spotřebitele

NK Systém externí dodávky plynu

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

NKA	nepovoleno
-----	------------

NKB	Potrubní systém
-----	-----------------

NKC	nepovoleno
-----	------------

NKD	nepovoleno
-----	------------

NKE	nepovoleno
-----	------------

NKF	nepovoleno
-----	------------

NKG	nepovoleno
-----	------------

NKH	nepovoleno
-----	------------

NKJ	nepovoleno
-----	------------

NKK	nepovoleno
-----	------------

NKL	nepovoleno
-----	------------

NKM	nepovoleno
-----	------------

NKN	nepovoleno
-----	------------

NKP	nepovoleno
-----	------------

NKQ	nepovoleno
-----	------------

NKR	nepovoleno
-----	------------

NKS	nepovoleno
-----	------------

NKT	nepovoleno
-----	------------

NKU	nepovoleno
-----	------------

NKV	nepovoleno
-----	------------

NKW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
-----	---

NKX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
-----	---

NKY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
-----	---

NKZ	nepovoleno
-----	------------

N

NK

Str. 331

P Systémy chladicí vody

P Systémy chladicí vody

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
PA	Hlavní okruh chladicí vody
PB	Úprava chladicí vody hlavního okruhu
PC	Vedlejší okruh chladicí vody pro konvenční provoz
PD	Úprava chladicí vody vedlejšího okruhu pro konvenční provoz
PE	Vedlejší okruh chladicí vody pro aktivní zařízení
PF	Úprava chladicí vody vedlejšího okruhu pro aktivní zařízení
PG	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů
PH	Úprava chladicí vody vloženého okruhu konvenčních provozů
PJ	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení
PK	Úprava chladicí vody vloženého okruhu pro aktivní zařízení
PL	nepovoleno
PM	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (jako samostatný vložený chladicí okruh)
PN	nepovoleno
PP	nepovoleno
PQ	nepovoleno
PR	nepovoleno
PS	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB")
PT	nepovoleno
PU	Společná zařízení pro systémy chladicí vody
PV	Zásobování mazivy
PW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
PX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
PY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
PZ	nepovoleno

P

P Systémy chladicí vody

PA Hlavní okruh chladicí vody

[Zpět](#)

kód	popis
PAA	Čerpání, mechanické čištění chladicí vody z vtokového systému do výstupu mechanického čištění
PAB	Systém potrubí a kanálů hlavního okruhu od výstupu čerpání čerstvé vody (vždy bez spotřebičů) do výtoku u chlazení čerstvou vodou, příp. od výstupu chladicí věže až před vstup chladicí věže při zpětném chlazení
PAC	Čerpací stanice hlavního okruhu chladicí vody ze sání čerpací stanice do výtlaku čerpací stanice
PAD	Zařízení zpětného chlazení, zařízení pro vypouštění ze stoupačky do výstupu chladicí trasy
PAE	Čerpací stanice chladicích věží (je-li k dispozici odděleně)
PAF	nepovoleno
PAG	nepovoleno
PAH	Čistící zařízení pro kondenzátor vč. příslušných zařízení
PAJ	nepovoleno
PAK	nepovoleno
PAL	nepovoleno
PAM	nepovoleno
PAN	nepovoleno
PAP	nepovoleno
PAQ	nepovoleno
PAR	Potrubní systém přídatné vody od odběrového místa až před vstup do jiného systému
PAS	Čerpací stanice přídatné vody ze sání čerpací stanice do výtlaku čerpací stanice
PAT	nepovoleno
PAU	nepovoleno
PAX	Zásobování mazivy
PAW	nepovoleno
PAX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
PAY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
PAZ	nepovoleno

P Systémy chladící vody
PA Hlavní okruh chladící vody

P Systémy chladicí vody

PB Úprava chladicí vody hlavního okruhu

[Zpět](#)

kód	popis
PBA	Odvedení po úpravě média (pokud není součástí jiného systému) od výstupu úpravy média až před vstup do jiného systému
PBB	Filtrace, mechanické čištění ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu odlučovacího zařízení
PBC	Provzdušnění, syčení plynem od atmosféry, příp. z plynového hospodářství
PBD	Srážení (např. po dekarbonizaci) ze vstupu srážení do výstupu srážení
PBE	Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci) ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému
PBF	Výměna iontů (např. pro odsolování) ze vstupu výměníku iontů a z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným médiem před výměníkem iontů
PBG	Odpařování (např. pro odsolování) ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu
PBH	Odplynění, sušení ze vstupu odplynováku, příp. nádrže do výstupu nádrže vč. ohřívacího zařízení brýdového kondenz.
PBJ	Ohřev, chlazení ze vstupu ohříváku, příp. chladiče do výstupu ohříváku, příp. chladiče
PBK	Potrubní systém, meziskladování, doprava hlavního média potrub. systém od odběrového místa, případně od výstupu jiného systému až před vstup do jiného systému do výstupu úpravy média ze vstupu meziskladování do výstupu meziskladování ze sání čerpací stanice do výtlačku čerpací stanice

P

PB

Str. 335

P Systémy chladicí vody

PB Úprava chladicí vody hlavního okruhu

- PBL Skladování mimo úpravu média (pokud není částí jiného systému)
ze vstupu zařízení pro skladování
do výstupu skladovacího zařízení vč. vtoku a výtoku
- PBM nepovoleno
- PBN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, případně
ze zásobní nádrže
až před předání do jiného systému
- PBP Regenerační a proplachovací zařízení
ze vstupu systému
až před napojení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, případně zásobování pomocným
médii a profukovacím vzduchem
do regeneračního a proplachovacího zařízení
- PBQ Dávkovací zařízení pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- PBR Odvod proplachovací vody a zbytků včetně neutralizace
od výstupu stávajícího systému
až před předání do systému likvidace
- PBS Zahušťování kalů
od výstupu stávajícího systému
až před předání do jiného systému
- PBT Rozvod topného, chladicího a proplachovacího média
z výroby topného, chladicího a proplachovacího média, příp.
od odbočky zásobování topným, chladícím, proplachovacím médiem
až před spotřebič a
od spotřebiče
- PBU nepovoleno
- PBV Zásobování mazivy
- PBW nepovoleno
- PBX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PBY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PBZ nepovoleno

P

PB

Str. 336

P Systémy chladicí vody

PC Vedlejší okruh chladicí vody pro konvenční provoz

[Zpět](#)

kód popis

- PCA Čerpání, mechanické čištění chladicí vody
ze vtokového systému
do výstupu mechanického čištění
- PCB Potrubní a kanálový systém
od výstupu čerpání (jímání) chladicí vody, příp.
od odbočky hlavního systému chladicí vody
až před vstup do jiného systému (vždy bez spotřebičů) a
od úpravy a rozvodu přídatné vody
- PCC Čerpací stanice
ze sání čerpací stanice
do výtlaku čerpací stanice
- PCD Zařízení zpětného chlazení, vypouštění chladicí vody
od stoupačky
do výstupu chladicí trasy
- PCE nepovoleno
- PCF nepovoleno
- PCG nepovoleno
- PCH Čisticí zařízení pro nosič tepla
- PCJ nepovoleno
- PCK nepovoleno
- PCL nepovoleno
- PCM Vedlejší okruh chladicí vody pro chlazení generátoru a
motorgenerátoru
od odbočky "PCB"
až před chladič generátoru a od chladiče generátoru
až před napojení do "PCB", příp. jiných systémů
- PCN nepovoleno
- PCP nepovoleno
- PCQ nepovoleno
- PCR nepovoleno
- PCS nepovoleno
- PCT nepovoleno
- PCU nepovoleno
- PCV Zásobování mazivy
- PCW nepovoleno
- PCX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PCY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PCZ nepovoleno

P Systémy chladící vody

PC Vedlejší okruh chladící vody pro konvenční provoz

P Systémy chladicí vody

PD Úprava chladicí vody vedlejšího okruhu pro konvenční provoz

[Zpět](#)

kód	popis
PDA	Odvod po úpravě média (pokud není součástí jiného systému) od výstupu úpravy média až před vstup do jiného systému
PDB	Filtrace, mechanické čištění ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu odlučovacího zařízení
PDC	Provzdušnění, sycení plynem od atmosféry, příp. z plynového hospodářství
PDD	Srážení (např. pro dekarbonizaci) ze vstupu srážení do výstupu srážení
PDE	Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci) ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému
PDF	Výměna iontů (např. pro odsolování) ze vstupu výměníku iontů a z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným médiem před výměníky iontů
PDG	Odpařování (např. pro odsolování) ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu
PDH	Odplynění, sušení ze vstupu odplynováku, příp. nádrže do výstupu nádrže včetně ohřívacího zařízení brýdového kondenzátoru
PDJ	Předehřívání, chlazení ze vstupu předehříváku, příp. chladiče do výstupu předehříváku, příp. chladiče
PDK	Potrubní systém, meziskladování, doprava hlavního média potrubí od odběrového místa, případně od výstupu jiného systému až před vstup jiného systému do výstupu úpravy média ze vstupu meziskladování do výstupu meziskladování ze sání čerpací stanice do výtlaku čerpací stanice

P

PD

Str. 339

P Systémy chladicí vody

PD Úprava chladicí vody vedlejšího okruhu pro konvenční provoz

- PDL Skladování mimo úpravu média (pokud není částí jiného systému)
ze vstupu zařízení pro skladování
do výstupu skladovacího zařízení vč. vtoku a výtoku
- PDM nepovoleno
- PDN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, případně
ze zásobní nádrže
až před předání do jiného systému
- PDP Regenerační a proplachovací zařízení
ze vstupu systému
až před napojení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným
médii a profukovacím vzduchem
do regeneračního a proplachovacího zařízení
- PDQ Dávkovací zařízení pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- PDR Odvod proplachovací vody a zbytků včetně neutralizace
od výstupu stávajícího systému
až před předání do systému likvidace
- PDS Zahušťování kalů
od výstupu stávajícího systému
až před předání do jiného systému
- PDT Rozvod topného, chladicího a proplachovacího média
z výroby topného, chladicího a proplachovacího média, příp.
od odbočky zásobování topným, chladicím a proplachovacím
médii
až před spotřebič a od spotřebiče
- PDU nepovoleno
- PDV Zásobování mazivy
- PDX Zásobování médii pro ovládací, regulační a ochranná
zařízení
- PDY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PDZ nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PE Vedlejší okruh chladicí vody pro aktivní zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
PEA	Čerpání, mechanické čištění chladicí vody ze vtokového objektu do výstupu mechanického čištění
PEB	Potrubní a kanálový systém od výstupu těžení (jímání) čerstvé vody od výstupu chladicí věže s mezizásobníkem a zpětným tokem až před vstup do jiného systému (vždy bez spotřebiče) a od úpravy a rozvodu přídatné vody
PEC	Čerpací stanice ze sání čerpací stanice do výtlaku čerpací stanice
PED	Zařízení zpětného chlazení, chladicí odtok ze stoupačky do výstupu chladicí trasy
PEE	nepovoleno
PEF	nepovoleno
PEG	nepovoleno
PEH	Čistící zařízení pro aktivní mezichladiče
PEJ	nepovoleno
PEK	nepovoleno
PEL	nepovoleno
PEM	nepovoleno
PEN	nepovoleno
PEP	nepovoleno
PEQ	nepovoleno
PER	nepovoleno
PES	nepovoleno
PET	nepovoleno
PEU	nepovoleno
PEV	Zásobování mazivy
PEW	nepovoleno
PEX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
PEY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
PEZ	nepovoleno

P Systémy chladící vody

PE Vedlejší okruh chladící vody pro aktivní zařízení

P Systémy chladicí vody

PF Úprava chladicí vody vedlejšího okruhu pro aktivní zařízení

[Zpět](#)

kód popis

- PFA Odvod po úpravě média (pokud není součástí jiného systému)
od výstupu úpravy média
až před vstup do jiného systému
- PFB Filtrace, mechanické čištění
ze vstupu odlučovacího zařízení
až před výstup odlučovacího zařízení
- PFC Pro vzdušnění, syčení plynem
od atmosféry, příp.
z plynového hospodářství
- PFD Srážení (např. pro dekarbonizaci)
ze vstupu srážení
do výstupu srážení
- PFE Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci)
ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- PFF Výměna iontů (např. pro odsolování)
ze vstupu výměníku iontů a
z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp.
zásobování pomocným médiem před výměníky iontů
- PFG Odpařování (např. pro odsolování)
ze vstupu napájecí vody
do výstupu páry a
ze vstupu topné páry
do výstupu kondenzátu
- PFH Odplynění, sušení
ze vstupu odplynováku, příp. nádrže
do výstupu nádrže včetně ohřívacího zařízení brýdového
kondenzátoru
- PFJ Předehřev, chlazení
ze vstupu předehříváku, příp. chladiče
do výstupu předehříváku, příp. chladiče
- PFK Potrubní systém, meziskladování, doprava hlavního média potrubí
od odběrového místa, případně od výstupu jiného systému
až před vstup do jiného systému
do výstupu úpravy média
ze vstupu meziskladování
výstupu meziskladování do
ze sání čerpací stanice do výtlaku čerpací stanice

P

PF

Str. 343

P Systémy chladicí vody

PF Úprava chladicí vody vedlejšího okruhu pro aktivní zařízení

- PFL Skladování mimo úpravu média (pokud není částí jiného systému)
ze vstupu zařízení pro skladování
do výstupu skladovacího zařízení včetně vtoku a výtoku
- PFM nepovoleno
- PFN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, případně
ze zásobní nádrže
až před předání do jiného systému
- PFP Regenerační a proplachovací zařízení
ze vstupu systému
až před napojení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným médiem a
profukovacím vzduchem
do regeneračního a proplachovacího zařízení
- PFQ Dávkovací zařízení pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- PFR Odvod proplachovací vody a zbytků včetně neutralizace
od výstupu stávajícího systému
až před předání do systému likvidace
- PFS Zahušťování kalů
od výstupu stávajícího systému
až před předání do jiného systému
- PFT Rozvod topného, chladicího a proplachovacího média
z výroby topného, chladicího a proplachovacího média, příp.
od odbočky zásobování topným, chladicím a proplachovacím
médiem
až před spotřebič a
od spotřebiče
- PFU nepovoleno
- PFV Zásobování mazivy
- PFW nepovoleno
- PFX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PFY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PFZ nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PG Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů

[Zpět](#)

kód	popis
PGA	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGB	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGC	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGD	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGE	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGF	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGG	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGH	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGJ	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGK	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGL	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGM	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGN	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGP	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGQ	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGR	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGS	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGT	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGU	Vložený okruh chladicí vody konvenčních provozů (volně k použití)
PGV	Zásobování mazivy
PGW	nepovoleno
PGX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
PGY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
PGZ	nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PH Úprava chladicí vody vloženého okruhu konvenčních provozů

P Systémy chladicí vody

PH Úprava chladicí vody vloženého okruhu konvenčních provozů

[Zpět](#)

kód	popis
PHA	Odvod po úpravě média (pokud není součástí jiného systému) od výstupu úpravy média až před vstup do jiného systému
PHB	Filtrace, mechanické čištění ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu odlučovacího zařízení
PHC	Provzdušnění, sycení plynem od atmosféry, příp. z plynového hospodářství
PHD	Srážení (např. pro dekarbonizaci) ze vstupu srážení do výstupu srážení
PHE	Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci) ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému
PHF	Výměna iontů (např. pro odsolování) ze vstupu výměníku iontů a z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným médiem před výměníky iontů
PHG	Odpařování (např. pro odsolování) ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu
PHH	Odplynění, sušení ze vstupu odplynováku, příp. nádrže do výstupu nádrže včetně ohřívacího zařízení brýdového kondenzátoru
PHJ	Předehřev, chlazení ze vstupu předehříváku, příp. chladiče do výstupu předehříváku, příp. chladiče
PHK	Potrubní systém, meziskladování, doprava hlavního média potrubí od odběrového místa, případně od výstupu jiného systému až před vstup jiného systému do výstupu úpravy média ze vstupu meziskladování do výstupu meziskladování ze sání čerpací stanice do výtlačku čerpací stanice

P

PH

Str. 347

P Systémy chladicí vody

PH Úprava chladicí vody vloženého okruhu konvenčních provozů

- PHL Skladování mimo úpravu média (pokud není částí jiného systému)
ze vstupu zařízení pro skladování
do výstupu skladovacího zařízení vč. vtoku a výtoku
- PHM nepovoleno
- PHN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, případně
ze zásobní nádrže
až před předání do jiného systému
- PHP Regenerační a proplachovací zařízení
ze vstupu systému
až před napojení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným
médiem a profukovacím vzduchem
do regeneračního a proplachovacího zařízení
- PHQ Dávkovací zařízení pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- PHR Odvod proplachovací vody a zbytků včetně neutralizace
od výstupu stávajícího systému
až před předání do systému likvidace
- PHS Zahušťování kalů
od výstupu stávajícího systému
až před předání do jiného systému
- PHT Rozvod topného, chladicího a proplachovacího média
z výroby topného, chladicího a proplachovacího média, příp.
od odbočky zásobování topným, chladícím, proplachovacím médiem
až před spotřebič a
od spotřebiče
- PHU nepovoleno
- PHV Zásobování mazivy
- PHW nepovoleno
- PHX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PHY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PHZ nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PJ Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
PJA	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJB	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJC	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJD	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJE	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJF	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJG	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJH	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJJ	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJK	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJL	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJM	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJN	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJP	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJQ	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJR	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJS	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJT	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJU	Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení (volně k použití)
PJV	Zásobování mazivy
PJW	nepovoleno
PJX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
PJY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
PJZ	nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PJ Vložený okruh chladicí vody pro aktivní zařízení

P Systémy chladicí vody

PK Úprava chladicí vody vloženého okruhu konvenčních provozů

[Zpět](#)

kód	popis
PKA	Odvod po úpravě média (pokud není součástí jiného systému) od výstupu úpravy média až před vstup do jiného systému
PKB	Filtrace, mechanické čištění ze vstupu odlučovacího zařízení do výstupu odlučovacího zařízení
PKC	Provzdušnění, sycení plynem od atmosféry, příp. z plynového hospodářství
PKD	Srážení (např. pro dekarbonizaci) ze vstupu srážení do výstupu srážení
PKE	Dávkování kyseliny (např. pro dekarbonizaci) ze zařízení pro dávkování kyseliny, příp. od odbočky zásobování chemikáliemi až před vstup do jiného systému
PKF	Výměna iontů (např. pro odsolování) ze vstupu výměníku iontů a z uzavírací armatury zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným médiem před výměníky iontů
PKG	Odpařování (např. pro odsolování) ze vstupu napájecí vody do výstupu páry a ze vstupu topné páry do výstupu kondenzátu
PKH	Odplynění, sušení ze vstupu odplynováku, příp. nádrže do výstupu nádrže včetně ohřívacího zařízení brýdového kondenzátoru
PKJ	Předehřev, chlazení ze vstupu předehříváku, příp. chladiče do výstupu předehříváku, příp. chladiče
PKK	Potrubní systém, meziskladování, doprava hlavního média potrubí od odběrového místa, případně od výstupu jiného systému až před vstup jiného systému do výstupu úpravy média ze vstupu meziskladování do výstupu meziskladování ze sání čerpací stanice do výtlaku čerpací stanice

P Systémy chladicí vody

PK Úprava chladicí vody vloženého okruhu konvenčních provozů

- PKL Skladování mimo úpravu média (pokud není částí jiného systému)
ze vstupu zařízení pro skladování
do výstupu skladovacího zařízení včetně vtoku a výtoku
- PKM nepovoleno
- PKN Zásobování chemikáliemi
z odběrového místa, případně
ze zásobní nádrže
až před předání do jiného systému
- PKP Regenerační a proplachovací zařízení
ze vstupu systému
až před napojení do jiného systému
od zásobování chemikáliemi, příp. zásobování pomocným
médiem a profukovacím vzduchem
do regeneračního a proplachovacího zařízení
- PKQ Dávkovací zařízení pro hlavní médium
z dávkovacího zařízení, příp.
od odbočky zásobování chemikáliemi
až před vstup do jiného systému
- PKR Odvod proplachovací vody a zbytků včetně neutralizace
od výstupu stávajícího systému
až před předání do systému likvidace
- PKS Zahušťování kalů
od výstupu stávajícího systému
až před předání do jiného systému
- PKT Rozvod topného, chladicího a proplachovacího média
z výroby topného, chladicího a proplachovacího média, příp.
od odbočky zásobování topným, chladícím, proplachovacím médiem
až před spotřebič a od spotřebiče
- PKU nepovoleno
- PKV Zásobování mazivy
- PKW nepovoleno
- PKX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná
zařízení
- PKY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PKZ nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PM Vložený okruh chladicí vody pro transformátory

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

PMA	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMB	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMC	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMD	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PME	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMF	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMG	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMH	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMJ	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMK	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PML	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMM	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)
PMN	Vložený okruh chladicí vody pro transformátory (pokud je samostatným vloženým chladicím systémem) (volně k použití)

P

PM

Str. 353

P Systémy chladicí vody

PM Vložený okruh chladicí vody pro transformátory

- PMP Vložený okruh chladicí vody pro transformátory
(pokud je samostatným vloženým chladicím systémem)
(volně k použití)
- PMQ Vložený okruh chladicí vody pro transformátory
(pokud je samostatným vloženým chladicím systémem)
(volně k použití)
- PMR Vložený okruh chladicí vody pro transformátory
(pokud je samostatným vloženým chladicím systémem)
(volně k použití)
- PMS Vložený okruh chladicí vody pro transformátory
(pokud je samostatným vloženým chladicím systémem)
(volně k použití)
- PMT Vložený okruh chladicí vody pro transformátory
(pokud je samostatným vloženým chladicím systémem)
(volně k použití)
- PMU Vložený okruh chladicí vody pro transformátory
(pokud je samostatným vloženým chladicím systémem)
(volně k použití)
- PMV Zásobování mazivy
- PMW nepovoleno
- PMX Zásobování médiiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PMY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- PMZ nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PS Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod „ PAB“)

[Zpět](#)

kód	popis
PSA	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSB	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSC	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSD	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSE	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSF	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSG	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSH	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSJ	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSK	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSL	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSM	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSN	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSP	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSQ	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSR	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSS	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PST	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSU	Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod "PAB") (volně k použití)
PSV	Zásobování maziv

P

PS

Str. 355

P Systémy chladicí vody

PS Systém odtoku z chladicí věže (jestliže není pod „ PAB“)

PSW nepovoleno

PSX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

PSY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

PSZ nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PU Společná zařízení pro systémy chladicí vody

[Zpět](#)

kód	popis
PUA	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUB	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUC	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUD	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUE	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUF	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUG	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUH	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUJ	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUK	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUL	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUM	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUN	Dávkovací zařízení
PUP	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUQ	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUR	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUS	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUT	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUU	Společná zařízení pro systémy chladicí vody (volně k použití)
PUV	nepovoleno
PUW	nepovoleno
PUX	nepovoleno
PUY	nepovoleno
PUZ	nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	popis
PVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
PVV	nepovoleno
PVW	nepovoleno
PVX	nepovoleno
PVY	nepovoleno
PVZ	nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
PWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
PWV	nepovoleno
PWW	nepovoleno
PWX	nepovoleno
PWY	nepovoleno
PWZ	nepovoleno

P Systémy chladící vody

PW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

P Systémy chladicí vody

PX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
PXA	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXB	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXC	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXD	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXE	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXF	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXG	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXH	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXJ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXK	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXL	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXM	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXN	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXP	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXQ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXR	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXS	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXT	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXU	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PXV	nepovoleno

P Systémy chladící vody

PX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

PXW nepovoleno
PXX nepovoleno
PXY nepovoleno
PXZ nepovoleno

P Systémy chladicí vody

PY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
PYA	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYB	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYC	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYD	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYE	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYF	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYG	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYH	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYJ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYK	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYL	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYM	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYN	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYP	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYQ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYR	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYS	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYT	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYU	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
PYV	nepovoleno
PYW	nepovoleno
PYX	nepovoleno
PYY	nepovoleno
PYZ	nepovoleno

P Systémy chladící vody
PY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

Q Pomocná zařízení

Q Pomocná zařízení

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
QA	nepovoleno
QB	nepovoleno
QC	Centrální zásobování chemikáliemi
QD	nepovoleno
QE	Společné hospodářství tlak. vzduchu pro dopravní účely a dmýchání
QF	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání
QG	Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy (jako pracovní médium)
QH	Výroba pomocné páry
QJ	Centrální hospodářství technických plynů Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE) Centrální hospodářství pro hlavní a velké stroje (viz MK, ML, XK, XL)
QK	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz
QL	Napájecí, parní, kondenzátní okruh výroby a rozvodu pomocné páry
QM	Systém zvlhčování vzduchu
QN	nepovoleno
QP	nepovoleno
QQ	nepovoleno
QR	nepovoleno
QS	Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
QT	nepovoleno
QU	Systém odběru vzorků pro konvenční provoz
QV	nepovoleno
QW	nepovoleno
QX	nepovoleno
QY	nepovoleno
QZ	nepovoleno

Q

Q Pomocná zařízení

Q

Str. 366

Q Pomocná zařízení

QC Centrální zásobování chemikáliemi

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

QCA	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCB	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCC	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCD	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCE	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCF	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCG	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCH	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCJ	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCK	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCL	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCM	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCN	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCP	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCQ	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCR	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCS	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCT	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QCU	Centrální zásobování chemikáliemi (volně k použití např. vztaženo k budovám)

Q Pomocná zařízení

QC Centrální zásobování chemikáliemi

QCV Centrální zásobování chemikáliemi

(volně k použití např. vztaženo k budovám)

QCW nepovoleno

QCX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

QCY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

QCZ nepovoleno

Q

QC

Str. 368

Q Pomocná zařízení

QE Společné hospodaření tlak. vzduchu pro dopravní účely a dmýchání

[Zpět](#)

kód	Popis
QEA	Centrální výroba tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání
QEB	Centrální výroba tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání
QEC	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QED	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEE	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEF	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEG	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEH	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEI	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEK	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEL	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEM	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEN	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)
QEP	Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání (volně k použití)

Q Pomocná zařízení

QE Společné hospodaření tlak. vzduchu pro dopravní účely a dmýchání

- QEQ Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání
(volně k použití)
- QER Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání
(volně k použití)
- QES Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání
(volně k použití)
- QET Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání
(volně k použití)
- QEU Společné hospodářství tlakového vzduchu pro dopravní účely a dmýchání
(volně k použití)
- QEV Zásobování maziv
- QEW Zásobováním blokovacím (těsnicím) médiem
- QEX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- QEY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- QEZ nepovoleno

Q Pomocná zařízení

QF Společné hospodaření tlak. vzduchu pro ovládání

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

QFA	Centrální výroba tlakového vzduchu pro ovládání
QFB	Centrální rozvod tlakového vzduchu pro ovládání
QFC	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFD	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFE	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFF	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFG	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFH	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFJ	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFK	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFL	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFM	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFN	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFP	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFQ	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFR	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFS	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFT	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFU	Společná hospodářství tlakového vzduchu pro ovládání (volně k použití)
QFV	Zásobování mazivy
QFW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
QFX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

Q

QF

Str. 371

Q Pomocná zařízení

QF Společné hospodaření tlak. vzduchu pro ovládání

QFY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

QFZ nepovoleno

Q Pomocná zařízení

QG Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

- | | |
|-----|---|
| QGA | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGB | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGC | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGD | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGE | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGF | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGG | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGH | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGJ | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGK | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGL | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGM | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |
| QGN | Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití) |

Q Pomocná zařízení

QG Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy

- QGP Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití)
- QQQ Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití)
- QGR Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití)
- QGS Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití)
- QGT Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití)
- QGU Centrální plynové hospodářství pro uzavřené plynové okruhy
(jako pracovní médium)
(volně k použití)
- QGV Zásobování mazivy
- QGW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- QGX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- QGY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- QGZ nepovoleno

Q Pomocná zařízení

QH Výroba pomocné páry

[Zpět](#)

kód	popis
QHA	Tlakový systém
QHB	Nosná konstrukce, opláštění, vnitřní zařízení
QHC	Čisticí zařízení topných ploch ze strany spalín
QHD	Odpopílkování, odstruskování
QHE	Odkalovací a odvodňovací systém, expandéry
QHF	Bunkry, podavače, mlecí zařízení (mlýnice)
QHG	Systém nucené cirkulace kotelní vody (také jednokomorový kotel)
QHH	Hlavní topeniště (také elektricky vytápěné)
QHJ	Zapalování topeniště (pokud je k dispozici odděleně)
QHK	nepovoleno
QHL	Systém spalovacího vzduchu (primární, sekundární vzduch)
QHM	Systém ohřívání plynu (pro uzavřený systém)
QHN	Odvod spalín (bez úpravy spalín)
QHP	Mechanické odlučování
QHQ	Elektrofiltry (elektrostatické odlučovače popílku)
QHR	Chemická úprava spalín vč. odvodu zbytků
QHS	Chemická úprava spalín vč. odvodu katalytických zbytků
QHT	Chemická úprava spalín vč. odvodu zbytků
QHU	Opětný ohřev spalín
QHV	Zásobování mazivy
QHW	nepovoleno
QHX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
QHY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
QHZ	nepovoleno

Q Pomocná zařízení
QH Výroba pomocné páry

Q Pomocná zařízení

QJ Centrální hospodářství technických plynů

[Zpět](#)

kód	popis
QJA	Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů) Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE) Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje viz MK, ML, XK, XL (volně k použití)
QJB	Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů) Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE) Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje viz MK, ML, XK, XL (volně k použití)
QJC	Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů) Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE) Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje viz MK, ML, XK, XL (volně k použití)
QJD	Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů) Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE) Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje viz MK, ML, XK, XL (volně k použití)
QJE	Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů) Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE) Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje viz MK, ML, XK, XL (volně k použití)
QJF	Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů) Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE) Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje viz MK, ML, XK, XL (volně k použití)
QJG	Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů) Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE) Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje viz MK, ML, XK, XL (volně k použití)

Q Pomocná zařízení

QJ Centrální hospodářství technických plynů

- QJH** Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)
- QJJ** Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)
- QJK** Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)
- QJL** Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)
- QJM** Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)
- QJN** Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)
- QJP** Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)

Q Pomocná zařízení

QJ Centrální hospodářství technických plynů

- QJQ Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)
- QJR Centrální hospodářství technických plynů (vč. inertních plynů)
Zásobování ochranným plynem pro účely svařování (viz SE)
Centrální plynové hospodářství pro hlavní soustrojí a velkostroje
viz MK, ML, XK, XL
(volně k použití)
- QJS nepovoleno
- QJT nepovoleno
- QJU nepovoleno
- QJV Zásobování maziv
- QJW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- QJX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná
zařízení
- QJY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- QJZ nepovoleno

Q Pomocná zařízení
QJ Centrální hospodářství technických plynů

Q Pomocná zařízení

QK Systémy chladicích médií pro konvenční provoz

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

QKA	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKB	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKC	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKD	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKE	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKF	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKG	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKH	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKJ	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKK	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKL	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKM	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKN	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKP	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKQ	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKR	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKS	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKT	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKU	Systémy chladicích médií pro konvenční provoz (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QKV	Zásobování mazivy

Q Pomocná zařízení

QK Systémy chladicích médií pro konvenční provoz

QKW nepovoleno

QKX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

QKY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

QKZ nepovoleno

Q Pomocná zařízení

QL Pomocná zařízení

[Zpět](#)

kód	Popis
QLA	Systém napájecí vody
QLB	Parní systém
QLC	Systém kondenzátu
QLD	Čistění kondenzátu
QLE	nepovoleno
QLF	Společná zařízení pro výrobu a rozvod pomocné páry
QLG	nepovoleno
QLH	nepovoleno
QLJ	nepovoleno
QLK	nepovoleno
QLL	nepovoleno
QLM	nepovoleno
QLN	nepovoleno
QLP	nepovoleno
QLQ	nepovoleno
QLR	nepovoleno
QLS	nepovoleno
QLT	nepovoleno
QLU	nepovoleno
QLV	Zásobování mazivy
QLW	nepovoleno
QLX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
QLY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
QLZ	nepovoleno

Q Pomocná zařízení
QL Pomocná zařízení

Q Pomocná zařízení

QM Systém zvlhčování vzduchu

[Zpět](#)

kód	popis
QMA	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMB	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMC	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMD	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QME	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMF	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMG	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMH	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMJ	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMK	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QML	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMM	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMN	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMP	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMQ	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMR	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMS	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMT	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMU	Systém zvlhčování vzduchu (volně k použití např. vztaženo k budovám)
QMV	Zásobování mazivy

Q Pomocná zařízení

QM Systém zvlhčování vzduchu

QMW	nepovoleno
QMX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
QMY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
QMZ	nepovoleno

Q Pomocná zařízení

QS Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

- | | |
|-----|---|
| QSA | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSB | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSC | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSD | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSE | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSF | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSG | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSH | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSJ | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSK | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSL | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSM | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |
| QSN | Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití) |

Q

QS

Str. 387

Q Pomocná zařízení

QS Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje

- QSP Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití)
- QSQ Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití)
- QSR Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití)
- QSS Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití)
- QST Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití)
- QSU Centrální olejové hospodářství a likvidace oleje
(nejen pro přiřaditelné systémy funkce F1)
(volně k použití)
- QSV Zásobování mazivy
- QSW nepovoleno
- QSX Zásobování médiiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- QSY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- QSZ nepovoleno

Q Pomocná zařízení

QU Systém odběru vzorků pro konvenční provozy

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

QUA	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUB	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUC	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUD	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUE	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUF	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUG	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUH	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUI	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUK	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUL	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUM	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUN	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUP	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUQ	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUR	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUS	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUT	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUU	Systémy odběru vzorků pro konvenční provozy (volně k použití)
QUV	nepovoleno
QUW	nepovoleno
QUX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
QUY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
QUZ	nepovoleno

Q Pomocná zařízení

QU Systém odběru vzorků pro konvenční provozy

R Výroba a úprava plynů

R Výroba a úprava plynů

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
RA	Plynový generátor
RB	Nosná konstrukce
RC	Dopravní systém pro použité látky
RD	Systém vynášení zbytků zplyňování
RE	Výroba a rozdělení prostředků pro zplyňování
RF	nepovoleno
RG	Hlavní plynové chlazení (pokud není v RA)
RH	Hlavní potrubí, zásobování, komprese, uvolňování
RJ	Hlavní odprašnění plynu
RK	Hlavní čištění plynu (ne RJ) vč. regenerace
RL	Kyslík vč. úpravy
RM	Odvod plynů, zásobování, komprese
RN	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu
RP	Inertní plyny - vč. získávání
RQ	nepovoleno
RR	nepovoleno
RS	Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
RT	Sběr a odvod odpadní vody
RU	Úprava odpadní vody
RV	Zásobování mazivy
RW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médii
RX	Zásobování médii pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
RY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
RZ	Očkovací a dávkovací zařízení

R

R Výroba a úprava plynů

R

Str. 392

R Výroba a úprava plynů

RA Plynový generátor

[Zpět](#)

kód popis

- RAA Plynový generátor
z místa vstupu paliva, zapalovacího paliva a přísad příp.
od spalovacího a dávkovacího systému
až před vynašeč příp.
až před oddělení a odstranění pevných látek příp.
až před chlazenou příčnou část příp.
do hlavnímu plynovému výstupu
- RAB Vnitřní prostor plynového generátoru
- RAC Vestavba plynového generátoru
- RAD Vyzdívka, tepelná izolace
- RAE Chlazení
ze vstupu chladicího systému plynového generátoru
do výstupu chladicího systému plynového generátoru
- RAF Oddělení a odvod zbytků
od výstupu plynového generátoru
až před vstup plynového generátoru příp.
do hlavnímu výstupu plynu
- RAG Chlazená část plynového generátoru
ze vstupu chlazené částí
do výstupu chlazené částí
- RAH Systém hlavního hořáku
od přívodního systému použitých látek příp.
od výroby a rozdělení prostředků pro zplyňování
až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAJ Podpěrný systém hořáků
od zásobování a dávkování podpůrného paliva příp.
od výroby a rozdělení prostředků pro zplyňování
až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAK Systém hořáku plynového generátoru pro zapalování a
stabilizaci
teploty vč. systému spalovacího vzduchu
od zásobování a dávkování zapalovacího paliva
příp.
ze vstupu spalovacího vzduchu
až před vnitřní prostor plynového generátoru

R Výroba a úprava plynů

RA Plynový generátor

- RAL Výroba a doprava horkého plynu pro zapalování a stabilizaci teploty vč. systému spalovacího vzduchu od zásobníku a dělení zapalovacího paliva příp. ze vstupní spalovacího vzduchu až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAM Zásobování ze systému odvodu plynu od výroby a rozdělení prostředků pro zplyňování až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAN Zásobování ze systému odvodu plynu od systému odvodu plynu až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAP Shromažďování kondenzátu plynu od systému odvodu kondenzátu plynu až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAQ Zásobování ostatními použitými látkami od dopravního systému použitých látek až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAR Zásobování přísadami od dopravního systému přísad až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAS Čisticí systém od odbočky zásobovacího systému
- RAT Zásobování pro základní víření od systému víření plynu až před vnitřní prostor plynového generátoru
- RAU nepovoleno
- RAV Zásobování mazivy
- RAW Zásobování blokovacím (těsnicím) médiem
- RAX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RAY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RAZ nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RB Nosná konstrukce

[Zpět](#)

kód	popis
RBA	Výztuže vč. základů
RBB	Opláštění, izolace
RBC	nepovoleno
RBD	Plošiny a schodiště
RBE	Nosné konstrukce (volně k použití, v závislosti na postupu)
RBF	Nosné konstrukce (volně k použití, v závislosti na postupu)
RBG	nepovoleno
RBH	nepovoleno
RBJ	nepovoleno
RBK	nepovoleno
RBL	nepovoleno
RBM	nepovoleno
RBN	nepovoleno
RBP	nepovoleno
RBQ	nepovoleno
RBR	nepovoleno
RBS	nepovoleno
RBT	nepovoleno
RBV	nepovoleno
RBW	nepovoleno
RBX	nepovoleno
RBZ	nepovoleno

R

RB

Str. 395

R Výroba a úprava plynů
RB Nosná konstrukce

R Výroba a úprava plynů

RC Dopravní systém pro použité látky

[Zpět](#)

kód	popis
RCA	Bunkr, předzásobník pro palivo (bez tlaku) od předávky až před rozdělovací a dopravní systém (bez tlaku)
RCB	Rozdělovací a dopravní systém (bez tlaku) od výstupu bunkru - předzásobníku až před mlecí a směšovací zařízení příp. až před systém splavování, čerpadla
RCC	Mlecí a směšovací zařízení od dělicího transportního systému (bez tlaku) až před splavovací systém, čerpadla
RCD	nepovoleno
RCE	Splavovací systém, čerpadla od rozdělovacího a dopravního systému (bez tlaku) příp. od mlecího a směšovacího zařízení příp. až před předzásobník (pod tlakem)
RCF	Předzásobník pro palivo (pod tlakem) od systému splavování, čerpadla až před rozdělovací a dopravní systém (pod tlakem)
RCG	Rozdělovací a dopravní systém (pod tlakem) od předzásobníku pro palivo (pod tlakem) až před plynový generátor příp. až před hlavní palivový systém
RCJ	Zásobování a rozdělování pro zapalovací hořák od zásobování zapalovacím palivem až před plynový generátor příp. až před systém hořáku plynového generátoru pro zapalování a stabilizaci příp. až před generátor horkých plynů a zásobování pro zapalování a stabilizaci příp. až před zásobovací systém použité látky
RCK	Zásobování a dělení podpurných paliv od systému zásobování paliva až před systém podpurných paliv
RCL	Dávkovací systém pro ostatní použité látky od systému zásobování až před plynový generátor příp. až před dopravní systém pro použité látky

R Výroba a úprava plynů

RC Dopravní systém pro použité látky

- RCM Dávkovací systém pro přísady
od systému zásobování
až před plynový generátor příp.
až před dopravní systém pro použité látky
- RCN nepovoleno
- RCP nepovoleno
- RCQ nepovoleno
- RCR nepovoleno
- RCS Systém čištění
od odbočky zásobovacího systému
- RCT nepovoleno
- RCU nepovoleno
- RCV Zásobování mazivy
- RCW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- RCX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RCY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RCZ nepovoleno
- RCH nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RD Systém vynášení zbytků zplyňování

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

RDA	Sběr, transport a zařízení pro úpravu (pod tlakem) (systém 1) od přejímky
-----	--

až před plynový generátor příp.

až před redukční systém

RDB	Redukční systém (systém 1)
-----	----------------------------

od sběru, transportu a zařízení pro úpravu (pod tlakem)

až před sběr, transport a zařízení pro úpravu (bez tlaku)

RDC	Sběr, transport a zařízení pro úpravu (bez tlaku) (systém 1)
-----	--

od redukčního systému

až před zařízení pro úpravu a dopravu upravených zbytků paliva

až před dopravní systém použitých látek

RDD	nepovoleno
-----	------------

RDE	Sběr, transport a zařízení pro úpravu (pod tlakem) (systém 2)
-----	---

od přejímky

až před plynový generátor příp.

až před redukční systém

RDF	Redukční systém (systém 2)
-----	----------------------------

od sběru, transportu a zařízení pro úpravu (pod tlakem)

až před sběr, transport a zařízení pro úpravu (bez tlaku)

RDG	Sběr, transport a zařízení pro úpravu (bez tlaku) (systém 2)
-----	--

od redukčního systému

až před zařízení pro úpravu a dopravu upravených zbytků paliva

až před dopravní systém použitých látek

RDH	nepovoleno
-----	------------

RDJ	Sběr, transport a zařízení pro úpravu (pod tlakem) (systém 3)
-----	---

od přejímky

až před plynový generátor příp.

až před redukční systém

RDK	Redukční systém (systém 3)
-----	----------------------------

od sběru, transportu a zařízení pro úpravu (pod tlakem)

až před sběr, transport a zařízení pro úpravu (bez tlaku)

RDL	Sběr, transport a zařízení pro úpravu (bez tlaku) (systém 3)
-----	--

od redukčního systému

až před zařízení pro úpravu a dopravu upravených zbytků paliva

až před dopravní systém použitých látek

RDM	nepovoleno
-----	------------

R

RD

Str. 399

R Výroba a úprava plynů

RD Systém vynášení zbytků zplyňování

- RDN Sběr, transport a zařízení pro úpravu (pod tlakem) (systém 4)
od přejímky
až před plynový generátor příp.
až před redukční systém
- RDP Redukční systém (systém 4)
od sběru, transportu a zařízení pro úpravu (pod tlakem)
až před sběr, transport a zařízení pro úpravu (bez tlaku)
- RDQ Sběr, transport a zařízení pro úpravu (bez tlaku) (systém 4)
od redukčního systému
až před zařízení pro úpravu a dopravu upravených zbytků paliva
až před dopravní systém použitých látek
- RDR nepovoleno
- RDS Čisticí systém
od odbočky zásobovacího systému
- RDT nepovoleno
- RDU nepovoleno
- RDV Zásobování mazivy
- RDW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- RDX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RDY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RDZ nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RE Výroba a rozdělení prostředků pro zplyňování

[Zpět](#)

kód popis

- REA Komprese a následná komprese pro zplyňovací vzduch
od atmosféry, příp.
od výstupu tělesa kompresoru plynové turbíny
až před vzduchový rozdělovač pod tlakem příp.
až před předehřev prostředků pro zplyňování
- REB Předehřev prostředků pro zplyňování (pokud není RGC)
ze vstupu předehřívače
do výstupu předehřívače příp.
do výstupu předehřívače vč. výměníku
- REC Rozdělování vzduchu pod tlakem (také vzduch obohacený kyslíkem)
od komprese a následné komprese pro zplyňovací vzduch příp.
od potrubí kyslíku (pod tlakem) příp.
od jiného systému
až před jiný systém příp.
až před systém hlavního hořáku příp.
až před systém podpěr hořáku příp.
až před zvláštní zásobování prostředky pro zplyňování
- RED nepovoleno
- REE Vzduchová komprese, následná komprese před zařízení pro
rozklad vzduchu
od atmosféry, příp.
od výstupu tělesa kompresoru plynové turbíny
do výstupu komprese vzduchu, následné komprese před zařízení pro
rozklad vzduchu
- REF Zařízení pro rozklad vzduchu
od výstupu komprese vzduchu, následné komprese
před zařízení pro rozklad vzduchu
až před potrubí kyslíku (pod tlakem) příp.
až před kompresi kyslíku, následnou příp.
až před odběr kapalného kyslíku příp.
až před odběr ostatních plynů (vzácné plyny) z rozkladu vzduchu, příp.
až před odběr kapalného dusíku příp.
až před systém získávání inertních plynů příp.
až před potrubí dusíku (RPG)
- REG Komprese kyslíku, následná komprese
ze vstupu komprese kyslíku, následné komprese
do výstupu komprese kyslíku, následné komprese

R Výroba a úprava plynů

RE Výroba a rozdělení prostředků pro zplyňování

- REH Potrubí kyslíku (pod tlakem)
 - od zařízení pro rozklad vzduchu příp.
 - od komprese kyslíku, následné komprese příp.
 - od jiného systému
 - až před jiný systém příp. až před systém hlavního hořáku příp.
 - až před podpěrný systém hořáku příp.
 - až před zvláštní zásobování prostředky pro zplyňování
- REJ Systém odběru tekutého kyslíku
 - od zařízení pro rozklad vzduchu
 - až před potrubí kyslíku (pod tlakem) příp.
 - až před jiný systém
- REK Odběr jiných plynů (vzácné plyny) z rozkladu vzduchu
 - od zařízení pro rozklad vzduchu
 - do plnicímu zařízení příp.
 - až před jiný systém
- REL Systém odběru tekutého dusíku
 - od zařízení pro rozklad vzduchu
 - až před inertní plyn vč. systému získávání příp.
 - až před jiný systém příp. do plnicímu zařízení
- REM nepovoleno
- REN nepovoleno
- REP Systém cizího zásobování kyslíkem
 - od přejímky
 - až před kompresi kyslíku, následnou kompresi příp.
 - až před potrubí kyslíku pod tlakem
- REQ nepovoleno
- RER Paroplynový systém
 - od systému voda - pára příp.
 - od jiného systému
 - až před systém hlavního hořáku příp.
 - až před systém podpěr hořáku příp.
 - až před zvláštní zásobování prostředky pro zplyňování
- RES nepovoleno
- RET nepovoleno
- REU nepovoleno
- REV Zásobování mazivy
- REW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- REX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- REY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- REZ nepovoleno

R

RE

Str. 402

R Výroba a úprava plynů

RG Hlavní plynové chlazení (pokud není v RA)

[Zpět](#)

kód	popis
RG A	Nepřímý přenos tepla na vodním - parním systému z hlavního plynového vstupu příp. z vodního - parního vstupu do hlavního plynového výstupu příp. do vodního - parního výstupu příp. do výstupu kondenzátu
RG B	Nepřímý přenos tepla na plynu z hlavního plynového vstupu příp. ze vstupu zpětného odvodu plynu příp. ze vstupu inertního plynu do hlavního plynového výstupu příp. do výstupu zpětného odvodu plynu příp. do výstupu inertního plynu příp. do výstupu kondenzátu
RG C	Nepřímý přenos tepla na zplyňovač z hlavního plynového vstupu příp. ze vstupu zplyňovače do hlavního plynového výstupu příp. do výstupu zplyňovače příp. do výstupu kondenzátu
RG D	Nepřímý přenos tepla na spalovacím vzduchu z hlavního vstupu příp. ze vstupu spalovacího vzduchu do hlavního výstupu příp. do výstupu spalovacího vzduchu příp. do výstupu kondenzátu
RG E	Nepřímý přenos tepla na chladicí vodě z hlavního plynového vstupu příp. ze vstupu chladicí vody do hlavního plynového výstupu příp. do výstupu chladicí vody příp. do výstupu kondenzátu
RG F	nepovoleno
RG G	nepovoleno
RG H	nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RG Hlavní plynové chlazení (pokud není v RA)

RGJ	Přímá výměna tepla s plynem z hlavního plynového vstupu příp. ze vstupu chladiva od chladicího přívodu do hlavnímu plynovému výstupu
RGK	Přímá výměna tepla (sycení) s parou
RGL	Přímá výměna tepla (sycení) s vodou
RGM	Přímá výměna tepla s ostatním médiem
RGN	nepovoleno
RGP	nepovoleno
RGQ	nepovoleno
RGR	nepovoleno
RGS	Systém čištění od odbočky zásobování
RGT	nepovoleno
RGU	nepovoleno
RGV	Zásobování mazivy
RGW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
RGX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
RGY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
RGZ	Očkovací a dávkovací zařízení

R Výroba a úprava plynů

RH Hlavní potrubí, zásobování, komprese, uvolňování

[Zpět](#)

kód	popis
RHA	Hlavní potrubí od jiného systému až před jiný systém
RHB	nepovoleno
RHC	nepovoleno
RHD	nepovoleno
RHE	Zvlhčování od hlavního potrubí od systému vody - páry příp. od sběru , zásobování a odvodu plynových kondenzátů až před hlavní potrubí až před systém vody - páry příp. až před sběr, zásobování a odvod plynových kondenzátů
RHF	Systém přípravy 1 od odbočky zásobování příp. z vykládky
RHG	Systém přípravy 2 od odbočky zásobování příp. z vykládky
RHH	nepovoleno
RHJ	nepovoleno
RHK	Skladování plynu od hlavního potrubí příp. od stlačování plynu až před hlavní potrubí příp. až před redukční systém
RHL	nepovoleno
RHM	Systém stlačování plynu od hlavního potrubí až před hlavní potrubí příp. až před plynem příp. až před zpětný odvod plynu
RHN	Redukční stanice od hlavního potrubí příp. od plynu až před hlavní potrubí příp. až před jiný systém

R Výroba a úprava plynů

RH Hlavní potrubí, zásobování, komprese, uvolňování

RHP	Systém ručního zapalování 1 od hlavního potrubí do výstupu ručního zapalovacího systému
RHQ	Systém ručního zapalování 2 od hlavního potrubí do výstupu ručního zapalovacího systému
RHR	nepovoleno
RHS	Čisticí systém od odbočky zásobování
RHT	nepovoleno
RHU	nepovoleno
RHV	Zásobování mazivy
RHW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
RHX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační, ochranná zařízení
RHY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
RHZ	Očkovací a dávkovací zařízení

R

RH

Str. 406

R Výroba a úprava plynů

RJ Hlavní odprašnění plynu

[Zpět](#)

kód	popis
RJA	Tkaninové filtry ze vstupu filtru od čisticího systému do výstupu filtru až před vynašeč zbytků
RJB	Cyklon ze vstupu cyklonu od čisticího systému do výstupu cyklonu až před vynašeč zbytků
RJC	Hadicový filtr ze vstupu hadicového filtru od čisticího systému do výstupu hadicového filtru až před vynašeč zbytků
RJD	Sypané vrstvené filtry ze vstupu filtru od čisticího systému do výstupu filtru až před vynašeč zbytků
RJE	Elektrofiltr ze vstupu elektrofiltru od čisticího systému do výstupu elektrofiltru až před vynašeč zbytků
RJF	nepovoleno
RJG	nepovoleno
RJH	nepovoleno
RJJ	nepovoleno
RJK	nepovoleno
RJL	nepovoleno
RJM	nepovoleno
RJN	nepovoleno
RJP	nepovoleno
RJQ	nepovoleno
RJR	nepovoleno
RJS	Čisticí systém od odbočky zásobování
RJT	nepovoleno
RJU	nepovoleno

R Výroba a úprava plynů
RJ Hlavní odprašnění plynu

RJV Zásobování mazivy
RJW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
RJX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
RJY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
RJZ nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RK Hlavní čištění plynu (ne RJ) vč. regenerace

[Zpět](#)

kód	popis
RKA	Předčištění ze vstupu do výstupu
RKB	Konverze vč. hydrolýzy ze vstupu do výstupu
RKC	Hlavní čištění ze vstupu do výstupu
RKD	nepovoleno
RKE	nepovoleno
RKF	nepovoleno
RKG	Regenerace 1 po předčištění ze vstupu do výstupu
RKH	Regenerace 2 po předčištění ze vstupu do výstupu
RKJ	Regenerace 3 po předčištění ze vstupu do výstupu
RKK	nepovoleno
RKL	Regenerace 1 po hlavním čištění ze vstupu do výstupu
RKM	Regenerace 2 po hlavním čištění ze vstupu do výstupu
RKN	Regenerace 3 po hlavním čištění ze vstupu do výstupu
RKP	nepovoleno
RKQ	Chlazení ze vstupu do výstupu
RKR	nepovoleno
RKS	nepovoleno
RKT	nepovoleno
RKU	nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RK Hlavní čištění plynu (ne RJ) vč. regenerace

RKV Zásobování mazivy

RKW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

RKX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

RKY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

RKZ Očkovací a dávkovací zařízení

R

RK

Str. 410

R Výroba a úprava plynů

RL Kyslík vč. úpravy

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

RLA	Tepelná úprava
-----	----------------

ze vstupu

do výstupu

RLB	Katalytická úprava
-----	--------------------

ze vstupu

do výstupu

RLC	nepovoleno
-----	------------

RLD	nepovoleno
-----	------------

RLE	Absorpce, mokrá oxidace
-----	-------------------------

ze vstupu

do výstupu

RLF	nepovoleno
-----	------------

RLG	nepovoleno
-----	------------

RLH	Tepelná úprava (část plynu)
-----	-----------------------------

ze vstupu

do výstupu

RLJ	Katalytická úprava (část plynu)
-----	---------------------------------

ze vstupu

do výstupu

RLK	Absorpční úprava (část plynu)
-----	-------------------------------

ze vstupu

do výstupu

RLL	nepovoleno
-----	------------

RLM	nepovoleno
-----	------------

RLN	Odsíření
-----	----------

ze vstupu

do výstupu

RLP	Doprava a skladování síry
-----	---------------------------

ze vstupu

do výstupu

RLQ	nepovoleno
-----	------------

RLR	Zařízení kyseliny sírové
-----	--------------------------

ze vstupu

do výstupu

RLS	Skladování kyseliny sírové
-----	----------------------------

ze vstupu

do výstupu

RLT	nepovoleno
-----	------------

RLU	nepovoleno
-----	------------

R

RL

Str. 411

R Výroba a úprava plynů

RL Kyslík vč. úpravy

RLV nepovoleno

RLW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

RLX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

RLY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

RLZ Očkovací a dávkovací zařízení

R Výroba a úprava plynů

RM Odvod plynů, zásobování, komprese

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

RMA	Urychleně zchlazený plyn - potrubí (Quench plyn) od hlavního vedení příp. od odbočky jiného systému až před přímý tepelný výměník příp. až před urychleně chlazenou část zařízení pro výrobu plynu
RMB	Potrubí uvolněného plynu (ne plynu z uhelných vpustí) od ventilu uvolněného ventilu až před jiný systém (mimo kompresor)
RMC	Potrubí kyselého plynu od regenerace až před uzávěr kyselého plynu vč. úpravy
RMD	Potrubí surového plynu od hlavního potrubí až před plnění příp. až před spotřebiči (mimo kompresoru surového plynu)
RME	Potrubí plynu z uhelných vpustí plynu (ne inertního) od odbočky jiného systému až před uzávěr plynu z uhelných vpustí vč. úpravy
RMF	Potrubí ostatních plynů od odbočky jiného systému až před jinému systému
RMG	nepovoleno
RMH	Zásobování 1 ze vstupu zásobníku až před ostatním plynovým potrubím
RMJ	Zásobování 2 ze vstupu zásobníku až před ostatním plynovým potrubím
RMK	nepovoleno
RML	nepovoleno
RMM	Komprese urychleně zchlazeného plynu (Quench plynu) ze vstupu kompresoru do výstupu kompresoru
RMN	Komprese uvolněného plynu ze vstupu kompresoru do výstupu kompresoru
RMP	Komprese kyselého plynu ze vstupu kompresoru do výstupu kompresoru

R Výroba a úprava plynů

RM Odvod plynů, zásobování, komprese

- RMQ Komprese surového plynu
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- RMR Komprese plynu z uhelných vpustí (ne inertní)
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- RMS Komprese ostatních plynů
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- RMT nepovoleno
- RMU nepovoleno
- RMV Zásobování mazivy
- RMW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- RMX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RMY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RMZ Očkovací a dávkovací zařízení

R Výroba a úprava plynů

RN Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

RNA	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNB	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNC	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RND	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNE	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNF	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNG	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNH	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNJ	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNK	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNL	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNM	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNN	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNP	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNQ	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNR	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNS	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNT	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNU	Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu)
RNV	Zásobování mazivy

R

RN

Str. 415

R Výroba a úprava plynů

RN Sběr, zásobování a odvod plynového kondenzátu

RNW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

RNX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

RNY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

RNZ nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RP Inertní plyny – vč. získávání

[Zpět](#)

kód popis

- RPA Výroba inertních plynů rozkladem vzduchu
od atmosféry
do vstupu rozdělovače inertních plynů
- RPB Výroba inertních plynů zkapalňováním
od atmosféry
do vstupu rozdělovače inertních plynů
- RPC Výroba inertních plynů spalováním
od atmosféry
do vstupu rozdělovače inertních plynů
- RPD nepovoleno
- RPE nepovoleno
- RPF nepovoleno
- RPG Potrubí dusíku pro směšování před spalovací plynovou turbinou
od výstupu zařízení rozkladu vzduchu příp.
od výstupu kompresoru
až před vstupem kompresoru příp.
až před vstupem spalovací komory
- RPH Následná komprese dusíku z RPG
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- RPJ Rozdělování vč. zásobování inertních plynů
(volně k použití v závislosti na postupu)
od výstupu výrobního zařízení inertních plynů příp.
od výstupu zařízení rozkladu vzduchu REF příp.
od výstupu kompresoru
až před vstupem kompresoru příp.
až před vstupem spotřebiče
- RPK Rozdělování vč. zásobování inertních plynů
(volně k použití v závislosti na postupu)
od výstupu výrobního zařízení inertních plynů příp.
od výstupu zařízení rozkladu vzduchu REF příp.
od výstupu kompresoru
až před vstupem kompresoru příp.
až před vstupem spotřebiče
- RPL Rozdělování vč. zásobování inertních plynů
(volně k použití v závislosti na postupu)
od výstupu výrobního zařízení inertních plynů příp. od výstupu
zařízení rozkladu vzduchu REF příp. od výstupu kompresoru
až před vstupem kompresoru příp. až před vstupem spotřebiče

R Výroba a úprava plynů

RP Inertní plyny – vč. získávání

- RPM Rozdělování vč. zásobování inertních plynů
(volně k použití v závislosti na postupu)
od výstupu výrobního zařízení inertních plynů příp.
od výstupu zařízení rozkladu vzduchu REF příp.
od výstupu kompresoru
až před vstupu kompresoru příp.
až před vstupu spotřebiče
- RPN Rozdělování vč. zásobování inertních plynů
(volně k použití v závislosti na postupu)
od výstupu výrobního zařízení inertních plynů příp.
od výstupu zařízení rozkladu vzduchu REF příp.
od výstupu kompresoru
až před vstupu kompresoru příp.
až před vstupu spotřebiče
- RPP Komprese inertních plynů (volně k použití v závislosti na postupu)
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- RPQ Komprese inertních plynů (volně k použití v závislosti na postupu)
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- RPR Komprese inertních plynů (volně k použití v závislosti na postupu)
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- RPS Komprese inertních plynů (volně k použití v závislosti na postupu)
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- RPT nepovoleno
- RPU nepovoleno
- RPV nepovoleno
- RPW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- RPX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RPY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RPZ nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RS Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu

[Zpět](#)

kód	popis
RSA	Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu) pro zásobování platí od odbočky jiného systému až před spotřebič Pro odvod platí: od místa srážení až před předání do jiného systému
RSB	Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu) Pro zásobování platí: od odbočky jiného systému až před spotřebič Pro odvod platí: od místa srážení až před předání do jiného systému
RSC	Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu) Pro zásobování platí: od odbočky jiného systému až před spotřebič Pro odvod platí: od místa srážení až před předání do jiného systému
RSD	Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu) Pro zásobování platí: od odbočky jiného systému až před spotřebič Pro odvod platí: od místa srážení až před předání do jiného systému
RSE	Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu (volně k použití v závislosti na postupu) Pro zásobování platí: od odbočky jiného systému až před spotřebič Pro odvod platí: od místa srážení až před předání do jiného systému

R

RS

Str. 419

R Výroba a úprava plynů

RS Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu

- RSF** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSG** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSH** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSJ** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSK** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému

R

RS

Str. 420

R Výroba a úprava plynů

RS Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu

- RSL** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSM** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení až před předání do jiného systému
- RSN** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSP** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSQ** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému

R Výroba a úprava plynů

RS Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu

- RSR** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSS** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RST** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSU** Zásobování a odvod vody, páry a kondenzátu
(volně k použití v závislosti na postupu)
Pro zásobování platí:
od odbočky jiného systému
až před spotřebič
Pro odvod platí:
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RSV** Zásobování mazivy
- RSW** Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- RSX** Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RSY** Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RSZ** Očkovací a dávkovací zařízení

R

RS

Str. 422

R Výroba a úprava plynů

RT Sběr a odvod odpadní vody

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

- | | |
|-----|--|
| RTA | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTB | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTC | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTD | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTE | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTF | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTG | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTH | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTJ | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému |
| RTK | Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení až před předání do jiného systému |

R Výroba a úprava plynů

RT Sběr a odvod odpadní vody

- RTL Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RTM Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RTN Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RTP Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RTQ Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení
až před předání do jiného systému
- RTR Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení až před předání do jiného systému
- RTS Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení až před předání do jiného systému
- RTT Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení až před předání do jiného systému
- RTU Systém sběru a odvodu odpadní vody
(volně k použití v závislosti na postupu)
od místa srážení až před předání do jiného systému
- RTV Zásobování mazivy
- RTW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- RTX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RTY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RTZ Očkovací a dávkovací zařízení

R Výroba a úprava plynů

RU Úprava odpadní vody

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

- | | |
|-----|---|
| RUA | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUB | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUC | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUD | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUE | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUF | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUG | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUH | nepovoleno |
| RUJ | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
z přejímky
až před předávce |
| RUK | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
z přejímky
až před předávce |
| RUL | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
z přejímky
až před předávce |
| RUM | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUN | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup |
| RUP | Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu do výstup |

R Výroba a úprava plynů

RU Úprava odpadní vody

- RUQ Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup
- RUR Systém úpravy odvodnění (volně k použití v závislosti na postupu)
od vstupu
do výstup
- RUS Úprava a odstranění zbytků (volně k použití v závislosti na postupu)
od přejímky
až před předávce
- RUT Úprava a odstranění zbytků (volně k použití v závislosti na postupu)
od přejímky
až před předávce
- RUU Úprava a odstranění zbytků (volně k použití v závislosti na postupu)
od přejímky
až před předávce
- RUV Zásobování mazivy
- RUW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
- RUX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RUY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- RUZ Očkovací a dávkovací zařízení

R

RU

Str. 426

R Výroba a úprava plynů

RV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	popis
RVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
RVV	nepovoleno
RVW	nepovoleno
RVX	nepovoleno
RVY	nepovoleno
RVZ	nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
RWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
RWV	nepovoleno
RWW	nepovoleno
RWX	nepovoleno
RWY	nepovoleno
RWZ	nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
RXA	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXB	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXC	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXD	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXE	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXF	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXG	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXH	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXJ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXK	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXL	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXM	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXN	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXP	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXQ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXR	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXS	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXT	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXU	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RXV	nepovoleno

R

RX

Str. 429

R Výroba a úprava plynů

RX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

RXW nepovoleno

RXX nepovoleno

RXY nepovoleno

RXZ nepovoleno

R

RX

Str. 430

R Výroba a úprava plynů

RY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
RYA	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYB	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYC	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYD	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYE	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYF	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYG	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYH	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYJ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYK	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYL	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYM	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYN	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYP	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYQ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYR	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYS	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYT	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYU	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
RYV	nepovoleno
RYW	nepovoleno
RYX	nepovoleno
RYY	nepovoleno
RYZ	nepovoleno

R Výroba a úprava plynů

RZ Očkovací a dávkovací zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
RZA	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZB	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZC	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZD	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZE	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZF	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZG	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZH	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZJ	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZK	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZL	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZM	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZN	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZP	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZQ	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZR	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZS	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZT	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZU	Očkovací a dávkovací zařízení (volně k použití)
RZV	nepovoleno
RZW	nepovoleno
RZX	nepovoleno
RZY	nepovoleno
RZZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

S Vedlejší zařízení

[Zpět na kódy systémů](#)

kód popis

SA	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční provozy
SB	Zařízení pro vytápění
SC	Stabilní hospodářství pracovního vzduchu
SD	Stabilní čisticí zařízení (dekontaminační zařízení viz FK)
SE	Stabilní systémy svářecích plynů
SF	Systémy topných plynů
SG	Stabilní protipožární systémy
SH	Zařízení pro vodní dopravu
SJ	nepovoleno
SK	nepovoleno
SL	nepovoleno
SM	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení
SN	Výtahy
SP	Zařízení pro železniční dopravu
SQ	Zařízení pro silniční dopravu
SR	Zařízení dílen, skladů, laboratoří a sociál. zařízení v kontrolované zóně
SS	nepovoleno
ST	Zařízení dílen, skladů, laboratoří a sociál. zařízení mimo kontrol. zónu
SU	nepovoleno
SV	nepovoleno
SW	nepovoleno
SX	nepovoleno
SY	nepovoleno
SZ	nepovoleno

S

S Vedlejší zařízení

S

Str. 434

S Vedlejší zařízení

SA Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy

[Zpět](#)

kód	popis
SAA	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAB	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAC	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAD	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAE	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAF	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAG	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAH	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAJ	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAK	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAL	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAM	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAN	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAP	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAQ	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAR	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAS	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAT	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAU	Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční proozy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SAV	Zásobování mazivy

S

SA

Str. 435

S Vedlejší zařízení

SA Zařízení pro větrání a klimatizaci pro konvenční provozy

SAW nepovoleno

SAX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

SAY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

SAZ nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SB Zařízení pro vytápění

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

SBA	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBB	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBC	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBD	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBE	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBF	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBG	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBH	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBJ	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBK	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBL	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBM	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBN	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBP	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBQ	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBR	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBS	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBT	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBU	Zařízení pro vytápění (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SBV	nepovoleno
SBW	nepovoleno
SBX	Zásobování médiiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
SBY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
SBZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SC Stablní hospodářství pracovního vzduchu

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

SCA	Výroba pracovního vzduchu
-----	---------------------------

SCB	Rozvod pracovního vzduchu
-----	---------------------------

SCC	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCD	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCE	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCF	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCG	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCH	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCJ	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCK	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCL	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCM	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCN	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCP	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCQ	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCR	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCS	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCT	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCU	Stablní hospodářství pracovního vzduchu (volně k použití)
-----	---

SCV	Zásobování mazivy
-----	-------------------

SCW	nepovoleno
-----	------------

SCX	Zásobování médiiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
-----	--

SCY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
-----	---

SCZ	nepovoleno
-----	------------

S Vedlejší zařízení

SD Stabilní čisticí zařízení (dekontaminační zařízení viz FK)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

SDA	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDB	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDC	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDD	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDE	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDF	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDG	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDH	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDJ	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDK	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDL	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDM	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDN	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDP	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDQ	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDR	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDS	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDT	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDU	Stabilní čisticí systémy (dekontaminační zařízení viz FK) (volně k použití)
SDV	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SD Stabilní čisticí zařízení (dekontaminační zařízení viz FK)

SDW nepovoleno

SDX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

SDY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

SDZ nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SE Stabilní systémy svářecích plynů

[Zpět](#)

kód	popis
SEA	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEB	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEC	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SED	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEE	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEF	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEG	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEH	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEJ	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEK	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEL	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEM	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEN	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEP	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEQ	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SER	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SES	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SET	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEU	Stabilní systémy svářecích plynů (volně k použití)
SEV	nepovoleno
SEW	nepovoleno
SEX	nepovoleno
SEY	nepovoleno
SEZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SF Systémy topných plynů

[Zpět](#)

kód	popis
SFA	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFB	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFC	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFD	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFE	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFF	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFG	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFH	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFJ	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFK	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFL	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFM	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFN	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFP	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFQ	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFR	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFS	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFT	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFU	Systémy topných plynů (volně k použití)
SFV	nepovoleno
SFW	nepovoleno
SFX	nepovoleno
SFY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
SFZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SG Stablní protipožární systémy

[Zpět](#)

kód	popis
SGA	Vodní hasicí systém pro konvenční oblast
SGB	Vodní hasicí systém pro jadernou oblast
SGC	Vodní hasicí zařízení pro konvenční oblast - rozvod
SGD	Inertizační zařízení pro jadernou oblast
SGE	Skrápěcí zařízení
SGF	Pěnová hasicí zařízení
SGG	Chladičí zařízení střechy příp. pláště velkokapacitní nádrže
SGH	nepovoleno
SGJ	CO2 hasicí zařízení
SGK	Halonová hasicí zařízení
SGL	Prášková hasicí zařízení
SGM	nepovoleno
SGN	nepovoleno
SGP	nepovoleno
SGQ	nepovoleno
SGR	nepovoleno
SGS	nepovoleno
SGT	nepovoleno
SGU	nepovoleno
SGV	Zásobování mazivy
SGW	nepovoleno
SGX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
SGY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
SGZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SH Zařízení pro vodní dopravu

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

SHA	Vtok až před plavební komoru - vrata (hlavní)
SHB	Plavební komora vč. napouštění a vypouštění
SHC	Plavební komora - vrata (horní část)
SHD	Plavební komora - vrata (střední část)
SHE	Plavební komora - vrata (spodní část)
SHF	Výtok od plavební komory (spodní část)
SHG	nepovoleno
SHH	nepovoleno
SHJ	nepovoleno
SHK	Plavební propust
SHL	nepovoleno
SHM	nepovoleno
SHN	nepovoleno
SHP	nepovoleno
SHQ	nepovoleno
SHR	nepovoleno
SHS	nepovoleno
SHT	Rybí schody
SHU	Vorová propust
SHV	Zásobování mazivy
SHW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
SHX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
SHY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
SHZ	nepovoleno

S

SH

Str. 444

S Vedlejší zařízení

SM Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

SMA	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMB	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMC	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMD	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SME	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMF	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMG	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMH	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMJ	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMK	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SML	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMM	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMN	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMP	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMQ	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMR	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMS	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMT	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMU	Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SMV	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SM Jeřáby, stabilní zdvihadla, pojezdová zařízení

SMW nepovoleno

SMX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

SMY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

SMZ nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SN Výtahy

[Zpět](#)

kód	popis
SNA	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNB	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNC	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SND	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNE	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNF	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNG	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNH	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNJ	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNK	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNL	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNM	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNN	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNP	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNQ	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNR	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNS	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNT	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNU	Výtahy (volně k použití - vztaženo např. k budovám)
SNV	nepovoleno
SNW	nepovoleno
SNX	nepovoleno
SNY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
SNZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SP Zařízení pro železniční dopravu

[Zpět](#)

kód	popis
SPA	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPB	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPC	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPD	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPE	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPF	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPG	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPH	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPJ	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPK	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPL	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPM	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPN	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPP	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPQ	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPR	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPS	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPT	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPU	Zařízení pro železniční dopravu (volně k použití)
SPV	nepovoleno
SPW	nepovoleno
SPX	nepovoleno
SPY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
SPZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SQ Zařízení pro silniční dopravu

[Zpět](#)

kód	popis
SQA	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQB	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQC	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQD	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQE	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQF	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQG	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQH	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQJ	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQK	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQL	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQM	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQN	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQP	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQQ	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQR	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQS	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQT	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQU	Zařízení pro silniční dopravu (volně k použití)
SQV	nepovoleno
SQW	nepovoleno
SQX	nepovoleno
SQY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
SQZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

SR Zařízení dílen, skladů, laboratoří a sociál. zařízení v kontrolované zóně

[Zpět](#)

kód	popis
SRA	Zařízení pro horké dílny (provozy)
SRB	nepovoleno
SRC	Opěrné body údržby v kontrolované zóně
SRD	nepovoleno
SRE	nepovoleno
SRF	nepovoleno
SRG	Zařízení pro horké laboratoře
SRH	Zařízení pro laboratoře radiační ochrany
SRJ	nepovoleno
SRK	nepovoleno
SRL	nepovoleno
SRM	nepovoleno
SRN	nepovoleno
SRP	Sociální zařízení v kontrolované zóně
SRQ	nepovoleno
SRR	nepovoleno
SRS	nepovoleno
SRT	nepovoleno
SRU	nepovoleno
SRV	nepovoleno
SRW	nepovoleno
SRX	nepovoleno
SRY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
SRZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

ST Zařízení dílen, skladů, laboratoří a sociál. zařízení mimo kontrolov. zónu

[Zpět](#)

kód	popis
STA	Zařízení pro dílny mimo kontrolovanou zónu
STB	nepovoleno
STC	Opěrné body údržby
STD	nepovoleno
STE	Zařízení pro sklady a tankovací místa
STF	nepovoleno
STG	Zařízení pro laboratoře
STH	nepovoleno
STJ	nepovoleno
STK	nepovoleno
STL	nepovoleno
STM	nepovoleno
STN	nepovoleno
STP	Sociální zařízení
STQ	nepovoleno
STR	nepovoleno
STS	nepovoleno
STT	nepovoleno
STU	nepovoleno
STV	nepovoleno
STW	nepovoleno
STX	nepovoleno
STY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
STZ	nepovoleno

S Vedlejší zařízení

**ST Zařízení dílen, skladů, laboratoří a sociál. zařízení mimo kontrol.
zónu**

U Stavební objekty

U Stavební objekty

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
UA	Stavební objekty pro síťová zařízení a rozvodny +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UB	Stavební objekty pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UC	Stavební objekty pro řídicí techniku +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UD	nepovoleno
UE	Stavební objekty pro zásobování konvenčním palivem a odvod zbytků +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UF	Stavební objekty pro manipulaci s jaderným palivem +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UG	Stavební objekty pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UH	Stavební objekty pro konvenční výrobu tepla +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UJ	Stavební objekty pro jadernou výrobu tepla +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UK	Stavební objekty pro jaderná pomocná zařízení +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UL	Stavební objekty pro parní, vodní a plynové okruhy +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UM	Stavební objekty pro hlavní soustrojí +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UN	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UP	Stavební objekty pro zařízení chladicí vody (např. odběr) +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UQ	Stavební objekty pro zařízení chladicí vody (např. doprava a zavádění) +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UR	Stavební objekty pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
US	Stavební objekty pro vedlejší zařízení +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UT	Stavební objekty pro pomocná zařízení +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
UU	Stavební objekty šachet +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh

U

U Stavební objekty

- UV [Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. značení odvodu zbytků \(pro HR, HS, HT\)](#)
+) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
- UW nepovoleno
- UX [Stavební objekty pro externí zařízení \(závislá na elektrárně\)](#)
+) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
- UY [Doplňkové stavební objekty](#)
+) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení
- UZ [Stavební objekty pro dopravní zařízení, zahradní zařízení a ostatní účely, oplocení](#)
+) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení

U Stavební objekty

UA Stavební objekty pro síťová zařízení a rozvodny

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

UAA	Stavební objekt pro venkovní rozvodny
-----	---------------------------------------

UAB	Budova kryté rozvodny
-----	-----------------------

UAC	Budova dozoren
-----	----------------

UAD	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAE	Stavební objekt kompresorové stanice pro ovládací vzduch
-----	--

UAF	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny /volně k použití)
-----	--

UAG	Stavební objekt (základy) transformátorů
-----	--

UAH	Stavební objekt (základy) pro podpěry a přístroje
-----	---

UAJ	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAK	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAL	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAM	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAN	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAP	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAQ	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAR	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAS	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAT	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAU	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAV	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAW	Stavební objekt pro síťová zařízení a rozvodny (volně k použití)
-----	--

UAX	Speciální stavební objekt (závislý na zařízení)
-----	---

UAY	Mostový objekt
-----	----------------

UAZ	Kanálový objekt
-----	-----------------

U Stavební objekty

UB Stavební objekty pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby

[Zpět](#)

kód	Popis
UBA	Budova rozvodny
UBB	Stavební objekt pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby (volně k použití)
UBC	Stavební objekt pro cizí síťové transformátory
UBD	Stavební část pro nn transformátory vlastní spotřeby
UBE	Stavební část pro vn transformátory vlastní spotřeby
UBF	Stavební část pro blokové transformátory
UBG	Stavební část pro najížděcí transformátory
UBH	Stavební část pro sběrné jímky oleje
UBJ	Stavební část pro koleje transformátorů
UBK	Budova pro montáž transformátorů (revizní věž)
UBL	Stavební část pro sběrnice
UBM	Stavební část pro chladicí zařízení transformátorů
UBN	Budova nouzové výroby proudu bez centrály studené vody
UBP	Budova nouzové výroby proudu s centrálou studené vody
UBQ	Stavební část pro zásobování palivem nouzové výroby proudu
UBR	Budova pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby (volně k použití)
UBS	Budova pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby (volně k použití)
UBT	Budova pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby (volně k použití)
UBU	Budova pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby (volně k použití)
UBV	Budova pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby (volně k použití)
UBW	Budova pro vývod energie a zajištění vlastní spotřeby (volně k použití)
UBX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UBY	Mostový objekt
UBZ	Kanálový objekt

U

UB

Str. 456

U Stavební objekty

UC Stavební objekty pro řídicí techniku

[Zpět](#)

kód	popis
UCA	Budova blokové dozorny
UCB	Budova dozorny
UCC	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCD	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCE	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCF	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCG	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCH	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCJ	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCK	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCL	Stavební část pro měřicí zařízení
UCM	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCN	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCP	Stavební část měřicích míst chladicí vody
UCQ	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCR	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCS	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCT	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCU	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCV	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCW	Stavební objekt pro řídicí techniku (volně k použití)
UCX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UCY	Mostový objekt
UCZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UE Stavební objekty pro zásobování konvenčním palivem a odvod zbytků

[Zpět](#)

kód	popis
UEA	Stavební objekt pro vykládku paliva
UEB	Stavební objekt pro skladování paliva
UEC	Stavební objekt pro zásobování konvenčním palivem a odvod zbytků (volně k použití)
UED	Stavební objekt pro dopravu paliva
UEE	Stavební objekt pro úpravu paliva
UEF	Stavební objekt pro předání paliva (např. rohová věž)
UEG	Stavební objekt pro přeměnu paliva
UEH	Stavební objekt pro přečerpání a přejímku kapalného paliva
UEJ	Stavební objekt pro skladování kapalného paliva
UEK	Stavební objekt pro zásobování konvenčním palivem a odvod zbytků (volně k použití)
UEL	Stavební objekt pro dopravu kapalného paliva (např. čerpací stanice)
UEM	Stavební objekt pro úpravu a zpracování kapalného paliva
UEN	Stavební objekt pro předání, přeměnu a skladování plynu (plynojem)
UEP	Stavební objekt pro zásobování konvenčním palivem a odvod zbytků (volně k použití)
UEQ	Stavební objekt pro zásobování konvenčním palivem a odvod zbytků (volně k použití)
UER	Stavební objekt pro dopravu plynu
UES	Stavební objekt pro zásobování konvenčním palivem a odvod zbytků (volně k použití)
UET	Stavební objekt pro skladování škváry, popílku
UEU	Stavební objekt pro dopravu škváry, popílku
UEV	Stavební objekt pro usazovací nádrž zbytků spalování
UEW	Stavební objekt pro úpravu zbytků spalování
UEX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UEY	Mostový objekt
UEZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UF Stavební objekty pro manipulaci s jaderným palivem

[Zpět](#)

kód	popis
UFA	Jímka palivových článků
UFB	Budova pro manipulaci s palivovými články
UFC	Budova pro skladování palivových článků
UFD	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFE	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFF	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFG	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFH	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFJ	Stavební objekt horké buňky
UFK	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFL	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFM	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFN	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFP	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFQ	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFR	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFS	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFT	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFU	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFV	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFW	Stavební objekt pro manipulaci s jaderným palivem (volně k použití)
UFX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UFY	Mostový objekt
UFZ	Kanálový objekt

U

UF

Str. 459

U Stavební objekty

UG Stavební objekty pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod

[Zpět](#)

kód	popis
UGA	Stavební objekt pro zásobování surovou vodou +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představuje návrh značení
UGB	Stavební objekt pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod (volně k použití)
UGC	Stavební objekt pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod (volně k použití)
UGD	Stavební objekt pro demineralizační zařízení
UGE	Stavební objekt pro neutralizaci
UGF	Stavební objekt pro zásobování požární vodou
UGH	Stavební objekt pro srážkovou vodu
UGJ	Stavební objekt pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod (volně k použití)
UGK	Čiřicí, vložkovací směsná komora pro čištění
UGL	Stavební objekt koagulace pro čištění, čisticí, čiřicí prostředek
UGM	Stavební objekt pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod (volně k použití)
UGN	Jímka čisté vody
UGP	Zahušťovač kalu
UGQ	Budova odvodnění kalů
UGR	Stavební objekt pro skladování kalů
UGS	Stavební objekt pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod (volně k použití)
UGT	Stavební objekt pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod (volně k použití)
UGU	Stavební objekt pro likvidaci odpadních vod
UGV	Stavební objekt pro čistírnu odpadních vod
UGW	Stavební objekt pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod (volně k použití)
UGX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UGY	Mostový objekt
UGZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UH Stavební objekty pro konvenční výrobu tepla

[Zpět](#)

kód	popis
UHA	Stavební objekt kotelny +) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představuje návrh značení
UHB	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHC	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHD	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHE	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHF	Bunkrová stavba
UHG	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHH	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHJ	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHK	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHL	Stavební objekt pro zásobování kotelny tlakovým vzduchem
UHM	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHN	Komín pro odvod spalin, kouřovod
UHP	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHQ	Stavební objekt pro filtrování spalin
UHR	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHS	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHT	Stavební objekt pro konvenční výrobu tepla (volně k použití)
UHU	Stavební objekt pro zpětné ohřívání spalin
UHV	Stavební objekt pro přívod spalovacího vzduchu (např.pro vzduchové ventilátory)
UHW	Stavební objekt pro odkalování kotle
UHX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UHY	Mostový objekt
UHZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UJ Stavební objekty pro jadernou výrobu tepla

[Zpět](#)

kód	popis
UJA	Vnitřní prostor budovy reaktoru (reaktorovna)
UJB	Kruhový prostor budovy reaktoru (kontejment)
UJC	Budova výměníků tepla
UJD	Parogenerátorový box
UJE	Komora armatur ostré páry a napájecí vody
UJF	Obestavění materiálových komor
UJG	Konstrukce poloportálu v reaktorovně
UJH	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJJ	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJK	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJL	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJM	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJN	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJP	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJQ	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJR	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJS	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJT	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJU	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJV	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJW	Stavební objekt pro jadernou výrobu tepla (volně k použití)
UJX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UJY	Mostový objekt
UJZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UK Stavební objekty pro jaderná pomocná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
UKA	Budova pomocných zařízení reaktoru
UKB	Budova vedlejších zařízení reaktoru
UKC	Provozní budova jaderných zařízení
UKD	Nouzová budova
UKE	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKF	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKG	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKH	Stavební objekt pro odvětrávaný vzduch
UKJ	Budova pro odvětrávací zařízení tritia
UKK	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKL	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKM	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKN	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKP	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKQ	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKR	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKS	Budova pro úpravu radioaktivních odpadů
UKT	Stavební objekt pro skladování radioaktivních odpadů
UKU	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKV	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKW	Stavební objekt pro jaderná pomocná zařízení (volně k použití)
UKX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UKY	Mostový objekt
UKZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UL Stavební objekty pro parní, vodní a plynové okruhy

[Zpět](#)

kód	popis
ULA	Budova napájecích čerpadel
ULB	Budova nouzového napájení
ULC	Stavební objekt pro systém kondenzátu
ULD	Stavební objekt pro čištění kondenzátu
ULE	Stavební objekt pro zařízení nouzového zásobování
ULF	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULG	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULH	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULJ	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULK	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULL	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULM	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULN	Stavební objekt pro vzdouvací zařízení vodních elektráren
ULP	Stavební objekt pro vtoková zařízení vodních elektráren
ULQ	Stavební objekt pro výtoková zařízení vodních elektráren
ULR	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULS	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULT	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULU	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULV	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULW	Stavební objekt pro parní, vodní a plynové okruhy (volně k použití)
ULX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
ULY	Mostový objekt
ULZ	Kanálový objekt

U

UL

Str. 464

U Stavební objekty

UM Stavební objekty pro hlavní soustrojí

[Zpět](#)

kód	popis
UMA	Strojovna pro parní soustrojí
UMB	Strojovna pro plynové soustrojí
UMC	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMD	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UME	Strojovna pro vodní soustrojí
UMF	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMG	Strojovna pro akumulární čerpací soustrojí
UMH	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMJ	Strojovna pro dieselsoustrojí
UMK	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UML	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMM	Strojovna pro zařízení kompresorů
UMN	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMP	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMQ	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMR	Strojovna pro plynové motory
UMS	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMT	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMU	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMV	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMW	Stavební objekt pro hlavní soustrojí (volně k použití)
UMX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UMY	Mostový objekt
UMZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UN Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie

[Zpět](#)

kód	popis
UNA	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNB	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNC	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UND	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNE	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNF	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNG	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNH	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNJ	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNK	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNL	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNM	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNN	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNP	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNQ	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNR	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNS	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNT	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNU	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNV	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNW	Stavební objekty pro zařízení na dodávku energie (volně k použití)
UNX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UNY	Mostový objekt
UNZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UP Stavební objekty pro zařízení chladicí vody (např. odběr)

[Zpět](#)

kód	popis
UPA	Odběrový kanál chladicí vody
UPB	Odběrový kanál vedlejší chladicí vody
UPC	Stavební objekt odběru chladicí vody
UPD	Stavební objekt odběru vedlejší chladicí vody
UPE	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPF	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPG	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPH	Stavební objekt pro úpravu chladicí vody
UPJ	Stavební objekt pro úpravu vedlejší chladicí vody
UPK	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPL	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPM	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPN	Přítokový kanál chladicí vody
UPP	Přítokový kanál vedlejší chladicí vody
UPQ	Budova úpravy biocidy
UPR	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPS	Kanál proplachovací vody
UPT	Stavební objekt čištění proplachovací vody
UPU	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPV	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPW	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. odběr chladicí vody) (volně k použití)
UPX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UPY	Mostový objekt
UPZ	Kanálový objekt

U

UP

Str. 467

U Stavební objekty

UQ Stavební objekty pro zařízení chladicí vody (např. doprava a zavádění)

[Zpět](#)

kód	popis
UQA	Stavební objekt pro čerpání chladicí vody
UQB	Stavební objekt pro čerpání vedlejší chladicí vody
UQC	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. doprava a zavádění chladicí vody) (volně k použití)
UQD	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. doprava a zavádění chladicí vody) (volně k použití)
UQE	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. doprava a zavádění chladicí vody) (volně k použití)
UQF	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. doprava a zavádění chladicí vody) (volně k použití)
UQG	Stavební objekt přepadu chladicí vody, vodní zámek
UQH	Obtokový kanál proplachovací vody
UQJ	Jímka pro redukci dynamické síly chladicí vody vč. provzdušnění
UQK	Stavební objekt pro odvzdušnění chladicí vody
UQL	Meziskladovací jímka vedlejší chladicí vody
UQM	Sběrná jímka vedlejší chladicí vody
UQN	Kanál zpětného vedení chladicí vody
UQP	Kanál zpětného vedení vedlejší chladicí vody
UQQ	Stavební objekt vedení chladicí vody
UQR	Vstupní stavební objekt vedlejší chladicí vody
UQS	Vstupní kanál chladicí vody
UQT	Vstupní kanál vedlejší chladicí vody
UQU	Stavební objekt skluzu chladicí vody včetně provzdušnění
UQV	Stavební objekt pro umělé provzdušnění chladicí vody
UQW	Hlavní stavební objekt vstupu chladicí vody
UQX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UQY	Mostový objekt
UQZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UR Stavební objekty pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení)

[Zpět](#)

kód	popis
URA	Chladicí věž (hlavní chladicí voda)
URB	Chladicí věž (vedlejší chladicí voda)
URC	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) (volně k použití)
URD	Čerpací stanice chladicí věže (hlavní chladicí voda)
URE	Čerpací stanice chladicí věže (vedlejší chladicí voda)
URF	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) (volně k použití)
URG	Spojovací objekt chladicí věže
URH	Stavební objekt odtoku chladicí věže
URJ	Odtokový kanál chladicí věže
URK	Stavební objekt zpětného toku chladicí věže
URL	Kanál zpětného toku chladicí věže
URM	Rozdělovací objekt chladicí vody
URN	Obtokový objekt chladicí věže
URP	Stavební objekt odvzdušnění chladicí věže
URQ	Kanál odlivu chladicí věže
URR	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) (volně k použití)
URS	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) (volně k použití)
URT	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) (volně k použití)
URU	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) (volně k použití)
URV	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) (volně k použití)
URW	Stavební objekt pro zařízení chladicí vody (např. zpětné chlazení) (volně k použití)
URX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
URY	Mostový objekt
URZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

US Stavební objekty pro vedlejší zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
USA	Stavební objekt pro vzduchotechnická zařízení
USB	Stavební objekt pro vytápění
USC	Stavební objekt pro hospodářství pracovního vzduchu
USD	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USE	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USF	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USG	Čerpací stanice požární vody
USH	Stavební objekt pro zařízení dopravy vody
USJ	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USK	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USL	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USM	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USN	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USP	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USQ	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USR	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USS	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
UST	Budova dílny
USU	Budova skladu
USV	Budova laboratoře
USW	Stavební objekt pro vedlejší zařízení (volně k použití)
USX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
USY	Mostový objekt
USZ	Kanálový objekt

U Stavební objekty

UT Stavební objekty pro pomocná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
UTA	Stavební objekt pro zásobovací zařízení více pomocných zařízení
UTB	Stavební objekt centrály studené vody, konvenční oblast
UTC	Centrála studené vody, konvenční oblast
UTD	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTE	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTF	Budova pro zařízení stlačeného vzduchu
UTG	Centrála plynového hospodářství (ne palivové hospodářství)
UTH	Budova pomocného kotle
UTJ	Komín spalin
UTK	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTL	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTM	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTN	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTP	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTQ	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTR	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTS	Vana nádrží chemikálií
UTT	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTU	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTV	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTW	Stavební objekt pro pomocná zařízení (volně k použití)
UTX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UTY	Mostový objekt
UTZ	Kanálový objekt

U

UT

Str. 471

U Stavební objekty

UU Šachty

+) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení

[Zpět](#)

kód	popis
UUA	Šachty (volně k použití)
UUB	Šachty (volně k použití)
UUC	Šachty (volně k použití)
UUD	Šachty (volně k použití)
UUE	Šachty (volně k použití)
UUF	Šachty (volně k použití)
UUG	Šachty (volně k použití)
UUH	Šachty (volně k použití)
UUJ	Šachty (volně k použití)
UUK	Šachty (volně k použití)
UUL	Šachty (volně k použití)
UUM	Šachty (volně k použití)
UUN	Šachty (volně k použití)
UUP	Šachty (volně k použití)
UUQ	Šachty (volně k použití)
UUR	Šachty (volně k použití)
UUS	Šachty (volně k použití)
UUT	Šachty (volně k použití)
UUU	Šachty (volně k použití)
UUV	Šachty (volně k použití)
U UW	Šachty (volně k použití)
UUX	Šachty (volně k použití)
UUY	Šachty (volně k použití)
UUZ	Šachty (volně k použití)

U

UU

Str. 472

U Stavební objekty

UV Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT)

+) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení

[Zpět](#)

kód popis

- UVA Stavební objekt pro spalínovou stranu výměníku
- UVB Stavební objekt pro zařízení odvodu spalin
- UVC Stavební objekt pro praní spalin (raktor)
- UVD Stavební objekt okruhu vylučování a absorbování
- UVE Stavební objekt pro zásobování chemickými reagenty, vč. úpravy, zásobování, dopravy
- UVF Stavební objekt pro zahušťování a odvodňování, sušení a integraci pevných látek
- UVG Stavební objekt pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVH Stavební objekt pro dopravu, zásobování, skladování pevných produktů
- UVJ Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVK Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVL Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVM Stavební objekt pro uložení a manipulaci katalytických látek
- UVN Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVP Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVQ Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVR Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVS Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVT Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVU Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVV Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)
- UVW Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT) (volně k použití)

U Stavební objekty

UV Stavební objekty pro chemickou úpravu kouřových plynů vč. odvodu zbytků (pro HR, HS, HT)

+) Rozdělení F3 není všeobecně závazné, představují návrh značení

UVX Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)

UVY Mostový objekt

UVZ Kanálový objekt

U

UV

Str. 474

U Stavební objekty

UX Stavební objekty pro externí zařízení (závislá na elektrárně)

[Zpět](#)

kód	popis
-----	-------

UXA	Stavební objekt pro odsolování mořské vody
UXB	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXC	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXD	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXE	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXF	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXG	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXH	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXJ	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXK	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXL	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXM	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXN	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXP	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXQ	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXR	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXS	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXT	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXU	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)
UXV	Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně) (volně k použití)

U

UX

Str. 475

U Stavební objekty

UX Stavební objekty pro externí zařízení (závislá na elektrárně)

- UXW Stavební objekt pro externí zařízení (závislé na elektrárně)
(volně k použití)
- UXX Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
- UXY Mostový objekt
- UXZ Kanálový objekt

U

UX

Str. 476

U Stavební objekty

UY Doplnkové stavební objekty

[Zpět](#)

kód	popis
UYA	Kancelářské a sociální budovy
UYB	Sociální budova
UYC	Správní budova
UYD	Budova kantýny
UYE	Budova vrátnice
UYF	Kontrolní vrátnice
UYG	Budova pro informace návštěvníkům
UYH	Školící pracoviště
UYJ	Budova zdravotního střediska
UYK	nepovoleno
UYL	nepovoleno
UYM	nepovoleno
UYN	Depo pro lokomotivu
UYP	Stavební objekt pro hasiče
UYQ	Garáže
UYR	Autodílna
UYS	Objekt benzinového čerpadla (tankovací místo)
UYT	nepovoleno
UYU	nepovoleno
UYV	nepovoleno
UYW	nepovoleno
UYX	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení)
UYZ	Mostový objekt
UYZ	Kanálový objekt

U

UY

Str. 477

U Stavební objekty

UZ Stavební objekty pro dopravní, zahradní zařízení a ostatní účely, oplocení

[Zpět](#)

kód	popis
UZA	Silnice, cesty (vč. příslušných stavebních objektů)
UZB	nepovoleno
UZC	Prostranství, dvory
UZD	Parkoviště (vč. příslušných stavebních objektů)
UZE	Stavební objekt pro železniční zařízení
UZF	Stavební objekt pro zvedací zařízení
UZG	nepovoleno
UZH	nepovoleno
UZJ	Ohrazení a vstupní brány
UZK	Zahradní zařízení (vč. stavebních objektů)
UZL	Protihlukové bariéry
UZM	Ochranná stavba proti vnějším účinkům
UZN	Stavební objekt pro ochranu proti vysoké vodě
UZP	Stavební objekt pro zpevnění břehů
UZQ	Stavební objekt pro regulaci vodních toků
UZR	Stavební objekt pro lodní zařízení
UZS	Lamač vln
UZT	Volný terén, pozemky
UZU	Stavební objekt pro zajišťování terénu
UZV	nepovoleno
UZW	Obytné budovy, sídliště
UXZ	Zvláštní stavební objekt (závislý na zařízení), skládka šrotu
UZY	Mostový objekt
UZZ	Kanálový objekt

U

UZ

Str. 478

W Solární zařízení

W Solární zařízení

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
WA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WT	Solární systém ohřevu
WU	nepovoleno
WV	Zásobování mazacím médiem
WW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
WX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
WY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
WZ	nepovoleno

W

W Solární zařízení

WA Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WAA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WAZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WB Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WBA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WBZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WC Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WCA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WCH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WD Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WDA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WDZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WE Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WEA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WED	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WER	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WES	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WET	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WEZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WF Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WFA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFO	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WFZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WG Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WGA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
W GK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WGY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
W GZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WH Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WHA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WHZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WJ Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WJA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WJZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WK Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WKA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WKZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WL Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WLA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WLZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WM Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WMA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WME	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WML	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WMZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WN Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WNA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WND	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WNZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WP Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WPA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WPZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WQ Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WQA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WQZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WR Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WRA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRT	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WRZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WS Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

[Zpět](#)

kód	popis
WSA	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSB	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSC	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSD	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSE	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSF	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSG	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSH	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSJ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSK	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSL	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSM	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSN	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSP	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSQ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSR	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSS	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WST	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSU	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSV	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSW	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSX	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSY	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)
WSZ	Solární zařízení (volně k použití pro rozdělení)

W Solární zařízení

WT Solární systém ohřevu

[Zpět](#)

kód	popis
WTA	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTB	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTC	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTD	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTE	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTF	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTG	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTH	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTJ	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTK	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTL	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTM	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTN	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTP	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTQ	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTR	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTS	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTT	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTU	Solární systém ohřevu (volně k použití)
WTV	nepovoleno
WTW	nepovoleno
WTX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
WTY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
WTZ	nepovoleno

W Solární zařízení

WV Zásobování mazacím médiem

[Zpět](#)

kód	popis
WVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
WVV	nepovoleno
WVW	nepovoleno
WVX	nepovoleno
WVY	nepovoleno
WVZ	nepovoleno

W Solární zařízení

WW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
WWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
WWV	nepovoleno
WWW	nepovoleno
WWX	nepovoleno
WWY	nepovoleno
WWZ	nepovoleno

W Solární zařízení

WW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

W Solární zařízení

WX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
WXA	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXB	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXC	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXD	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXE	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXF	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXG	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXH	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXJ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXK	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXL	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXM	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXN	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXP	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXQ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXR	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXS	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXT	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXU	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WXV	nepovoleno

W Solární zařízení

WX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

WXW nepovoleno

WXX nepovoleno

WXY nepovoleno

WXZ nepovoleno

W Solární zařízení

WY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
WYA	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYB	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYC	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYD	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYE	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYF	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYG	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYH	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYJ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYK	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYL	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYM	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYN	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYP	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYQ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYR	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYS	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYT	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYU	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
WYV	nepovoleno
WYW	nepovoleno
WYX	nepovoleno
WYY	nepovoleno
WYZ	nepovoleno

W Solární zařízení
WY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
XA	Parní turbíny
XB	Plynové turbíny
XC	nepovoleno
XD	nepovoleno
XE	Vodní turbíny
XF	nepovoleno
XG	nepovoleno
XH	nepovoleno
XJ	Dieselmotory
XK	Generátory
XL	Elektromotorická zařízení (také motorgenerátor)
XM	nepovoleno
XN	nepovoleno
XP	Společná zařízení pro velkstroje
XQ	nepovoleno
XR	Plynové motory
XS	nepovoleno
XT	nepovoleno
XU	nepovoleno
XV	Zásobování mazivy
XW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiiem
XX	Zásobování médiiem pro ovládací,regulační,ochranná zařízení
XY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
XZ	nepovoleno

X

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

X

Str. 506

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

XA Parní turbíny

[Zpět](#)

kód	popis
XAA	Vysokotlaký díl turbíny ze vstupního orgánu páry (RZV+) příp.kombinovaný RZV (RV++) do odběrového, parního výfukového hrdla a do hranic jiných turbinových systémů
XAB	Sředotlaký díl turbíny z převáděcího potrubí vč. regulačního členu příp. ze záchytného orgánu do odběrového, parního výfukového hrdla a do hranic jiných turbinových systémů
XAC	Nízkotlaký díl turbíny z převáděcího potrubí vč. regulačního členu příp. ze záchytného orgánu nebo vstupního hrdla páry (u zařízení s přehříváním bez záchytných orgánů) do odběrového, parního výfukového hrdla a do hranic jiných turbinových systémů
XAD	Uložení
XAE	nepovoleno
XAF	nepovoleno
XAG	Kondenzátor ze vstupního hrdla kondenzátoru do výstupního hrdla kondenzátoru vč. připojených uvolňovačů,vč. měřících zařízení, která jsou přiřazena ke kondenzátoru
XAH	Vodní pohon (pokud je k dispozici odděleně od XAJ) od výstupu jiného systému až před vstup vodoproudé vývěvy +) RZV = rychlozávěrný ventil ++) RV = regulační ventil
XAJ	Evakuace od výstupu kondenzátoru až před vstup atmosféry
XAK	Zařízení pro přenos síly mezi hnacím strojem a pracovním strojem
XAL	Odvodňovací a odvzdušňovací systémy ze sběrného místa příp. z posledního odvodňovacího místa až před napojení do jiných systémů
XAM	Systém odsávání páry od odbočky odsávání na těsnění až před vstup do jiného systému

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

XA Parní turbíny

- XAN Obtoková stanice včetně vstřiků
z obtokové armatury a
ze vstřikové armatury
do zavedení páry do kondenzátoru
- XAP Nízkotlaké přepouštěcí stanice
od přepouštěcí armatury a od odbočky parního systému
až před kondenzátor
- XAQ Systém odvodu vzduchu (pokud je oddělen od XAL)
z odvodu vzduchu místa
až před napojení do jiného systému
- XAR nepovoleno
- XAS nepovoleno
- XAT nepovoleno
- XAU nepovoleno
- XAV Zásobování mazivy
z příslušné nádrže mazacího média příp.společné
nádrže mazacího a ovládacího média příp.
od odbočky zásobování mazacího média
až před spotřebič a
od spotřebiče
- XAW Systém ucpávkové, topné, chladicí páry
od odbočky
až před hrdlo tělesa spotřebiče ucpávkové páry a odsávání
až před kondenzátor příp. kondenzátor ucpávkové páry příp.
do kondenzátoru ucpávkové páry příp.
až před spotřebiče topné a chladicí páry
- XAX Neelektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení vč.
zásobování médii
- XAY Ovládací, regulační, ochranná zařízení
- XAZ nepovoleno

X

XA

Str. 508

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

XB Plynové turbíny

[Zpět](#)

kód Popis

- XBA** Turbinové, kompresorové rotory se společným tělesem
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
ze vstupu turbíny
do výstupu turbíny vč. difuzoru odpadních plynů
- XBB** Těleso a rotor turbíny
ze vstupu turbíny
do výstupu turbíny vč. difuzoru odpadních plynů
- XBC** Těleso a rotor kompresoru
ze vstupu kompresoru
do výstupu kompresoru
- XBD** Uložení
- XBE** nepovoleno
- XBF** nepovoleno
- XBG** nepovoleno
- XBH** Systém chladicího a ucpávkového plynu
z místa odběru
až před spotřebič a
od spotřebiče vč. odsávání
do vstupu do jiného systému
- XBJ** Najížděcí zařízení
- XBK** Zařízení pro přenos síly mezi hnacím strojem a pracovním strojem
včetně natáčecího zařízení hřídele, pohonného zařízení
- XBL** Systém nasávání, systém studeného plynu (otevřený systém)
od atmosféry
až před spalovací komoru příp.
až před vstup kompresoru příp.
do teplotnosného média odpadních plynů mimo kompresor
- XBM** Spalovací komora (ohřev plynu, spalování)
ze vstupu studeného plynu, paliva
do výstupu horkých plynů
- XBN** Přívod paliva (tekutého)
od odbočky hlavního přívodního potrubí, příp.
z vyrovnávací nádrže
až před spalovací komoru příp.
až před výrobní soupravu pohonného plynu vč. zpětného vedení paliva
- XBP** Přívod paliva (plynného)
od odbočky hlavního přívodního potrubí až před spalovací komoru
příp. až před výrobní soupravu pohonného plynu

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XB Plynové turbíny

- XBQ** Přívod zapalovacího paliva (pokud je k dispozici odděleně)
od odbočky hlavního přívodního potrubí, příp.
ze zásobní nádrže
až před spalovací komoru příp.
až před výrobní soupravu pohonného plynu
- XBR** Systém odpadního plynu (otevřený systém)
od spalovací komory příp.
od difuzoru odpadních plynů
až před vstup do atmosféry mimo turbínu příp.
až před vstup do jiného systému (např. systém spalovacího vzduchu)
- XBS** Akumulační systém
až před připojení hlavního okruhu a
od připojení hlavního okruhu
- XBT** Výrobní souprava pohonného plynu vč. spalovací komory
ze vstupu vzduch/palivo
do výstupu pohonného plynu výrobní soupravy
pohonného plynu
- XBU** Systém přísad
ze zásobování.
do vstřiku
- XBV** Zásobování mazivy
z příslušné nádrže mazacího média příp.společné nádrže
mazacího a ovládacího média případně
od odbočky zásobování ovládacím médiem
až před spotřebič a
od spotřebiče
- XBW** Systém těsnicího oleje
z příslušné vlastní nádrže těsnicího oleje příp.
od sacího potrubí čerpadla těsnicího oleje
až před spotřebič a
od spotřebiče
- XBX** Neelektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení vč.
zásobování médiem
- XBY** Elektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení
- XBZ** Úprava mazacího a ovládacího média

X

XB

Str. 510

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

XE Vodní turbíny

[Zpět](#)

kód	popis
XEA	Turbína (těleso, hřídel, oběžné kolo, savka atd.) od vstupu turbíny příp. od závěrného orgánu do výstupu turbíny příp. až před uzavírací orgán
XEB	Závěrný orgán Úkol: Uzavřít vtok před turbinou XEA a/nebo nastavit vtok do turbíny
XEC	nepovoleno
XED	Uložení
XEE	nepovoleno
XEF	nepovoleno
XEG	Systém stabilizačního vzduchu z generátoru tlakového vzduchu do napojení do turbíny
XEH	nepovoleno
XEJ	nepovoleno
XEK	Zařízení pro přenos síly mezi poháněcím strojem a pracovním strojem
XEL	Zásobování vyfukovacím vzduchem z generátoru tlakového vzduchu do napojení do turbíny
XEM	nepovoleno
XEN	nepovoleno
XEP	nepovoleno
XEQ	nepovoleno
XER	nepovoleno
XES	Systém chladicí vody
XET	nepovoleno
XEU	nepovoleno
XEV	Zásobování mazacím médiem z nádrže mazacího média až před spotřebič a od spotřebiče
XEW	Systém ucpávkové vody ze zásobování ucpávkové vody hlavního uzávěru až před hrdlo tělesa spotřebiče ucpávkové vody
XEX	Neelektrická ovládací, regulační, ochranná zařízení vč.zásobování médiem

X

XE

Str. 511

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XE Vodní turbíny

XEY Elektrická, ovládací, regulační, ochranná zařízení

XEZ nepovoleno

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XJ Dieselmotory

[Zpět](#)

kód	popis
XJA	Motor ze vstupu palivových trysek příp. ze vstupního hrdla vzduchu příp. ze vstupního hrdla chladicí vody do výstupu hrdla odpadních plynů příp. do výstupu hrdla chladicí vody vč. vnitřních systémů motoru
XJB	Kompresory, ventilátory z výstupu kompresoru příp.ventilátoru do výstupu kompresoru příp.ventilátoru
XJC	nepovoleno
XJD	nepovoleno
XJE	nepovoleno
XJF	nepovoleno
XJG	Kapalinové chlazení od výstupu hrdla chladicí vody motoru ze vstupu chladicího systému plnicího vzduchu až před vstup hrdla chladicí vody motoru do výstupu chladiče plnicího vzduchu
XJH	Vzduchové mezichlazení ze vstupu mezistupňového chladiče do výstupu mezistupňového chladiče až před předání do jiných chladících systémů
XJJ	nepovoleno
XJK	Zařízení pro přenos síly mezi pohonným strojem a pracovním strojem
XJL	nepovoleno
XJM	nepovoleno
XJN	Palivové systémy z meziskladování příp. od odbočky potrubního systému až před vstup palivových trysek
XJP	Najížděcí zařízení (také setrvačník)
XJQ	Systém sání od atmosféry až před kompresor příp. až před vstupní hrdlo motorového vzduchu
XJR	Systém odpadního plynu od výstupu hrdla odpadních plynů motoru až před vstup do atmosféry
XJS	nepovoleno

X

XJ

Str. 513

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XJ Dieselmotory

XJT nepovoleno

XJU nepovoleno

XJV Zásobování mazacím médiem

z příslušné nádrže mazacího média příp.společné nádrže

mazacího a ovládacího média případně

od odbočky zásobování mazacím médiem

až před spotřebič a

od spotřebiče

XJW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

XJX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

XJY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

XJZ nepovoleno

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XK Generátory

[Zpět](#)

kód	popis
XKA	Tělesa generátorů včetně statorů, rotorů a všech vestavěných chladicích zařízení do průchodky generátoru
XKB	Buzení (také s elektrickou generátorovou brzdou) (použít jen tehdy, pokud "MKC" pro označení nepostačuje)
XKC	Buzení (také s elektrickou generátorovou brzdou)
XKD	Uložení
XKE	nepovoleno
XKF	Kapalinové chlazení statoru/rotoru vč.zásobování (Pozor: chladicí olej jako chladicí médium viz.XKU) Úkol: Pomocí kapalného chladiva odvést teplo ze statoru/rotoru. od výstupu stator/rotor až před vstup stator/rotor
XKG	Plynné chlazení statoru/rotoru vč. zásobování (Pozor Dusík jako chladivo viz XKH) Úkol: Pomocí plynného chladiva odvést teplo ze statoru/rotoru. od výstupu stator/rotor až před vstup stator/rotor
XKH	Dusíkové chlazení statoru/rotoru vč. zásobování (Pozor Jiné plynné chladivo viz XKG) Úkol: Pomocí jiného plynného chladiva odvést teplo ze statoru/rotoru. od výstupu stator/rotor až před vstup stator/rotor
XKJ	nepovoleno
XKK	nepovoleno
XKL	nepovoleno
XKM	nepovoleno
XKN	nepovoleno
XKP	nepovoleno
XKQ	Odplynění (pokud je k dispozici odděleně od XKG a XKH)
XKR	nepovoleno
XKS	nepovoleno
XKT	nepovoleno
XKU	Chlazení statoru/rotoru chladicím olejem vč.zásobování (Pozor Jiné kapalné chladivo viz XFF) Úkol: Pomocí chladicího oleje odvést teplo ze statoru/rotoru. od výstupu paketu statorových plechů až před vstup paketů statorových plechů
XKV	Zásobování mazivem (pokud je k dispozici odděleně pro generátor)

X

XK

Str. 515

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XK Generátory

- XKW Systém těsnícího oleje včetně zásobování a úpravy
 - od odbočky systému těsnícího oleje
 - až před vstup statoru
 - od výstupu statoru
 - až před vstup do jiného systému příp. u uzavřených systémů
 - od výstupu statoru
 - až před vstup statoru
- XKX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- XKY Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- XKZ nepovoleno

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XL Elektromotorická zařízení (také motorgenerátor)

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

XLA	Těleso motoru, motorgenerátoru vč. statoru, rotoru a všech vestavěných chladicích zařízení do průchodce motoru, motorgenerátoru
XLB	nepovoleno
XLC	Buzení
XLD	Uložení
XLE	nepovoleno
XLF	Kapalinové chlazení (mimo chladicí olej) (Pozor Chladicí olej jako chladicí médium viz XLU) Úkol: Pomocí kapalného chladiva odvést teplo ze statoru/rotoru. od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
XLG	Plynné chlazení vč. zásobování (Pozor Dusík je chladivo viz XLH) Úkol: Pomocí plynného chladiva odvést teplo ze statoru/rotoru. od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
XLH	Dusíkové chlazení vč. zásobování (Pozor Jiné plynné chladivo viz XLG) Úkol: Pomocí dusíku odvést teplo ze statoru/rotoru. od výstupu statoru/rotoru až před vstup statoru/rotoru
XLJ	nepovoleno
XLK	nepovoleno
XLL	nepovoleno
XLM	nepovoleno
XLN	nepovoleno
XLP	nepovoleno
XLQ	Odplynění (pokud je k dispozici odděleně od "XLG" a "XLH")
XLR	nepovoleno
XLS	nepovoleno
XLT	nepovoleno
XLU	Systém chladicího oleje (Pozor Jiné kapalné chladivo viz XKU) Úkol: Pomocí chladicího oleje odvést teplo ze statoru/rotoru od výstupu paketu statorových plechů až před vstup paketů statorových plechů
XLV	Zásobování mazacím médiem (pokud je k dispozici odděleně pro elektromotorická zařízení)

X

XL

Str. 517

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XL Elektromotorická zařízení (také motorgenerátor)

- XLW Systém těsnícího oleje vč. zásobování a úpravy
od odbočky systému těsnícího oleje
až před vstup statoru a
od výstupu statoru
až před vstup do jiného systému příp. u uzavřených systémů
od výstupu statoru
až před vstup statoru
- XLX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
- XL Y Ovládací, regulační a ochranná zařízení
- XLZ nepovoleno

X

XL

Str. 518

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)
XP Společná zařízení pro velkstroje

[Zpět](#)

kód	popis
XPA	Základ
XPB	Opláštění
XPC	nepovoleno
XPD	nepovoleno
XPE	nepovoleno
XPF	nepovoleno
XPG	Podstavce, podpěry
XPB	nepovoleno
XPJ	nepovoleno
XPB	nepovoleno
XPK	nepovoleno
XPL	nepovoleno
XPM	nepovoleno
XPB	nepovoleno
XPB	nepovoleno
XPQ	nepovoleno
XPR	Systém nuceného chlazení
XPS	Systém sušení a konzervování
XPT	nepovoleno
XPU	nepovoleno
XPV	nepovoleno
XPW	nepovoleno
XPX	nepovoleno
XPY	nepovoleno
XPZ	nepovoleno

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

XR Plynové motory

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

XRA	Plynové motory (volně k použití)
XRБ	Plynové motory (volně k použití)
XRC	Plynové motory (volně k použití)
XRD	Plynové motory (volně k použití)
XRE	Plynové motory (volně k použití)
XRF	Plynové motory (volně k použití)
XRG	Plynové motory (volně k použití)
XRH	Plynové motory (volně k použití)
XRJ	Plynové motory (volně k použití)
XRK	Plynové motory (volně k použití)
XRL	Plynové motory (volně k použití)
XRM	Plynové motory (volně k použití)
XRN	Plynové motory (volně k použití)
XRP	Plynové motory (volně k použití)
XRQ	Plynové motory (volně k použití)
XRR	Plynové motory (volně k použití)
XRS	Plynové motory (volně k použití)
XRT	Plynové motory (volně k použití)
XRU	Plynové motory (volně k použití)
XRV	Zásobování mazivy
XRW	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem
XX	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení
XRY	Ovládací, regulační a ochranná zařízení
XRZ	nepovoleno

X

XR

Str. 520

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XV Zásobování mazivy

[Zpět](#)

kód	popis
XVA	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVB	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVC	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVD	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVE	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVF	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVG	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVH	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVJ	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVK	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVL	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVM	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVN	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVP	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVQ	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVR	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVS	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVT	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVU	Zásobování mazivy (volně k použití)
XVV	nepovoleno
XVW	nepovoleno
XVX	nepovoleno
XVY	nepovoleno
XVZ	nepovoleno

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

XW Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem

[Zpět](#)

kód	popis
XWA	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWB	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWC	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWD	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWE	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWF	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWG	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWH	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWJ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWK	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWL	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWM	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWN	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWP	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWQ	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWR	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWS	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWT	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWU	Zásobování blokovacím (těsnícím) médiem (volně k použití)
XWV	nepovoleno
XWW	nepovoleno
XWX	nepovoleno
XWY	nepovoleno
XWZ	nepovoleno

X Velkstroje (ne hlavní soustrojí)

XX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

XXA	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXB	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXC	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXD	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXE	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXF	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXG	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXH	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXJ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXK	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXL	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXM	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXN	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXP	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXQ	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXR	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXS	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXT	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXU	Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XXV	nepovoleno

X

XX

Str. 523

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

XX Zásobování médiem pro ovládací, regulační a ochranná zařízení

XXW nepovoleno

XXX nepovoleno

XXY nepovoleno

XXZ nepovoleno

X

XX

Str. 524

X Velkostroje (ne hlavní soustrojí)

XY Ovládací, regulační a ochranná zařízení

[Zpět](#)

kód	popis
------------	--------------

XYA	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYB	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYC	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYD	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYE	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYF	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYG	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYH	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYJ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYK	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYL	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYM	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYN	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYP	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYQ	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYR	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYS	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYT	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYU	Ovládací, regulační a ochranná zařízení (volně k použití)
XYV	nepovoleno
XYW	nepovoleno
XYX	nepovoleno
XY Y	nepovoleno
XYZ	nepovoleno

Z Správní a dílenské provozy

Z Správní a dílenské provozy

[Zpět na kódy systémů](#)

kód	popis
------------	--------------

ZA	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZB	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZC	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZD	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZE	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZF	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZG	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZH	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZJ	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZK	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZL	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZM	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZN	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZP	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZQ	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZR	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZS	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZT	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZU	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZV	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZW	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZX	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZY	Správní a dílenské provozy (volně k použití)
ZZ	Správní a dílenské provozy (volně k použití)

Označování kódem KKS

Kódy agregátů

**Průmyslový projekt Plzeň s.r.o.
Částkova 74
326 00 Plzeň**

Kódy agregátů

[Zpět na úvodní list](#)

kód	popis
A	Agregáty
B	Přístroje
C	Přímé měřicí okruhy
D	Regulační okruhy
E	Zpracování měřených hodnot, signálů
F	Nepřímé měřicí okruhy
G	Elektrotechnická zařízení
H	Konstrukční skupiny hlavních strojů a velkstrojů
J	Jaderné prvky
K	nepovoleno
L	nepovoleno
M	nepovoleno
N	nepovoleno
P	nepovoleno
Q	nepovoleno
R	nepovoleno
S	nepovoleno
T	nepovoleno
U	nepovoleno
V	nepovoleno
X	nepovoleno
Y	nepovoleno
Z	nepovoleno

A Agregáty

- AA Armatury vč. pohonů
- AB Uzávěry, stavidla
- AC Otopné plochy
- AD nepovoleno
- AE Otáčecí, pojezdová, zvedací a vyklápěcí zařízení (také manipulátory)
- AF Kontinuální dopravníky, podavače, redlery
- AG Soustrojí s generátorem
- AH Vytápění, chlazení, klimatizace
- AJ Drtiče (jen technologicky popsané)
- AK Lisy, paketovací stroje (jen technologicky popsané)
- AL nepovoleno
- AM Mísící a míchací stroje
- AN Kompresory, dmychadla
- AP Čerpadla
- AQ nepovoleno
- AR nepovoleno
- AS Stavitelná (regulační), napínací zařízení
- AT Čistící, sušící, filtrační, dělicí zařízení
- AU Brzdy, převodovky, spojky (ne elektrotechnické)
- AV Spalovací zařízení
- AW Obráběcí, tvářecí stroje, zpracovatelská zařízení
- AX Zkušební a kontrolní zařízení
- AY nepovoleno
- AZ nepovoleno

Označení agregátů

B Přístroje

[Zpět](#)

B Přístroje

BA	nepovoleno
BB	Zásobníky(akumulátory)
BC	nepovoleno
BD	nepovoleno
BE	Šachty (pouze pro montáž, údržbu)
BF	Základy
BG	nepovoleno
BH	nepovoleno
BJ	nepovoleno
BK	nepovoleno
BL	nepovoleno
BM	nepovoleno
BN	Sálač, injektor, ejektor
BP	Omezovače průtoku,průtočného množství, škrťací clony(ne měřící)
BQ	Držáky, závěsy,plošiny(lávky),potrubní průchodky
BR	Potrubí, kanály, žlaby
BS	Tlumiče hluku
BT	Katalyzátory kouřových plynů
BU	Izolace, oplechování
BV	nepovoleno
BW	nepovoleno
BX	nepovoleno
BY	nepovoleno
BZ	nepovoleno

Označení agregátů

C Přímé měřicí okruhy

[Zpět](#)

C Přímé měřicí okruhy

- CA nepovoleno
- CB nepovoleno
- CC nepovoleno
- CD Hustota
- CE Elektrické veličiny(např.proud,napětí, výkon, kmitočet)
- CF Průtok, průtočné množství
- CG Vzdálenost, délka, poloha, nastavení otáček
- CH nepovoleno
- CJ nepovoleno
- CK Čas
- CL Stav, úroveň(také v oddělených vrstvách)
- CM Vlhkost
- CN nepovoleno
- CP Tlak
- CQ Veličiny kvality(rozbory vlastností látek)
- CR Veličiny záření
- CS Rychlost, otáčky, kmitočet(mechanický),zrychlení
- CT Teplota
- CU Složené veličiny, ostatní veličiny
- CV Viskozita
- CW Hmotnost
- CX Tok neutronů(měření výkonu reaktoru)
- CY Chvění, prodloužení
- CZ nepovoleno

Označení agregátů

D Regulační okruhy

[Zpět](#)

D	Regulační okruhy
DA	nepovoleno
DB	nepovoleno
DC	nepovoleno
DD	Hustota
DE	Elektrické veličiny(např.proud, napětí, výkon, kmitočet)
DF	Průtok, průtočné množství
DG	Vzdálenost, délka, poloha, nastavení otáček
DH	nepovoleno
DJ	nepovoleno
DK	Čas
DL	Stav, úroveň,(také v oddělených vrstvách)
DM	Vlhkost
DN	nepovoleno
DP	Tlak
DQ	Veličiny kvality(rozbory,vlastnosti látek)zrychlení
DR	Veličiny záření
DS	Rychlost, otáčky, kmitočet(mechanický),zrychlení
DT	Teplota
DU	Složené veličiny a ostatní veličiny
DV	Viskozita
DW	Hmotnost
DX	Tok neutronů
DY	Chvění, prodloužení
DZ	nepovoleno

Označení agregátů

E Zpracování měřených hodnot, signálů

[Zpět](#)

E	Zpracování měřených hodnot, signálů
EA	Ovládání (volně k použití)
EB	Ovládání (volně k použití)
EC	Ovládání (volně k použití)
ED	Ovládání (volně k použití)
EE	Ovládání (volně k použití)
EF	nepovoleno
EG	Hlášení (volně k použití)
EH	Hlášení (volně k použití)
EJ	Hlášení (volně k použití)
EK	Hlášení (volně k použití)
EL	nepovoleno
EM	Počítač (volně k použití)
EN	Počítač (volně k použití)
EP	Počítač (volně k použití)
EQ	Počítač (volně k použití)
ER	Ochrana reaktoru
ES	nepovoleno
ET	nepovoleno
EU	Centrální zpracování měřených hodnot, signálů
EV	nepovoleno
EW	Ochrana (volně k použití)
EX	Ochrana (volně k použití)
EY	Ochrana (volně k použití)
EZ	Ochrana (volně k použití)

Označení agregátů

F Nepřímé měřené okruhy

[Zpět](#)

F	Nepřímé měřené okruhy
FA	nepovoleno
FB	nepovoleno
FC	nepovoleno
FD	Hustota
FE	Elektrické veličiny(např. el stupně účinnosti, el. výkon)
FF	Průtok, průtočné množství
FG	Vzdálenost, délka, poloha, nastavení otáček
FH	nepovoleno
FJ	nepovoleno
FK	Čas
FL	Stav, úroveň,(také v oddělených vrstvách)
FM	Vlhkost
FN	nepovoleno
FP	Tlak
FQ	Veličiny kvality(rozbory,vlastnosti látek) (mimo FD,FM,FV)
FR	Veličiny záření
FS	Rychlost, otáčky, kmitočet(mechanický),zrychlení
FT	Teplota
FU	Složené veličiny a ostatní veličiny
FV	Viskozita
FW	Hmotnost
FX	Tok neutronů
FY	Chvění, prodloužení
FZ	nepovoleno

Označení agregátů

G Elektrotechnická zařízení

[Zpět](#)

G	Elektrotechnická zařízení
GA	Podružné rozvaděče a kabelové, sběrníkové průchodky(volně k použití)
GB	Podružné rozvaděče a kabelové, sběrníkové průchodky(volně k použití)
GC	Podružné rozvaděče a kabelové, sběrníkové průchodky(volně k použití)
GD	Podružné rozvaděče a kabelové, sběrníkové průchodky(volně k použití)
GE	Podružné rozvaděče a kabelové, sběrníkové průchodky(volně k použití)
GF	Podružné rozvaděče a kabelové, sběrníkové průchodky(volně k použití)
GG	Podružné rozvaděče a kabelové, sběrníkové průchodky(volně k použití)
GH	Podružné rozvaděče a kabelové, sběrníkové průchodky(volně k použití)
GJ	nepovoleno
GK	Periferní zařízení přípravy informací
GL	nepovoleno
GM	Podružný rozvaděč pro slaboproudá zařízení otevřeného dálkového sdělovacího zařízení
GN	nepovoleno
GP	Podružné rozvody pro osvětlení
GQ	Podružné rozvody pro zásuvky
GR	Zařízení pro výrobu stejnosměrného proudu, baterie
GS	Spínací zařízení (pokud není označeno dle technických pochodů)
GT	Transformátory
GU	Měníče
GV	Zemění, bleskojistky, svodiče přepětí
GW	Skříňová zařízení pro zásobování proudem
GX	Nastavovací zařízení (elektrické veličiny)
GY	Podružné rozvaděče pro slaboproudá zařízení (ne otevřené dálkové sdělovací zařízení)
GZ	Držení, nosná zařízení a kostry pro elektro a řídicí zařízení

Označení agregátů

H Konstrukční skupiny hlavních soustrojí a velkstrojů

[Zpět](#)

H	Konstrukční skupiny hlavních soustrojí a velkstrojů
HA	Díl statoru stroje
HB	Díl rotoru stroje
HC	nepovoleno
HD	Konstrukční skupina ložisek
HE	nepovoleno
HF	nepovoleno
HG	nepovoleno
HH	nepovoleno
HJ	nepovoleno
HK	nepovoleno
HL	nepovoleno
HM	nepovoleno
HN	nepovoleno
HP	nepovoleno
HQ	nepovoleno
HR	nepovoleno
HS	nepovoleno
HT	nepovoleno
HU	nepovoleno
HV	nepovoleno
HW	nepovoleno
HX	nepovoleno
HY	nepovoleno
HZ	nepovoleno

J	Jaderné prvky
JA	Absorbční prvky
JB	Palivové články
JC	Množinové prvky
JD	Škrtící tělesa (prvky)
JE	Vyhořívací absorbční prvky
JF	Prvky reflektoru
JG	Složené prvky
JH	nepovoleno
JJ	nepovoleno
JK	nepovoleno
JL	nepovoleno
JM	Prvky moderátoru
JN	Zdroje neutronů
JP	nepovoleno
JQ	nepovoleno
JR	nepovoleno
JS	Stínící zařízení
JT	nepovoleno
JU	nepovoleno
JV	nepovoleno
JW	nepovoleno
JX	nepovoleno
JY	nepovoleno
JZ	Speciální prvky

Označování kódem KKS

Označování provozních prostředků

**Průmyslový projekt Plzeň s.r.o.
Částkova 74
326 00 Plzeň**

Označení provozních prostředků

Kódy provozních prostředků

[Zpět na úvodní list](#)

- [Elektrotechnické provozní prostředky](#)
- A nepovoleno
- B nepovoleno
- C nepovoleno
- D nepovoleno
- E nepovoleno
- F nepovoleno
- G nepovoleno
- H nepovoleno
- J nepovoleno
- K [Strojní provozní prostředky](#)
- L nepovoleno
- M [Strojní provozní prostředky](#)
- N nepovoleno
- P nepovoleno
- Q [Technické provozní prostředky pro řízení\(ne elektrotechnické\)](#)
- R nepovoleno
- S nepovoleno
- T nepovoleno
- U nepovoleno
- V nepovoleno
- W nepovoleno
- X [Prvotní signály](#)
- Y [Užití signálů](#)
- Z [Spojené signály](#)

-* Elektrotechnické prostředky

- A Konstrukční skupiny a dílčí konstrukční skupiny
- B Převodníky z neelektrických na elektrické veličiny a obráceně
- C Kondenzátory
- D Binární prvky, zpožďovací a paměťová zařízení
- E Speciální provozní prostředky
- F Ochranná zařízení
- G Generátory, napájecí zdroje
- H Návěsní zařízení
- K Relé, stykače
- L Indukční zařízení
- M Elektrické motory
- N Zesilovače, regulátory
- P Měřicí přístroje, zkušební zařízení
- Q Silnoproudé spínací přístroje
- R Odpory
- S Spínače, voliče
- T Transformátory
- U Modulátory, převodníky elektrických na jiné elektrické veličiny
- V Elektronky, polovodiče
- W Přenosové cesty, duté vodiče, antény
- X Svorky, zástrčky, zásuvky
- Y Elektrické servopohony(např. zvedací elektromagnet) ne elektromotor
- Z Uzávěry, vyvažovače, filtry, omezovače, kabelové koncovky

Označení provozních prostředků

K Strojně technický provozní prostředek

[Zpět](#)

K Strojně technický provozní prostředek

- KA Šoupátko, ventil, klapka, kohout
- KB Vrata, dveře
- KC Výměníky tepla, chladiče
- KD Kontejnery, nádrže, vyrovnávací nádrže(technický postup)
- KE Otáčecí, pojízdná, zvedací a natáčecí zařízení
- KF Transportéry, podavače (pojízdné schody)
- KG nepovoleno
- KH nepovoleno
- KJ Drtící zařízení
- KK Lisovací a paketovací stroje
- KL nepovoleno
- KM Mísící a přehrabovací zařízení
- KN Kompresory, ventilátory, větráky
- KP Čerpadla
- KQ nepovoleno
- KR nepovoleno
- KS nepovoleno
- KT Čistící stroje, sušičky, separátory, filtry
- KU nepovoleno
- KV Hořáky, spalovací rošty
- KW Obráběcí a dokončovací zařízení pro údržbu
- KX nepovoleno
- KY nepovoleno
- KZ nepovoleno

Označení provozních prostředků

M Strojní provozní prostředky

[Zpět](#)

M Strojní provozní prostředky

MA nepovoleno

MB Brzdy

MC nepovoleno

MD nepovoleno

ME nepovoleno

MF Základy

MG Převodovky (hnací soustrojí)

MH nepovoleno

MJ nepovoleno

MK Spojky

ML nepovoleno

MM Motory (ne elektrické)

MN nepovoleno

MP nepovoleno

MQ nepovoleno

MR Díly potrubí a kanálů

MS Servopohony (ne elektrické)

MT Turbíny

MU Přenosové elementy (ne elektrické převodovky a el.
zesilovače, kromě spojek a převodovek)

MV nepovoleno

MW nepovoleno

MX nepovoleno

MY nepovoleno

MZ nepovoleno

Označení provozních prostředků

Q Provozní prostředky pro řízení (ne elektrotechnické)

[Zpět](#)

Q Provozní prostředky pro řízení (ne elektrotechnické)

- QA nepovoleno
- QB Snímače měřených hodnot (pokud netvoří stavební jednotku s QP)
- QC nepovoleno
- QD nepovoleno
- QE nepovoleno
- QF nepovoleno
- QG nepovoleno
- QH Hlásící zařízení
- QJ nepovoleno
- QK nepovoleno
- QL nepovoleno
- QM nepovoleno
- QN Regulátory, odstředivé regulátory
- QP Měřicí přístroje, zkušební zařízení
- QQ nepovoleno
- QR Impulzní potrubí
- QS Vyrovnávací nádrže impulzního okruhu
- QT Ochranné trubky, jímky (pouze jako ochrana snímačů měř. Hodnot)
- QU Převodníky
- QV nepovoleno
- QW nepovoleno
- QX nepovoleno
- QY nepovoleno
- QZ nepovoleno

Označení provozních prostředků

X Prvotní signály

[Zpět](#)

X	Prvotní signály
XA	Prvotní signály (volně k použití)
XB	Prvotní signály (volně k použití)
XC	Prvotní signály (volně k použití)
XD	Prvotní signály (volně k použití)
XE	Prvotní signály (volně k použití)
XF	Prvotní signály (volně k použití)
XG	Prvotní signály (volně k použití)
XH	Prvotní signály (volně k použití)
XJ	Prvotní signály (volně k použití)
XK	Prvotní signály (volně k použití)
XL	Prvotní signály (volně k použití)
XM	Prvotní signály (volně k použití)
XN	Prvotní signály (volně k použití)
XP	Prvotní signály (volně k použití)
XQ	Prvotní signály (volně k použití)
XR	Prvotní signály (volně k použití)
XS	Prvotní signály (volně k použití)
XT	Prvotní signály (volně k použití)
XU	Prvotní signály (volně k použití)
XV	Prvotní signály (volně k použití)
XW	Prvotní signály (volně k použití)
XX	Prvotní signály (volně k použití)
XY	Prvotní signály (volně k použití)
XZ	Prvotní signály (volně k použití)

Označení provozních prostředků

Y Užití signálů

[Zpět](#)

Y	Užití signálů
YA	Užití signálů (volně k použití)
YB	Užití signálů (volně k použití)
YC	Užití signálů (volně k použití)
YD	Užití signálů (volně k použití)
YE	Užití signálů (volně k použití)
YF	Užití signálů (volně k použití)
YG	Užití signálů (volně k použití)
YH	Užití signálů (volně k použití)
YJ	Užití signálů (volně k použití)
YK	Užití signálů (volně k použití)
YL	Užití signálů (volně k použití)
YM	Užití signálů (volně k použití)
YN	Užití signálů (volně k použití)
YP	Užití signálů (volně k použití)
YQ	Užití signálů (volně k použití)
YR	Užití signálů (volně k použití)
YS	Užití signálů (volně k použití)
YT	Užití signálů (volně k použití)
YU	Užití signálů (volně k použití)
YV	Užití signálů (volně k použití)
YW	Užití signálů (volně k použití)
YX	Užití signálů (volně k použití)
YY	Užití signálů (volně k použití)
YZ	Užití signálů (volně k použití)

Z Spojené signály

ZA	Spojené signály (volně k použití)
ZB	Spojené signály (volně k použití)
ZC	Spojené signály (volně k použití)
ZD	Spojené signály (volně k použití)
ZE	Spojené signály (volně k použití)
ZF	Spojené signály (volně k použití)
ZG	Spojené signály (volně k použití)
ZH	Spojené signály (volně k použití)
ZJ	Spojené signály (volně k použití)
ZK	Spojené signály (volně k použití)
ZL	Spojené signály (volně k použití)
ZM	Spojené signály (volně k použití)
ZN	Spojené signály (volně k použití)
ZP	Spojené signály (volně k použití)
ZQ	Spojené signály (volně k použití)
ZR	Spojené signály (volně k použití)
ZS	Spojené signály (volně k použití)
ZT	Spojené signály (volně k použití)
ZU	Spojené signály (volně k použití)
ZV	Spojené signály (volně k použití)
ZW	Spojené signály (volně k použití)
ZX	Spojené signály (volně k použití)
ZY	Spojené signály (volně k použití)
ZZ	Spojené signály (volně k použití)