

Veřejná zakázka:

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, ev. č. Z2020-046502
zadavatelem:

Město Lysá nad Labem
se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 00239402

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6
ze dne 8. 2. 2021**

ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

K uveřejnění na profil zadavatele

Město Lysá nad Labem, se sídlem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402 (dále jen „**zadavatel**“), jakožto zadavatel podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), zahájeném dne 29.12.2020 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a TED, evidenční číslo veřejné zakázky Z2020-046502 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), tímto poskytuje a uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky na základě předchozí písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ve výpisu interiérových prvků jsou uvedeny klíčové systémy. Dle uvedené specifikace a ilustračního foto se zdá, že je požadován sofistikovaný systém na klíčový kabinet, který se skládá z hardwarových a softwarových prvků a který má vestavěnou inteligenci a může fungovat jako autonomní řešení ke správě databáze klíčů. Klíče jsou k dispozici non-stop, přístup mají pouze oprávnění uživatelé, systém také umožňuje kompletní ukládání historie událostí pokrývající všechny uživatele a operaci s klíči. Je požadován tento inteligentní systém nebo bude postačovat obyčejná zamykatelná skříňka se zamykáním na PIN?

Odpověď na dotaz č. 1:

Pouze zamykání na PIN není vhodné, klíče mají být uživatelům k dispozici, ale zároveň zabránit neoprávněnému odebrání klíče jiné osobě. Je požadován inteligentní systém.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr v části gastro technologie je položka č. 2.04 (pracovní pulty). V položce je uvedeno, že dodávka je součástí interiéru. Znamená to tedy, že tato položka nebude v části gastro oceněna nebo bude oceněna „0“?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ve výkazu gastro zařízení je pod položkou 2.04 míněn horní pracovní prostor, pracovní desky apod. Ve výkazu interiéru jsou míněny designové úpravy, tj. čelní/boční opláštění baru apod., které nejsou nutné pro fungování gastro provozu a mají estetický charakter. Zadavatel pro úplnost uvádí, že žádná položka výkazu výměr nebude naceněna částkou „0“.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr „VV LYSA – Sportovní hala R210125“ část LYSA 01- SO 01 – Vlastní budova je položka 32 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,136.

Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr u množství výztuže k množství betonu do stěn 105,8 m³.

Odpověď na dotaz č. 3:


Jedná se o konstrukční výztuž do stěny ze ztraceného bednění navrženou pod severním únikových schodištěm. Ostatní výztuže dle údajů uvedených ve statické části jsou aplikovány v jiných položkách s výztuží.

Dotaz č. 4:

Výkaz výměr SO 03.c – Dešťová kanalizace

p.č.28

28	M	X56241539	Koalescenční odlučovač ropných látek 40 l/s z PE s kalovou nádrží a dočistovací jednotkou	kus	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------



Dotaz:

Jsou součástí p.č. 28 i revizní vstupy (skruže, prstence, poklopy) ?

Odpověď na dotaz č. 4:

Tyto prvky (skruže, prstence, poklopy apod.) jsou vykázány samostatně v jiných položkách.